

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy do obowiązku wykonawcy należy uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji ZRID w terminie do 31.05.2012r.?
2. W celu prawidłowego oszacowania wartości projektu proszę o podanie liczby działek, która podlegała będzie podziałowi?
3. Czy w obrębie projektowanej ulicy występują jakieś obiekty inżynierskie? Jeśli tak to jakie?
4. Czy odwodnienie ulicy ma się odbywać poprzez rowy czy kanalizację deszczową?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad 1. Nie.

Ad 2. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami w projekcie należy wykazać tylko ilość i powierzchnię planowanych do zajęcia działek.

Ad 3. Występują przepusty. Jednocześnie informuje się, że wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem.

Ad 4. Poprzez rowy.

Dyrektor

mgr inż. Marek Czyż