

Skarżysko -Kamienna, dn. 09.05.2012r.

ZP.272.8.2012

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. W związku z otrzymaniem odpowiedzi do w/w przetargu, proszę o ponowne zweryfikowanie zapisu dotyczącego pkt. nr 3 tj. Symbole liczby okien dla MOS. Podano w odpowiedzi symbole okien dla których należy uwzględnić zabezpieczenia:
 - 01/1
 - 02/1
 - 03/1
 - 04/1
 - 08/1
 - 013/1
 - 016/1
 - 020/1

Zgodnie z zapisem zestawienia stolarki dla MOS są to okna z PCV nie podlegające wymianie.

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytanie:

1. Zamawiający informuje że w związku z koniecznością demontażu krat zabezpieczających okna należy:
 - w miejscu okien starych przewidzianych do wymiany zamontować okna fabrycznie wyposażone w szyby bezpieczne P4
 - w miejscu, gdzie projekt nie przewiduje wymiany całego okna, należy wymienić istniejące szyby na szyby bezpieczne P4.

STAROSTA
mgr inż. Michał Jędrus