

DANE OGÓLNE

Nazwa obiektu: **I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 - go Maja 82 26 - 110 Skarż**
 Wydajność instalacji: **166,2 [kW]** Łączny przepływ: **9,53 [t/h]**
 Ciśnienie dyspozycyjne: **23,2 [kPa]**
 Użyte KATALOGI RUR
Opory miejscowe - katalog dodatkowy
Rury stalowe średnie PN-74200
 Użyte KATALOGI ZAWORÓW
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
 Użyte KATALOGI GRZEJNIKÓW
<brak>
 Sumaryczna pojemność wodna: **883,1 [dm³]**

DZIAŁKI

| | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | rozd: 1 | G [kg/h]: 9533,5 | Q [W]: 166240 | Średnica: |
| dzeta: | Z: | w: | R: | R*I+Z: 131 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: | Izol.: - Dtd: |
| 2 | rozd: -2 | G [kg/h]: 9533,5 | Q [W]: 166240 | Średnica: |
| dzeta: | Z: | w: | R: | R*I+Z: 260 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: | Izol.: - Dtd: |
| 3 | nr działki: 3 | G [kg/h]: 9533,5 | Q [W]: 166240 | Średnica: 65 |
| dzeta: 5,6 | Z: 1467 | w: 0,733 | R: 103,0 | R*I+Z: 1776 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 352 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 4 | nr działki: -4 | G [kg/h]: 9533,5 | Q [W]: 166240 | Średnica: 65 |
| dzeta: 5,6 | Z: 1454 | w: 0,727 | R: 103,0 | R*I+Z: 1763 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 208 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 5 | nr działki: 5 | G [kg/h]: 5752,3 | Q [W]: 100306 | Średnica: 50 |
| dzeta: 5,3 | Z: 1427 | w: 0,743 | R: 147,8 | R*I+Z: 2314 |
| Regul.: | 160 | Nastawa: - | Zawór: | |
| 50 Zawór kul. | Q dz.: 103 | Izol.: 1 | Dtd: 0,0 | |
| 6 | nr działki: 6 | G [kg/h]: 1175,9 | Q [W]: 20505 | Średnica: 32 |
| dzeta: 3,5 | Z: 205 | w: 0,347 | R: 57,2 | R*I+Z: 222 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 19 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 7 | nr działki: 7 | G [kg/h]: 1499,4 | Q [W]: 26146 | Średnica: 32 |
| dzeta: 3,5 | Z: 333 | w: 0,442 | R: 91,5 | R*I+Z: 360 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 19 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 8 | nr działki: -8 | G [kg/h]: 1175,9 | Q [W]: 20505 | Średnica: 32 |
| dzeta: 2,5 | Z: 142 | w: 0,344 | R: 57,6 | R*I+Z: 159 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 12 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 9 | nr działki: -9 | G [kg/h]: 5752,3 | Q [W]: 100306 | Średnica: 50 |
| dzeta: 5,8 | Z: 1548 | w: 0,737 | R: 147,8 | R*I+Z: 2435 |
| Regul.: | 160 | Nastawa: - | Zawór: | |
| 50 Zawór kul. | Q dz.: 66 | Izol.: 1 | Dtd: 0,0 | |
| 10 | nr działki: -10 | G [kg/h]: 1499,4 | Q [W]: 26146 | Średnica: 32 |
| dzeta: 2,5 | Z: 231 | w: 0,438 | R: 91,9 | R*I+Z: 259 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 12 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |

DZIAŁKI

| | | | | |
|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 11 | nr działki: 11 | G [kg/h]: 4576,4 | Q [W]: 79801 | Średnica: 50 |
| | dzeta: 1,7 | Z: 290 w: 0,591 | R: 94,4 | R*I+Z: 507 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 216 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 12 | nr działki: 12 | G [kg/h]: 3077,0 | Q [W]: 53655 | Średnica: 40 |
| | dzeta: 7,9 | Z: 1558 w: 0,636 | R: 147,8 | R*I+Z: 3361 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 948 | Izol.: 1 Dtd: 0,3 |
| 13 | nr działki: 13 | G [kg/h]: 1411,1 | Q [W]: 24606 | Średnica: 32 |
| | dzeta: 3,5 | Z: 295 w: 0,416 | R: 81,3 | R*I+Z: 319 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 19 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 14 | nr działki: 14 | G [kg/h]: 431,2 | Q [W]: 7519 | Średnica: 25 |
| | dzeta: 3,5 | Z: 75 w: 0,210 | R: 30,6 | R*I+Z: 84 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 15 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 15 | nr działki: 15 | G [kg/h]: 1665,9 | Q [W]: 29049 | Średnica: 32 |
| | dzeta: 2,3 | Z: 270 w: 0,491 | R: 112,3 | R*I+Z: 394 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 70 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 16 | nr działki: 16 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | Średnica: 25 |
| | dzeta: 3,5 | Z: 90 w: 0,229 | R: 36,0 | R*I+Z: 100 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 15 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 17 | nr działki: 17 | G [kg/h]: 1234,7 | Q [W]: 21530 | Średnica: 32 |
| | dzeta: 0,7 | Z: 45 w: 0,364 | R: 62,8 | R*I+Z: 321 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 281 | Izol.: 1 Dtd: 0,2 |
| 18 | nr działki: 18 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | Średnica: 15 |
| | dzeta: 3,5 | Z: 16 w: 0,096 | R: 14,5 | R*I+Z: 20 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 10 | Izol.: 1 Dtd: 0,1 |
| 19 | nr działki: 19 | G [kg/h]: 764,3 | Q [W]: 13328 | Średnica: 25 |
| | dzeta: 2,3 | Z: 155 w: 0,372 | R: 91,5 | R*I+Z: 338 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 103 | Izol.: 1 Dtd: 0,1 |
| 20 | nr działki: 20 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | Średnica: 25 |
| | dzeta: 1,6 | Z: 41 w: 0,229 | R: 36,0 | R*I+Z: 52 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 15 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 21 | nr działki: -21 | G [kg/h]: 4576,4 | Q [W]: 79801 | Średnica: 50 |
| | dzeta: 1,6 | Z: 272 w: 0,586 | R: 94,6 | R*I+Z: 490 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 127 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 22 | nr działki: -22 | G [kg/h]: 1411,1 | Q [W]: 24606 | Średnica: 32 |
| | dzeta: 2,5 | Z: 205 w: 0,412 | R: 81,8 | R*I+Z: 229 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 12 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 23 | nr działki: -23 | G [kg/h]: 3077,0 | Q [W]: 53655 | Średnica: 40 |
| | dzeta: 7,3 | Z: 1433 w: 0,631 | R: 148,0 | R*I+Z: 3239 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 562 | Izol.: 1 Dtd: 0,2 |
| 24 | nr działki: -24 | G [kg/h]: 431,2 | Q [W]: 7519 | Średnica: 25 |
| | dzeta: 2,5 | Z: 52 w: 0,208 | R: 31,0 | R*I+Z: 62 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 10 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 25 | nr działki: -25 | G [kg/h]: 1665,9 | Q [W]: 29049 | Średnica: 32 |
| | dzeta: 1,7 | Z: 201 w: 0,487 | R: 112,7 | R*I+Z: 325 |
| | Regul.: | Nastawa: Zawór: | Q dz.: 42 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 26 | nr działki: -26 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | Średnica: 25 |

DZIAŁKI

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| dzeta: 2,5 | Z: 62 | w: 0,227 | R: 36,5 | R*I+Z: 73 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 10 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 27 nr działki: -27 | G [kg/h]: 1234,7 | Q [W]: 21530 | Średnica: 32 | |
| dzeta: 0,6 | Z: 39 | w: 0,361 | R: 63,2 | R*I+Z: 317 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 168 | Izol.: 1 Dtd: 0,1 |
| 28 nr działki: -28 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 2,5 | Z: 11 | w: 0,095 | R: 15,0 | R*I+Z: 15 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 6 | Izol.: 1 Dtd: 0,1 |
| 29 nr działki: -29 | G [kg/h]: 764,3 | Q [W]: 13328 | Średnica: 25 | |
| dzeta: 1,7 | Z: 116 | w: 0,369 | R: 92,1 | R*I+Z: 300 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 62 | Izol.: 1 Dtd: 0,1 |
| 30 nr działki: -30 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | Średnica: 25 | |
| dzeta: 1,1 | Z: 28 | w: 0,227 | R: 36,5 | R*I+Z: 39 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 10 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 31 nr działki: 31 | G [kg/h]: 695,7 | Q [W]: 12132 | Średnica: 25 | |
| dzeta: 0,7 | Z: 39 | w: 0,339 | R: 76,3 | R*I+Z: 459 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 283 | Izol.: 1 Dtd: 0,4 |
| 32 nr działki: 32 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 16,5 | Z: 74 | w: 0,096 | R: 14,5 | R*I+Z: 128 |
| Regul.: | 3060 | Nastawa: | 6,50 | Zawór: |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 119 | Izol.: 1 | Dtd: 1,5 | |
| 33 nr działki: -33 | G [kg/h]: 695,7 | Q [W]: 12132 | Średnica: 25 | |
| dzeta: 0,6 | Z: 34 | w: 0,336 | R: 76,9 | R*I+Z: 457 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 172 | Izol.: 1 Dtd: 0,2 |
| 34 nr działki: -34 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 20,3 | Z: 91 | w: 0,095 | R: 15,0 | R*I+Z: 146 |
| Regul.: | 80 | Nastawa: | - | Zawór: |
| 15 RLV_p | Q dz.: 77 | Izol.: 1 | Dtd: 1,0 | |
| 35 nr działki: 35 | G [kg/h]: 225,4 | Q [W]: 3930 | Średnica: 20 | |
| dzeta: 3,7 | Z: 55 | w: 0,175 | R: 29,7 | R*I+Z: 177 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 173 | Izol.: 1 Dtd: 0,7 |
| 36 nr działki: 36 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 4,8 | Z: 113 | w: 0,220 | R: 67,8 | R*I+Z: 194 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 39 | Izol.: 1 Dtd: 0,2 |
| 37 nr działki: 37 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 10,1 | Z: 59 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 70 |
| Regul.: | 2940 | Nastawa: | N | Zawór: |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 19 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 38 nr działki: 38 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,0 | Z: 70 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 154 |
| Regul.: | 3050 | Nastawa: | 7,00 | Zawór: |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 145 | Izol.: 1 | Dtd: 1,6 | |
| 39 nr działki: -39 | G [kg/h]: 225,4 | Q [W]: 3930 | Średnica: 20 | |
| dzeta: 3,1 | Z: 46 | w: 0,174 | R: 30,3 | R*I+Z: 171 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 107 | Izol.: 1 Dtd: 0,4 |
| 40 nr działki: -40 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | Średnica: 15 | |

DZIAŁKI

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| dzeta: 8,6 | Z: 201 | w: 0,218 | R: 68,8 | R*I+Z: 284 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 26 | Izol.: 1 Dtd: 0,1 |
| 41 nr działki: -41 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 9,6 | Z: 56 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 67 |
| Regul.: | 100 | Nastawa: - | Zawór: | |
| 15 RLV_p | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | |
| 42 nr działki: -42 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 11,9 | Z: 69 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 155 |
| Regul.: | 100 | Nastawa: - | Zawór: | |
| 15 RLV_p | Q dz.: 93 | Izol.: 1 | Dtd: 1,0 | |
| 43 nr działki: 43 | G [kg/h]: 264,6 | Q [W]: 4614 | Średnica: 20 | |
| dzeta: 3,5 | Z: 72 | w: 0,206 | R: 40,3 | R*I+Z: 84 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 44 nr działki: -44 | G [kg/h]: 264,6 | Q [W]: 4614 | Średnica: 20 | |
| dzeta: 2,5 | Z: 50 | w: 0,204 | R: 40,9 | R*I+Z: 62 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 45 nr działki: 45 | G [kg/h]: 1175,9 | Q [W]: 20505 | Średnica: 32 | |
| dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,347 | R: 57,2 | R*I+Z: 880 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 989 | Izol.: 1 Dtd: 0,7 |
| 46 nr działki: 46 | G [kg/h]: 911,3 | Q [W]: 15891 | Średnica: 25 | |
| dzeta: 7,9 | Z: 758 | w: 0,444 | R: 128,7 | R*I+Z: 2470 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 686 | Izol.: 1 Dtd: 0,6 |
| 47 nr działki: 47 | G [kg/h]: 440,9 | Q [W]: 7689 | Średnica: 25 | |
| dzeta: 1,6 | Z: 36 | w: 0,215 | R: 31,9 | R*I+Z: 46 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 15 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 48 nr działki: 48 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | Średnica: 20 | |
| dzeta: 3,7 | Z: 241 | w: 0,366 | R: 121,0 | R*I+Z: 1040 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 278 | Izol.: 1 Dtd: 0,5 |
| 49 nr działki: 49 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 10,7 | Z: 63 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 78 |
| Regul.: | 4180 | Nastawa: 6,50 | Zawór: | |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 25 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 50 nr działki: 50 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 11,1 | Z: 65 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 80 |
| Regul.: | 4180 | Nastawa: 6,50 | Zawór: | |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 25 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 51 nr działki: -51 | G [kg/h]: 1175,9 | Q [W]: 20505 | Średnica: 32 | |
| dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,344 | R: 57,6 | R*I+Z: 887 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 605 | Izol.: 1 Dtd: 0,4 |
| 52 nr działki: -52 | G [kg/h]: 911,3 | Q [W]: 15891 | Średnica: 25 | |
| dzeta: 7,3 | Z: 698 | w: 0,440 | R: 129,3 | R*I+Z: 2417 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 431 | Izol.: 1 Dtd: 0,4 |
| 53 nr działki: -53 | G [kg/h]: 440,9 | Q [W]: 7689 | Średnica: 25 | |
| dzeta: 1,1 | Z: 25 | w: 0,213 | R: 32,3 | R*I+Z: 35 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 10 | Izol.: 1 Dtd: 0,0 |
| 54 nr działki: -54 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | Średnica: 20 | |

DZIAŁKI

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| dzeta: 3,1 | Z: 203 | w: 0,363 | R: 121,9 | R*I+Z: 1007 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 179 | Izol.: 1 Dtd: 0,3 |
| 55 nr działki: -55 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,5 | Z: 73 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 88 |
| Regul.: | 100 | Nastawa: - | Zawór: | |
| 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 56 nr działki: -56 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 90 |
| Regul.: | 100 | Nastawa: - | Zawór: | |
| 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 57 nr działki: 57 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 5,2 | Z: 122 | w: 0,220 | R: 67,8 | R*I+Z: 312 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 91 | Izol.: 1 Dtd: 0,5 |
| 58 nr działki: 58 | G [kg/h]: 313,6 | Q [W]: 5468 | Średnica: 20 | |
| dzeta: 2,2 | Z: 64 | w: 0,244 | R: 55,6 | R*I+Z: 131 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 50 | Izol.: 1 Dtd: 0,1 |
| 59 nr działki: 59 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 90 |
| Regul.: | 4830 | Nastawa: 6,00 | Zawór: | |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 26 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 60 nr działki: 60 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 90 |
| Regul.: | 4830 | Nastawa: 6,00 | Zawór: | |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 26 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 61 nr działki: 61 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 0,9 | Z: 21 | w: 0,220 | R: 67,8 | R*I+Z: 285 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 127 | Izol.: 1 Dtd: 0,7 |
| 62 nr działki: 62 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 11,1 | Z: 65 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 80 |
| Regul.: | 4530 | Nastawa: 6,50 | Zawór: | |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 25 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 63 nr działki: 63 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 10,7 | Z: 63 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 78 |
| Regul.: | 4540 | Nastawa: 6,50 | Zawór: | |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 25 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 64 nr działki: -64 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 9,0 | Z: 211 | w: 0,218 | R: 68,8 | R*I+Z: 403 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 60 | Izol.: 1 Dtd: 0,3 |
| 65 nr działki: -65 | G [kg/h]: 313,6 | Q [W]: 5468 | Średnica: 20 | |
| dzeta: 4,0 | Z: 114 | w: 0,242 | R: 56,3 | R*I+Z: 181 |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 33 | Izol.: 1 Dtd: 0,1 |
| 66 nr działki: -66 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 87 |
| Regul.: | 100 | Nastawa: - | Zawór: | |
| 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 67 nr działki: -67 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |

DZIAŁKI

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 87 |
| Regul.: 100 | | Nastawa: - | | Zawór: |
| 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 68 nr działki: -68 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 0,6 | Z: 15 | w: 0,218 | R: 68,8 | R*I+Z: 283 |
| Regul.: 100 | Nastawa: - | Zawór: - | Q dz.: 83 | Izol.: 1 Dtd: 0,5 |
| 69 nr działki: -69 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 90 |
| Regul.: 100 | Nastawa: - | Zawór: - | Q dz.: 17 | Izol.: 1 Dtd: 0,2 |
| 70 nr działki: -70 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,5 | Z: 73 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 88 |
| Regul.: 100 | Nastawa: - | Zawór: - | Q dz.: 17 | Izol.: 1 Dtd: 0,2 |
| 71 nr działki: 78 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 14,8 | Z: 87 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 109 |
| Regul.: 11360 | Nastawa: 4,50 | Zawór: - | Q dz.: 39 | Izol.: 1 Dtd: 0,4 |
| 72 nr działki: -77 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 13,8 | Z: 80 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 103 |
| Regul.: 100 | Nastawa: - | Zawór: - | Q dz.: 26 | Izol.: 1 Dtd: 0,3 |
| 73 nr działki: 75 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,9 | Z: 76 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 96 |
| Regul.: 10780 | Nastawa: 4,50 | Zawór: - | Q dz.: 36 | Izol.: 1 Dtd: 0,4 |
| 74 nr działki: 74 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,0 | Z: 133 | w: 0,151 | R: 33,5 | R*I+Z: 294 |
| Regul.: 10560 | Nastawa: 6,00 | Zawór: - | Q dz.: 156 | Izol.: 1 Dtd: 1,2 |
| 75 nr działki: -72 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 93 |
| Regul.: 100 | Nastawa: - | Zawór: - | Q dz.: 24 | Izol.: 1 Dtd: 0,3 |
| 76 nr działki: -71 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 11,9 | Z: 131 | w: 0,150 | R: 34,2 | R*I+Z: 295 |
| Regul.: 190 | Nastawa: - | Zawór: - | Q dz.: 102 | Izol.: 1 Dtd: 0,8 |
| 77 nr działki: 73 | G [kg/h]: 186,2 | Q [W]: 3247 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 2,3 | Z: 76 | w: 0,261 | R: 94,0 | R*I+Z: 443 |
| Regul.: 100 | Nastawa: - | Zawór: - | Q dz.: 130 | Izol.: 1 Dtd: 0,6 |
| 78 nr działki: 76 | G [kg/h]: 264,6 | Q [W]: 4614 | Średnica: 20 | |
| dzeta: 2,8 | Z: 58 | w: 0,206 | R: 40,3 | R*I+Z: 130 |
| Regul.: 100 | Nastawa: - | Zawór: - | Q dz.: 76 | Izol.: 1 Dtd: 0,2 |
| 79 nr działki: -79 | G [kg/h]: 186,2 | Q [W]: 3247 | Średnica: 15 | |
| dzeta: 1,7 | Z: 57 | w: 0,259 | R: 95,1 | R*I+Z: 428 |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 85 | Izol.: 1 | Dtd: 0,4 |
| 80 nr działki: -80 | G [kg/h]: 264,6 | Q [W]: 4614 | Średnica: 20 | | |
| dzeta: 2,8 | Z: 57 | w: 0,204 | R: 40,9 | R*I+Z: 131 | |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 51 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 |
| 81 nr działki: 101 | G [kg/h]: 440,9 | Q [W]: 7689 | Średnica: 20 | | |
| dzeta: 0,2 | Z: 10 | w: 0,343 | R: 106,9 | R*I+Z: 42 | |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,0 |
| 82 nr działki: 100 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 11,1 | Z: 65 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 89 | |
| Regul.: | 6120 | Nastawa: 6,00 | Zawór: | | |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 42 | Izol.: 1 | Dtd: 0,5 | | |
| 83 nr działki: 99 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 10,7 | Z: 48 | w: 0,096 | R: 14,5 | R*I+Z: 54 | |
| Regul.: | 6220 | Nastawa: 5,50 | Zawór: | | |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 84 nr działki: -97 | G [kg/h]: 440,9 | Q [W]: 7689 | Średnica: 20 | | |
| dzeta: 0,1 | Z: 7 | w: 0,340 | R: 107,7 | R*I+Z: 40 | |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 | Dtd: 0,0 |
| 85 nr działki: -96 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 100 | |
| Regul.: | 100 | Nastawa: - | Zawór: | | |
| 15 RLV_p | Q dz.: 28 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | | |
| 86 nr działki: -95 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 12,5 | Z: 56 | w: 0,095 | R: 15,0 | R*I+Z: 62 | |
| Regul.: | 80 | Nastawa: - | Zawór: | | |
| 15 RLV_p | Q dz.: 9 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 87 nr działki: 94 | G [kg/h]: 147,0 | Q [W]: 2563 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 5,2 | Z: 107 | w: 0,206 | R: 60,0 | R*I+Z: 275 | |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 92 | Izol.: 1 | Dtd: 0,5 |
| 88 nr działki: 93 | G [kg/h]: 294,0 | Q [W]: 5126 | Średnica: 20 | | |
| dzeta: 2,2 | Z: 56 | w: 0,229 | R: 49,2 | R*I+Z: 115 | |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 50 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 |
| 89 nr działki: 92 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 12,8 | Z: 58 | w: 0,096 | R: 14,5 | R*I+Z: 65 | |
| Regul.: | 6810 | Nastawa: 5,00 | Zawór: | | |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 16 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 90 nr działki: 91 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 99 | |
| Regul.: | 6730 | Nastawa: 5,50 | Zawór: | | |
| 15 RTD-N_ps | Q dz.: 42 | Izol.: 1 | Dtd: 0,5 | | |
| 91 nr działki: 90 | G [kg/h]: 147,0 | Q [W]: 2563 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 0,9 | Z: 19 | w: 0,206 | R: 60,0 | R*I+Z: 252 | |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 128 | Izol.: 1 | Dtd: 0,7 |
| 92 nr działki: 89 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 10,7 | Z: 48 | w: 0,096 | R: 14,5 | R*I+Z: 55 | |
| Regul.: | 6580 | Nastawa: 5,00 | Zawór: | | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 15 RTD-N_ps Q dz.: 16 Izol.: 1 Dtd: 0,2 | | | | | |
| 93 nr działki: 88 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 11,1 | Z: 65 | w: 0,110 | R: 18,6 | R*I+Z: 89 | |
| Regul.: 6500 | Nastawa: 5,50 | Zawór: | | | |
| 15 RTD-N_ps Q dz.: 41 Izol.: 1 Dtd: 0,5 | | | | | |
| 94 nr działki: -87 | G [kg/h]: 147,0 | Q [W]: 2563 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 9,0 | Z: 185 | w: 0,204 | R: 60,9 | R*I+Z: 356 | |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 60 | Izol.: 1 | Dtd: 0,4 |
| 95 nr działki: -86 | G [kg/h]: 294,0 | Q [W]: 5126 | Średnica: 20 | | |
| dzeta: 4,0 | Z: 100 | w: 0,227 | R: 49,8 | R*I+Z: 160 | |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 33 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 |
| 96 nr działki: -85 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 12,4 | Z: 55 | w: 0,095 | R: 15,0 | R*I+Z: 63 | |
| Regul.: 80 | Nastawa: - | Zawór: | | | |
| 15 RLV_p Q dz.: 11 Izol.: 1 Dtd: 0,1 | | | | | |
| 97 nr działki: -84 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 | R*I+Z: 97 | |
| Regul.: 100 | Nastawa: - | Zawór: | | | |
| 15 RLV_p Q dz.: 28 Izol.: 1 Dtd: 0,3 | | | | | |
| 98 nr działki: -83 | G [kg/h]: 147,0 | Q [W]: 2563 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 0,6 | Z: 13 | w: 0,204 | R: 60,9 | R*I+Z: 251 | |
| Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 83 | Izol.: 1 | Dtd: 0,5 |
| 99 nr działki: -82 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | Średnica: 15 | | |
| dzeta: 12,5 | Z: 56 | w: 0,095 | R: 15,0 | R*I+Z: 63 | |
| Regul.: 80 | Nastawa: - | Zawór: | | | |
| 15 RLV_p Q dz.: 11 Izol.: 1 Dtd: 0,1 | | | | | |
| 100 nr działki: -81 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 100 | Regul.: 100 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 27 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 101 nr działki: 128 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | | | |
| Średnica: 25 | dzeta: 3,5 | Z: 90 | w: 0,229 | R: 36,0 | |
| R*I+Z: 100 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 15 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 102 nr działki: -127 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | | | |
| Średnica: 25 | dzeta: 2,5 | Z: 62 | w: 0,227 | R: 36,5 | |
| R*I+Z: 73 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 10 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 103 nr działki: 126 | G [kg/h]: 1499,4 | Q [W]: 26146 | | | |
| Średnica: 32 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,442 | R: 91,5 | |
| R*I+Z: 1290 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 907 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 104 nr działki: 125 | G [kg/h]: 1029,0 | Q [W]: 17944 | | | |
| Średnica: 32 | dzeta: 7,7 | Z: 345 | w: 0,303 | R: 44,2 | |
| R*I+Z: 946 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 862 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,7 | | | | | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 105 | nr działki: 124 | G [kg/h]: 117,7 | Q [W]: 2052 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 3,5 | Z: 46 | w: 0,165 | R: 39,4 | |
| R*I+Z: 58 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 10 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 106 | nr działki: 123 | G [kg/h]: 911,4 | Q [W]: 15892 | | |
| Średnica: 25 | dzeta: 2,3 | Z: 221 | w: 0,444 | R: 128,7 | |
| R*I+Z: 980 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 301 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | | |
| 107 | nr działki: 122 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 63 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 78 | Regul.: | 2770 | Nastawa: | N | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 25 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 108 | nr działki: 121 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 65 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 80 | Regul.: | 2760 | Nastawa: | N | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 25 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 109 | nr działki: -120 | G [kg/h]: 1499,4 | Q [W]: 26146 | | |
| Średnica: 32 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,438 | R: 91,9 | |
| R*I+Z: 1296 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 548 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | | |
| 110 | nr działki: -119 | G [kg/h]: 1029,0 | Q [W]: 17944 | | |
| Średnica: 32 | dzeta: 7,6 | Z: 338 | w: 0,301 | R: 44,6 | |
| R*I+Z: 944 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 534 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,4 | | | | | |
| 111 | nr działki: -118 | G [kg/h]: 117,7 | Q [W]: 2052 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 2,5 | Z: 32 | w: 0,163 | R: 40,2 | |
| R*I+Z: 44 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 6 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 112 | nr działki: -117 | G [kg/h]: 911,4 | Q [W]: 15892 | | |
| Średnica: 25 | dzeta: 1,7 | Z: 165 | w: 0,440 | R: 129,3 | |
| R*I+Z: 928 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 190 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 113 | nr działki: -116 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 73 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 88 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 114 | nr działki: -115 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 90 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 115 | nr działki: 114 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 5,2 | Z: 122 | w: 0,220 | R: 67,8 | |
| R*I+Z: 312 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 91 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 116 | nr działki: 113 | G [kg/h]: 352,8 | Q [W]: 6152 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,2 | Z: 81 | w: 0,275 | R: 69,6 | |

DZIAŁKI

R*I+Z: **164** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **50** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

117 nr działki: **112** G [kg/h]: **98,0** Q [W]: **1709**
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **117** w: **0,137** R: **28,0**
 R*I+Z: **140** Regul.: **3180** Nastawa: **N**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

118 nr działki: **111** G [kg/h]: **98,0** Q [W]: **1709**
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **117** w: **0,137** R: **28,0**
 R*I+Z: **140** Regul.: **3180** Nastawa: **N**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

119 nr działki: **110** G [kg/h]: **156,8** Q [W]: **2734**
 Średnica: **15** dzeta: **0,9** Z: **21** w: **0,220** R: **67,8**
 R*I+Z: **285** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **126** Izol.: **1**
 Dtd: **0,7**

120 nr działki: **109** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **65** w: **0,110** R: **18,6**
 R*I+Z: **80** Regul.: **3030** Nastawa: **N**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **25** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

121 nr działki: **108** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **63** w: **0,110** R: **18,6**
 R*I+Z: **78** Regul.: **3040** Nastawa: **7,00**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **25** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

122 nr działki: **-107** G [kg/h]: **156,8** Q [W]: **2734**
 Średnica: **15** dzeta: **9,0** Z: **211** w: **0,218** R: **68,8**
 R*I+Z: **403** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **60** Izol.: **1**
 Dtd: **0,3**

123 nr działki: **-106** G [kg/h]: **352,8** Q [W]: **6152**
 Średnica: **20** dzeta: **4,0** Z: **144** w: **0,272** R: **70,4**
 R*I+Z: **229** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **33** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

124 nr działki: **-105** G [kg/h]: **98,0** Q [W]: **1709**
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **113** w: **0,136** R: **28,7**
 R*I+Z: **136** Regul.: **150** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

125 nr działki: **-104** G [kg/h]: **98,0** Q [W]: **1709**
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **113** w: **0,136** R: **28,7**
 R*I+Z: **136** Regul.: **150** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

126 nr działki: **-103** G [kg/h]: **156,8** Q [W]: **2734**
 Średnica: **15** dzeta: **0,6** Z: **15** w: **0,218** R: **68,8**
 R*I+Z: **283** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **82** Izol.: **1**
 Dtd: **0,5**

127 nr działki: **-102** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **75** w: **0,109** R: **19,1**
 R*I+Z: **90** Regul.: **100** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 128 | nr działki: -98 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 73 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 88 | Regul.: 100 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 129 | nr działki: 129 | G [kg/h]: 509,6 | Q [W]: 8886 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 3,7 | Z: 283 | w: 0,397 | R: 141,3 | |
| R*I+Z: 1273 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 294 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 130 | nr działki: 130 | G [kg/h]: 401,8 | Q [W]: 7006 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 3,5 | Z: 167 | w: 0,313 | R: 89,4 | |
| R*I+Z: 193 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 131 | nr działki: -131 | G [kg/h]: 509,6 | Q [W]: 8886 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 3,1 | Z: 238 | w: 0,393 | R: 142,2 | |
| R*I+Z: 1233 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 189 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | | |
| 132 | nr działki: -132 | G [kg/h]: 401,8 | Q [W]: 7006 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,5 | Z: 116 | w: 0,310 | R: 90,2 | |
| R*I+Z: 143 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 133 | nr działki: 142 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 97 | Regul.: 8790 | Nastawa: 5,00 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 40 | Izol.: 1 | Dtd: 0,4 | | |
| 134 | nr działki: -141 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 95 | Regul.: 100 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 27 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | | |
| 135 | nr działki: 140 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 97 | Regul.: 8580 | Nastawa: 5,00 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 39 | Izol.: 1 | Dtd: 0,4 | | |
| 136 | nr działki: 139 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,9 | Z: 21 | w: 0,220 | R: 67,8 | |
| R*I+Z: 285 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 129 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,7 | | | | | |
| 137 | nr działki: -138 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 95 | Regul.: 100 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 26 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | | |
| 138 | nr działki: -137 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,6 | Z: 15 | w: 0,218 | R: 68,8 | |
| R*I+Z: 283 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 84 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 139 | nr działki: 136 | G [kg/h]: 313,6 | Q [W]: 5468 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,8 | Z: 23 | w: 0,244 | R: 55,6 | |

DZIAŁKI

R*I+Z: **240** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **166** Izol.: **1**
 Dtd: **0,5**

140 nr działki: **135** G [kg/h]: **470,4** Q [W]: **8202**
 Średnica: **20** dzeta: **3,0** Z: **194** w: **0,366** R: **121,0**
 R*I+Z: **388** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **69** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

141 nr działki: **-134** G [kg/h]: **313,6** Q [W]: **5468**
 Średnica: **20** dzeta: **0,6** Z: **17** w: **0,242** R: **56,3**
 R*I+Z: **237** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **110** Izol.: **1**
 Dtd: **0,3**

142 nr działki: **-133** G [kg/h]: **470,4** Q [W]: **8202**
 Średnica: **20** dzeta: **2,9** Z: **190** w: **0,363** R: **121,9**
 R*I+Z: **385** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **46** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

143 nr działki: **143** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **75** w: **0,110** R: **18,6**
 R*I+Z: **97** Regul.: **8790** Nastawa: **5,00**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **40** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

144 nr działki: **-144** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **72** w: **0,109** R: **19,1**
 R*I+Z: **95** Regul.: **100** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **27** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

145 nr działki: **145** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **75** w: **0,110** R: **18,6**
 R*I+Z: **97** Regul.: **8580** Nastawa: **5,00**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **39** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

146 nr działki: **-146** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **72** w: **0,109** R: **19,1**
 R*I+Z: **95** Regul.: **100** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

147 nr działki: **147** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **65** w: **0,110** R: **18,6**
 R*I+Z: **87** Regul.: **8280** Nastawa: **5,50**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **39** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

148 nr działki: **148** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **63** w: **0,110** R: **18,6**
 R*I+Z: **85** Regul.: **8290** Nastawa: **5,50**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **39** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

149 nr działki: **-149** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **75** w: **0,109** R: **19,1**
 R*I+Z: **98** Regul.: **100** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

150 nr działki: **-150** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
 Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **73** w: **0,109** R: **19,1**
 R*I+Z: **95** Regul.: **100** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 151 | nr działki: 170 | G [kg/h]: 117,7 | Q [W]: 2052 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,0 | Z: 8 | w: 0,092 | R: 8,9 | |
| R*I+Z: 36 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 127 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,9 | | | | | |
| 152 | nr działki: 168 | G [kg/h]: 39,2 | Q [W]: 684 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 16,5 | Z: 24 | w: 0,055 | R: 5,3 | |
| R*I+Z: 43 | Regul.: | 7880 | Nastawa: | 3,50 | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 112 | Izol.: 1 | Dtd: 2,4 | |
| 153 | nr działki: -167 | G [kg/h]: 117,7 | Q [W]: 2052 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 1,0 | Z: 4 | w: 0,091 | R: 9,2 | |
| R*I+Z: 33 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 74 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 154 | nr działki: -165 | G [kg/h]: 39,2 | Q [W]: 684 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 20,3 | Z: 30 | w: 0,054 | R: 5,6 | |
| R*I+Z: 50 | Regul.: | 20 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 69 | Izol.: 1 | Dtd: 1,5 | |
| 155 | nr działki: 163 | G [kg/h]: 78,5 | Q [W]: 1368 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 4,8 | Z: 28 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 51 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 38 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,4 | | | | | |
| 156 | nr działki: 162 | G [kg/h]: 39,2 | Q [W]: 684 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,1 | Z: 15 | w: 0,055 | R: 5,3 | |
| R*I+Z: 19 | Regul.: | 8070 | Nastawa: | 3,50 | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 21 | Izol.: 1 | Dtd: 0,5 | |
| 157 | nr działki: 160 | G [kg/h]: 39,2 | Q [W]: 684 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,0 | Z: 18 | w: 0,055 | R: 5,3 | |
| R*I+Z: 42 | Regul.: | 8340 | Nastawa: | 3,50 | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 141 | Izol.: 1 | Dtd: 3,1 | |
| 158 | nr działki: -156 | G [kg/h]: 78,5 | Q [W]: 1368 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 8,6 | Z: 50 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 73 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 25 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | | |
| 159 | nr działki: -155 | G [kg/h]: 39,2 | Q [W]: 684 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 9,6 | Z: 14 | w: 0,054 | R: 5,6 | |
| R*I+Z: 18 | Regul.: | 20 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 14 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 160 | nr działki: -153 | G [kg/h]: 39,2 | Q [W]: 684 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,9 | Z: 17 | w: 0,054 | R: 5,6 | |
| R*I+Z: 43 | Regul.: | 20 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 85 | Izol.: 1 | Dtd: 1,9 | |
| 161 | nr działki: 180 | G [kg/h]: 401,8 | Q [W]: 7006 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 1,4 | Z: 67 | w: 0,313 | R: 89,4 | |
| R*I+Z: 174 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 50 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 162 | nr działki: 179 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 48 | w: 0,096 | R: 14,5 | |

| DZIAŁKI | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------|--|---------------------|--|
| R*I+Z: 52 | | Regul.: | | 4740 | | Nastawa: | | 6,00 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 10 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,1 | |
| 163 | nr działki: 178 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 11,1 | | Z: 65 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 82 | | Regul.: | | 4660 | | Nastawa: | | 6,50 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 29 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,3 | |
| 164 | nr działki: -177 | | G [kg/h]: 401,8 | | Q [W]: 7006 | | | | |
| Średnica: 20 | | dzeta: 1,4 | | Z: 66 | | w: 0,310 | | R: 90,2 | |
| R*I+Z: 174 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 33 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,1 | | | | | | | | | |
| 165 | nr działki: -176 | | G [kg/h]: 68,6 | | Q [W]: 1196 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,5 | | Z: 56 | | w: 0,095 | | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 60 | | Regul.: | | 80 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 6 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,1 | |
| 166 | nr działki: -175 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,9 | | Z: 75 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 92 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 19 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 167 | nr działki: 174 | | G [kg/h]: 147,0 | | Q [W]: 2563 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 5,2 | | Z: 107 | | w: 0,206 | | R: 60,0 | |
| R*I+Z: 275 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 92 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,5 | | | | | | | | | |
| 168 | nr działki: 173 | | G [kg/h]: 254,8 | | Q [W]: 4443 | | | | |
| Średnica: 20 | | dzeta: 2,2 | | Z: 42 | | w: 0,198 | | R: 37,5 | |
| R*I+Z: 87 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 50 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,2 | | | | | | | | | |
| 169 | nr działki: 172 | | G [kg/h]: 39,2 | | Q [W]: 684 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,8 | | Z: 19 | | w: 0,055 | | R: 5,3 | |
| R*I+Z: 24 | | Regul.: | | 5550 | | Nastawa: | | 4,00 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 31 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,7 | |
| 170 | nr działki: 171 | | G [kg/h]: 68,6 | | Q [W]: 1196 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,8 | | Z: 58 | | w: 0,096 | | R: 14,5 | |
| R*I+Z: 62 | | Regul.: | | 5400 | | Nastawa: | | 5,50 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 10 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,1 | |
| 171 | nr działki: 169 | | G [kg/h]: 147,0 | | Q [W]: 2563 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 0,9 | | Z: 19 | | w: 0,206 | | R: 60,0 | |
| R*I+Z: 252 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 127 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,7 | | | | | | | | | |
| 172 | nr działki: 166 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 11,1 | | Z: 65 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 87 | | Regul.: | | 5090 | | Nastawa: | | 6,00 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 38 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,4 | |
| 173 | nr działki: 164 | | G [kg/h]: 68,6 | | Q [W]: 1196 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 10,7 | | Z: 48 | | w: 0,096 | | R: 14,5 | |
| R*I+Z: 55 | | Regul.: | | 5170 | | Nastawa: | | 5,50 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 16 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 174 | nr działki: -161 | G [kg/h]: 147,0 | Q [W]: 2563 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 9,0 | Z: 185 | w: 0,204 | R: 60,9 | |
| R*I+Z: 356 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 61 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,4 | | | | | |
| 175 | nr działki: -159 | G [kg/h]: 254,8 | Q [W]: 4443 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 4,0 | Z: 75 | w: 0,197 | R: 38,1 | |
| R*I+Z: 121 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 33 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 176 | nr działki: -158 | G [kg/h]: 39,2 | Q [W]: 684 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 18 | w: 0,054 | R: 5,6 | |
| R*I+Z: 24 | Regul.: | 20 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 21 | Izol.: 1 | Dtd: 0,5 | |
| 177 | nr działki: -157 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 55 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 60 | Regul.: | 80 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 6 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | |
| 178 | nr działki: -154 | G [kg/h]: 147,0 | Q [W]: 2563 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,6 | Z: 13 | w: 0,204 | R: 60,9 | |
| R*I+Z: 251 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 83 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 179 | nr działki: -152 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 98 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 25 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 180 | nr działki: -151 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 56 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 63 | Regul.: | 80 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 11 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | |
| 181 | nr działki: 190 | G [kg/h]: 1411,1 | Q [W]: 24606 | | |
| Średnica: 32 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,416 | R: 81,3 | |
| R*I+Z: 561 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 441 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | | |
| 182 | nr działki: 189 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 16,5 | Z: 97 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 162 | Regul.: | 1710 | Nastawa: | N | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 113 | Izol.: 1 | Dtd: 1,2 | |
| 183 | nr działki: -188 | G [kg/h]: 1411,1 | Q [W]: 24606 | | |
| Średnica: 32 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,412 | R: 81,8 | |
| R*I+Z: 564 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 266 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 184 | nr działki: -187 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 20,3 | Z: 118 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 185 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 73 | Izol.: 1 | Dtd: 0,8 | |
| 185 | nr działki: 186 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 4,8 | Z: 113 | w: 0,220 | R: 67,8 | |

DZIAŁKI

R*I+Z: **194** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **39** Izol.: **1**
Dtd: **0,2**

186 nr działki: **185** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
Średnica: **15** dzeta: **10,1** Z: **59** w: **0,110** R: **18,6**
R*I+Z: **74** Regul.: **1710** Nastawa: **N**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

187 nr działki: **184** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
Średnica: **15** dzeta: **12,0** Z: **70** w: **0,110** R: **18,6**
R*I+Z: **158** Regul.: **1840** Nastawa: **N**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **151** Izol.: **1** Dtd: **1,7**

188 nr działki: **-183** G [kg/h]: **156,8** Q [W]: **2734**
Średnica: **15** dzeta: **8,6** Z: **201** w: **0,218** R: **68,8**
R*I+Z: **284** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **26** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

189 nr działki: **-182** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
Średnica: **15** dzeta: **9,6** Z: **56** w: **0,109** R: **19,1**
R*I+Z: **71** Regul.: **100** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

190 nr działki: **-181** G [kg/h]: **78,4** Q [W]: **1367**
Średnica: **15** dzeta: **11,9** Z: **69** w: **0,109** R: **19,1**
R*I+Z: **159** Regul.: **100** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **97** Izol.: **1** Dtd: **1,1**

191 nr działki: **191** G [kg/h]: **940,7** Q [W]: **16404**
Średnica: **25** dzeta: **2,3** Z: **235** w: **0,458** R: **136,9**
R*I+Z: **769** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **202** Izol.: **1**
Dtd: **0,2**

192 nr działki: **192** G [kg/h]: **470,4** Q [W]: **8202**
Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **90** w: **0,229** R: **36,0**
R*I+Z: **100** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

193 nr działki: **-193** G [kg/h]: **940,7** Q [W]: **16404**
Średnica: **25** dzeta: **1,7** Z: **175** w: **0,454** R: **137,5**
R*I+Z: **712** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **123** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

194 nr działki: **-194** G [kg/h]: **470,4** Q [W]: **8202**
Średnica: **25** dzeta: **2,5** Z: **62** w: **0,227** R: **36,5**
R*I+Z: **73** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

195 nr działki: **195** G [kg/h]: **705,5** Q [W]: **12303**
Średnica: **25** dzeta: **0,7** Z: **40** w: **0,344** R: **78,4**
R*I+Z: **464** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **278** Izol.: **1**
Dtd: **0,3**

196 nr działki: **196** G [kg/h]: **235,2** Q [W]: **4101**
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **57** w: **0,183** R: **32,2**
R*I+Z: **67** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 197 | nr działki: -197 | G [kg/h]: 705,5 | Q [W]: 12303 | | |
| Średnica: 25 | dzeta: 0,6 | Z: 35 | w: 0,341 | R: 79,0 | |
| R*I+Z: 462 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 171 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 198 | nr działki: -198 | G [kg/h]: 235,2 | Q [W]: 4101 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,5 | Z: 40 | w: 0,181 | R: 32,8 | |
| R*I+Z: 49 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 199 | nr działki: 199 | G [kg/h]: 235,2 | Q [W]: 4101 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 3,7 | Z: 60 | w: 0,183 | R: 32,2 | |
| R*I+Z: 199 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 181 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,7 | | | | | |
| 200 | nr działki: 200 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | | |
| Średnica: 25 | dzeta: 1,6 | Z: 41 | w: 0,229 | R: 36,0 | |
| R*I+Z: 52 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 15 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 201 | nr działki: -201 | G [kg/h]: 235,2 | Q [W]: 4101 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 3,1 | Z: 51 | w: 0,181 | R: 32,8 | |
| R*I+Z: 192 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 113 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,4 | | | | | |
| 202 | nr działki: -202 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | | |
| Średnica: 25 | dzeta: 1,1 | Z: 28 | w: 0,227 | R: 36,5 | |
| R*I+Z: 39 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 10 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 203 | nr działki: 222 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,2 | Z: 12 | w: 0,366 | R: 121,0 | |
| R*I+Z: 48 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 204 | nr działki: 221 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 63 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 76 | Regul.: | 3730 | Nastawa: | 7,00 | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 23 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 205 | nr działki: 220 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 65 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 78 | Regul.: | 3730 | Nastawa: | 7,00 | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 23 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 206 | nr działki: -219 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,1 | Z: 8 | w: 0,363 | R: 121,9 | |
| R*I+Z: 45 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 207 | nr działki: -218 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 73 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 86 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 15 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 208 | nr działki: -217 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | |

DZIAŁKI

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| R*I+Z: 88 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 15 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 209 nr działki: 216 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 5,2 | Z: 122 | w: 0,220 | R: 67,8 |
| R*I+Z: 312 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 94 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | |
| 210 nr działki: 215 | G [kg/h]: 313,6 | Q [W]: 5468 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,2 | Z: 64 | w: 0,244 | R: 55,6 |
| R*I+Z: 131 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 51 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | |
| 211 nr działki: 214 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 |
| R*I+Z: 90 | Regul.: | 4370 | Nastawa: | 6,50 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 26 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 212 nr działki: 213 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 |
| R*I+Z: 90 | Regul.: | 4370 | Nastawa: | 6,50 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 26 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 213 nr działki: 212 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,9 | Z: 21 | w: 0,220 | R: 67,8 |
| R*I+Z: 285 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 130 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,7 | | | | |
| 214 nr działki: 211 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 65 | w: 0,110 | R: 18,6 |
| R*I+Z: 80 | Regul.: | 4080 | Nastawa: | 6,50 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 26 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 215 nr działki: 210 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 63 | w: 0,110 | R: 18,6 |
| R*I+Z: 78 | Regul.: | 4080 | Nastawa: | 6,50 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 26 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 216 nr działki: -209 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 9,0 | Z: 211 | w: 0,218 | R: 68,8 |
| R*I+Z: 403 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 62 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | |
| 217 nr działki: -208 | G [kg/h]: 313,6 | Q [W]: 5468 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 4,0 | Z: 114 | w: 0,242 | R: 56,3 |
| R*I+Z: 181 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 34 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | |
| 218 nr działki: -207 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 |
| R*I+Z: 87 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 18 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 219 nr działki: -206 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 |
| R*I+Z: 87 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 18 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 220 | nr działki: -205 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,6 | Z: 15 | w: 0,218 | R: 68,8 | |
| R*I+Z: 283 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 86 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 221 | nr działki: -204 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 90 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 222 | nr działki: -203 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 73 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 88 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 223 | nr działki: 232 | G [kg/h]: 235,2 | Q [W]: 4101 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,183 | R: 32,2 | |
| R*I+Z: 10 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 224 | nr działki: 231 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 16,5 | Z: 97 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 162 | Regul.: | 2920 | Nastawa: | N | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 115 | Izol.: 1 | Dtd: 1,3 | |
| 225 | nr działki: -230 | G [kg/h]: 235,2 | Q [W]: 4101 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,181 | R: 32,8 | |
| R*I+Z: 10 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 226 | nr działki: -229 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 20,3 | Z: 118 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 185 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 75 | Izol.: 1 | Dtd: 0,8 | |
| 227 | nr działki: 228 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 4,8 | Z: 113 | w: 0,220 | R: 67,8 | |
| R*I+Z: 194 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 40 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 228 | nr działki: 227 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,1 | Z: 59 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 70 | Regul.: | 2900 | Nastawa: | N | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 20 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 229 | nr działki: 226 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,0 | Z: 70 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 154 | Regul.: | 3010 | Nastawa: | N | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 147 | Izol.: 1 | Dtd: 1,6 | |
| 230 | nr działki: -225 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 8,6 | Z: 201 | w: 0,218 | R: 68,8 | |
| R*I+Z: 284 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 27 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 231 | nr działki: -224 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 9,6 | Z: 56 | w: 0,109 | R: 19,1 | |

| DZIAŁKI | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------|--|----------------------|--|
| R*I+Z: 67 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 13 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,1 | |
| 232 | nr działki: -223 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 11,9 | | Z: 69 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 155 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 95 | | Izol.: 1 | | Dtd: 1,0 | |
| 233 | nr działki: 252 | | G [kg/h]: 470,4 | | Q [W]: 8202 | | | | |
| Średnica: 20 | | dzeta: 0,2 | | Z: 12 | | w: 0,366 | | R: 121,0 | |
| R*I+Z: 48 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 13 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,0 | | | | | | | | | |
| 234 | nr działki: 251 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 10,7 | | Z: 63 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 70 | | Regul.: | | 1710 | | Nastawa: | | N | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 13 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,1 | |
| 235 | nr działki: 250 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 11,1 | | Z: 65 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 80 | | Regul.: | | 1710 | | Nastawa: | | N | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 26 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,3 | |
| 236 | nr działki: -249 | | G [kg/h]: 470,4 | | Q [W]: 8202 | | | | |
| Średnica: 20 | | dzeta: 0,1 | | Z: 8 | | w: 0,363 | | R: 121,9 | |
| R*I+Z: 45 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 8 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,0 | | | | | | | | | |
| 237 | nr działki: -248 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,5 | | Z: 73 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 80 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 9 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,1 | |
| 238 | nr działki: -247 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,9 | | Z: 75 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 90 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 17 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 239 | nr działki: 246 | | G [kg/h]: 156,8 | | Q [W]: 2734 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 5,2 | | Z: 122 | | w: 0,220 | | R: 67,8 | |
| R*I+Z: 312 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 93 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,5 | | | | | | | | | |
| 240 | nr działki: 245 | | G [kg/h]: 313,6 | | Q [W]: 5468 | | | | |
| Średnica: 20 | | dzeta: 2,2 | | Z: 64 | | w: 0,244 | | R: 55,6 | |
| R*I+Z: 131 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 51 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,1 | | | | | | | | | |
| 241 | nr działki: 244 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,8 | | Z: 75 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 90 | | Regul.: | | 2050 | | Nastawa: | | N | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 26 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,3 | |
| 242 | nr działki: 243 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,8 | | Z: 75 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 83 | | Regul.: | | 2070 | | Nastawa: | | N | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 13 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,1 | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 243 | nr działki: 242 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,9 | Z: 21 | w: 0,220 | R: 67,8 | |
| R*I+Z: 285 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 129 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,7 | | | | | |
| 244 | nr działki: 241 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 65 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 80 | Regul.: | 1710 | Nastawa: N | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 26 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | | |
| 245 | nr działki: 240 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 63 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 70 | Regul.: | 1710 | Nastawa: N | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 246 | nr działki: -239 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 9,0 | Z: 211 | w: 0,218 | R: 68,8 | |
| R*I+Z: 403 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 62 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | | |
| 247 | nr działki: -238 | G [kg/h]: 313,6 | Q [W]: 5468 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 4,0 | Z: 114 | w: 0,242 | R: 56,3 | |
| R*I+Z: 181 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 34 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 248 | nr działki: -237 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 87 | Regul.: | 100 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 18 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 249 | nr działki: -236 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 80 | Regul.: | 100 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 9 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 250 | nr działki: -235 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,6 | Z: 15 | w: 0,218 | R: 68,8 | |
| R*I+Z: 283 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 85 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 251 | nr działki: -234 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 90 | Regul.: | 100 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 252 | nr działki: -233 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 73 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 80 | Regul.: | 100 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 9 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 253 | nr działki: 272 | G [kg/h]: 431,2 | Q [W]: 7519 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,2 | Z: 10 | w: 0,336 | R: 102,4 | |
| R*I+Z: 41 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 254 | nr działki: 270 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 17,9 | Z: 105 | w: 0,110 | R: 18,6 | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| R*I+Z: 185 | Regul.: | 5210 | Nastawa: | 6,00 | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 143 | Izol.: | 1 | Dtd: 1,6 |
| 255 nr działki: -269 | G [kg/h]: 431,2 | Q [W]: 7519 | | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,1 | Z: 7 | w: 0,333 | R: 103,2 | |
| R*I+Z: 38 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 256 nr działki: -267 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 21,7 | Z: 127 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 209 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: | 93 | Izol.: | 1 | Dtd: 1,0 |
| 257 nr działki: 265 | G [kg/h]: 352,8 | Q [W]: 6152 | | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,2 | Z: 81 | w: 0,275 | R: 69,6 | |
| R*I+Z: 164 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 52 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 258 nr działki: 264 | G [kg/h]: 98,0 | Q [W]: 1709 | | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 117 | w: 0,137 | R: 28,0 | |
| R*I+Z: 241 | Regul.: | 4950 | Nastawa: | 7,00 | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 147 | Izol.: | 1 | Dtd: 1,3 |
| 259 nr działki: 263 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 92 | Regul.: | 5280 | Nastawa: | 6,00 | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 30 | Izol.: | 1 | Dtd: 0,3 |
| 260 nr działki: 262 | G [kg/h]: 176,4 | Q [W]: 3076 | | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,9 | Z: 27 | w: 0,247 | R: 84,8 | |
| R*I+Z: 357 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 131 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,6 | | | | | |
| 261 nr działki: 261 | G [kg/h]: 98,0 | Q [W]: 1709 | | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 102 | w: 0,137 | R: 28,0 | |
| R*I+Z: 169 | Regul.: | 4620 | Nastawa: | N | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 79 | Izol.: | 1 | Dtd: 0,7 |
| 262 nr działki: 260 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 63 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 80 | Regul.: | 4850 | Nastawa: | 6,00 | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 29 | Izol.: | 1 | Dtd: 0,3 |
| 263 nr działki: -258 | G [kg/h]: 352,8 | Q [W]: 6152 | | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 4,0 | Z: 144 | w: 0,272 | R: 70,4 | |
| R*I+Z: 229 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 35 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 264 nr działki: -257 | G [kg/h]: 98,0 | Q [W]: 1709 | | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 113 | w: 0,136 | R: 28,7 | |
| R*I+Z: 239 | Regul.: | 150 | Nastawa: | - | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: | 96 | Izol.: | 1 | Dtd: 0,8 |
| 265 nr działki: -256 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 72 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 89 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: | 20 | Izol.: | 1 | Dtd: 0,2 |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 266 | nr działki: -255 | G [kg/h]: 176,4 | Q [W]: 3076 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,6 | Z: 19 | w: 0,245 | R: 85,9 | |
| R*I+Z: 354 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 87 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,4 | | | | | |
| 267 | nr działki: -254 | G [kg/h]: 98,0 | Q [W]: 1709 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 117 | w: 0,136 | R: 28,7 | |
| R*I+Z: 186 | Regul.: | 150 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 53 | Izol.: 1 | Dtd: 0,5 | | |
| 268 | nr działki: -253 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 73 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 90 | Regul.: | 100 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 20 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 269 | nr działki: 288 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,2 | Z: 12 | w: 0,366 | R: 121,0 | |
| R*I+Z: 48 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 270 | nr działki: 287 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 63 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 80 | Regul.: | 4040 | Nastawa: 6,50 | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 29 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | | |
| 271 | nr działki: 286 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 65 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 82 | Regul.: | 4030 | Nastawa: 6,50 | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 29 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | | |
| 272 | nr działki: -285 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,1 | Z: 8 | w: 0,363 | R: 121,9 | |
| R*I+Z: 45 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 273 | nr działki: -284 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 73 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 90 | Regul.: | 100 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 20 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 274 | nr działki: -283 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 92 | Regul.: | 100 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 20 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 275 | nr działki: 282 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 5,2 | Z: 122 | w: 0,220 | R: 67,8 | |
| R*I+Z: 312 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 94 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 276 | nr działki: 281 | G [kg/h]: 313,6 | Q [W]: 5468 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,2 | Z: 64 | w: 0,244 | R: 55,6 | |
| R*I+Z: 131 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 51 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 277 | nr działki: 280 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 | |

| DZIAŁKI | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|-----------------|--|-------------|--|---------------------|--|
| R*I+Z: 90 | | Regul.: | | 4690 | | Nastawa: | | 6,50 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 26 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,3 | |
| 278 | | nr działki: 279 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,8 | | Z: 75 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 90 | | Regul.: | | 4690 | | Nastawa: | | 6,50 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 26 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,3 | |
| 279 | | nr działki: 278 | | G [kg/h]: 156,8 | | Q [W]: 2734 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 0,9 | | Z: 21 | | w: 0,220 | | R: 67,8 | |
| R*I+Z: 285 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 131 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,7 | | | | | | | | | |
| 280 | | nr działki: 277 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 11,1 | | Z: 65 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 80 | | Regul.: | | 4390 | | Nastawa: | | 6,50 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 26 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,3 | |
| 281 | | nr działki: 276 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 10,7 | | Z: 63 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 78 | | Regul.: | | 4400 | | Nastawa: | | 6,50 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 26 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,3 | |
| 282 | | nr działki: -275 | | G [kg/h]: 156,8 | | Q [W]: 2734 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 9,0 | | Z: 211 | | w: 0,218 | | R: 68,8 | |
| R*I+Z: 403 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 62 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,3 | | | | | | | | | |
| 283 | | nr działki: -274 | | G [kg/h]: 313,6 | | Q [W]: 5468 | | | |
| Średnica: 20 | | dzeta: 4,0 | | Z: 114 | | w: 0,242 | | R: 56,3 | |
| R*I+Z: 181 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 34 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,1 | | | | | | | | | |
| 284 | | nr działki: -273 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,4 | | Z: 72 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 87 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 18 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 285 | | nr działki: -271 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,4 | | Z: 72 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 87 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 18 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 286 | | nr działki: -268 | | G [kg/h]: 156,8 | | Q [W]: 2734 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 0,6 | | Z: 15 | | w: 0,218 | | R: 68,8 | |
| R*I+Z: 283 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 86 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,5 | | | | | | | | | |
| 287 | | nr działki: -266 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,9 | | Z: 75 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 90 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 17 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 288 | | nr działki: -259 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,5 | | Z: 73 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 88 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 17 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 289 | nr działki: 308 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 14,1 | Z: 63 | w: 0,096 | R: 14,5 | |
| R*I+Z: 114 | Regul.: 4320 | Nastawa: 6,00 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 115 | Izol.: 1 | Dtd: 1,4 | | |
| 290 | nr działki: -305 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 14,1 | Z: 63 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 115 | Regul.: 80 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 75 | Izol.: 1 | Dtd: 0,9 | | |
| 291 | nr działki: 310 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,2 | Z: 12 | w: 0,366 | R: 121,0 | |
| R*I+Z: 48 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 292 | nr działki: 309 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 63 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 76 | Regul.: 2580 | Nastawa: N | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 23 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 293 | nr działki: 307 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 65 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 78 | Regul.: 2580 | Nastawa: N | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 23 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 294 | nr działki: -306 | G [kg/h]: 470,4 | Q [W]: 8202 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,1 | Z: 8 | w: 0,363 | R: 121,9 | |
| R*I+Z: 45 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 295 | nr działki: -304 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 73 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 86 | Regul.: 100 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 15 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 296 | nr działki: -303 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 75 | w: 0,109 | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 88 | Regul.: 100 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 15 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 297 | nr działki: 302 | G [kg/h]: 156,8 | Q [W]: 2734 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 5,2 | Z: 122 | w: 0,220 | R: 67,8 | |
| R*I+Z: 312 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 93 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 298 | nr działki: 301 | G [kg/h]: 313,6 | Q [W]: 5468 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,2 | Z: 64 | w: 0,244 | R: 55,6 | |
| R*I+Z: 131 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 51 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 299 | nr działki: 300 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 88 | Regul.: 3220 | Nastawa: 7,00 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 23 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | | |
| 300 | nr działki: 299 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 75 | w: 0,110 | R: 18,6 | |

| DZIAŁKI | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------|----------|--|---------------------|--|
| R*I+Z: 88 | | Regul.: | | 3220 | | Nastawa: | | 7,00 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 23 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,3 | |
| 301 | nr działki: 298 | | G [kg/h]: 156,8 | | Q [W]: 2734 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 0,9 | | Z: 21 | | w: 0,220 | | R: 67,8 | |
| R*I+Z: 285 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 129 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,7 | | | | | | | | | |
| 302 | nr działki: 297 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 11,1 | | Z: 65 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 80 | | Regul.: | | 2930 | | Nastawa: | | N | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 26 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,3 | |
| 303 | nr działki: 296 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 10,7 | | Z: 63 | | w: 0,110 | | R: 18,6 | |
| R*I+Z: 74 | | Regul.: | | 2940 | | Nastawa: | | N | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 19 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 304 | nr działki: -295 | | G [kg/h]: 156,8 | | Q [W]: 2734 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 9,0 | | Z: 211 | | w: 0,218 | | R: 68,8 | |
| R*I+Z: 403 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 62 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,3 | | | | | | | | | |
| 305 | nr działki: -294 | | G [kg/h]: 313,6 | | Q [W]: 5468 | | | | |
| Średnica: 20 | | dzeta: 4,0 | | Z: 114 | | w: 0,242 | | R: 56,3 | |
| R*I+Z: 181 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 34 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,1 | | | | | | | | | |
| 306 | nr działki: -293 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,4 | | Z: 72 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 85 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 15 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 307 | nr działki: -292 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,4 | | Z: 72 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 85 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 15 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 308 | nr działki: -291 | | G [kg/h]: 156,8 | | Q [W]: 2734 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 0,6 | | Z: 15 | | w: 0,218 | | R: 68,8 | |
| R*I+Z: 283 | | Regul.: | | Nastawa: | | Zawór: | | Q dz.: 85 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,5 | | | | | | | | | |
| 309 | nr działki: -290 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,9 | | Z: 75 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 90 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 17 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 310 | nr działki: -289 | | G [kg/h]: 78,4 | | Q [W]: 1367 | | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,5 | | Z: 73 | | w: 0,109 | | R: 19,1 | |
| R*I+Z: 84 | | Regul.: | | 100 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 13 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,1 | |
| 311 | nr działki: 311 | | G [kg/h]: 3781,2 | | Q [W]: 65934 | | | | |
| Średnica: 50 | | dzeta: 5,3 | | Z: 617 | | w: 0,489 | | R: 65,1 | |
| R*I+Z: 987 | | Regul.: | | 70 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 50 Zawór kul. | | Q dz.: 98 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,0 | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 312 | nr działki: 312 | G [kg/h]: 431,1 | Q [W]: 7518 | | |
| Średnica: 25 | dzeta: 3,5 | Z: 75 | w: 0,210 | R: 30,5 | |
| R*I+Z: 84 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 16 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 313 | nr działki: 313 | G [kg/h]: 3350,0 | Q [W]: 58416 | | |
| Średnica: 50 | dzeta: 1,7 | Z: 155 | w: 0,433 | R: 51,4 | |
| R*I+Z: 176 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 37 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 314 | nr działki: -314 | G [kg/h]: 3781,2 | Q [W]: 65934 | | |
| Średnica: 50 | dzeta: 5,8 | Z: 669 | w: 0,485 | R: 65,3 | |
| R*I+Z: 1041 | Regul.: | 70 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 50 Zawór kul. | Q dz.: 65 | Izol.: 1 | Dtd: 0,0 | |
| 315 | nr działki: -315 | G [kg/h]: 431,1 | Q [W]: 7518 | | |
| Średnica: 25 | dzeta: 2,9 | Z: 61 | w: 0,208 | R: 31,0 | |
| R*I+Z: 70 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 9 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 316 | nr działki: -316 | G [kg/h]: 3350,0 | Q [W]: 58416 | | |
| Średnica: 50 | dzeta: 1,6 | Z: 146 | w: 0,429 | R: 51,6 | |
| R*I+Z: 166 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 23 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 317 | nr działki: 317 | G [kg/h]: 352,9 | Q [W]: 6153 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 3,5 | Z: 129 | w: 0,275 | R: 69,7 | |
| R*I+Z: 149 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 318 | nr działki: 318 | G [kg/h]: 215,6 | Q [W]: 3760 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 3,5 | Z: 48 | w: 0,168 | R: 27,4 | |
| R*I+Z: 56 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 319 | nr działki: 319 | G [kg/h]: 2997,2 | Q [W]: 52263 | | |
| Średnica: 40 | dzeta: 2,3 | Z: 430 | w: 0,620 | R: 140,4 | |
| R*I+Z: 1385 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 529 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 320 | nr działki: 320 | G [kg/h]: 215,6 | Q [W]: 3760 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 3,5 | Z: 48 | w: 0,168 | R: 27,4 | |
| R*I+Z: 56 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 321 | nr działki: -321 | G [kg/h]: 352,9 | Q [W]: 6153 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,5 | Z: 89 | w: 0,272 | R: 70,4 | |
| R*I+Z: 110 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 9 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 322 | nr działki: -322 | G [kg/h]: 215,6 | Q [W]: 3760 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,5 | Z: 33 | w: 0,166 | R: 27,9 | |
| R*I+Z: 42 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 9 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 323 | nr działki: -323 | G [kg/h]: 2997,2 | Q [W]: 52263 | | |
| Średnica: 40 | dzeta: 1,7 | Z: 321 | w: 0,615 | R: 140,6 | |

DZIAŁKI

R*I+Z: **1277** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **330** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

324 nr działki: **-324** G [kg/h]: **215,6** Q [W]: **3760**
Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **33** w: **0,166** R: **27,9**
R*I+Z: **42** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **9** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

325 nr działki: **325** G [kg/h]: **2781,5** Q [W]: **48503**
Średnica: **40** dzeta: **0,7** Z: **113** w: **0,575** R: **121,3**
R*I+Z: **598** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **310** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

326 nr działki: **326** G [kg/h]: **2565,9** Q [W]: **44743**
Średnica: **40** dzeta: **6,3** Z: **864** w: **0,531** R: **103,6**
R*I+Z: **1227** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **270** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

327 nr działki: **-327** G [kg/h]: **2781,5** Q [W]: **48503**
Średnica: **40** dzeta: **0,6** Z: **97** w: **0,570** R: **121,6**
R*I+Z: **584** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **195** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

328 nr działki: **-328** G [kg/h]: **2565,9** Q [W]: **44743**
Średnica: **40** dzeta: **6,2** Z: **844** w: **0,526** R: **103,9**
R*I+Z: **1208** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **171** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

329 nr działki: **329** G [kg/h]: **156,8** Q [W]: **2734**
Średnica: **15** dzeta: **3,5** Z: **82** w: **0,220** R: **67,8**
R*I+Z: **103** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

330 nr działki: **330** G [kg/h]: **662,9** Q [W]: **11559**
Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **178** w: **0,323** R: **69,5**
R*I+Z: **199** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **16** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

331 nr działki: **331** G [kg/h]: **2409,1** Q [W]: **42009**
Średnica: **40** dzeta: **0,7** Z: **85** w: **0,498** R: **91,7**
R*I+Z: **369** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **239** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

332 nr działki: **332** G [kg/h]: **196,0** Q [W]: **3417**
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **40** w: **0,152** R: **22,9**
R*I+Z: **46** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

333 nr działki: **333** G [kg/h]: **1746,2** Q [W]: **30450**
Średnica: **32** dzeta: **2,3** Z: **297** w: **0,515** R: **123,1**
R*I+Z: **1281** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **511** Izol.: **1**
Dtd: **0,3**

334 nr działki: **334** G [kg/h]: **417,0** Q [W]: **7271**
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **179** w: **0,324** R: **96,0**
R*I+Z: **208** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

DZIAŁKI

335 nr działki: **335** G [kg/h]: **1550,3** Q [W]: **27033**
Średnica: **32** dzeta: **0,7** Z: **71** w: **0,457** R: **97,6**
R*I+Z: **442** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **241** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

336 nr działki: **336** G [kg/h]: **417,0** Q [W]: **7271**
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **179** w: **0,324** R: **96,0**
R*I+Z: **208** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

337 nr działki: **337** G [kg/h]: **1133,3** Q [W]: **19762**
Średnica: **32** dzeta: **0,7** Z: **38** w: **0,334** R: **53,2**
R*I+Z: **357** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **378** Izol.: **1**
Dtd: **0,3**

338 nr działki: **338** G [kg/h]: **417,0** Q [W]: **7271**
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **179** w: **0,324** R: **96,0**
R*I+Z: **208** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

339 nr działki: **-339** G [kg/h]: **156,8** Q [W]: **2734**
Średnica: **15** dzeta: **2,5** Z: **57** w: **0,218** R: **68,8**
R*I+Z: **78** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **7** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

340 nr działki: **-340** G [kg/h]: **662,9** Q [W]: **11559**
Średnica: **25** dzeta: **2,5** Z: **123** w: **0,320** R: **70,1**
R*I+Z: **144** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **9** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

341 nr działki: **-341** G [kg/h]: **2409,1** Q [W]: **42009**
Średnica: **40** dzeta: **0,6** Z: **73** w: **0,494** R: **92,0**
R*I+Z: **358** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **151** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

342 nr działki: **-342** G [kg/h]: **196,0** Q [W]: **3417**
Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **28** w: **0,151** R: **23,3**
R*I+Z: **35** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

343 nr działki: **-343** G [kg/h]: **1746,2** Q [W]: **30450**
Średnica: **32** dzeta: **1,7** Z: **221** w: **0,510** R: **123,5**
R*I+Z: **1209** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **325** Izol.: **1**
Dtd: **0,2**

344 nr działki: **-344** G [kg/h]: **417,0** Q [W]: **7271**
Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **125** w: **0,322** R: **96,8**
R*I+Z: **154** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **9** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

345 nr działki: **-345** G [kg/h]: **1550,3** Q [W]: **27033**
Średnica: **32** dzeta: **0,6** Z: **61** w: **0,453** R: **98,1**
R*I+Z: **434** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **155** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

346 nr działki: **-346** G [kg/h]: **417,0** Q [W]: **7271**
Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **125** w: **0,322** R: **96,8**

DZIAŁKI

R*I+Z: **154** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

347 nr działki: **-347** G [kg/h]: **1133,3** Q [W]: **19762**

Średnica: **32** dzeta: **0,6** Z: **33** w: **0,331** R: **53,6**

R*I+Z: **355** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **245** Izol.: **1**

Dtd: **0,2**

348 nr działki: **-348** G [kg/h]: **417,0** Q [W]: **7271**

Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **125** w: **0,322** R: **96,8**

R*I+Z: **154** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

349 nr działki: **349** G [kg/h]: **716,3** Q [W]: **12491**

Średnica: **25** dzeta: **2,3** Z: **136** w: **0,349** R: **80,8**

R*I+Z: **395** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **163** Izol.: **1**

Dtd: **0,2**

350 nr działki: **350** G [kg/h]: **299,4** Q [W]: **5220**

Średnica: **20** dzeta: **6,5** Z: **172** w: **0,233** R: **50,9**

R*I+Z: **411** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **197** Izol.: **1**

Dtd: **0,6**

351 nr działki: **351** G [kg/h]: **81,1** Q [W]: **1414**

Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **67** w: **0,114** R: **19,7**

R*I+Z: **77** Regul.: **3530** Nastawa: **7,00**

Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **16** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

352 nr działki: **352** G [kg/h]: **81,1** Q [W]: **1414**

Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **70** w: **0,114** R: **19,7**

R*I+Z: **82** Regul.: **3520** Nastawa: **7,00**

Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **19** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

353 nr działki: **353** G [kg/h]: **162,2** Q [W]: **2828**

Średnica: **15** dzeta: **0,9** Z: **23** w: **0,227** R: **72,2**

R*I+Z: **304** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **127** Izol.: **1**

Dtd: **0,7**

354 nr działki: **354** G [kg/h]: **68,6** Q [W]: **1196**

Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **58** w: **0,096** R: **14,5**

R*I+Z: **63** Regul.: **3950** Nastawa: **6,00**

Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

355 nr działki: **355** G [kg/h]: **68,6** Q [W]: **1196**

Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **58** w: **0,096** R: **14,5**

R*I+Z: **65** Regul.: **3940** Nastawa: **6,00**

Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **16** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

356 nr działki: **-356** G [kg/h]: **716,3** Q [W]: **12491**

Średnica: **25** dzeta: **1,7** Z: **102** w: **0,346** R: **81,4**

R*I+Z: **362** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **107** Izol.: **1**

Dtd: **0,1**

357 nr działki: **-357** G [kg/h]: **299,4** Q [W]: **5220**

Średnica: **20** dzeta: **5,9** Z: **155** w: **0,231** R: **51,6**

R*I+Z: **398** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **131** Izol.: **1**

Dtd: **0,4**

DZIAŁKI

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 358 | nr działki: -358 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 55 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 61 | Regul.: 80 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 9 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 359 | nr działki: -359 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 55 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 63 | Regul.: 80 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 11 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 360 | nr działki: -360 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,6 | Z: 16 | w: 0,225 | R: 73,3 | |
| R*I+Z: 302 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 84 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,4 | | | | | |
| 361 | nr działki: -361 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 78 | w: 0,113 | R: 20,3 | |
| R*I+Z: 88 | Regul.: 110 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 11 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 362 | nr działki: -362 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 80 | w: 0,113 | R: 20,3 | |
| R*I+Z: 92 | Regul.: 110 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 363 | nr działki: 363 | G [kg/h]: 303,8 | Q [W]: 5297 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 1,6 | Z: 44 | w: 0,236 | R: 52,3 | |
| R*I+Z: 59 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 364 | nr działki: -364 | G [kg/h]: 303,8 | Q [W]: 5297 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 1,1 | Z: 30 | w: 0,234 | R: 53,0 | |
| R*I+Z: 46 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 9 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 365 | nr działki: 365 | G [kg/h]: 431,1 | Q [W]: 7518 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,2 | Z: 10 | w: 0,335 | R: 102,3 | |
| R*I+Z: 378 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 156 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | | |
| 366 | nr działki: 366 | G [kg/h]: 127,4 | Q [W]: 2221 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 6,5 | Z: 101 | w: 0,178 | R: 45,8 | |
| R*I+Z: 563 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 340 | Izol.: 1 |
| Dtd: 2,3 | | | | | |
| 367 | nr działki: -367 | G [kg/h]: 431,1 | Q [W]: 7518 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,1 | Z: 7 | w: 0,333 | R: 103,2 | |
| R*I+Z: 379 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 93 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 368 | nr działki: -368 | G [kg/h]: 127,4 | Q [W]: 2221 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 5,9 | Z: 91 | w: 0,177 | R: 46,6 | |
| R*I+Z: 562 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 212 | Izol.: 1 |
| Dtd: 1,4 | | | | | |
| 369 | nr działki: 369 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,1 | Z: 33 | w: 0,082 | R: 11,0 | |

| DZIAŁKI | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|-----------------|--|-------------|--|----------------------------|--|
| R*I+Z: 43 | | Regul.: | | 15220 | | Nastawa: | | 3,50 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 28 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,4 | |
| 370 | | nr działki: 370 | | G [kg/h]: 68,6 | | Q [W]: 1196 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 14,8 | | Z: 67 | | w: 0,096 | | R: 14,5 | |
| R*I+Z: 139 | | Regul.: | | 15160 | | Nastawa: | | 4,00 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 157 | | Izol.: 1 | | Dtd: 2,0 | |
| 371 | | nr działki: -371 | | G [kg/h]: 58,8 | | Q [W]: 1025 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 9,6 | | Z: 31 | | w: 0,082 | | R: 11,4 | |
| R*I+Z: 42 | | Regul.: | | 60 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 19 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,3 | |
| 372 | | nr działki: -372 | | G [kg/h]: 68,6 | | Q [W]: 1196 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 14,7 | | Z: 66 | | w: 0,095 | | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 140 | | Regul.: | | 80 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 99 | | Izol.: 1 | | Dtd: 1,2 | |
| 373 | | nr działki: 382 | | G [kg/h]: 98,0 | | Q [W]: 1709 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,0 | | Z: 110 | | w: 0,137 | | R: 28,0 | |
| R*I+Z: 124 | | Regul.: | | 15390 | | Nastawa: | | 5,00 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 17 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,1 | |
| 374 | | nr działki: -381 | | G [kg/h]: 98,0 | | Q [W]: 1709 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 10,9 | | Z: 100 | | w: 0,136 | | R: 28,7 | |
| R*I+Z: 114 | | Regul.: | | 150 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 11 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,1 | |
| 375 | | nr działki: 380 | | G [kg/h]: 68,6 | | Q [W]: 1196 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 12,0 | | Z: 54 | | w: 0,096 | | R: 14,5 | |
| R*I+Z: 63 | | Regul.: | | 15620 | | Nastawa: | | 4,00 | |
| Zawór: | | 15 RTD-N_ps | | Q dz.: 19 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 376 | | nr działki: 379 | | G [kg/h]: 137,2 | | Q [W]: 2392 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 2,3 | | Z: 41 | | w: 0,192 | | R: 52,6 | |
| R*I+Z: 247 | | Regul.: | | | | Nastawa: | | Zawór: Q dz.: 129 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,8 | | | | | | | | | |
| 377 | | nr działki: -378 | | G [kg/h]: 68,6 | | Q [W]: 1196 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 10,9 | | Z: 49 | | w: 0,095 | | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 58 | | Regul.: | | 80 | | Nastawa: | | - | |
| Zawór: | | 15 RLV_p | | Q dz.: 13 | | Izol.: 1 | | Dtd: 0,2 | |
| 378 | | nr działki: -377 | | G [kg/h]: 137,2 | | Q [W]: 2392 | | | |
| Średnica: 15 | | dzeta: 1,7 | | Z: 31 | | w: 0,190 | | R: 53,5 | |
| R*I+Z: 240 | | Regul.: | | | | Nastawa: | | Zawór: Q dz.: 84 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,5 | | | | | | | | | |
| 379 | | nr działki: 376 | | G [kg/h]: 205,8 | | Q [W]: 3588 | | | |
| Średnica: 20 | | dzeta: 0,7 | | Z: 9 | | w: 0,160 | | R: 25,1 | |
| R*I+Z: 106 | | Regul.: | | | | Nastawa: | | Zawór: Q dz.: 165 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,7 | | | | | | | | | |
| 380 | | nr działki: 375 | | G [kg/h]: 303,8 | | Q [W]: 5297 | | | |
| Średnica: 20 | | dzeta: 2,8 | | Z: 76 | | w: 0,236 | | R: 52,3 | |
| R*I+Z: 170 | | Regul.: | | | | Nastawa: | | Zawór: Q dz.: 77 Izol.: 1 | |
| Dtd: 0,2 | | | | | | | | | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 381 | nr działki: -374 | G [kg/h]: 205,8 | Q [W]: 3588 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,6 | Z: 8 | w: 0,159 | R: 25,5 | |
| R*I+Z: 107 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 109 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 382 | nr działki: -373 | G [kg/h]: 303,8 | Q [W]: 5297 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,8 | Z: 76 | w: 0,234 | R: 53,0 | |
| R*I+Z: 171 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 52 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 383 | nr działki: 383 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 48 | w: 0,096 | R: 14,5 | |
| R*I+Z: 58 | Regul.: | 15400 | Nastawa: | 4,00 | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 22 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | |
| 384 | nr działki: 384 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 50 | w: 0,096 | R: 14,5 | |
| R*I+Z: 63 | Regul.: | 15390 | Nastawa: | 4,00 | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 29 | Izol.: 1 | Dtd: 0,4 | |
| 385 | nr działki: -385 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 56 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 66 | Regul.: | 80 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 15 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 386 | nr działki: -386 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 57 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 71 | Regul.: | 80 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 19 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 387 | nr działki: 396 | G [kg/h]: 98,0 | Q [W]: 1709 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 117 | w: 0,137 | R: 28,0 | |
| R*I+Z: 140 | Regul.: | 15700 | Nastawa: | 5,00 | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 27 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 388 | nr działki: -395 | G [kg/h]: 98,0 | Q [W]: 1709 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 113 | w: 0,136 | R: 28,7 | |
| R*I+Z: 136 | Regul.: | 150 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 18 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 389 | nr działki: 394 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 58 | w: 0,096 | R: 14,5 | |
| R*I+Z: 71 | Regul.: | 15930 | Nastawa: | 4,00 | |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 29 | Izol.: 1 | Dtd: 0,4 | |
| 390 | nr działki: 393 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,9 | Z: 10 | w: 0,151 | R: 33,5 | |
| R*I+Z: 141 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 129 | Izol.: 1 |
| Dtd: 1,0 | | | | | |
| 391 | nr działki: -392 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 55 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 69 | Regul.: | 80 | Nastawa: | - | |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 20 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 392 | nr działki: -391 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,6 | Z: 7 | w: 0,150 | R: 34,2 | |

DZIAŁKI

R*I+Z: **141** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **84** Izol.: **1**
 Dtd: **0,7**

393 nr działki: **390** G [kg/h]: **215,6** Q [W]: **3760**
 Średnica: **20** dzeta: **0,8** Z: **11** w: **0,168** R: **27,4**
 R*I+Z: **118** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **167** Izol.: **1**
 Dtd: **0,7**

394 nr działki: **389** G [kg/h]: **352,9** Q [W]: **6153**
 Średnica: **20** dzeta: **2,8** Z: **103** w: **0,275** R: **69,7**
 R*I+Z: **200** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **61** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

395 nr działki: **-388** G [kg/h]: **215,6** Q [W]: **3760**
 Średnica: **20** dzeta: **0,6** Z: **8** w: **0,166** R: **27,9**
 R*I+Z: **117** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **110** Izol.: **1**
 Dtd: **0,4**

396 nr działki: **-387** G [kg/h]: **352,9** Q [W]: **6153**
 Średnica: **20** dzeta: **2,8** Z: **102** w: **0,272** R: **70,4**
 R*I+Z: **201** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **41** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

397 nr działki: **397** G [kg/h]: **39,2** Q [W]: **684**
 Średnica: **15** dzeta: **15,6** Z: **23** w: **0,055** R: **5,3**
 R*I+Z: **36** Regul.: **16040** Nastawa: **2,50**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **78** Izol.: **1** Dtd: **1,7**

398 nr działki: **-398** G [kg/h]: **39,2** Q [W]: **684**
 Średnica: **15** dzeta: **15,2** Z: **22** w: **0,054** R: **5,6**
 R*I+Z: **35** Regul.: **20** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **51** Izol.: **1** Dtd: **1,1**

399 nr działki: **399** G [kg/h]: **39,2** Q [W]: **684**
 Średnica: **15** dzeta: **15,6** Z: **23** w: **0,055** R: **5,3**
 R*I+Z: **37** Regul.: **16090** Nastawa: **2,50**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **83** Izol.: **1** Dtd: **1,8**

400 nr działki: **-400** G [kg/h]: **39,2** Q [W]: **684**
 Średnica: **15** dzeta: **15,2** Z: **22** w: **0,054** R: **5,6**
 R*I+Z: **37** Regul.: **20** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **53** Izol.: **1** Dtd: **1,2**

401 nr działki: **401** G [kg/h]: **68,6** Q [W]: **1196**
 Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **48** w: **0,096** R: **14,5**
 R*I+Z: **60** Regul.: **15940** Nastawa: **4,00**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

402 nr działki: **402** G [kg/h]: **39,2** Q [W]: **684**
 Średnica: **15** dzeta: **13,9** Z: **20** w: **0,055** R: **5,3**
 R*I+Z: **34** Regul.: **16110** Nastawa: **2,50**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **81** Izol.: **1** Dtd: **1,8**

403 nr działki: **-403** G [kg/h]: **68,6** Q [W]: **1196**
 Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **56** w: **0,095** R: **15,0**
 R*I+Z: **68** Regul.: **80** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 404 | nr działki: -404 | G [kg/h]: 39,2 | Q [W]: 684 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 15,7 | Z: 23 | w: 0,054 | R: 5,6 | |
| R*I+Z: 37 | Regul.: 20 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 52 | Izol.: 1 | Dtd: 1,1 | | |
| 405 | nr działki: 405 | G [kg/h]: 215,6 | Q [W]: 3760 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,8 | Z: 38 | w: 0,168 | R: 27,4 | |
| R*I+Z: 77 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 60 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 406 | nr działki: 406 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,0 | Z: 133 | w: 0,151 | R: 33,5 | |
| R*I+Z: 153 | Regul.: 13390 | Nastawa: 5,50 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 20 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 407 | nr działki: 407 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 13,6 | Z: 151 | w: 0,151 | R: 33,5 | |
| R*I+Z: 295 | Regul.: 13360 | Nastawa: 5,50 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 144 | Izol.: 1 | Dtd: 1,1 | | |
| 408 | nr działki: -408 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,9 | Z: 121 | w: 0,150 | R: 34,2 | |
| R*I+Z: 141 | Regul.: 190 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 14 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 409 | nr działki: -409 | G [kg/h]: 215,6 | Q [W]: 3760 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,8 | Z: 38 | w: 0,166 | R: 27,9 | |
| R*I+Z: 77 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 40 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 410 | nr działki: -410 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 13,0 | Z: 143 | w: 0,150 | R: 34,2 | |
| R*I+Z: 291 | Regul.: 190 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 95 | Izol.: 1 | Dtd: 0,8 | | |
| 411 | nr działki: 416 | G [kg/h]: 215,6 | Q [W]: 3760 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,8 | Z: 38 | w: 0,168 | R: 27,4 | |
| R*I+Z: 77 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 60 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 412 | nr działki: 415 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,0 | Z: 133 | w: 0,151 | R: 33,5 | |
| R*I+Z: 153 | Regul.: 12210 | Nastawa: 5,50 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 20 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 413 | nr działki: 414 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 13,6 | Z: 151 | w: 0,151 | R: 33,5 | |
| R*I+Z: 295 | Regul.: 12170 | Nastawa: 5,50 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 144 | Izol.: 1 | Dtd: 1,1 | | |
| 414 | nr działki: -413 | G [kg/h]: 107,8 | Q [W]: 1880 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,9 | Z: 121 | w: 0,150 | R: 34,2 | |
| R*I+Z: 141 | Regul.: 190 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 14 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 415 | nr działki: -412 | G [kg/h]: 215,6 | Q [W]: 3760 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,8 | Z: 38 | w: 0,166 | R: 27,9 | |

DZIAŁKI

R*I+Z: **77** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **40** Izol.: **1**
Dtd: **0,2**

416 nr działki: **-411** G [kg/h]: **107,8** Q [W]: **1880**
Średnica: **15** dzeta: **13,0** Z: **143** w: **0,150** R: **34,2**
R*I+Z: **291** Regul.: **190** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **95** Izol.: **1** Dtd: **0,8**

417 nr działki: **422** G [kg/h]: **156,8** Q [W]: **2734**
Średnica: **15** dzeta: **2,8** Z: **66** w: **0,220** R: **67,8**
R*I+Z: **222** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **78** Izol.: **1**
Dtd: **0,4**

418 nr działki: **421** G [kg/h]: **98,0** Q [W]: **1709**
Średnica: **15** dzeta: **10,1** Z: **93** w: **0,137** R: **28,0**
R*I+Z: **107** Regul.: **9540** Nastawa: **6,00**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

419 nr działki: **420** G [kg/h]: **58,8** Q [W]: **1025**
Średnica: **15** dzeta: **12,0** Z: **40** w: **0,082** R: **11,0**
R*I+Z: **88** Regul.: **9940** Nastawa: **4,00**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **143** Izol.: **1** Dtd: **2,1**

420 nr działki: **-419** G [kg/h]: **98,0** Q [W]: **1709**
Średnica: **15** dzeta: **9,6** Z: **88** w: **0,136** R: **28,7**
R*I+Z: **102** Regul.: **150** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **11** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

421 nr działki: **-418** G [kg/h]: **156,8** Q [W]: **2734**
Średnica: **15** dzeta: **2,8** Z: **65** w: **0,218** R: **68,8**
R*I+Z: **223** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **52** Izol.: **1**
Dtd: **0,3**

422 nr działki: **-417** G [kg/h]: **58,8** Q [W]: **1025**
Średnica: **15** dzeta: **11,9** Z: **39** w: **0,082** R: **11,4**
R*I+Z: **89** Regul.: **60** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **92** Izol.: **1** Dtd: **1,3**

423 nr działki: **423** G [kg/h]: **662,9** Q [W]: **11559**
Średnica: **25** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,323** R: **69,5**
R*I+Z: **563** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **419** Izol.: **1**
Dtd: **0,5**

424 nr działki: **424** G [kg/h]: **81,1** Q [W]: **1414**
Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **70** w: **0,114** R: **19,7**
R*I+Z: **89** Regul.: **5530** Nastawa: **6,00**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **32** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

425 nr działki: **425** G [kg/h]: **81,1** Q [W]: **1414**
Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **67** w: **0,114** R: **19,7**
R*I+Z: **73** Regul.: **5560** Nastawa: **6,00**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **9** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

426 nr działki: **-426** G [kg/h]: **662,9** Q [W]: **11559**
Średnica: **25** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,320** R: **70,1**
R*I+Z: **568** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **253** Izol.: **1**
Dtd: **0,3**

DZIAŁKI

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 427 | nr działki: -427 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 80 | w: 0,113 | R: 20,3 | |
| R*I+Z: 100 | Regul.: 110 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 21 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 428 | nr działki: -428 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 78 | w: 0,113 | R: 20,3 | |
| R*I+Z: 84 | Regul.: 110 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 6 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 429 | nr działki: 429 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 6,5 | Z: 163 | w: 0,227 | R: 72,2 | |
| R*I+Z: 741 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 264 | Izol.: 1 |
| Dtd: 1,4 | | | | | |
| 430 | nr działki: 430 | G [kg/h]: 279,7 | Q [W]: 4878 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 1,6 | Z: 37 | w: 0,218 | R: 44,7 | |
| R*I+Z: 50 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 431 | nr działki: -431 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 5,9 | Z: 148 | w: 0,225 | R: 73,3 | |
| R*I+Z: 734 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 169 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,9 | | | | | |
| 432 | nr działki: -432 | G [kg/h]: 279,7 | Q [W]: 4878 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 1,1 | Z: 26 | w: 0,216 | R: 45,4 | |
| R*I+Z: 39 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 433 | nr działki: 433 | G [kg/h]: 441,9 | Q [W]: 7706 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,3 | Z: 132 | w: 0,344 | R: 107,3 | |
| R*I+Z: 658 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 208 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,4 | | | | | |
| 434 | nr działki: 434 | G [kg/h]: 221,0 | Q [W]: 3853 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 3,5 | Z: 50 | w: 0,172 | R: 28,6 | |
| R*I+Z: 59 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 435 | nr działki: -435 | G [kg/h]: 441,9 | Q [W]: 7706 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 1,7 | Z: 99 | w: 0,341 | R: 108,2 | |
| R*I+Z: 629 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 128 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | | |
| 436 | nr działki: -436 | G [kg/h]: 221,0 | Q [W]: 3853 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,5 | Z: 35 | w: 0,170 | R: 29,2 | |
| R*I+Z: 44 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 437 | nr działki: 442 | G [kg/h]: 221,0 | Q [W]: 3853 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,8 | Z: 40 | w: 0,172 | R: 28,6 | |
| R*I+Z: 83 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 63 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 438 | nr działki: 441 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,0 | Z: 40 | w: 0,082 | R: 11,0 | |

DZIAŁKI

| | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--|
| R*I+Z: 44 | Regul.: | 7910 | Nastawa: | 4,50 |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 |
| 439 | nr działki: 440 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 70 | w: 0,114 | R: 19,7 |
| R*I+Z: 82 | Regul.: | 7360 | Nastawa: | 5,50 |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 19 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 |
| 440 | nr działki: -439 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,9 | Z: 36 | w: 0,082 | R: 11,4 |
| R*I+Z: 40 | Regul.: | 60 | Nastawa: | - |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 9 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 |
| 441 | nr działki: -438 | G [kg/h]: 221,0 | Q [W]: 3853 | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,8 | Z: 40 | w: 0,170 | R: 29,2 |
| R*I+Z: 84 | Regul.: | | Nastawa: | Zawór: Q dz.: 42 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | |
| 442 | nr działki: -437 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 80 | w: 0,113 | R: 20,3 |
| R*I+Z: 92 | Regul.: | 110 | Nastawa: | - |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 |
| 443 | nr działki: 443 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 2,3 | Z: 58 | w: 0,227 | R: 72,2 |
| R*I+Z: 340 | Regul.: | | Nastawa: | Zawór: Q dz.: 129 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,7 | | | | |
| 444 | nr działki: 444 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 67 | w: 0,114 | R: 19,7 |
| R*I+Z: 77 | Regul.: | 7370 | Nastawa: | 5,50 |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 16 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 |
| 445 | nr działki: -445 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 1,7 | Z: 43 | w: 0,225 | R: 73,3 |
| R*I+Z: 329 | Regul.: | | Nastawa: | Zawór: Q dz.: 85 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | |
| 446 | nr działki: -446 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 78 | w: 0,113 | R: 20,3 |
| R*I+Z: 88 | Regul.: | 110 | Nastawa: | - |
| Zawór: | 15 RLV_p | Q dz.: 11 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 |
| 447 | nr działki: 456 | G [kg/h]: 279,7 | Q [W]: 4878 | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,8 | Z: 65 | w: 0,218 | R: 44,7 |
| R*I+Z: 132 | Regul.: | | Nastawa: | Zawór: Q dz.: 63 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | |
| 448 | nr działki: 455 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 42 | w: 0,082 | R: 11,0 |
| R*I+Z: 51 | Regul.: | 6520 | Nastawa: | 4,50 |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 26 | Izol.: 1 | Dtd: 0,4 |
| 449 | nr działki: 454 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 70 | w: 0,114 | R: 19,7 |
| R*I+Z: 86 | Regul.: | 6050 | Nastawa: | 6,00 |
| Zawór: | 15 RTD-N_ps | Q dz.: 25 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 450 | nr działki: -453 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 40 | w: 0,082 | R: 11,4 | |
| R*I+Z: 50 | Regul.: 60 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | | |
| 451 | nr działki: -452 | G [kg/h]: 279,7 | Q [W]: 4878 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,8 | Z: 64 | w: 0,216 | R: 45,4 | |
| R*I+Z: 132 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 42 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 452 | nr działki: -451 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 80 | w: 0,113 | R: 20,3 | |
| R*I+Z: 96 | Regul.: 110 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 17 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 453 | nr działki: 450 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,9 | Z: 23 | w: 0,227 | R: 72,2 | |
| R*I+Z: 304 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 128 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,7 | | | | | |
| 454 | nr działki: 449 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 67 | w: 0,114 | R: 19,7 | |
| R*I+Z: 81 | Regul.: 6050 | Nastawa: 6,00 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 22 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 455 | nr działki: -448 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,6 | Z: 16 | w: 0,225 | R: 73,3 | |
| R*I+Z: 302 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 84 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,4 | | | | | |
| 456 | nr działki: -447 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 78 | w: 0,113 | R: 20,3 | |
| R*I+Z: 92 | Regul.: 110 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 15 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 457 | nr działki: 466 | G [kg/h]: 196,0 | Q [W]: 3417 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,152 | R: 22,9 | |
| R*I+Z: 62 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 114 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 458 | nr działki: 465 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,1 | Z: 33 | w: 0,082 | R: 11,0 | |
| R*I+Z: 39 | Regul.: 6690 | Nastawa: 4,50 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 16 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 459 | nr działki: -463 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 9,6 | Z: 31 | w: 0,082 | R: 11,4 | |
| R*I+Z: 37 | Regul.: 60 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 11 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 460 | nr działki: -462 | G [kg/h]: 117,6 | Q [W]: 2050 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 8,6 | Z: 113 | w: 0,163 | R: 40,2 | |
| R*I+Z: 161 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 26 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | | |
| 461 | nr działki: 460 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,0 | Z: 40 | w: 0,082 | R: 11,0 | |

DZIAŁKI

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| R*I+Z: 89 | Regul.: | 6860 | Nastawa: | 4,50 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 144 | Izol.: | 1 |
| 462 | nr działki: -458 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,9 | Z: 39 | w: 0,082 | R: 11,4 |
| R*I+Z: 90 | Regul.: | 60 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: | 92 | Izol.: | 1 |
| 463 | nr działki: 467 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 42 | w: 0,082 | R: 11,0 |
| R*I+Z: 51 | Regul.: | 6520 | Nastawa: | 4,50 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 26 | Izol.: | 1 |
| 464 | nr działki: -468 | G [kg/h]: 58,8 | Q [W]: 1025 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 40 | w: 0,082 | R: 11,4 |
| R*I+Z: 50 | Regul.: | 60 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: | 17 | Izol.: | 1 |
| 465 | nr działki: 457 | G [kg/h]: 117,6 | Q [W]: 2050 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 4,8 | Z: 63 | w: 0,165 | R: 39,4 |
| R*I+Z: 111 | Regul.: | | Nastawa: | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 40 | Izol.: | 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | |
| 466 | nr działki: 459 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 16,5 | Z: 97 | w: 0,110 | R: 18,6 |
| R*I+Z: 125 | Regul.: | 6590 | Nastawa: | 5,50 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 49 | Izol.: | 1 |
| 467 | nr działki: -461 | G [kg/h]: 196,0 | Q [W]: 3417 | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,151 | R: 23,3 |
| R*I+Z: 63 | Regul.: | | Nastawa: | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 75 | Izol.: | 1 |
| Dtd: 0,3 | | | | |
| 468 | nr działki: -464 | G [kg/h]: 78,4 | Q [W]: 1367 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 20,3 | Z: 118 | w: 0,109 | R: 19,1 |
| R*I+Z: 147 | Regul.: | 100 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: | 33 | Izol.: | 1 |
| 469 | nr działki: 480 | G [kg/h]: 417,0 | Q [W]: 7271 | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,324 | R: 96,0 |
| R*I+Z: 29 | Regul.: | | Nastawa: | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 13 | Izol.: | 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | |
| 470 | nr działki: 479 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 58 | w: 0,096 | R: 14,5 |
| R*I+Z: 66 | Regul.: | 5520 | Nastawa: | 5,50 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 20 | Izol.: | 1 |
| 471 | nr działki: 478 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 70 | w: 0,114 | R: 19,7 |
| R*I+Z: 82 | Regul.: | 5100 | Nastawa: | 6,00 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: | 19 | Izol.: | 1 |
| 472 | nr działki: -477 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 55 | w: 0,095 | R: 15,0 |
| R*I+Z: 64 | Regul.: | 80 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: | 13 | Izol.: | 1 |
| Dtd: 0,2 | | | | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 473 | nr działki: -476 | G [kg/h]: 299,4 | Q [W]: 5220 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 4,0 | Z: 104 | w: 0,231 | R: 51,6 | |
| R*I+Z: 166 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 34 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 474 | nr działki: -475 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 80 | w: 0,113 | R: 20,3 | |
| R*I+Z: 92 | Regul.: | 110 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 475 | nr działki: 474 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,9 | Z: 23 | w: 0,227 | R: 72,2 | |
| R*I+Z: 304 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 130 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,7 | | | | | |
| 476 | nr działki: 473 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 67 | w: 0,114 | R: 19,7 | |
| R*I+Z: 77 | Regul.: | 5100 | Nastawa: 6,00 | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 16 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 477 | nr działki: -472 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,6 | Z: 16 | w: 0,225 | R: 73,3 | |
| R*I+Z: 302 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 86 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | | |
| 478 | nr działki: -471 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 78 | w: 0,113 | R: 20,3 | |
| R*I+Z: 88 | Regul.: | 110 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 11 | Izol.: 1 | Dtd: 0,1 | | |
| 479 | nr działki: 470 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 58 | w: 0,096 | R: 14,5 | |
| R*I+Z: 66 | Regul.: | 5520 | Nastawa: 5,50 | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 20 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 480 | nr działki: -469 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 55 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 64 | Regul.: | 80 | Nastawa: - | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 481 | nr działki: 481 | G [kg/h]: 299,4 | Q [W]: 5220 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,2 | Z: 58 | w: 0,233 | R: 50,9 | |
| R*I+Z: 119 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 51 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 482 | nr działki: 482 | G [kg/h]: 117,6 | Q [W]: 2051 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 16,5 | Z: 218 | w: 0,165 | R: 39,4 | |
| R*I+Z: 277 | Regul.: | 5050 | Nastawa: N | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 50 | Izol.: 1 | Dtd: 0,4 | | |
| 483 | nr działki: -483 | G [kg/h]: 417,0 | Q [W]: 7271 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,322 | R: 96,8 | |
| R*I+Z: 29 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 9 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 484 | nr działki: -484 | G [kg/h]: 117,6 | Q [W]: 2051 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 20,3 | Z: 267 | w: 0,163 | R: 40,2 | |

DZIAŁKI

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| R*I+Z: 327 | Regul.: | 220 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 34 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 485 nr działki: 500 | G [kg/h]: 417,0 | Q [W]: 7271 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,324 | R: 96,0 |
| R*I+Z: 29 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | |
| 486 nr działki: 499 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 58 | w: 0,096 | R: 14,5 |
| R*I+Z: 66 | Regul.: | 4570 | Nastawa: | 6,00 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 19 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 487 nr działki: 498 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 67 | w: 0,114 | R: 19,7 |
| R*I+Z: 81 | Regul.: | 4160 | Nastawa: | 6,50 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 22 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 488 nr działki: -497 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 55 | w: 0,095 | R: 15,0 |
| R*I+Z: 64 | Regul.: | 80 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 489 nr działki: -496 | G [kg/h]: 299,4 | Q [W]: 5220 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 4,0 | Z: 104 | w: 0,231 | R: 51,6 |
| R*I+Z: 166 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 34 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | |
| 490 nr działki: -495 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 78 | w: 0,113 | R: 20,3 |
| R*I+Z: 92 | Regul.: | 110 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 15 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 491 nr działki: 494 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,9 | Z: 23 | w: 0,227 | R: 72,2 |
| R*I+Z: 304 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 129 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,7 | | | | |
| 492 nr działki: 493 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 11,1 | Z: 70 | w: 0,114 | R: 19,7 |
| R*I+Z: 84 | Regul.: | 4150 | Nastawa: | 6,50 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 22 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 493 nr działki: -492 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,6 | Z: 16 | w: 0,225 | R: 73,3 |
| R*I+Z: 302 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 85 Izol.: 1 |
| Dtd: 0,5 | | | | |
| 494 nr działki: -491 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,9 | Z: 80 | w: 0,113 | R: 20,3 |
| R*I+Z: 94 | Regul.: | 110 | Nastawa: | - |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 15 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |
| 495 nr działki: 490 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 58 | w: 0,096 | R: 14,5 |
| R*I+Z: 66 | Regul.: | 4570 | Nastawa: | 6,00 |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 19 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | |

DZIAŁKI

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 496 | nr działki: -489 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 55 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 64 | Regul.: 80 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 13 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 497 | nr działki: 488 | G [kg/h]: 299,4 | Q [W]: 5220 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 2,2 | Z: 58 | w: 0,233 | R: 50,9 | |
| R*I+Z: 119 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 51 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 498 | nr działki: 487 | G [kg/h]: 117,6 | Q [W]: 2051 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 16,5 | Z: 218 | w: 0,165 | R: 39,4 | |
| R*I+Z: 293 | Regul.: 4070 | Nastawa: N | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 63 | Izol.: 1 | Dtd: 0,5 | | |
| 499 | nr działki: -486 | G [kg/h]: 417,0 | Q [W]: 7271 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 4,5 | Z: 229 | w: 0,322 | R: 96,8 | |
| R*I+Z: 258 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 8 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 500 | nr działki: -485 | G [kg/h]: 117,6 | Q [W]: 2051 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 20,3 | Z: 267 | w: 0,163 | R: 40,2 | |
| R*I+Z: 343 | Regul.: 220 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 42 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | | |
| 501 | nr działki: 516 | G [kg/h]: 417,0 | Q [W]: 7271 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 0,0 | Z: 0 | w: 0,324 | R: 96,0 | |
| R*I+Z: 29 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 13 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,0 | | | | | |
| 502 | nr działki: 515 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,8 | Z: 58 | w: 0,096 | R: 14,5 | |
| R*I+Z: 68 | Regul.: 4040 | Nastawa: 6,00 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 23 | Izol.: 1 | Dtd: 0,3 | | |
| 503 | nr działki: 514 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 10,7 | Z: 67 | w: 0,114 | R: 19,7 | |
| R*I+Z: 81 | Regul.: 3630 | Nastawa: 7,00 | | | |
| Zawór: 15 RTD-N_ps | Q dz.: 22 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 504 | nr działki: -513 | G [kg/h]: 68,6 | Q [W]: 1196 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,4 | Z: 55 | w: 0,095 | R: 15,0 | |
| R*I+Z: 66 | Regul.: 80 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 15 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 505 | nr działki: -512 | G [kg/h]: 299,4 | Q [W]: 5220 | | |
| Średnica: 20 | dzeta: 4,0 | Z: 104 | w: 0,231 | R: 51,6 | |
| R*I+Z: 166 | Regul.: | Nastawa: | Zawór: | Q dz.: 34 | Izol.: 1 |
| Dtd: 0,1 | | | | | |
| 506 | nr działki: -511 | G [kg/h]: 81,1 | Q [W]: 1414 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 12,5 | Z: 78 | w: 0,113 | R: 20,3 | |
| R*I+Z: 92 | Regul.: 110 | Nastawa: - | | | |
| Zawór: 15 RLV_p | Q dz.: 15 | Izol.: 1 | Dtd: 0,2 | | |
| 507 | nr działki: 510 | G [kg/h]: 162,2 | Q [W]: 2828 | | |
| Średnica: 15 | dzeta: 0,9 | Z: 23 | w: 0,227 | R: 72,2 | |

DZIAŁKI

R*I+Z: **304** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **128** Izol.: **1**
 Dtd: **0,7**

508 nr działki: **509** G [kg/h]: **81,1** Q [W]: **1414**
 Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **70** w: **0,114** R: **19,7**
 R*I+Z: **84** Regul.: **3620** Nastawa: **7,00**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **22** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

509 nr działki: **-508** G [kg/h]: **162,2** Q [W]: **2828**
 Średnica: **15** dzeta: **0,6** Z: **16** w: **0,225** R: **73,3**
 R*I+Z: **302** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **84** Izol.: **1**
 Dtd: **0,4**

510 nr działki: **-507** G [kg/h]: **81,1** Q [W]: **1414**
 Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **80** w: **0,113** R: **20,3**
 R*I+Z: **94** Regul.: **110** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

511 nr działki: **506** G [kg/h]: **68,6** Q [W]: **1196**
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **58** w: **0,096** R: **14,5**
 R*I+Z: **68** Regul.: **4040** Nastawa: **6,00**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **23** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

512 nr działki: **-505** G [kg/h]: **68,6** Q [W]: **1196**
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **55** w: **0,095** R: **15,0**
 R*I+Z: **66** Regul.: **80** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

513 nr działki: **504** G [kg/h]: **299,4** Q [W]: **5220**
 Średnica: **20** dzeta: **2,2** Z: **58** w: **0,233** R: **50,9**
 R*I+Z: **119** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **50** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

514 nr działki: **503** G [kg/h]: **117,6** Q [W]: **2051**
 Średnica: **15** dzeta: **16,5** Z: **218** w: **0,165** R: **39,4**
 R*I+Z: **293** Regul.: **3840** Nastawa: **N**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **62** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

515 nr działki: **-502** G [kg/h]: **417,0** Q [W]: **7271**
 Średnica: **20** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,322** R: **96,8**
 R*I+Z: **29** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

516 nr działki: **-501** G [kg/h]: **117,6** Q [W]: **2051**
 Średnica: **15** dzeta: **20,3** Z: **267** w: **0,163** R: **40,2**
 R*I+Z: **343** Regul.: **220** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **42** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

ODBIORNIKI

| Ip. | Pom. | Q | G | Ti | T zas. | Typ |
|-----|---------|------|------|----|--------|-------------|
| 1 | MAGAZYN | 1196 | 68,6 | 20 | 71,8 | C22/600/0,7 |
| 2 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,9 | C22/600/0,8 |
| 3 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 71,5 | C22/600/0,8 |
| 4 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,3 | C22/600/0,8 |

ODBIORNIKI

| lp. | Pom. | Q | G | Ti | T zas. | Typ |
|-----|------------|------|-------|----|--------|-------------|
| 5 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,3 | C22/600/0,8 |
| 6 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,6 | C22/600/0,8 |
| 7 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,6 | C22/600/0,8 |
| 8 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 71,9 | C22/600/0,8 |
| 9 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 71,9 | C22/600/0,8 |
| 10 | KOMUNIK. | 1367 | 78,4 | 20 | 73,5 | C22/600/0,8 |
| 11 | KOMUNIK. | 1367 | 78,4 | 20 | 72,9 | C22/600/0,8 |
| 12 | KOMUNIK. | 1880 | 107,8 | 20 | 72,1 | C22/600/1,1 |
| 13 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,5 | C22/600/0,8 |
| 14 | WC | 1196 | 68,6 | 24 | 72,8 | C22/600/0,7 |
| 15 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,9 | C22/600/0,8 |
| 16 | WC | 1196 | 68,6 | 20 | 73,2 | C22/600/0,7 |
| 17 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,2 | C22/600/0,8 |
| 18 | WC | 1196 | 68,6 | 20 | 72,4 | C22/600/0,7 |
| 19 | P. KOMP. | 1367 | 78,4 | 20 | 72,1 | C22/600/0,8 |
| 20 | P. KOMP. | 1367 | 78,4 | 20 | 72,1 | C22/600/0,8 |
| 21 | SALA | 1709 | 98,0 | 20 | 72,5 | C22/600/1,0 |
| 22 | SALA | 1709 | 98,0 | 20 | 72,5 | C22/600/1,0 |
| 23 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 71,8 | C22/600/0,8 |
| 24 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 71,8 | C22/600/0,8 |
| 25 | KOMUNIK. | 1367 | 78,4 | 20 | 73,8 | C22/600/0,8 |
| 26 | KOMUNIK. | 1367 | 78,4 | 20 | 73,3 | C22/600/0,8 |
| 27 | KOMUNIK. | 1367 | 78,4 | 20 | 72,6 | C22/600/0,8 |
| 28 | KOMUNIK. | 1367 | 78,4 | 20 | 73,8 | C22/600/0,8 |
| 29 | KOMUNIK. | 1367 | 78,4 | 20 | 73,3 | C22/600/0,8 |
| 30 | KOMUNIK. | 1367 | 78,4 | 20 | 72,6 | C22/600/0,8 |
| 31 | WC | 684 | 39,2 | 20 | 70,2 | C22/600/0,4 |
| 32 | WC | 684 | 39,2 | 20 | 71,8 | C22/600/0,4 |
| 33 | WC | 684 | 39,2 | 20 | 69,1 | C22/600/0,4 |
| 34 | WC | 1196 | 68,6 | 20 | 72,6 | C22/600/0,7 |
| 35 | P. KOMP. | 1367 | 78,4 | 20 | 72,4 | C22/600/0,8 |
| 36 | WC | 1196 | 68,6 | 20 | 73,0 | C22/600/0,7 |
| 37 | POM. GOSP. | 684 | 39,2 | 20 | 72,4 | C22/600/0,4 |
| 38 | MAGAZYN | 1196 | 68,6 | 20 | 72,1 | C22/600/0,7 |
| 39 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 71,9 | C22/600/0,8 |
| 40 | BIBLOT. | 1367 | 78,4 | 20 | 71,9 | C22/600/0,8 |
| 41 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,7 | C22/600/0,8 |
| 42 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 71,3 | C22/600/0,8 |
| 43 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,5 | C22/600/0,8 |
| 44 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,5 | C22/600/0,8 |
| 45 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,9 | C22/600/0,8 |
| 46 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,9 | C22/600/0,8 |
| 47 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,2 | C22/600/0,8 |
| 48 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,2 | C22/600/0,8 |

ODBIORNIKI

| lp. | Pom. | Q | G | Ti | T zas. | Typ |
|-----|-------------|------|-------|----|--------|-------------|
| 49 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,8 | C22/600/0,8 |
| 50 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,7 | C22/600/0,8 |
| 51 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,3 | C22/600/0,8 |
| 52 | BIBLOT. | 1367 | 78,4 | 20 | 73,1 | C22/600/0,8 |
| 53 | BIBLOT. | 1367 | 78,4 | 20 | 73,0 | C22/600/0,8 |
| 54 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,5 | C22/600/0,8 |
| 55 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,4 | C22/600/0,8 |
| 56 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,8 | C22/600/0,8 |
| 57 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,7 | C22/600/0,8 |
| 58 | KOMUNIK. | 1367 | 78,4 | 12 | 73,0 | C22/600/0,8 |
| 59 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 74,1 | C22/600/0,8 |
| 60 | SALA | 1709 | 98,0 | 20 | 73,1 | C22/600/1,0 |
| 61 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,5 | C22/600/0,8 |
| 62 | SALA | 1709 | 98,0 | 20 | 73,1 | C22/600/1,0 |
| 63 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,5 | C22/600/0,8 |
| 64 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,5 | C22/600/0,8 |
| 65 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,9 | C22/600/0,8 |
| 66 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,9 | C22/600/0,8 |
| 67 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,2 | C22/600/0,8 |
| 68 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,2 | C22/600/0,8 |
| 69 | P. MEDYCZNE | 1196 | 68,6 | 20 | 72,7 | C22/600/0,7 |
| 70 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,1 | C22/600/0,8 |
| 71 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,1 | C22/600/0,8 |
| 72 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,5 | C22/600/0,8 |
| 73 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 73,5 | C22/600/0,8 |
| 74 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,8 | C22/600/0,8 |
| 75 | SALA | 1367 | 78,4 | 20 | 72,8 | C22/600/0,8 |
| 76 | SALA | 1196 | 68,6 | 20 | 72,9 | C22/600/0,7 |
| 77 | SALA | 1196 | 68,6 | 20 | 72,9 | C22/600/0,7 |
| 78 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,2 | C33/600/0,6 |
| 79 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,2 | C33/600/0,6 |
| 80 | KSERO | 1025 | 58,8 | 20 | 71,9 | C22/600/0,6 |
| 81 | KLATKA | 1196 | 68,6 | 20 | 70,3 | C22/600/0,7 |
| 82 | DYREKTOR | 1709 | 98,0 | 20 | 74,2 | C22/600/1,0 |
| 83 | P. NAUCZ. | 1196 | 68,6 | 20 | 73,4 | C22/600/0,7 |
| 84 | SALA | 1196 | 68,6 | 20 | 72,6 | C22/600/0,7 |
| 85 | SALA | 1196 | 68,6 | 20 | 72,5 | C22/600/0,7 |
| 86 | SEKRETARIAT | 1709 | 98,0 | 20 | 74,5 | C22/600/1,0 |
| 87 | P. NAUCZ. | 1196 | 68,6 | 20 | 73,7 | C22/600/0,7 |
| 88 | SALA | 1196 | 68,6 | 20 | 72,7 | C22/600/0,7 |
| 89 | POM. GOSP. | 684 | 39,2 | 20 | 73,0 | C22/600/0,4 |
| 90 | POM. GOSP. | 684 | 39,2 | 20 | 72,3 | C22/600/0,4 |
| 91 | POM. GOSP. | 684 | 39,2 | 20 | 71,3 | C22/600/0,4 |
| 92 | SALA | 1880 | 107,8 | 20 | 74,3 | C22/600/1,1 |

ODBIORNIKI

| lp. | Pom. | Q | G | Ti | T zas. | Typ |
|-----|-------------|------|-------|----|--------|-------------|
| 93 | SALA | 1880 | 107,8 | 20 | 73,3 | C22/600/1,1 |
| 94 | SALA | 1880 | 107,8 | 20 | 74,2 | C22/600/1,1 |
| 95 | SALA | 1880 | 107,8 | 20 | 73,3 | C22/600/1,1 |
| 96 | KOMUNIK. | 1709 | 98,0 | 20 | 74,0 | C22/600/1,0 |
| 97 | KOMUNIK. | 1025 | 58,8 | 20 | 72,0 | C22/600/0,6 |
| 98 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 71,8 | C33/600/0,6 |
| 99 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,0 | C33/600/0,6 |
| 100 | KOMUNIK. | 1025 | 58,8 | 20 | 73,5 | C22/600/0,6 |
| 101 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,8 | C33/600/0,6 |
| 102 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,8 | C33/600/0,6 |
| 103 | PARKIET | 1025 | 58,8 | 20 | 72,9 | C22/600/0,6 |
| 104 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,4 | C33/600/0,6 |
| 105 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,4 | C33/600/0,6 |
| 106 | VICE DYREK. | 1025 | 58,8 | 20 | 73,2 | C22/600/0,6 |
| 107 | MAGAYZN | 1025 | 58,8 | 20 | 71,3 | C22/600/0,6 |
| 108 | PARKIET | 1025 | 58,8 | 20 | 72,9 | C22/600/0,6 |
| 109 | POM. SOCJ. | 1367 | 78,4 | 20 | 73,2 | C22/600/0,8 |
| 110 | PARKIET | 1196 | 68,6 | 20 | 73,7 | C22/600/0,7 |
| 111 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 73,0 | C33/600/0,6 |
| 112 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 73,1 | C33/600/0,6 |
| 113 | PARKIET | 1196 | 68,6 | 20 | 73,7 | C22/600/0,7 |
| 114 | POM. GOSP. | 2051 | 117,6 | 20 | 73,7 | C22/600/1,2 |
| 115 | SALA | 1196 | 68,6 | 20 | 73,4 | C22/600/0,7 |
| 116 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,7 | C33/600/0,6 |
| 117 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,7 | C33/600/0,6 |
| 118 | SALA | 1196 | 68,6 | 20 | 73,4 | C22/600/0,7 |
| 119 | HALL | 2051 | 117,6 | 20 | 73,3 | C22/600/1,2 |
| 120 | SALA | 1196 | 68,6 | 20 | 73,2 | C22/600/0,7 |
| 121 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,5 | C33/600/0,6 |
| 122 | SALA | 1414 | 81,1 | 20 | 72,5 | C33/600/0,6 |
| 123 | SALA | 1196 | 68,6 | 20 | 73,2 | C22/600/0,7 |
| 124 | HALL | 2051 | 117,6 | 20 | 73,1 | C22/600/1,2 |