

Wszyscy zainteresowani

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w technologii powierzchniowego utrwalenia”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 30.01.2012 r. wpłynęły zapytania odnośnie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Zapytanie 1:

1. Prawo Budowlane nakłada na producentów wyrobów budowlanych obowiązek wydawania znaku CE na wyrób, co z kolei wymusza stosowanie norm zharmonizowanych. Od czerwca 2010 na podstawie Dyrektywy 89/106/EWG dostępna jako zharmonizowana jest norma „PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”. Za końcową datę okresu przejściowego przyjęto 01.01.2011 – jest to data tożsama z datą wycofania niezgodnych narodowych specyfikacji technicznych. Tymczasem SST (załącznik nr 4 do SIWZ) powołuje się na nieaktualny dokument „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94.IBDiM, Warszawa 1994”.

Prosimy o potwierdzenie, że właściwą emulsją dla w/w robót będzie C65B3PU zgodna z normą PN-EN 13808:2010.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że właściwą emulsją dla w/w robót będzie C65B3PU zgodna z normą PN-EN 13808:2010.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1) w miejsce dotychczasowej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej **D-05.03.08** stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ wprowadza się nową Szczegółową Specyfikację Techniczną **D-05.03.08a** wraz ze **Szczegółową Specyfikacją Techniczną D-M-00.00.00 (wymagania ogólne)**;

2) dokonuje się następującej zmiany zapisów w SIWZ :

- w **pkt. 3.1.** (Opis przedmiotu zamówienia) wyrazy: „(SST **D-05.03.08, D-05.03.08**)” zastępuje się wyrazami: „(SST **D-05.03.08a, D-M-00.00.00**)”.

Zapytanie 2:

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie grysów dolomitowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie grysów dolomitowych.

Równocześnie Zamawiający informuje się, że na mocy art. 38 ust. 4a oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych:

- dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ją na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie,
- zmienia termin składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert: z dnia „**07.02.2012 r.**” na dzień „**10.02.2012 r.**”;

Termin otwarcia ofert z dnia: „**07.02.2012 r.**” na dzień „**10.02.2012 r.**”

Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przekazuje Zmodyfikowaną SIWZ (pkt 3.1, pkt 11.15, pkt 12.1, pkt 12.3) o powyższe zmiany wraz z Nową Szczegółową Specyfikacją Techniczną D – 05.03.08a i Szczegółową Specyfikacją Techniczną D-M-00.00.00 (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.