

.....  
.....  
.....

**Dotyczy zamówienia: "Rozbudowa budynku biurowego o klatkę schodową z przebudowa instalacji elektrycznej, c.o., ocieplenie budynku, przebudowa istniejącego wejścia, a także budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej"**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania jednego z Wykonawców:

1. W projekcie architektoniczno – budowlanym rozbudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej o klatkę schodową wraz z przebudowa istniejącego wejścia do budynku, w części graficznej brak jest modelu windy, jak również jej parametrów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
2. W projekcie architektoniczno – budowlanym rozbudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej o klatkę schodową wraz z przebudowa istniejącego wejścia do budynku, w części graficznej brak jest zestawienia stolarki okiennie – drzwiowej, ścianek aluminiowych, witryn aluminiowych, świetlików i klap dymowych, zadaszenia nad wejściem. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
3. W projekcie architektoniczno – budowlanym budynku garażowym brak jest zestawienia i opisu bramy garażowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
4. W projekcie architektoniczno – budowlanym rozbudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej o klatkę schodową wraz z przebudowa istniejącego wejścia do budynku, w części graficznej brak jest szczegółów balustrad tarasowych z pochwytem ze stali nierdzewnej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1 - model windy, parametry wg oferty firmy „Elektrodźwig” Warszawa. Winda w szybie panoramicznym, udźwig 600 kg, hydrauliczna, 6-cio stanowiskowa.

Ad. 2 – stolarka okienna wg projektu budowlanego (istniejąca do przeniesienia 25 szt.), ślusarka aluminiowa 2 szt. 1,20m x 2,30m; wiatrołap klatki projektowanej 1 szt. 1,00m x 2,30m w przebudowie wejścia od strony północnej. Ścianki z luksferów przy istniejącej klatce schodowej wraz ze stolarką drzwiową wg odrębnego opracowania poza zakresem przetargowym.

Ad. 3 – brama garażowa uchylna 5, 62m<sup>2</sup> „Horman”.

Ad. 4 – balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej, wysokości 1,1m z rur stalowych poziomych (standard).

**Jerzy Żmijewski**  
**Starosta Skarżyski**