

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: „Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców:

1. Czy montaż drzwi i okien obejmuje również wyprawki malarsko – tynkarskie?
2. Na rynku nie ma drzwi wahadłowych ppoż. Jaki typ drzwi należy więc przyjąć w kosztorysie?
3. Ze względów ewakuacyjnych nie ma możliwości zastosowania w praktyce pochwytyłów dwustronnych. Jaki zatem pochwytyłów ma zostać ujęty w kosztorysie?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Montaż nie obejmuje wyprawek malarsko – tynkarskich.
2. Zamawiający rezygnuje z drzwi wahadłowych. Należy przyjąć drzwi jednostronnie uchylne.
3. W drzwiach wewnętrznych w miejsce pochwytyłów należy zastosować klamki z zamkami.

Starosta Skarżyski

Jerzy Żmijewski