

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: „Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców:

1. Drzwi wewnętrzne (rysunek B) mają być ognioodporne EI 30 czy wahadłowe? Aprobata nie dopuszcza drzwi ognioodpornych, wahadłowych.
2. Zgodnie z aprobatą techniczną, drzwi ppoż. nie mogą być zamykane na zamek rolkowy, który występuje przy pochwyicie. Czy w takim wypadku zastosować klamki?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający rezygnuje z drzwi wahadłowych. Należy przyjąć drzwi jednostronnie uchylne.
2. W drzwiach wewnętrznych w miejsce pochwytywów należy zastosować klamki z zamkami.

Starosta Skarżyski

Jerzy Żmijewski