

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: "Budowa hali sportowej z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej wraz z dostawą i montażem wyposażenia hali sportowej"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytanie:

Pytanie Wykonawcy:

1. W zakres przetargu wchodzi wykonanie miejsc parkingowych i drogi ppoż. W związku z tym prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu technicznego dróg i parkingów, który obejmuje przedstawiony w przedmiarze zakres robót (przekroje).
2. Prosimy o określenie parametrów technicznych geokraty nacinanej Taboss. Dobór tej kraty wg. informacji producenta należy do projektanta - w zależności od nośności podłoża i przeznaczenia należy określić jej grubość oraz wielkości otworów. Prosimy o uzupełnienie.
3. W załączonych przedmiarach brak jest wywozu ziemi z wykopów poza teren inwestycji. W związku z brakiem pt. dróg i ukształtowania terenu, prosimy o potwierdzenie, że nadmiar gruntu z wykopów ma pozostać na terenie inwestycji i być rozplantowany.
4. Wg. opisu pt. architektury str. 13 - podłoga sportowa w sali sportowej na ruszcie drewnianym z syntetyczną nawierzchnią sportową np. PULASTIC lub alternatywnie Linodur DD Sport lub podłoga drewniana.
Wg. przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wskazanie jest na nawierzchnię PULASTIC. Czy w/w alternatywne nawierzchnie są dopuszczalne przez Inwestora?
5. To samo dotyczy posadzek w części komunikacyjnej, hallu, szatni. Wg specyfikacji jest wykładzina Polyflor, wg. opisu architektury gres antypoślizgowy lub wykładzina rulonowa równoważna do Polyfloru.
Czy w/w alternatywne rozwiązania są dopuszczalne przez Inwestora?
6. Wg. projektu technicznego okna szklone zestawem szyb bezpiecznych. Czy obydwie szyby mają być bezpieczne, czy tylko jedna (tak się zwykle standardowo wykonuje).
7. Wg. opisu wyposażenie siłowni-„standardowe wyposażenie w urządzenia do uzgodnienia z Inwestorem”. Prosimy o potwierdzenie, że w/w wyposażenie nie wchodzi w zakres przetargu lub uszczegółowienie standardu wyposażenia siłowni, gdyż oczekiwanie Inwestora może znacznie odbiegać od propozycji wykonawcy.
8. Wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wg. projektu konstrukcji - zabezpieczenie przeciwpożarowe wg. wytycznych rzeczoznawcy ppoż. Specyfikacja powołuje się na pt. konstrukcji.
Jedyna informacja występuje w opisie pt. architektury. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja stalowa dachu powinna być zabezpieczona do **R30**.
9. Czy wyposażenie łazienek w poręczce dla niepełnosprawnych wchodzi w zakres przetargu? Jeżeli tak, proszę o określenie ilości, rodzaju i standardu.

10. Czy Inwestor wyrazi zgodę na wykonanie w miejsce tynków cem – wap. kat II z dwuwarstwowym gipsowaniem standardowo dziś wykonywanych maszynowych tynków gipsowych gr.10 mm.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. W załączeniu projekt techniczny dróg i parkingu.
2. W poz. 219 ilość geokrat wynosi 1188 m², grubość 10 cm o małych komórkach (odległość między zgrzewami 330 mm).
Za poz. 219 dodaje się poz. uzupełniającą 219' o treści podbudowa stłuczni lub pospółki wys. 20 cm, ilość 1188 m².
Za poz. 219" dodaje się poz. uzupełniającą 219" o treści ziemia trawnikowa grub. 15 cm, ilość 1188 m².
3. Roboty kubaturowe: Z bilansu robót ziemnych wynika, że do zasypania wykopów i fundamentów należy dowieźć piasku, co ujęto w poz. 12 przedmiaru. Nie ma więc potrzeby wywozu ziemi z wykopów gdyż zostanie ona wykorzystana do zasyпки.
Roboty drogowe: Wywóz nadmiaru gruntu ujęto w pozycji 210 przedmiaru.
4. Zamawiający wymaga w sali sportowej podłogę sportową typu TARAFLEX Actionsport 50 o grubości 5 mm lub równoważną.
5. Zamawiający wymaga w części komunikacyjnej, hallu i szatni posadzkę typu wykładzina Polyflor lub równoważna.
6. Zamawiający wymaga, aby okna szklone zestawem szyb bezpiecznych miały obydwie szyby bezpieczne.
7. „Standardowe wyposażenie siłowni” nie wchodzi w zakres w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Konstrukcja dachu powinna być zabezpieczona zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w opisie architektury – ochrona przeciwpożarowa.
9. Zakres w/w postępowania obejmuje wyposażenie łazienek w poręcze dla osób niepełnosprawnych, które należy wykonać zgodnie z rysunkami sanitariatów w częściach rzut parteru i piętra, z opisem architektury – dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie maszynowych tynków gipsowych gr. 10 mm w miejsce tynków cem. - wap. kat. II z dwuwarstwowym gipsowaniem.

Jerzy Żmijewski

Starosta Skarżyski