

Skarżysko -Kamienna, dn. 03.06.2011r.

ZP.272.1.2011

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania wyjaśnienia dotyczące następującego pytania:

Na budynkach widoczne są duże ubytki tynku zewnętrznego. W przedmiarach robót nie uwzględniono odbicia tynków zewnętrznych i uzupełnienia podłoża.

Do wymienionych robót proszę o podanie obmiarów i podstaw katalogowych wg których należy sporządzić kalkulację.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ze względu na postępującą degradację elewacji należy przyjąć do zbitcia i uzupełnienia 5% ogólnej powierzchni elewacji na każdym budynku.

WICESTAROSTA

Waldemar Mazur