

## DANE OGÓLNE

Nazwa obiektu: **II Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Piłsudskiego 50, 26 - 110 Skarżysko**

Wydajność instalacji: **211,5 [kW]** Łączny przepływ: **12,13 [t/h]**

Ciśnienie dyspozycyjne: **42,8 [kPa]**

Użyte KATALOGI RUR

**Opory miejscowe - katalog dodatkowy**

**Rury stalowe średnie PN-74200**

Użyte KATALOGI ZAWORÓW

**DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe**

Użyte KATALOGI GRZEJNIKÓW

**<brak>**

Sumaryczna pojemność wodna: **1398,9 [dm³]**

## DZIAŁKI

<b>1</b>	rozd: <b>1</b>	G [kg/h]: <b>12128,7</b>	Q [W]: <b>211495</b>	Średnica:
dzeta:	Z:	w:	R:	R*I+Z: <b>111</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	Izol.: - Dtd:
<b>2</b>	rozd: <b>-2</b>	G [kg/h]: <b>12128,7</b>	Q [W]: <b>211495</b>	Średnica:
dzeta:	Z:	w:	R:	R*I+Z: <b>221</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	Izol.: - Dtd:
<b>3</b>	nr działki: <b>3</b>	G [kg/h]: <b>12128,7</b>	Q [W]: <b>211495</b>	Średnica: <b>80</b>
dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>623</b>	w: <b>0,676</b>	R: <b>71,5</b>	R*I+Z: <b>838</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>419</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>4</b>	nr działki: <b>-4</b>	G [kg/h]: <b>12128,7</b>	Q [W]: <b>211495</b>	Średnica: <b>80</b>
dzeta: <b>4,2</b>	Z: <b>927</b>	w: <b>0,670</b>	R: <b>71,5</b>	R*I+Z: <b>1142</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>287</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>5</b>	nr działki: <b>5</b>	G [kg/h]: <b>4968,0</b>	Q [W]: <b>86629</b>	Średnica: <b>65</b>
dzeta: <b>1,9</b>	Z: <b>135</b>	w: <b>0,382</b>	R: <b>28,9</b>	R*I+Z: <b>207</b>
Regul.:	<b>40</b>	Nastawa: -	Zawór:	
<b>65 Zawór kul.</b>	Q dz.: <b>56</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,0</b>	
<b>6</b>	nr działki: <b>6</b>	G [kg/h]: <b>162,8</b>	Q [W]: <b>2839</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>304</b>	w: <b>0,228</b>	R: <b>72,8</b>	R*I+Z: <b>326</b>
Regul.:	<b>37860</b>	Nastawa: <b>5,00</b>	Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>7</b>	nr działki: <b>7</b>	G [kg/h]: <b>421,5</b>	Q [W]: <b>7350</b>	Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>121</b>	w: <b>0,328</b>	R: <b>98,0</b>	R*I+Z: <b>395</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>121</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>
<b>8</b>	nr działki: <b>8</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>117</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	R*I+Z: <b>141</b>
Regul.:	<b>37870</b>	Nastawa: <b>4,00</b>	Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>27</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>9</b>	nr działki: <b>9</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>13,6</b>	Z: <b>133</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	R*I+Z: <b>276</b>
Regul.:	<b>37870</b>	Nastawa: <b>4,00</b>	Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>160</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,4</b>	
<b>10</b>	nr działki: <b>-10</b>	G [kg/h]: <b>4968,0</b>	Q [W]: <b>86629</b>	Średnica: <b>65</b>

## DZIAŁKI

dzeta: <b>2,4</b>	Z: <b>169</b>	w: <b>0,379</b>	R: <b>29,0</b>	R*I+Z: <b>242</b>
Regul.: <b>40</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>65 Zawór kul.</b>	Q dz.: <b>40</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,0</b>	
<b>11</b> nr działki: <b>-11</b>	G [kg/h]: <b>162,8</b>	Q [W]: <b>2839</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>275</b>	w: <b>0,226</b>	R: <b>73,8</b>	R*I+Z: <b>297</b>
Regul.: <b>420</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>7</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,0</b>	
<b>12</b> nr działki: <b>-12</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>106</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	R*I+Z: <b>130</b>
Regul.: <b>160</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>13</b> nr działki: <b>-13</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>0,2</b>	Z: <b>3</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>	R*I+Z: <b>32</b>
Regul.: <b>Nastawa: Zawór:</b>	Q dz.: <b>34</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>14</b> nr działki: <b>-14</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>13,0</b>	Z: <b>126</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	R*I+Z: <b>272</b>
Regul.: <b>160</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>105</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>	
<b>15</b> nr działki: <b>15</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>0,3</b>	Z: <b>4</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>	R*I+Z: <b>33</b>
Regul.: <b>Nastawa: Zawór:</b>	Q dz.: <b>51</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>16</b> nr działki: <b>16</b>	G [kg/h]: <b>219,2</b>	Q [W]: <b>3822</b>		Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>4,8</b>	Z: <b>68</b>	w: <b>0,171</b>	R: <b>28,2</b>	R*I+Z: <b>209</b>
Regul.: <b>Nastawa: Zawór:</b>	Q dz.: <b>213</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,8</b>	
<b>17</b> nr działki: <b>17</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>13,6</b>	Z: <b>181</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,7</b>	R*I+Z: <b>348</b>
Regul.: <b>37320</b>		Nastawa: <b>4,00</b>		Zawór:
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>138</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,0</b>	
<b>18</b> nr działki: <b>18</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>117</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	R*I+Z: <b>126</b>
Regul.: <b>37560</b>		Nastawa: <b>4,00</b>		Zawór:
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>19</b> nr działki: <b>-19</b>	G [kg/h]: <b>421,5</b>	Q [W]: <b>7350</b>		Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>90</b>	w: <b>0,325</b>	R: <b>98,8</b>	R*I+Z: <b>386</b>
Regul.: <b>Nastawa: Zawór:</b>	Q dz.: <b>87</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>20</b> nr działki: <b>-20</b>	G [kg/h]: <b>219,2</b>	Q [W]: <b>3822</b>		Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>4,3</b>	Z: <b>61</b>	w: <b>0,169</b>	R: <b>28,7</b>	R*I+Z: <b>204</b>
Regul.: <b>Nastawa: Zawór:</b>	Q dz.: <b>135</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,5</b>	
<b>21</b> nr działki: <b>-21</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>106</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	R*I+Z: <b>115</b>
Regul.: <b>160</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>7</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>22</b> nr działki: <b>-22</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>13,0</b>	Z: <b>172</b>	w: <b>0,164</b>	R: <b>40,5</b>	R*I+Z: <b>342</b>
Regul.: <b>220</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>91</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,7</b>	

## DZIAŁKI

<b>23</b>	nr działki: <b>23</b>	G [kg/h]: <b>3080,6</b>	Q [W]: <b>53718</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>8,1</b>	Z: <b>1601</b>	w: <b>0,637</b>	R: <b>148,1</b>
				R*I+Z: <b>2831</b>
	Regul.: <b>120</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:	
	<b>40 Zawór kul.</b>	Q dz.: <b>114</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,0</b>
<b>24</b>	nr działki: <b>24</b>	G [kg/h]: <b>42,2</b>	Q [W]: <b>735</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>6</b>	w: <b>0,059</b>	R: <b>6,0</b>
				R*I+Z: <b>8</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,2</b>
<b>25</b>	nr działki: <b>25</b>	G [kg/h]: <b>3038,5</b>	Q [W]: <b>52983</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>327</b>	w: <b>0,628</b>	R: <b>144,2</b>
				R*I+Z: <b>1005</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>366</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,1</b>
<b>26</b>	nr działki: <b>26</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>61</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>
				R*I+Z: <b>76</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,1</b>
<b>27</b>	nr działki: <b>27</b>	G [kg/h]: <b>2903,6</b>	Q [W]: <b>50631</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>299</b>	w: <b>0,600</b>	R: <b>132,0</b>
				R*I+Z: <b>430</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>78</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,0</b>
<b>28</b>	nr działki: <b>28</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>34</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>
				R*I+Z: <b>43</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,1</b>
<b>29</b>	nr działki: <b>29</b>	G [kg/h]: <b>2802,4</b>	Q [W]: <b>48867</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>3,1</b>	Z: <b>507</b>	w: <b>0,580</b>	R: <b>123,1</b>
				R*I+Z: <b>1898</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>876</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,3</b>
<b>30</b>	nr działki: <b>30</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>15</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
				R*I+Z: <b>19</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,1</b>
<b>31</b>	nr działki: <b>31</b>	G [kg/h]: <b>2735,0</b>	Q [W]: <b>47691</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>265</b>	w: <b>0,566</b>	R: <b>117,4</b>
				R*I+Z: <b>417</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>100</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,0</b>
<b>32</b>	nr działki: <b>32</b>	G [kg/h]: <b>84,3</b>	Q [W]: <b>1470</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>24</b>	w: <b>0,118</b>	R: <b>21,2</b>
				R*I+Z: <b>30</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,1</b>
<b>33</b>	nr działki: <b>33</b>	G [kg/h]: <b>2650,7</b>	Q [W]: <b>46221</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>249</b>	w: <b>0,548</b>	R: <b>110,4</b>
				R*I+Z: <b>459</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>146</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,0</b>
<b>34</b>	nr działki: <b>34</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>61</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>
				R*I+Z: <b>76</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,1</b>
<b>35</b>	nr działki: <b>35</b>	G [kg/h]: <b>2515,8</b>	Q [W]: <b>43869</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>224</b>	w: <b>0,520</b>	R: <b>99,7</b>
				R*I+Z: <b>852</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>484</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,2</b>
<b>36</b>	nr działki: <b>36</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>61</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>
				R*I+Z: <b>76</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,1</b>
<b>37</b>	nr działki: <b>37</b>	G [kg/h]: <b>2380,9</b>	Q [W]: <b>41517</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>201</b>	w: <b>0,492</b>	R: <b>89,6</b>
				R*I+Z: <b>559</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	
			Q dz.: <b>306</b>	Izol.: <b>1</b>
				Dtd: <b>0,1</b>

## DZIAŁKI

<b>38</b>	nr działki: <b>38</b>	G [kg/h]: <b>84,3</b>	Q [W]: <b>1470</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>24</b>	w: <b>0,118</b>	R: <b>21,2</b>	R*I+Z: <b>30</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>39</b>	nr działki: <b>39</b>	G [kg/h]: <b>2296,6</b>	Q [W]: <b>40047</b>	Średnica: <b>40</b>
dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>187</b>	w: <b>0,475</b>	R: <b>83,5</b>	R*I+Z: <b>354</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>153</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>40</b>	nr działki: <b>40</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>47</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,7</b>	R*I+Z: <b>58</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>41</b>	nr działki: <b>41</b>	G [kg/h]: <b>2178,6</b>	Q [W]: <b>37989</b>	Średnica: <b>40</b>
dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>168</b>	w: <b>0,451</b>	R: <b>75,4</b>	R*I+Z: <b>349</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>183</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>42</b>	nr działki: <b>-42</b>	G [kg/h]: <b>3080,6</b>	Q [W]: <b>53718</b>	Średnica: <b>40</b>
dzeta: <b>8,6</b>	Z: <b>1686</b>	w: <b>0,632</b>	R: <b>148,3</b>	R*I+Z: <b>2917</b>
Regul.:	<b>120</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:	
<b>40 Zawór kul.</b>	Q dz.: <b>72</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,0</b>	
<b>43</b>	nr działki: <b>-43</b>	G [kg/h]: <b>42,2</b>	Q [W]: <b>735</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>4</b>	w: <b>0,059</b>	R: <b>6,3</b>	R*I+Z: <b>6</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>6</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>44</b>	nr działki: <b>-44</b>	G [kg/h]: <b>3038,5</b>	Q [W]: <b>52983</b>	Średnica: <b>40</b>
dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>307</b>	w: <b>0,623</b>	R: <b>144,4</b>	R*I+Z: <b>986</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>214</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>45</b>	nr działki: <b>-45</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>	R*I+Z: <b>58</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>6</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>46</b>	nr działki: <b>-46</b>	G [kg/h]: <b>2903,6</b>	Q [W]: <b>50631</b>	Średnica: <b>40</b>
dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>280</b>	w: <b>0,595</b>	R: <b>132,2</b>	R*I+Z: <b>413</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>46</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>47</b>	nr działki: <b>-47</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>24</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	R*I+Z: <b>33</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>7</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>48</b>	nr działki: <b>-48</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>11</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	R*I+Z: <b>22</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>-</b> Dtd: <b>0,2</b>
<b>49</b>	nr działki: <b>-49</b>	G [kg/h]: <b>2802,4</b>	Q [W]: <b>48867</b>	Średnica: <b>40</b>
dzeta: <b>3,0</b>	Z: <b>488</b>	w: <b>0,575</b>	R: <b>123,4</b>	R*I+Z: <b>1882</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>517</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>
<b>50</b>	nr działki: <b>-50</b>	G [kg/h]: <b>84,3</b>	Q [W]: <b>1470</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>16</b>	w: <b>0,117</b>	R: <b>21,8</b>	R*I+Z: <b>23</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>6</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>51</b>	nr działki: <b>-51</b>	G [kg/h]: <b>2735,0</b>	Q [W]: <b>47691</b>	Średnica: <b>40</b>
dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>249</b>	w: <b>0,561</b>	R: <b>117,6</b>	R*I+Z: <b>402</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>60</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>52</b>	nr działki: <b>-52</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>	R*I+Z: <b>58</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>7</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>

## DZIAŁKI

<b>53</b>	nr działki: <b>-53</b>	G [kg/h]: <b>2650,7</b>	Q [W]: <b>46221</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>234</b>	w: <b>0,543</b>	R: <b>110,7</b> R*I+Z: <b>444</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>87</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>54</b>	nr działki: <b>-54</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b> R*I+Z: <b>58</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>7</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>55</b>	nr działki: <b>-55</b>	G [kg/h]: <b>2515,8</b>	Q [W]: <b>43869</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>210</b>	w: <b>0,516</b>	R: <b>100,0</b> R*I+Z: <b>841</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>289</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>56</b>	nr działki: <b>-56</b>	G [kg/h]: <b>84,3</b>	Q [W]: <b>1470</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>16</b>	w: <b>0,117</b>	R: <b>21,8</b> R*I+Z: <b>23</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>6</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>57</b>	nr działki: <b>-57</b>	G [kg/h]: <b>2380,9</b>	Q [W]: <b>41517</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>188</b>	w: <b>0,488</b>	R: <b>89,9</b> R*I+Z: <b>548</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>184</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>58</b>	nr działki: <b>-58</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>32</b>	w: <b>0,164</b>	R: <b>40,5</b> R*I+Z: <b>44</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>6</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>59</b>	nr działki: <b>-59</b>	G [kg/h]: <b>2296,6</b>	Q [W]: <b>40047</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>175</b>	w: <b>0,471</b>	R: <b>83,8</b> R*I+Z: <b>343</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>92</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>60</b>	nr działki: <b>-60</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>	Średnica: <b>20</b>
	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>29</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b> R*I+Z: <b>37</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>61</b>	nr działki: <b>61</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>	Średnica: <b>20</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b> R*I+Z: <b>50</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>62</b>	nr działki: <b>62</b>	G [kg/h]: <b>1976,3</b>	Q [W]: <b>34461</b>	Średnica: <b>40</b>
	dzeta: <b>3,1</b>	Z: <b>252</b>	w: <b>0,409</b>	R: <b>62,4</b> R*I+Z: <b>851</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>730</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,3</b>
<b>63</b>	nr działki: <b>63</b>	G [kg/h]: <b>59,0</b>	Q [W]: <b>1029</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,083</b>	R: <b>11,1</b> R*I+Z: <b>15</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>64</b>	nr działki: <b>64</b>	G [kg/h]: <b>1917,2</b>	Q [W]: <b>33432</b>	Średnica: <b>32</b>
	dzeta: <b>4,7</b>	Z: <b>731</b>	w: <b>0,565</b>	R: <b>147,7</b> R*I+Z: <b>2252</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>647</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,3</b>
<b>65</b>	nr działki: <b>65</b>	G [kg/h]: <b>547,8</b>	Q [W]: <b>9552</b>	Średnica: <b>25</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>121</b>	w: <b>0,267</b>	R: <b>48,2</b> R*I+Z: <b>136</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>66</b>	nr działki: <b>66</b>	G [kg/h]: <b>1369,5</b>	Q [W]: <b>23880</b>	Średnica: <b>32</b>
	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>56</b>	w: <b>0,404</b>	R: <b>76,8</b> R*I+Z: <b>516</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>374</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>
<b>67</b>	nr działki: <b>67</b>	G [kg/h]: <b>547,8</b>	Q [W]: <b>9552</b>	Średnica: <b>25</b>
	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>121</b>	w: <b>0,267</b>	R: <b>48,2</b> R*I+Z: <b>136</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>68</b>	nr działki: <b>68</b>	G [kg/h]: <b>821,7</b>	Q [W]: <b>14328</b>	Średnica: <b>25</b>

## DZIAŁKI

dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>179</b>	w: <b>0,400</b>	R: <b>105,3</b>	R*I+Z: <b>811</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>303</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,3</b>
<b>69</b> nr działki: <b>-69</b>	G [kg/h]: <b>2178,6</b>	Q [W]: <b>37989</b>	Średnica: <b>40</b>	
dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>158</b>	w: <b>0,447</b>	R: <b>75,7</b>	R*I+Z: <b>339</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>111</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>70</b> nr działki: <b>-70</b>	G [kg/h]: <b>59,0</b>	Q [W]: <b>1029</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>8</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>12</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>6</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>71</b> nr działki: <b>-71</b>	G [kg/h]: <b>1976,3</b>	Q [W]: <b>34461</b>	Średnica: <b>40</b>	
dzeta: <b>3,0</b>	Z: <b>243</b>	w: <b>0,405</b>	R: <b>62,7</b>	R*I+Z: <b>845</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>445</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>
<b>72</b> nr działki: <b>-72</b>	G [kg/h]: <b>547,8</b>	Q [W]: <b>9552</b>	Średnica: <b>25</b>	
dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>84</b>	w: <b>0,265</b>	R: <b>48,7</b>	R*I+Z: <b>99</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>73</b> nr działki: <b>-73</b>	G [kg/h]: <b>1917,2</b>	Q [W]: <b>33432</b>	Średnica: <b>32</b>	
dzeta: <b>4,1</b>	Z: <b>637</b>	w: <b>0,560</b>	R: <b>148,0</b>	R*I+Z: <b>2162</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>399</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>
<b>74</b> nr działki: <b>-74</b>	G [kg/h]: <b>547,8</b>	Q [W]: <b>9552</b>	Średnica: <b>25</b>	
dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>84</b>	w: <b>0,265</b>	R: <b>48,7</b>	R*I+Z: <b>99</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>75</b> nr działki: <b>-75</b>	G [kg/h]: <b>1369,5</b>	Q [W]: <b>23880</b>	Średnica: <b>32</b>	
dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>48</b>	w: <b>0,400</b>	R: <b>77,2</b>	R*I+Z: <b>511</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>233</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>76</b> nr działki: <b>-76</b>	G [kg/h]: <b>547,8</b>	Q [W]: <b>9552</b>	Średnica: <b>25</b>	
dzeta: <b>1,1</b>	Z: <b>39</b>	w: <b>0,265</b>	R: <b>48,7</b>	R*I+Z: <b>53</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>77</b> nr działki: <b>77</b>	G [kg/h]: <b>547,8</b>	Q [W]: <b>9552</b>	Średnica: <b>25</b>	
dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>55</b>	w: <b>0,267</b>	R: <b>48,2</b>	R*I+Z: <b>70</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,0</b>
<b>78</b> nr działki: <b>78</b>	G [kg/h]: <b>273,9</b>	Q [W]: <b>4776</b>	Średnica: <b>20</b>	
dzeta: <b>16,6</b>	Z: <b>367</b>	w: <b>0,213</b>	R: <b>43,0</b>	R*I+Z: <b>789</b>
Regul.:	<b>10890</b>	Nastawa: <b>N</b>	Zawór:	
<b>20 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>404</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,3</b>	
<b>79</b> nr działki: <b>-79</b>	G [kg/h]: <b>821,7</b>	Q [W]: <b>14328</b>	Średnica: <b>25</b>	
dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>134</b>	w: <b>0,397</b>	R: <b>105,9</b>	R*I+Z: <b>769</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>190</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>
<b>80</b> nr działki: <b>-80</b>	G [kg/h]: <b>273,9</b>	Q [W]: <b>4776</b>	Średnica: <b>20</b>	
dzeta: <b>16,0</b>	Z: <b>352</b>	w: <b>0,211</b>	R: <b>43,6</b>	R*I+Z: <b>779</b>
Regul.:	<b>830</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:	
<b>20 RLV_p</b>	Q dz.: <b>263</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,8</b>	
<b>81</b> nr działki: <b>81</b>	G [kg/h]: <b>42,2</b>	Q [W]: <b>735</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>16,9</b>	Z: <b>29</b>	w: <b>0,059</b>	R: <b>6,0</b>	R*I+Z: <b>54</b>
Regul.:	<b>34380</b>	Nastawa: <b>2,00</b>	Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>137</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>2,8</b>	
<b>82</b> nr działki: <b>-82</b>	G [kg/h]: <b>42,2</b>	Q [W]: <b>735</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>16,9</b>	Z: <b>28</b>	w: <b>0,059</b>	R: <b>6,3</b>	R*I+Z: <b>55</b>

## DZIAŁKI

Regul.:	<b>30</b>	Nastawa:	-	Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>86</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,8</b>		
<b>83</b> nr działki: <b>83</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>15</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	R*I+Z: <b>19</b>	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>
<b>84</b> nr działki: <b>-84</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>11</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	R*I+Z: <b>15</b>	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>6</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>
<b>85</b> nr działki: <b>85</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	Średnica: <b>20</b>		
dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>3</b>	w: <b>0,105</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>26</b>	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>85</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,5</b>
<b>86</b> nr działki: <b>86</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>17,8</b>	Z: <b>77</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	R*I+Z: <b>172</b>	
Regul.:	<b>31950</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>220</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>2,8</b>		
<b>87</b> nr działki: <b>-87</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	Średnica: <b>20</b>		
dzeta: <b>-0,4</b>	Z: <b>-2</b>	w: <b>0,104</b>	R: <b>11,7</b>	R*I+Z: <b>21</b>	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>49</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>
<b>88</b> nr działki: <b>-88</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>17,2</b>	Z: <b>74</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	R*I+Z: <b>172</b>	
Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-	Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>138</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,8</b>		
<b>89</b> nr działki: <b>90</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>61</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	R*I+Z: <b>106</b>	
Regul.:	<b>32040</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>105</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,3</b>		
<b>90</b> nr działki: <b>-89</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>61</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	R*I+Z: <b>107</b>	
Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-	Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>69</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>		
<b>91</b> nr działki: <b>92</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>138</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	R*I+Z: <b>215</b>	
Regul.:	<b>31030</b>	Nastawa:	<b>4,00</b>	Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>87</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,7</b>		
<b>92</b> nr działki: <b>-91</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>137</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	R*I+Z: <b>216</b>	
Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	-	Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>59</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,5</b>		
<b>93</b> nr działki: <b>94</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>61</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	R*I+Z: <b>105</b>	
Regul.:	<b>27600</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>	Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>102</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,3</b>		
<b>94</b> nr działki: <b>-93</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>61</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	R*I+Z: <b>106</b>	
Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-	Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>67</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>		

## DZIAŁKI

<b>95</b>	nr działki: <b>96</b>	G [kg/h]: <b>84,3</b>	Q [W]: <b>1470</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>96</b>	w: <b>0,118</b>	R: <b>21,2</b>
			R*I+Z: <b>291</b>	
	Regul.: <b>26350</b>	Nastawa: <b>4,00</b>	Zawór:	
	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>305</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>3,1</b>
<b>96</b>	nr działki: <b>-95</b>	G [kg/h]: <b>84,3</b>	Q [W]: <b>1470</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>95</b>	w: <b>0,117</b>	R: <b>21,8</b>
			R*I+Z: <b>295</b>	
	Regul.: <b>110</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:	
	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>189</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,9</b>
<b>97</b>	nr działki: <b>98</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>49</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>
			R*I+Z: <b>171</b>	
	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór:	Q dz.: <b>80</b>	Izol.: <b>1</b>
			Dtd: <b>0,5</b>	
<b>98</b>	nr działki: <b>-97</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>48</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>
			R*I+Z: <b>173</b>	
	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór:	Q dz.: <b>53</b>	Izol.: <b>1</b>
			Dtd: <b>0,3</b>	
<b>99</b>	nr działki: <b>99</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>13,5</b>	Z: <b>59</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
			R*I+Z: <b>73</b>	
	Regul.: <b>25490</b>	Nastawa: <b>3,50</b>	Zawór:	
	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>33</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>
<b>100</b>	nr działki: <b>100</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,9</b>	Z: <b>60</b>	w: <b>0,094</b>
				R: <b>14,1</b>
	R*I+Z: <b>74</b>	Regul.: <b>25490</b>	Nastawa: <b>3,50</b>	
	Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>33</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>
<b>101</b>	nr działki: <b>-101</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>15,3</b>	Z: <b>66</b>	w: <b>0,094</b>
				R: <b>14,5</b>
	R*I+Z: <b>80</b>	Regul.: <b>70</b>	Nastawa: <b>-</b>	
	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>
<b>102</b>	nr działki: <b>-102</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>15,7</b>	Z: <b>67</b>	w: <b>0,094</b>
				R: <b>14,5</b>
	R*I+Z: <b>82</b>	Regul.: <b>70</b>	Nastawa: <b>-</b>	
	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>
<b>103</b>	nr działki: <b>108</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>49</b>	w: <b>0,189</b>
				R: <b>51,0</b>
	R*I+Z: <b>171</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór:	Q dz.: <b>80</b>
				Izol.: <b>1</b>
			Dtd: <b>0,5</b>	
<b>104</b>	nr działki: <b>-107</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>48</b>	w: <b>0,187</b>
				R: <b>51,9</b>
	R*I+Z: <b>173</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór:	Q dz.: <b>53</b>
				Izol.: <b>1</b>
			Dtd: <b>0,3</b>	
<b>105</b>	nr działki: <b>106</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,5</b>	Z: <b>59</b>	w: <b>0,094</b>
				R: <b>14,1</b>
	R*I+Z: <b>73</b>	Regul.: <b>23800</b>	Nastawa: <b>3,50</b>	
	Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>32</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>
<b>106</b>	nr działki: <b>105</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,9</b>	Z: <b>60</b>	w: <b>0,094</b>
				R: <b>14,1</b>
	R*I+Z: <b>74</b>	Regul.: <b>23790</b>	Nastawa: <b>3,50</b>	
	Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>32</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>



## DZIAŁKI

<b>107</b>	nr działki: <b>-104</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>15,3</b>	Z: <b>66</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	
R*I+Z: <b>80</b>	Regul.: <b>70</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>		
<b>108</b>	nr działki: <b>-103</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>15,7</b>	Z: <b>67</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	
R*I+Z: <b>82</b>	Regul.: <b>70</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>		
<b>109</b>	nr działki: <b>110</b>	G [kg/h]: <b>84,3</b>	Q [W]: <b>1470</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>96</b>	w: <b>0,118</b>	R: <b>21,2</b>	
R*I+Z: <b>291</b>	Regul.: <b>22650</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>303</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>3,1</b>		
<b>110</b>	nr działki: <b>-109</b>	G [kg/h]: <b>84,3</b>	Q [W]: <b>1470</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>95</b>	w: <b>0,117</b>	R: <b>21,8</b>	
R*I+Z: <b>295</b>	Regul.: <b>110</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>188</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,9</b>		
<b>111</b>	nr działki: <b>116</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,7</b>	
R*I+Z: <b>132</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>80</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>					
<b>112</b>	nr działki: <b>-115</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,164</b>	R: <b>40,5</b>	
R*I+Z: <b>134</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>52</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>					
<b>113</b>	nr działki: <b>114</b>	G [kg/h]: <b>59,0</b>	Q [W]: <b>1029</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,5</b>	Z: <b>45</b>	w: <b>0,083</b>	R: <b>11,1</b>	
R*I+Z: <b>56</b>	Regul.: <b>22150</b>	Nastawa: <b>3,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>32</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,5</b>		
<b>114</b>	nr działki: <b>113</b>	G [kg/h]: <b>59,0</b>	Q [W]: <b>1029</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,9</b>	Z: <b>46</b>	w: <b>0,083</b>	R: <b>11,1</b>	
R*I+Z: <b>57</b>	Regul.: <b>22140</b>	Nastawa: <b>3,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>32</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,5</b>		
<b>115</b>	nr działki: <b>-112</b>	G [kg/h]: <b>59,0</b>	Q [W]: <b>1029</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>15,3</b>	Z: <b>50</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	
R*I+Z: <b>62</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>21</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>		
<b>116</b>	nr działki: <b>-111</b>	G [kg/h]: <b>59,0</b>	Q [W]: <b>1029</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>15,7</b>	Z: <b>52</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	
R*I+Z: <b>63</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>21</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>		
<b>117</b>	nr działki: <b>122</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,2</b>	Z: <b>51</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>	
R*I+Z: <b>192</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>244</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>1,0</b>					
<b>118</b>	nr działki: <b>-121</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,2</b>	Z: <b>50</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>	

DZIAŁKI									
R*I+Z: 194		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 159	Izol.: 1
Dtd: 0,7									
119	nr działki: 120	G [kg/h]: 101,2		Q [W]: 1764					
Średnica: 15		dzeta: 16,1		Z: 157	w: 0,142		R: 29,7		
R*I+Z: 184		Regul.:		20970		Nastawa:		4,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,2			
120	nr działki: 119	G [kg/h]: 101,2		Q [W]: 1764					
Średnica: 15		dzeta: 16,5		Z: 161	w: 0,142		R: 29,7		
R*I+Z: 188		Regul.:		20960		Nastawa:		4,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,2			
121	nr działki: -118	G [kg/h]: 101,2		Q [W]: 1764					
Średnica: 15		dzeta: 19,9		Z: 193	w: 0,140		R: 30,4		
R*I+Z: 221		Regul.:		160		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,2			
122	nr działki: -117	G [kg/h]: 101,2		Q [W]: 1764					
Średnica: 15		dzeta: 20,3		Z: 197	w: 0,140		R: 30,4		
R*I+Z: 225		Regul.:		160		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,2			
123	nr działki: 124	G [kg/h]: 59,0		Q [W]: 1029					
Średnica: 15		dzeta: 14,1		Z: 47	w: 0,083		R: 11,1		
R*I+Z: 84		Regul.:		20060		Nastawa:		3,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 110	Izol.: 1	Dtd: 1,6			
124	nr działki: -123	G [kg/h]: 59,0		Q [W]: 1029					
Średnica: 15		dzeta: 14,1		Z: 47	w: 0,082		R: 11,4		
R*I+Z: 85		Regul.:		60		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 71	Izol.: 1	Dtd: 1,0			
125	nr działki: 130	G [kg/h]: 547,8		Q [W]: 9552					
Średnica: 25		dzeta: 2,8		Z: 97	w: 0,267		R: 48,2		
R*I+Z: 222		Regul.:				Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 131 Izol.: 1
Dtd: 0,2									
126	nr działki: -129	G [kg/h]: 547,8		Q [W]: 9552					
Średnica: 25		dzeta: 2,8		Z: 96	w: 0,265		R: 48,7		
R*I+Z: 223		Regul.:				Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 88 Izol.: 1
Dtd: 0,1									
127	nr działki: 128	G [kg/h]: 273,9		Q [W]: 4776					
Średnica: 20		dzeta: 12,1		Z: 268	w: 0,213		R: 43,0		
R*I+Z: 298		Regul.:		13710		Nastawa:		N	
Zawór:		20 RTD-N_ps		Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
128	nr działki: 127	G [kg/h]: 273,9		Q [W]: 4776					
Średnica: 20		dzeta: 12,5		Z: 277	w: 0,213		R: 43,0		
R*I+Z: 307		Regul.:		13690		Nastawa:		N	
Zawór:		20 RTD-N_ps		Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
129	nr działki: -126	G [kg/h]: 273,9		Q [W]: 4776					
Średnica: 20		dzeta: 15,9		Z: 350	w: 0,211		R: 43,6		
R*I+Z: 380		Regul.:		830		Nastawa:		-	
Zawór:		20 RLV_p		Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,1			

## DZIAŁKI

<b>130</b>	nr działki: -125	G [kg/h]: 273,9	Q [W]: 4776		
Średnica: 20	dzeta: 16,3	Z: 358	w: 0,211	R: 43,6	
R*I+Z: 389	Regul.: 830	Nastawa: -			
Zawór: 20 RLV_p	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
<b>131</b>	nr działki: 136	G [kg/h]: 547,8	Q [W]: 9552		
Średnica: 25	dzeta: 2,8	Z: 97	w: 0,267	R: 48,2	
R*I+Z: 222	Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: 130	Izol.: 1			
Dtd: 0,2					
<b>132</b>	nr działki: -135	G [kg/h]: 547,8	Q [W]: 9552		
Średnica: 25	dzeta: 2,8	Z: 96	w: 0,265	R: 48,7	
R*I+Z: 223	Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: 88	Izol.: 1			
Dtd: 0,1					
<b>133</b>	nr działki: 134	G [kg/h]: 273,9	Q [W]: 4776		
Średnica: 20	dzeta: 12,1	Z: 268	w: 0,213	R: 43,0	
R*I+Z: 298	Regul.: 12680	Nastawa: N			
Zawór: 20 RTD-N_ps	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
<b>134</b>	nr działki: 133	G [kg/h]: 273,9	Q [W]: 4776		
Średnica: 20	dzeta: 12,5	Z: 277	w: 0,213	R: 43,0	
R*I+Z: 307	Regul.: 12660	Nastawa: N			
Zawór: 20 RTD-N_ps	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
<b>135</b>	nr działki: -132	G [kg/h]: 273,9	Q [W]: 4776		
Średnica: 20	dzeta: 15,9	Z: 350	w: 0,211	R: 43,6	
R*I+Z: 380	Regul.: 830	Nastawa: -			
Zawór: 20 RLV_p	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
<b>136</b>	nr działki: -131	G [kg/h]: 273,9	Q [W]: 4776		
Średnica: 20	dzeta: 16,3	Z: 358	w: 0,211	R: 43,6	
R*I+Z: 389	Regul.: 830	Nastawa: -			
Zawór: 20 RLV_p	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
<b>137</b>	nr działki: 142	G [kg/h]: 547,8	Q [W]: 9552		
Średnica: 25	dzeta: 2,8	Z: 97	w: 0,267	R: 48,2	
R*I+Z: 222	Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: 130	Izol.: 1			
Dtd: 0,2					
<b>138</b>	nr działki: -141	G [kg/h]: 547,8	Q [W]: 9552		
Średnica: 25	dzeta: 2,8	Z: 96	w: 0,265	R: 48,7	
R*I+Z: 223	Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: 87	Izol.: 1			
Dtd: 0,1					
<b>139</b>	nr działki: 140	G [kg/h]: 273,9	Q [W]: 4776		
Średnica: 20	dzeta: 12,1	Z: 268	w: 0,213	R: 43,0	
R*I+Z: 298	Regul.: 11210	Nastawa: N			
Zawór: 20 RTD-N_ps	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
<b>140</b>	nr działki: 139	G [kg/h]: 273,9	Q [W]: 4776		
Średnica: 20	dzeta: 12,5	Z: 277	w: 0,213	R: 43,0	
R*I+Z: 307	Regul.: 11190	Nastawa: N			
Zawór: 20 RTD-N_ps	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
<b>141</b>	nr działki: -138	G [kg/h]: 273,9	Q [W]: 4776		
Średnica: 20	dzeta: 15,9	Z: 350	w: 0,211	R: 43,6	

## DZIAŁKI

R*I+Z: <b>380</b>	Regul.:	<b>830</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>20 RLV_p</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>142</b> nr działki: <b>-137</b>	G [kg/h]: <b>273,9</b>	Q [W]: <b>4776</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>16,3</b>	Z: <b>358</b>	w: <b>0,211</b>	R: <b>43,6</b>
R*I+Z: <b>389</b>	Regul.:	<b>830</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>20 RLV_p</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>143</b> nr działki: <b>143</b>	G [kg/h]: <b>584,3</b>	Q [W]: <b>10189</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>355</b>	w: <b>0,285</b>	R: <b>54,6</b>
R*I+Z: <b>470</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>110</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>144</b> nr działki: <b>144</b>	G [kg/h]: <b>4383,7</b>	Q [W]: <b>76440</b>		
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>14,6</b>	Z: <b>2283</b>	w: <b>0,567</b>	R: <b>86,8</b>
R*I+Z: <b>3055</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>835</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>145</b> nr działki: <b>-145</b>	G [kg/h]: <b>584,3</b>	Q [W]: <b>10189</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>502</b>	w: <b>0,282</b>	R: <b>55,1</b>
R*I+Z: <b>618</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>75</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>146</b> nr działki: <b>-146</b>	G [kg/h]: <b>4383,7</b>	Q [W]: <b>76440</b>		
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>18,4</b>	Z: <b>2859</b>	w: <b>0,562</b>	R: <b>87,0</b>
R*I+Z: <b>3633</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>493</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>147</b> nr działki: <b>147</b>	G [kg/h]: <b>607,0</b>	Q [W]: <b>10584</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>149</b>	w: <b>0,296</b>	R: <b>58,7</b>
R*I+Z: <b>167</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>16</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>148</b> nr działki: <b>148</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>
R*I+Z: <b>50</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>149</b> nr działki: <b>149</b>	G [kg/h]: <b>3776,7</b>	Q [W]: <b>65856</b>		
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>3,1</b>	Z: <b>360</b>	w: <b>0,488</b>	R: <b>64,9</b>
R*I+Z: <b>1035</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>971</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>150</b> nr działki: <b>150</b>	G [kg/h]: <b>725,0</b>	Q [W]: <b>12642</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>213</b>	w: <b>0,353</b>	R: <b>82,6</b>
R*I+Z: <b>237</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>151</b> nr działki: <b>151</b>	G [kg/h]: <b>3574,4</b>	Q [W]: <b>62328</b>		
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>5,9</b>	Z: <b>613</b>	w: <b>0,462</b>	R: <b>58,3</b>
R*I+Z: <b>1762</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>1830</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>152</b> nr działki: <b>152</b>	G [kg/h]: <b>792,4</b>	Q [W]: <b>13818</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>254</b>	w: <b>0,386</b>	R: <b>98,1</b>
R*I+Z: <b>283</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				

## DZIAŁKI

<b>153</b>	nr działki: <b>153</b>	G [kg/h]: <b>2849,4</b>	Q [W]: <b>49686</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>5,1</b>	Z: <b>862</b>	w: <b>0,589</b>	R: <b>127,2</b>
R*I+Z: <b>1702</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>504</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>154</b>	nr działki: <b>154</b>	G [kg/h]: <b>236,0</b>	Q [W]: <b>4116</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>58</b>	w: <b>0,184</b>	R: <b>32,4</b>
R*I+Z: <b>67</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>155</b>	nr działki: <b>-155</b>	G [kg/h]: <b>607,0</b>	Q [W]: <b>10584</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>103</b>	w: <b>0,293</b>	R: <b>59,3</b>
R*I+Z: <b>121</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>11</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>156</b>	nr działki: <b>-156</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>29</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>
R*I+Z: <b>37</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>157</b>	nr działki: <b>-157</b>	G [kg/h]: <b>3776,7</b>	Q [W]: <b>65856</b>	
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>3,0</b>	Z: <b>346</b>	w: <b>0,484</b>	R: <b>65,1</b>
R*I+Z: <b>1024</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>578</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>158</b>	nr działki: <b>-158</b>	G [kg/h]: <b>725,0</b>	Q [W]: <b>12642</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>148</b>	w: <b>0,350</b>	R: <b>83,3</b>
R*I+Z: <b>173</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>159</b>	nr działki: <b>-159</b>	G [kg/h]: <b>3574,4</b>	Q [W]: <b>62328</b>	
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>5,8</b>	Z: <b>599</b>	w: <b>0,458</b>	R: <b>58,5</b>
R*I+Z: <b>1752</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>1103</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>160</b>	nr działki: <b>-160</b>	G [kg/h]: <b>792,4</b>	Q [W]: <b>13818</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>176</b>	w: <b>0,383</b>	R: <b>98,8</b>
R*I+Z: <b>206</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>161</b>	nr działki: <b>-161</b>	G [kg/h]: <b>2849,4</b>	Q [W]: <b>49686</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>4,5</b>	Z: <b>760</b>	w: <b>0,584</b>	R: <b>127,4</b>
R*I+Z: <b>1601</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>308</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>162</b>	nr działki: <b>-162</b>	G [kg/h]: <b>236,0</b>	Q [W]: <b>4116</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,182</b>	R: <b>33,0</b>
R*I+Z: <b>50</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>163</b>	nr działki: <b>163</b>	G [kg/h]: <b>2056,9</b>	Q [W]: <b>35868</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>308</b>	w: <b>0,425</b>	R: <b>67,4</b>
R*I+Z: <b>1373</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>1200</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>				
<b>164</b>	nr działki: <b>164</b>	G [kg/h]: <b>607,0</b>	Q [W]: <b>10584</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>149</b>	w: <b>0,296</b>	R: <b>58,7</b>

## DZIAŁKI

R\*I+Z: **167** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**165** nr działki: **165** G [kg/h]: **1820,9** Q [W]: **31752**

Średnica: **32** dzeta: **2,3** Z: **323** w: **0,537** R: **133,6**

R\*I+Z: **870** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **256** Izol.: **1**

Dtd: **0,1**

**166** nr działki: **166** G [kg/h]: **286,6** Q [W]: **4998**

Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **85** w: **0,223** R: **46,9**

R\*I+Z: **99** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **12** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

**167** nr działki: **167** G [kg/h]: **1213,9** Q [W]: **21168**

Średnica: **32** dzeta: **0,7** Z: **44** w: **0,358** R: **60,8**

R\*I+Z: **445** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **410** Izol.: **1**

Dtd: **0,3**

**168** nr działki: **168** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292**

Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **95** w: **0,236** R: **52,2**

R\*I+Z: **111** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **12** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

**169** nr działki: **169** G [kg/h]: **927,3** Q [W]: **16170**

Średnica: **25** dzeta: **2,3** Z: **229** w: **0,452** R: **133,1**

R\*I+Z: **694** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **176** Izol.: **1**

Dtd: **0,2**

**170** nr działki: **170** G [kg/h]: **320,3** Q [W]: **5586**

Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **106** w: **0,249** R: **57,9**

R\*I+Z: **123** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **12** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

**171** nr działki: **-171** G [kg/h]: **2056,9** Q [W]: **35868**

Średnica: **40** dzeta: **3,4** Z: **298** w: **0,422** R: **67,7**

R\*I+Z: **1368** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **742** Izol.: **1**

Dtd: **0,3**

**172** nr działki: **-172** G [kg/h]: **607,0** Q [W]: **10584**

Średnica: **25** dzeta: **2,5** Z: **103** w: **0,293** R: **59,3**

R\*I+Z: **121** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

**173** nr działki: **-173** G [kg/h]: **1820,9** Q [W]: **31752**

Średnica: **32** dzeta: **1,7** Z: **241** w: **0,532** R: **133,9**

R\*I+Z: **790** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **160** Izol.: **1**

Dtd: **0,1**

**174** nr działki: **-174** G [kg/h]: **286,6** Q [W]: **4998**

Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **59** w: **0,221** R: **47,5**

R\*I+Z: **73** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

**175** nr działki: **-175** G [kg/h]: **1213,9** Q [W]: **21168**

Średnica: **32** dzeta: **0,6** Z: **38** w: **0,355** R: **61,2**

R\*I+Z: **442** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **258** Izol.: **1**

Dtd: **0,2**

## DZIAŁKI

<b>176</b>	nr działki: <b>-176</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>66</b>	w: <b>0,234</b>	R: <b>52,9</b>	
R*I+Z: <b>82</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>8</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>177</b>	nr działki: <b>-177</b>	G [kg/h]: <b>927,3</b>	Q [W]: <b>16170</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>170</b>	w: <b>0,448</b>	R: <b>133,7</b>	
R*I+Z: <b>639</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>112</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>178</b>	nr działki: <b>-178</b>	G [kg/h]: <b>320,3</b>	Q [W]: <b>5586</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>74</b>	w: <b>0,247</b>	R: <b>58,6</b>	
R*I+Z: <b>91</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>8</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>179</b>	nr działki: <b>179</b>	G [kg/h]: <b>623,8</b>	Q [W]: <b>10878</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>31</b>	w: <b>0,304</b>	R: <b>61,9</b>	
R*I+Z: <b>298</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>215</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>					
<b>180</b>	nr działki: <b>180</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>62</b>	w: <b>0,236</b>	R: <b>52,2</b>	
R*I+Z: <b>303</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>189</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>					
<b>181</b>	nr działki: <b>181</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>161</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>257</b>	Regul.:	<b>15950</b>	Nastawa:	<b>5,00</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>101</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>	
<b>182</b>	nr działki: <b>182</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>117</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.:	<b>16360</b>	Nastawa:	<b>5,00</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>183</b>	nr działki: <b>-183</b>	G [kg/h]: <b>623,8</b>	Q [W]: <b>10878</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>27</b>	w: <b>0,301</b>	R: <b>62,4</b>	
R*I+Z: <b>296</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>138</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>					
<b>184</b>	nr działki: <b>-184</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>197</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>295</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	<b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>66</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>	
<b>185</b>	nr działki: <b>-185</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>47</b>	w: <b>0,234</b>	R: <b>52,9</b>	
R*I+Z: <b>290</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>123</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>					
<b>186</b>	nr działki: <b>-186</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>47</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>	
R*I+Z: <b>77</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>32</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>187</b>	nr działki: <b>187</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>27</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>	

## DZIAŁKI

R\*I+Z: **56** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **48** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**188** nr działki: **188** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **13,6** Z: **133** w: **0,142** R: **29,7**  
 R\*I+Z: **261** Regul.: **16360** Nastawa: **5,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **135** Izol.: **1** Dtd: **1,2**

**189** nr działki: **-189** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **10,9** Z: **106** w: **0,140** R: **30,4**  
 R\*I+Z: **118** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **8** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**190** nr działki: **-190** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **13,0** Z: **126** w: **0,140** R: **30,4**  
 R\*I+Z: **257** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **87** Izol.: **1** Dtd: **0,7**

**191** nr działki: **191** G [kg/h]: **607,0** Q [W]: **10584**  
 Średnica: **25** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,296** R: **58,7**  
 R\*I+Z: **23** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **21** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**192** nr działki: **192** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **13,3** Z: **130** w: **0,142** R: **29,7**  
 R\*I+Z: **142** Regul.: **32190** Nastawa: **4,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**193** nr działki: **193** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **13,7** Z: **134** w: **0,142** R: **29,7**  
 R\*I+Z: **149** Regul.: **32170** Nastawa: **4,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**194** nr działki: **194** G [kg/h]: **202,3** Q [W]: **3528**  
 Średnica: **20** dzeta: **5,2** Z: **63** w: **0,157** R: **24,3**  
 R\*I+Z: **128** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **115** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,5**

**195** nr działki: **195** G [kg/h]: **404,6** Q [W]: **7056**  
 Średnica: **20** dzeta: **4,8** Z: **232** w: **0,315** R: **90,6**  
 R\*I+Z: **341** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **52** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**196** nr działki: **196** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **125** w: **0,142** R: **29,7**  
 R\*I+Z: **140** Regul.: **31910** Nastawa: **4,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**197** nr działki: **197** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **125** w: **0,142** R: **29,7**  
 R\*I+Z: **140** Regul.: **31910** Nastawa: **4,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**198** nr działki: **198** G [kg/h]: **202,3** Q [W]: **3528**  
 Średnica: **20** dzeta: **0,8** Z: **10** w: **0,157** R: **24,3**  
 R\*I+Z: **104** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **166** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,7**



## DZIAŁKI

<b>199</b>	nr działki: <b>199</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,7</b>	Z: <b>134</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>149</b>	Regul.: <b>31890</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>16</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>200</b>	nr działki: <b>200</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,3</b>	Z: <b>130</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>145</b>	Regul.: <b>31900</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>16</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>201</b>	nr działki: <b>-201</b>	G [kg/h]: <b>607,0</b>	Q [W]: <b>10584</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,293</b>	R: <b>59,3</b>	
R*I+Z: <b>24</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>14</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>202</b>	nr działki: <b>-202</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>170</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>185</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>203</b>	nr działki: <b>-203</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,1</b>	Z: <b>166</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>178</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>204</b>	nr działki: <b>-204</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>108</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>	
R*I+Z: <b>180</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>83</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>					
<b>205</b>	nr działki: <b>-205</b>	G [kg/h]: <b>404,6</b>	Q [W]: <b>7056</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>8,6</b>	Z: <b>414</b>	w: <b>0,312</b>	R: <b>91,4</b>	
R*I+Z: <b>523</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>35</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>206</b>	nr działki: <b>-206</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>120</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>135</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>207</b>	nr działki: <b>-207</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>120</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>135</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>208</b>	nr działki: <b>-208</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>7</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>	
R*I+Z: <b>104</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>111</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>					
<b>209</b>	nr działki: <b>-209</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>170</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>185</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>210</b>	nr działki: <b>-210</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,1</b>	Z: <b>166</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	

## DZIAŁKI

R*I+Z: <b>181</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>211</b> nr działki: <b>211</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>34</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>
R*I+Z: <b>87</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>94</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>212</b> nr działki: <b>212</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>52</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
R*I+Z: <b>63</b>	Regul.:	<b>31040</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>26</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>213</b> nr działki: <b>213</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>
R*I+Z: <b>239</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>130</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,8</b>				
<b>214</b> nr działki: <b>214</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>44</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
R*I+Z: <b>55</b>	Regul.:	<b>30840</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>26</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>215</b> nr działki: <b>215</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>52</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
R*I+Z: <b>118</b>	Regul.:	<b>31030</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>151</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,9</b>	
<b>216</b> nr działki: <b>-216</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>34</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>
R*I+Z: <b>88</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>62</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>217</b> nr działki: <b>-217</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>47</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>59</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>218</b> nr działki: <b>-218</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>30</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>
R*I+Z: <b>232</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>85</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>				
<b>219</b> nr działki: <b>-219</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,6</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>53</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>220</b> nr działki: <b>-220</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,9</b>	Z: <b>51</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>120</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>96</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,2</b>	
<b>221</b> nr działki: <b>240</b>	G [kg/h]: <b>725,0</b>	Q [W]: <b>12642</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,353</b>	R: <b>82,6</b>
R*I+Z: <b>58</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>36</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				

## DZIAŁKI

<b>222</b>	nr działki: <b>239</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,3</b>	Z: <b>130</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>145</b>	Regul.: <b>26430</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>16</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>223</b>	nr działki: <b>238</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,7</b>	Z: <b>134</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>149</b>	Regul.: <b>26420</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>16</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>224</b>	nr działki: <b>237</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>63</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>	
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>114</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>					
<b>225</b>	nr działki: <b>236</b>	G [kg/h]: <b>522,7</b>	Q [W]: <b>9114</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>69</b>	w: <b>0,255</b>	R: <b>44,1</b>	
R*I+Z: <b>122</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>61</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>226</b>	nr działki: <b>235</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>125</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>140</b>	Regul.: <b>26720</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>227</b>	nr działki: <b>234</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>125</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>140</b>	Regul.: <b>26720</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>228</b>	nr działki: <b>233</b>	G [kg/h]: <b>320,3</b>	Q [W]: <b>5586</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>27</b>	w: <b>0,249</b>	R: <b>57,9</b>	
R*I+Z: <b>253</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>165</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>					
<b>229</b>	nr działki: <b>232</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>125</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>140</b>	Regul.: <b>26470</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>16</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>230</b>	nr działki: <b>231</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>125</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>140</b>	Regul.: <b>26470</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>16</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>231</b>	nr działki: <b>-230</b>	G [kg/h]: <b>725,0</b>	Q [W]: <b>12642</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,350</b>	R: <b>83,3</b>	
R*I+Z: <b>58</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>24</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>232</b>	nr działki: <b>-229</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>170</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>185</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>233</b>	nr działki: <b>-228</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,1</b>	Z: <b>166</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	

## DZIAŁKI

R*I+Z: <b>181</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>234</b>	nr działki: <b>-227</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>108</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>
R*I+Z: <b>180</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>82</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>235</b>	nr działki: <b>-226</b>	G [kg/h]: <b>522,7</b>	Q [W]: <b>9114</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>124</b>	w: <b>0,252</b>	R: <b>44,6</b>
R*I+Z: <b>177</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>42</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>236</b>	nr działki: <b>-225</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>120</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>
R*I+Z: <b>135</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>237</b>	nr działki: <b>-224</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>120</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>
R*I+Z: <b>135</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>238</b>	nr działki: <b>-223</b>	G [kg/h]: <b>320,3</b>	Q [W]: <b>5586</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>20</b>	w: <b>0,247</b>	R: <b>58,6</b>
R*I+Z: <b>248</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>110</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>239</b>	nr działki: <b>-222</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>120</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>
R*I+Z: <b>135</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>240</b>	nr działki: <b>-221</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>120</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>
R*I+Z: <b>135</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>241</b>	nr działki: <b>241</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,2</b>	Z: <b>162</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,7</b>
R*I+Z: <b>333</b>	Regul.:	<b>26300</b>	Nastawa:	<b>4,50</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>141</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>242</b>	nr działki: <b>-242</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,9</b>	Z: <b>158</b>	w: <b>0,164</b>	R: <b>40,5</b>
R*I+Z: <b>332</b>	Regul.:	<b>220</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>93</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>243</b>	nr działki: <b>264</b>	G [kg/h]: <b>792,4</b>	Q [W]: <b>13818</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,386</b>	R: <b>98,1</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>26</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>244</b>	nr działki: <b>263</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,3</b>	Z: <b>130</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>
R*I+Z: <b>142</b>	Regul.:	<b>23080</b>	Nastawa:	<b>4,50</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>

## DZIAŁKI

<b>245</b>	nr działki: <b>262</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,7</b>	Z: <b>134</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>
R*I+Z: <b>146</b>	Regul.: <b>23070</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>246</b>	nr działki: <b>261</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>63</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 113</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,5</b>				
<b>247</b>	nr działki: <b>260</b>	G [kg/h]: <b>590,1</b>	Q [W]: <b>10290</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>89</b>	w: <b>0,287</b>	R: <b>55,6</b>
R*I+Z: <b>155</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 61</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>248</b>	nr działki: <b>259</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>125</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>
R*I+Z: <b>137</b>	Regul.: <b>23280</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>249</b>	nr działki: <b>258</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>125</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>
R*I+Z: <b>137</b>	Regul.: <b>23280</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>250</b>	nr działki: <b>257</b>	G [kg/h]: <b>387,8</b>	Q [W]: <b>6762</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,302</b>	R: <b>83,5</b>
R*I+Z: <b>365</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 165</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>251</b>	nr działki: <b>256</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>125</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>
R*I+Z: <b>137</b>	Regul.: <b>22800</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>252</b>	nr działki: <b>255</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>125</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>
R*I+Z: <b>137</b>	Regul.: <b>22800</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>253</b>	nr działki: <b>-254</b>	G [kg/h]: <b>792,4</b>	Q [W]: <b>13818</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,383</b>	R: <b>98,8</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 17</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>254</b>	nr działki: <b>-253</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>170</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>
R*I+Z: <b>182</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>255</b>	nr działki: <b>-252</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,1</b>	Z: <b>166</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>
R*I+Z: <b>178</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>256</b>	nr działki: <b>-251</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>108</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>

## DZIAŁKI

R\*I+Z: **175** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **76** Izol.: **1**  
Dtd: **0,3**

**257** nr działki: **-250** G [kg/h]: **590,1** Q [W]: **10290**

Średnica: **25** dzeta: **4,0** Z: **158** w: **0,285** R: **56,2**

R\*I+Z: **225** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **41** Izol.: **1**

Dtd: **0,1**

**258** nr działki: **-249** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**

Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **120** w: **0,140** R: **30,4**

R\*I+Z: **132** Regul.: **160** Nastawa: **-**

Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **9** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**259** nr działki: **-248** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**

Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **120** w: **0,140** R: **30,4**

R\*I+Z: **132** Regul.: **160** Nastawa: **-**

Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **9** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**260** nr działki: **-247** G [kg/h]: **387,8** Q [W]: **6762**

Średnica: **20** dzeta: **0,6** Z: **29** w: **0,299** R: **84,3**

R\*I+Z: **357** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **111** Izol.: **1**

Dtd: **0,2**

**261** nr działki: **-246** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**

Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **120** w: **0,140** R: **30,4**

R\*I+Z: **132** Regul.: **160** Nastawa: **-**

Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **9** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**262** nr działki: **-245** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**

Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **120** w: **0,140** R: **30,4**

R\*I+Z: **132** Regul.: **160** Nastawa: **-**

Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **9** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**263** nr działki: **244** G [kg/h]: **185,5** Q [W]: **3234**

Średnica: **15** dzeta: **0,9** Z: **30** w: **0,260** R: **93,2**

R\*I+Z: **393** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **129** Izol.: **1**

Dtd: **0,6**

**264** nr działki: **-243** G [kg/h]: **185,5** Q [W]: **3234**

Średnica: **15** dzeta: **0,6** Z: **21** w: **0,258** R: **94,4**

R\*I+Z: **389** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **85** Izol.: **1**

Dtd: **0,4**

**265** nr działki: **265** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**

Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **48** w: **0,094** R: **14,1**

R\*I+Z: **54** Regul.: **22530** Nastawa: **3,50**

Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

**266** nr działki: **266** G [kg/h]: **118,0** Q [W]: **2058**

Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **142** w: **0,165** R: **39,7**

R\*I+Z: **154** Regul.: **22160** Nastawa: **5,00**

Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **10** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**267** nr działki: **-267** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**

Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **55** w: **0,094** R: **14,5**

R\*I+Z: **61** Regul.: **70** Nastawa: **-**

Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **9** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

## DZIAŁKI

<b>268</b>	nr działki: <b>-268</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>164</b>	w: <b>0,164</b>	R: <b>40,5</b>	
R*I+Z: <b>177</b>	Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>7</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,0</b>		
<b>269</b>	nr działki: <b>290</b>	G [kg/h]: <b>236,0</b>	Q [W]: <b>4116</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,184</b>	R: <b>32,4</b>	
R*I+Z: <b>84</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>108</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>					
<b>270</b>	nr działki: <b>289</b>	G [kg/h]: <b>33,7</b>	Q [W]: <b>588</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>18</b>	w: <b>0,047</b>	R: <b>4,1</b>	
R*I+Z: <b>34</b>	Regul.: <b>21340</b>	Nastawa: <b>2,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>124</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>3,2</b>		
<b>271</b>	nr działki: <b>286</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>27</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>	
R*I+Z: <b>56</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>49</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>					
<b>272</b>	nr działki: <b>284</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>52</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	
R*I+Z: <b>62</b>	Regul.: <b>21350</b>	Nastawa: <b>3,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>		
<b>273</b>	nr działki: <b>283</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>	
R*I+Z: <b>239</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>126</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,8</b>					
<b>274</b>	nr działki: <b>281</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>44</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	
R*I+Z: <b>54</b>	Regul.: <b>21150</b>	Nastawa: <b>3,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>		
<b>275</b>	nr działki: <b>-280</b>	G [kg/h]: <b>236,0</b>	Q [W]: <b>4116</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,182</b>	R: <b>33,0</b>	
R*I+Z: <b>86</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>71</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>					
<b>276</b>	nr działki: <b>-278</b>	G [kg/h]: <b>33,7</b>	Q [W]: <b>588</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>22</b>	w: <b>0,047</b>	R: <b>3,3</b>	
R*I+Z: <b>35</b>	Regul.: <b>20</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>75</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,9</b>		
<b>277</b>	nr działki: <b>-276</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>47</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>	
R*I+Z: <b>77</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>33</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>278</b>	nr działki: <b>-274</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>47</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	
R*I+Z: <b>57</b>	Regul.: <b>70</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>		
<b>279</b>	nr działki: <b>-273</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>30</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>	

## DZIAŁKI

R\*I+Z: **232** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **82** Izol.: **1**  
Dtd: **0,5**

**280** nr działki: **-271** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**  
Średnica: **15** dzeta: **9,6** Z: **41** w: **0,094** R: **14,5**  
R\*I+Z: **52** Regul.: **70** Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

**281** nr działki: **270** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**  
Średnica: **15** dzeta: **12,0** Z: **52** w: **0,094** R: **14,1**  
R\*I+Z: **114** Regul.: **21340** Nastawa: **3,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **137** Izol.: **1** Dtd: **1,8**

**282** nr działki: **-269** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**  
Średnica: **15** dzeta: **11,9** Z: **51** w: **0,094** R: **14,5**  
R\*I+Z: **115** Regul.: **70** Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **87** Izol.: **1** Dtd: **1,1**

**283** nr działki: **296** G [kg/h]: **607,0** Q [W]: **10584**  
Średnica: **25** dzeta: **1,4** Z: **60** w: **0,296** R: **58,7**  
R\*I+Z: **476** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **358** Izol.: **1**  
Dtd: **0,5**

**284** nr działki: **295** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
Średnica: **15** dzeta: **16,5** Z: **161** w: **0,142** R: **29,7**  
R\*I+Z: **254** Regul.: **17960** Nastawa: **4,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **100** Izol.: **1** Dtd: **0,8**

**285** nr działki: **294** G [kg/h]: **202,3** Q [W]: **3528**  
Średnica: **20** dzeta: **2,2** Z: **27** w: **0,157** R: **24,3**  
R\*I+Z: **56** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **49** Izol.: **1**  
Dtd: **0,2**

**286** nr działki: **293** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
Średnica: **15** dzeta: **12,0** Z: **117** w: **0,142** R: **29,7**  
R\*I+Z: **126** Regul.: **18370** Nastawa: **4,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **10** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**287** nr działki: **292** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
Średnica: **15** dzeta: **13,6** Z: **133** w: **0,142** R: **29,7**  
R\*I+Z: **258** Regul.: **18370** Nastawa: **4,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **134** Izol.: **1** Dtd: **1,1**

**288** nr działki: **-288** G [kg/h]: **607,0** Q [W]: **10584**  
Średnica: **25** dzeta: **1,4** Z: **59** w: **0,293** R: **59,3**  
R\*I+Z: **480** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **235** Izol.: **1**  
Dtd: **0,3**

**289** nr działki: **-287** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
Średnica: **15** dzeta: **20,3** Z: **197** w: **0,140** R: **30,4**  
R\*I+Z: **291** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **65** Izol.: **1** Dtd: **0,6**

**290** nr działki: **-285** G [kg/h]: **202,3** Q [W]: **3528**  
Średnica: **20** dzeta: **4,0** Z: **47** w: **0,156** R: **24,8**  
R\*I+Z: **77** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **33** Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**



## DZIAŁKI

<b>291</b>	nr działki: <b>-282</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>106</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>115</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>6</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>292</b>	nr działki: <b>-279</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,0</b>	Z: <b>126</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>254</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>87</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,7</b>		
<b>293</b>	nr działki: <b>272</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>62</b>	w: <b>0,236</b>	R: <b>52,2</b>	
R*I+Z: <b>83</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>294</b>	nr działki: <b>275</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>95</b>	w: <b>0,236</b>	R: <b>52,2</b>	
R*I+Z: <b>111</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>295</b>	nr działki: <b>-277</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>47</b>	w: <b>0,234</b>	R: <b>52,9</b>	
R*I+Z: <b>68</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>296</b>	nr działki: <b>-291</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>66</b>	w: <b>0,234</b>	R: <b>52,9</b>	
R*I+Z: <b>82</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>8</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>297</b>	nr działki: <b>316</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,4</b>	Z: <b>38</b>	w: <b>0,236</b>	R: <b>52,2</b>	
R*I+Z: <b>304</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>210</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>					
<b>298</b>	nr działki: <b>314</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>161</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>257</b>	Regul.: <b>17300</b>	Nastawa: <b>5,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>102</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>		
<b>299</b>	nr działki: <b>312</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>27</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>	
R*I+Z: <b>56</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>48</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>					
<b>300</b>	nr działki: <b>311</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>56</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	
R*I+Z: <b>64</b>	Regul.: <b>17930</b>	Nastawa: <b>3,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>		
<b>301</b>	nr działki: <b>310</b>	G [kg/h]: <b>33,7</b>	Q [W]: <b>588</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>14</b>	w: <b>0,047</b>	R: <b>4,1</b>	
R*I+Z: <b>16</b>	Regul.: <b>18080</b>	Nastawa: <b>2,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,5</b>		
<b>302</b>	nr działki: <b>309</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	

## DZIAŁKI

R\*I+Z: **125** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **123** Izol.: **1**  
 Dtd: **1,0**

**303** nr działki: **308** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**  
 Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **48** w: **0,094** R: **14,1**  
 R\*I+Z: **57** Regul.: **17940** Nastawa: **3,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **18** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

**304** nr działki: **307** G [kg/h]: **33,7** Q [W]: **588**  
 Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **12** w: **0,047** R: **4,1**  
 R\*I+Z: **14** Regul.: **18090** Nastawa: **2,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **18** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

**305** nr działki: **-306** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292**  
 Średnica: **20** dzeta: **1,4** Z: **38** w: **0,234** R: **52,9**  
 R\*I+Z: **308** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **135** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,4**

**306** nr działki: **-305** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **20,3** Z: **197** w: **0,140** R: **30,4**  
 R\*I+Z: **295** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **66** Izol.: **1** Dtd: **0,6**

**307** nr działki: **-302** G [kg/h]: **202,3** Q [W]: **3528**  
 Średnica: **20** dzeta: **4,0** Z: **47** w: **0,156** R: **24,8**  
 R\*I+Z: **77** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **32** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**308** nr działki: **-301** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**  
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **53** w: **0,094** R: **14,5**  
 R\*I+Z: **62** Regul.: **70** Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **12** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

**309** nr działki: **-300** G [kg/h]: **33,7** Q [W]: **588**  
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **13** w: **0,047** R: **3,3**  
 R\*I+Z: **15** Regul.: **20** Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **12** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

**310** nr działki: **-299** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **0,6** Z: **6** w: **0,140** R: **30,4**  
 R\*I+Z: **125** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **78** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,7**

**311** nr działki: **-298** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**  
 Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **55** w: **0,094** R: **14,5**  
 R\*I+Z: **64** Regul.: **70** Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **12** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

**312** nr działki: **-297** G [kg/h]: **33,7** Q [W]: **588**  
 Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **13** w: **0,047** R: **3,3**  
 R\*I+Z: **15** Regul.: **20** Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **12** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

**313** nr działki: **326** G [kg/h]: **286,6** Q [W]: **4998**  
 Średnica: **20** dzeta: **1,4** Z: **34** w: **0,223** R: **46,9**  
 R\*I+Z: **81** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **41** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

## DZIAŁKI

<b>314</b>	nr działki: <b>325</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>72</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	
R*I+Z: <b>118</b>	Regul.: <b>18510</b>	Nastawa: <b>3,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>105</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,3</b>		
<b>315</b>	nr działki: <b>324</b>	G [kg/h]: <b>219,2</b>	Q [W]: <b>3822</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>31</b>	w: <b>0,171</b>	R: <b>28,2</b>	
R*I+Z: <b>65</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 49</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,2</b>					
<b>316</b>	nr działki: <b>323</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>117</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.: <b>18510</b>	Nastawa: <b>4,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>317</b>	nr działki: <b>322</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,6</b>	Z: <b>181</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,7</b>	
R*I+Z: <b>348</b>	Regul.: <b>18280</b>	Nastawa: <b>5,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>135</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,0</b>		
<b>318</b>	nr działki: <b>-320</b>	G [kg/h]: <b>286,6</b>	Q [W]: <b>4998</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,4</b>	Z: <b>34</b>	w: <b>0,221</b>	R: <b>47,5</b>	
R*I+Z: <b>81</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 28</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>319</b>	nr działki: <b>-319</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>88</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	
R*I+Z: <b>136</b>	Regul.: <b>70</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>68</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>		
<b>320</b>	nr działki: <b>-318</b>	G [kg/h]: <b>219,2</b>	Q [W]: <b>3822</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>56</b>	w: <b>0,169</b>	R: <b>28,7</b>	
R*I+Z: <b>90</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 33</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>321</b>	nr działki: <b>-317</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>106</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>118</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>322</b>	nr działki: <b>-315</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,0</b>	Z: <b>172</b>	w: <b>0,164</b>	R: <b>40,5</b>	
R*I+Z: <b>342</b>	Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>88</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>		
<b>323</b>	nr działki: <b>332</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,236</b>	R: <b>52,2</b>	
R*I+Z: <b>21</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 17</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>324</b>	nr działki: <b>331</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>161</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>254</b>	Regul.: <b>16900</b>	Nastawa: <b>5,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>100</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,8</b>		
<b>325</b>	nr działki: <b>330</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>27</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>	

## DZIAŁKI

R\*I+Z: **56** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **49** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**326** nr działki: **329** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **12,0** Z: **117** w: **0,142** R: **29,7**  
 R\*I+Z: **132** Regul.: **17300** Nastawa: **5,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **16** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**327** nr działki: **328** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **13,6** Z: **133** w: **0,142** R: **29,7**  
 R\*I+Z: **264** Regul.: **17300** Nastawa: **5,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **141** Izol.: **1** Dtd: **1,2**

**328** nr działki: **-327** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292**  
 Średnica: **20** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,234** R: **52,9**  
 R\*I+Z: **21** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **11** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**329** nr działki: **-321** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **20,3** Z: **197** w: **0,140** R: **30,4**  
 R\*I+Z: **291** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **66** Izol.: **1** Dtd: **0,6**

**330** nr działki: **-313** G [kg/h]: **202,3** Q [W]: **3528**  
 Średnica: **20** dzeta: **4,0** Z: **47** w: **0,156** R: **24,8**  
 R\*I+Z: **77** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **33** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**331** nr działki: **-304** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **10,9** Z: **106** w: **0,140** R: **30,4**  
 R\*I+Z: **121** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **11** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**332** nr działki: **-303** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **13,0** Z: **126** w: **0,140** R: **30,4**  
 R\*I+Z: **260** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **91** Izol.: **1** Dtd: **0,8**

**333** nr działki: **342** G [kg/h]: **320,3** Q [W]: **5586**  
 Średnica: **20** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,249** R: **57,9**  
 R\*I+Z: **23** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **16** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**334** nr działki: **341** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **16,5** Z: **161** w: **0,142** R: **29,7**  
 R\*I+Z: **257** Regul.: **16280** Nastawa: **5,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **102** Izol.: **1** Dtd: **0,9**

**335** nr działki: **340** G [kg/h]: **219,2** Q [W]: **3822**  
 Średnica: **20** dzeta: **2,2** Z: **31** w: **0,171** R: **28,2**  
 R\*I+Z: **65** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **49** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**336** nr działki: **339** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **12,0** Z: **117** w: **0,142** R: **29,7**  
 R\*I+Z: **132** Regul.: **16660** Nastawa: **5,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **16** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

## DZIAŁKI

<b>337</b>	nr działki: <b>338</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,6</b>	Z: <b>181</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,7</b>	
R*I+Z: <b>352</b>	Regul.: <b>16420</b>	Nastawa: <b>5,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>137</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,0</b>		
<b>338</b>	nr działki: <b>-337</b>	G [kg/h]: <b>320,3</b>	Q [W]: <b>5586</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,247</b>	R: <b>58,6</b>	
R*I+Z: <b>23</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>339</b>	nr działki: <b>-336</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>197</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>295</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>67</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>		
<b>340</b>	nr działki: <b>-335</b>	G [kg/h]: <b>219,2</b>	Q [W]: <b>3822</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>56</b>	w: <b>0,169</b>	R: <b>28,7</b>	
R*I+Z: <b>90</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>33</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>341</b>	nr działki: <b>-334</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>106</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>121</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>342</b>	nr działki: <b>-333</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,0</b>	Z: <b>172</b>	w: <b>0,164</b>	R: <b>40,5</b>	
R*I+Z: <b>346</b>	Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>89</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,7</b>		
<b>343</b>	nr działki: <b>343</b>	G [kg/h]: <b>4080,2</b>	Q [W]: <b>71148</b>		
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>3,9</b>	Z: <b>528</b>	w: <b>0,527</b>	R: <b>75,5</b>	
R*I+Z: <b>619</b>	Regul.: <b>80</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>50 Zawór kul.</b>	Q dz.: <b>21</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,0</b>		
<b>344</b>	nr działki: <b>-344</b>	G [kg/h]: <b>4080,2</b>	Q [W]: <b>71148</b>		
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>4,4</b>	Z: <b>591</b>	w: <b>0,523</b>	R: <b>75,7</b>	
R*I+Z: <b>682</b>	Regul.: <b>80</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>50 Zawór kul.</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,0</b>		
<b>345</b>	nr działki: <b>345</b>	G [kg/h]: <b>4080,2</b>	Q [W]: <b>71148</b>		
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>9,8</b>	Z: <b>1327</b>	w: <b>0,527</b>	R: <b>75,5</b>	
R*I+Z: <b>2535</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>1500</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>					
<b>346</b>	nr działki: <b>-346</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>29</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>	
R*I+Z: <b>37</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>8</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>347</b>	nr działki: <b>347</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>	
R*I+Z: <b>50</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>348</b>	nr działki: <b>348</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>95</b>	w: <b>0,236</b>	R: <b>52,2</b>	

## DZIAŁKI

R\*I+Z: **111** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**349** nr działki: **349** G [kg/h]: **3877,8** Q [W]: **67620**  
Średnica: **50** dzeta: **0,3** Z: **37** w: **0,501** R: **68,3**  
R\*I+Z: **57** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **28** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**350** nr działki: **350** G [kg/h]: **472,1** Q [W]: **8232**  
Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **90** w: **0,230** R: **36,3**  
R\*I+Z: **101** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**351** nr działki: **351** G [kg/h]: **3574,4** Q [W]: **62328**  
Średnica: **50** dzeta: **4,5** Z: **468** w: **0,462** R: **58,3**  
R\*I+Z: **1243** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **1237** Izol.: **1**  
Dtd: **0,3**

**352** nr działki: **352** G [kg/h]: **269,8** Q [W]: **4704**  
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **75** w: **0,210** R: **41,8**  
R\*I+Z: **88** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**353** nr działki: **353** G [kg/h]: **3102,3** Q [W]: **54096**  
Średnica: **50** dzeta: **1,7** Z: **133** w: **0,401** R: **44,3**  
R\*I+Z: **368** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **489** Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**354** nr działki: **354** G [kg/h]: **505,8** Q [W]: **8820**  
Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **103** w: **0,246** R: **41,4**  
R\*I+Z: **116** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**355** nr działki: **-355** G [kg/h]: **4080,2** Q [W]: **71148**  
Średnica: **50** dzeta: **9,8** Z: **1316** w: **0,523** R: **75,7**  
R\*I+Z: **2527** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **912** Izol.: **1**  
Dtd: **0,2**

**356** nr działki: **-356** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292**  
Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **66** w: **0,234** R: **52,9**  
R\*I+Z: **82** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **9** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**357** nr działki: **-357** G [kg/h]: **3877,8** Q [W]: **67620**  
Średnica: **50** dzeta: **0,2** Z: **25** w: **0,497** R: **68,5**  
R\*I+Z: **46** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **17** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**358** nr działki: **-358** G [kg/h]: **472,1** Q [W]: **8232**  
Średnica: **25** dzeta: **2,5** Z: **63** w: **0,228** R: **36,8**  
R\*I+Z: **74** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**359** nr działki: **-359** G [kg/h]: **3574,4** Q [W]: **62328**  
Średnica: **50** dzeta: **4,4** Z: **455** w: **0,458** R: **58,5**  
R\*I+Z: **1233** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **762** Izol.: **1**  
Dtd: **0,2**

## DZIAŁKI

**360** nr działki: **-360** G [kg/h]: **269,8** Q [W]: **4704**  
Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **52** w: **0,208** R: **42,4**  
R\*I+Z: **65** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**361** nr działki: **-361** G [kg/h]: **3102,3** Q [W]: **54096**  
Średnica: **50** dzeta: **1,6** Z: **125** w: **0,398** R: **44,5**  
R\*I+Z: **361** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **304** Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**362** nr działki: **-362** G [kg/h]: **505,8** Q [W]: **8820**  
Średnica: **25** dzeta: **2,5** Z: **72** w: **0,244** R: **41,9**  
R\*I+Z: **84** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**363** nr działki: **363** G [kg/h]: **2832,5** Q [W]: **49392**  
Średnica: **40** dzeta: **2,3** Z: **384** w: **0,586** R: **125,7**  
R\*I+Z: **1051** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **406** Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**364** nr działki: **364** G [kg/h]: **2326,7** Q [W]: **40572**  
Średnica: **40** dzeta: **6,3** Z: **710** w: **0,481** R: **85,7**  
R\*I+Z: **1387** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **602** Izol.: **1**  
Dtd: **0,2**

**365** nr działki: **365** G [kg/h]: **337,2** Q [W]: **5880**  
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **117** w: **0,262** R: **63,9**  
R\*I+Z: **137** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**366** nr działki: **366** G [kg/h]: **1989,5** Q [W]: **34692**  
Średnica: **40** dzeta: **0,7** Z: **58** w: **0,411** R: **63,2**  
R\*I+Z: **664** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **727** Izol.: **1**  
Dtd: **0,3**

**367** nr działki: **367** G [kg/h]: **337,2** Q [W]: **5880**  
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **117** w: **0,262** R: **63,9**  
R\*I+Z: **137** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**368** nr działki: **368** G [kg/h]: **1652,3** Q [W]: **28812**  
Średnica: **32** dzeta: **7,9** Z: **912** w: **0,487** R: **110,5**  
R\*I+Z: **1785** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **494** Izol.: **1**  
Dtd: **0,3**

**369** nr działki: **369** G [kg/h]: **573,2** Q [W]: **9996**  
Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **133** w: **0,279** R: **52,6**  
R\*I+Z: **149** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**370** nr działki: **370** G [kg/h]: **1079,1** Q [W]: **18816**  
Średnica: **32** dzeta: **0,7** Z: **34** w: **0,318** R: **48,4**  
R\*I+Z: **301** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **340** Izol.: **1**  
Dtd: **0,3**

**371** nr działki: **-371** G [kg/h]: **2832,5** Q [W]: **49392**  
Średnica: **40** dzeta: **1,7** Z: **287** w: **0,581** R: **125,9**

## DZIAŁKI

R\*I+Z: **954** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **253** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**372** nr działki: **-372** G [kg/h]: **337,2** Q [W]: **5880**  
 Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **81** w: **0,260** R: **64,6**  
 R\*I+Z: **101** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**373** nr działki: **-373** G [kg/h]: **2326,7** Q [W]: **40572**  
 Średnica: **40** dzeta: **6,2** Z: **694** w: **0,477** R: **86,0**  
 R\*I+Z: **1373** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **379** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**374** nr działki: **-374** G [kg/h]: **337,2** Q [W]: **5880**  
 Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **81** w: **0,260** R: **64,6**  
 R\*I+Z: **101** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**375** nr działki: **-375** G [kg/h]: **1989,5** Q [W]: **34692**  
 Średnica: **40** dzeta: **0,6** Z: **50** w: **0,408** R: **63,5**  
 R\*I+Z: **660** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **462** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**376** nr działki: **-376** G [kg/h]: **1652,3** Q [W]: **28812**  
 Średnica: **32** dzeta: **7,3** Z: **839** w: **0,483** R: **110,9**  
 R\*I+Z: **1716** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **317** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**377** nr działki: **-377** G [kg/h]: **573,2** Q [W]: **9996**  
 Średnica: **25** dzeta: **2,5** Z: **92** w: **0,277** R: **53,1**  
 R\*I+Z: **108** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**378** nr działki: **-378** G [kg/h]: **590,1** Q [W]: **10290**  
 Średnica: **25** dzeta: **2,5** Z: **98** w: **0,285** R: **56,2**  
 R\*I+Z: **115** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**379** nr działki: **379** G [kg/h]: **590,1** Q [W]: **10290**  
 Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **141** w: **0,287** R: **55,6**  
 R\*I+Z: **158** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**380** nr działki: **380** G [kg/h]: **488,9** Q [W]: **8526**  
 Średnica: **20** dzeta: **3,7** Z: **261** w: **0,380** R: **130,5**  
 R\*I+Z: **978** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **229** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,4**

**381** nr działki: **381** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
 Średnica: **15** dzeta: **16,5** Z: **161** w: **0,142** R: **29,7**  
 R\*I+Z: **265** Regul.: **17870** Nastawa: **4,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps** Q dz.: **112** Izol.: **1** Dtd: **1,0**

**382** nr działki: **382** G [kg/h]: **387,8** Q [W]: **6762**  
 Średnica: **20** dzeta: **2,2** Z: **98** w: **0,302** R: **83,5**  
 R\*I+Z: **198** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **49** Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**



## DZIAŁKI

<b>383</b>	nr działki: <b>383</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>117</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>141</b>	Regul.: <b>17940</b>	Nastawa: <b>4,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>26</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>		
<b>384</b>	nr działki: <b>384</b>	G [kg/h]: <b>286,6</b>	Q [W]: <b>4998</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>17</b>	w: <b>0,223</b>	R: <b>46,9</b>	
R*I+Z: <b>200</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 160</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,5</b>					
<b>385</b>	nr działki: <b>385</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>160</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,7</b>	
R*I+Z: <b>187</b>	Regul.: <b>17630</b>	Nastawa: <b>5,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>		
<b>386</b>	nr działki: <b>386</b>	G [kg/h]: <b>168,6</b>	Q [W]: <b>2940</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,6</b>	Z: <b>369</b>	w: <b>0,236</b>	R: <b>77,8</b>	
R*I+Z: <b>719</b>	Regul.: <b>16610</b>	Nastawa: <b>7,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>144</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,7</b>		
<b>387</b>	nr działki: <b>-387</b>	G [kg/h]: <b>1079,1</b>	Q [W]: <b>18816</b>		
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>30</b>	w: <b>0,315</b>	R: <b>48,8</b>	
R*I+Z: <b>298</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 221</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,2</b>					
<b>388</b>	nr działki: <b>-388</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>197</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>304</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>73</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>		
<b>389</b>	nr działki: <b>-389</b>	G [kg/h]: <b>488,9</b>	Q [W]: <b>8526</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,1</b>	Z: <b>219</b>	w: <b>0,377</b>	R: <b>131,3</b>	
R*I+Z: <b>941</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 151</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,3</b>					
<b>390</b>	nr działki: <b>-390</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>106</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>130</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>391</b>	nr działki: <b>-391</b>	G [kg/h]: <b>387,8</b>	Q [W]: <b>6762</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>174</b>	w: <b>0,299</b>	R: <b>84,3</b>	
R*I+Z: <b>275</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 33</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>392</b>	nr działki: <b>-392</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>144</b>	w: <b>0,164</b>	R: <b>40,5</b>	
R*I+Z: <b>173</b>	Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>393</b>	nr działki: <b>-393</b>	G [kg/h]: <b>286,6</b>	Q [W]: <b>4998</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>15</b>	w: <b>0,221</b>	R: <b>47,5</b>	
R*I+Z: <b>200</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 105</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,3</b>					
<b>394</b>	nr działki: <b>-394</b>	G [kg/h]: <b>168,6</b>	Q [W]: <b>2940</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,0</b>	Z: <b>351</b>	w: <b>0,234</b>	R: <b>78,9</b>	

## DZIAŁKI

R*I+Z: <b>706</b>	Regul.:	<b>450</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>94</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,5</b>	
<b>395</b> nr działki: <b>404</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,4</b>	Z: <b>17</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>
R*I+Z: <b>172</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>272</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>1,2</b>				
<b>396</b> nr działki: <b>403</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>72</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
R*I+Z: <b>118</b>	Regul.:	<b>33260</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>106</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,4</b>	
<b>397</b> nr działki: <b>402</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>4,8</b>	Z: <b>83</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>
R*I+Z: <b>145</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>39</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>398</b> nr działki: <b>401</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>44</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
R*I+Z: <b>52</b>	Regul.:	<b>33300</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>399</b> nr działki: <b>400</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>52</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
R*I+Z: <b>116</b>	Regul.:	<b>33460</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>144</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,8</b>	
<b>400</b> nr działki: <b>-399</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,4</b>	Z: <b>17</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>
R*I+Z: <b>175</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>176</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,7</b>				
<b>401</b> nr działki: <b>-398</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>88</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>136</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>69</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>	
<b>402</b> nr działki: <b>-397</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>8,6</b>	Z: <b>149</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>
R*I+Z: <b>211</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>26</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>403</b> nr działki: <b>-396</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,6</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>50</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>404</b> nr działki: <b>-395</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,9</b>	Z: <b>51</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>117</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>92</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,2</b>	
<b>405</b> nr działki: <b>414</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,236</b>	R: <b>52,2</b>
R*I+Z: <b>21</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>17</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				

## DZIAŁKI

<b>406</b>	nr działki: <b>413</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>161</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>257</b>	Regul.: <b>32950</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>107</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>		
<b>407</b>	nr działki: <b>412</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>27</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>	
R*I+Z: <b>56</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 51</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,2</b>					
<b>408</b>	nr działki: <b>411</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>117</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.: <b>33360</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>409</b>	nr działki: <b>410</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,6</b>	Z: <b>133</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>261</b>	Regul.: <b>33350</b>	Nastawa: <b>4,00</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>143</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,2</b>		
<b>410</b>	nr działki: <b>-409</b>	G [kg/h]: <b>303,5</b>	Q [W]: <b>5292</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,234</b>	R: <b>52,9</b>	
R*I+Z: <b>21</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 12</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>411</b>	nr działki: <b>-408</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>197</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>295</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>71</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>		
<b>412</b>	nr działki: <b>-407</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>47</b>	w: <b>0,156</b>	R: <b>24,8</b>	
R*I+Z: <b>77</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 35</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>413</b>	nr działki: <b>-406</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>106</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>118</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>414</b>	nr działki: <b>-405</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,0</b>	Z: <b>126</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>257</b>	Regul.: <b>160</b>	Nastawa: <b>-</b>			
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>94</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,8</b>		
<b>415</b>	nr działki: <b>430</b>	G [kg/h]: <b>472,1</b>	Q [W]: <b>8232</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,2</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,367</b>	R: <b>121,9</b>	
R*I+Z: <b>61</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 17</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>416</b>	nr działki: <b>429</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>220</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,7</b>	
R*I+Z: <b>350</b>	Regul.: <b>30160</b>	Nastawa: <b>4,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>110</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,8</b>		
<b>417</b>	nr działki: <b>428</b>	G [kg/h]: <b>354,1</b>	Q [W]: <b>6174</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>81</b>	w: <b>0,276</b>	R: <b>70,1</b>	

DZIAŁKI									
R*I+Z: 165		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 51	Izol.: 1
Dtd: 0,1									
418	nr działki: 427		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 12,0		Z: 160	w: 0,165		R: 39,7		
R*I+Z: 184		Regul.:		30400		Nastawa:		4,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
419	nr działki: 425		G [kg/h]: 236,0		Q [W]: 4116				
Średnica: 20		dzeta: 0,7		Z: 12	w: 0,184		R: 32,4		
R*I+Z: 138		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 165	Izol.: 1
Dtd: 0,6									
420	nr działki: 424		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 13,7		Z: 182	w: 0,165		R: 39,7		
R*I+Z: 206		Regul.:		30270		Nastawa:		4,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
421	nr działki: 423		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 13,3		Z: 177	w: 0,165		R: 39,7		
R*I+Z: 201		Regul.:		30280		Nastawa:		4,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
422	nr działki: -422		G [kg/h]: 472,1		Q [W]: 8232				
Średnica: 20		dzeta: 0,1		Z: 8	w: 0,364		R: 122,8		
R*I+Z: 58		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 11	Izol.: 1
Dtd: 0,0									
423	nr działki: -421		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 20,3		Z: 268	w: 0,164		R: 40,5		
R*I+Z: 402		Regul.:		220		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 73	Izol.: 1	Dtd: 0,5			
424	nr działki: -420		G [kg/h]: 354,1		Q [W]: 6174				
Średnica: 20		dzeta: 4,0		Z: 145	w: 0,273		R: 70,9		
R*I+Z: 230		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 34	Izol.: 1
Dtd: 0,1									
425	nr działki: -419		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 10,9		Z: 144	w: 0,164		R: 40,5		
R*I+Z: 169		Regul.:		220		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 14	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
426	nr działki: -417		G [kg/h]: 236,0		Q [W]: 4116				
Średnica: 20		dzeta: 0,6		Z: 10	w: 0,182		R: 33,0		
R*I+Z: 139		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 110	Izol.: 1
Dtd: 0,4									
427	nr działki: -416		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 17,5		Z: 231	w: 0,164		R: 40,5		
R*I+Z: 256		Regul.:		220		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
428	nr działki: -415		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 17,1		Z: 226	w: 0,164		R: 40,5		
R*I+Z: 250		Regul.:		220		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1			

## DZIAŁKI

<b>429</b>	nr działki: <b>438</b>	G [kg/h]: <b>269,8</b>	Q [W]: <b>4704</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,210</b>	R: <b>41,8</b>	
R*I+Z: <b>17</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>430</b>	nr działki: <b>437</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>161</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>262</b>	Regul.:	<b>29790</b>	Nastawa:	<b>4,00</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>113</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,0</b>	
<b>431</b>	nr działki: <b>436</b>	G [kg/h]: <b>168,6</b>	Q [W]: <b>2940</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>4,8</b>	Z: <b>130</b>	w: <b>0,236</b>	R: <b>77,8</b>	
R*I+Z: <b>224</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>40</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>					
<b>432</b>	nr działki: <b>-433</b>	G [kg/h]: <b>269,8</b>	Q [W]: <b>4704</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,208</b>	R: <b>42,4</b>	
R*I+Z: <b>17</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>433</b>	nr działki: <b>-432</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>197</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>301</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	<b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>75</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>	
<b>434</b>	nr działki: <b>-431</b>	G [kg/h]: <b>168,6</b>	Q [W]: <b>2940</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>8,6</b>	Z: <b>233</b>	w: <b>0,234</b>	R: <b>78,9</b>	
R*I+Z: <b>327</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>27</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>435</b>	nr działki: <b>418</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>105</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.:	<b>29770</b>	Nastawa:	<b>4,00</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>26</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>436</b>	nr działki: <b>426</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>48</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	
R*I+Z: <b>60</b>	Regul.:	<b>30010</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>26</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>437</b>	nr działki: <b>-434</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>121</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	
R*I+Z: <b>145</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	<b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>438</b>	nr działki: <b>-435</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>55</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	
R*I+Z: <b>67</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	<b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>439</b>	nr działki: <b>458</b>	G [kg/h]: <b>505,8</b>	Q [W]: <b>8820</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,2</b>	Z: <b>14</b>	w: <b>0,394</b>	R: <b>139,3</b>	
R*I+Z: <b>69</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>440</b>	nr działki: <b>457</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>105</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	

DZIAŁKI									
R*I+Z: 128		Regul.:		27400		Nastawa:		4,00	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 26		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
441	nr działki: 456		G [kg/h]: 33,7		Q [W]: 588				
Średnica: 15		dzeta: 11,1		Z: 12		w: 0,047		R: 4,1	
R*I+Z: 15		Regul.:		27780		Nastawa:		2,00	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 25		Izol.: 1		Dtd: 0,6	
442	nr działki: 455		G [kg/h]: 134,9		Q [W]: 2352				
Średnica: 15		dzeta: 5,2		Z: 90		w: 0,189		R: 51,0	
R*I+Z: 228		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 90 Izol.: 1	
Dtd: 0,6									
443	nr działki: 454		G [kg/h]: 370,9		Q [W]: 6468				
Średnica: 20		dzeta: 2,2		Z: 89		w: 0,289		R: 76,7	
R*I+Z: 181		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 51 Izol.: 1	
Dtd: 0,1									
444	nr działki: 453		G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176				
Średnica: 15		dzeta: 12,8		Z: 56		w: 0,094		R: 14,1	
R*I+Z: 67		Regul.:		27970		Nastawa:		3,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 26		Izol.: 1		Dtd: 0,3	
445	nr działki: 452		G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176				
Średnica: 15		dzeta: 12,8		Z: 56		w: 0,094		R: 14,1	
R*I+Z: 67		Regul.:		27970		Nastawa:		3,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 26		Izol.: 1		Dtd: 0,3	
446	nr działki: 451		G [kg/h]: 236,0		Q [W]: 4116				
Średnica: 20		dzeta: 0,8		Z: 13		w: 0,184		R: 32,4	
R*I+Z: 140		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 164 Izol.: 1	
Dtd: 0,6									
447	nr działki: 450		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 13,7		Z: 182		w: 0,165		R: 39,7	
R*I+Z: 206		Regul.:		27450		Nastawa:		4,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 20		Izol.: 1		Dtd: 0,1	
448	nr działki: 449		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 13,3		Z: 177		w: 0,165		R: 39,7	
R*I+Z: 201		Regul.:		27470		Nastawa:		4,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 20		Izol.: 1		Dtd: 0,1	
449	nr działki: -448		G [kg/h]: 505,8		Q [W]: 8820				
Średnica: 20		dzeta: 0,1		Z: 10		w: 0,390		R: 140,2	
R*I+Z: 66		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 11 Izol.: 1	
Dtd: 0,0									
450	nr działki: -447		G [kg/h]: 33,7		Q [W]: 588				
Średnica: 15		dzeta: 12,9		Z: 14		w: 0,047		R: 3,3	
R*I+Z: 16		Regul.:		20		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 17		Izol.: 1		Dtd: 0,4	
451	nr działki: -446		G [kg/h]: 101,2		Q [W]: 1764				
Średnica: 15		dzeta: 12,5		Z: 121		w: 0,140		R: 30,4	
R*I+Z: 145		Regul.:		160		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 18		Izol.: 1		Dtd: 0,1	

## DZIAŁKI

<b>452</b>	nr działki: <b>-445</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>156</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>	
R*I+Z: <b>306</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>64</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>					
<b>453</b>	nr działki: <b>-444</b>	G [kg/h]: <b>370,9</b>	Q [W]: <b>6468</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>159</b>	w: <b>0,286</b>	R: <b>77,4</b>	
R*I+Z: <b>252</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>34</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>454</b>	nr działki: <b>-443</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>53</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	
R*I+Z: <b>65</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>455</b>	nr działki: <b>-442</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>53</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>	
R*I+Z: <b>65</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>456</b>	nr działki: <b>-441</b>	G [kg/h]: <b>236,0</b>	Q [W]: <b>4116</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,182</b>	R: <b>33,0</b>	
R*I+Z: <b>138</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>109</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>					
<b>457</b>	nr działki: <b>-440</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>231</b>	w: <b>0,164</b>	R: <b>40,5</b>	
R*I+Z: <b>256</b>	Regul.:	<b>220</b>	Nastawa:	-	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>458</b>	nr działki: <b>-439</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,1</b>	Z: <b>226</b>	w: <b>0,164</b>	R: <b>40,5</b>	
R*I+Z: <b>250</b>	Regul.:	<b>220</b>	Nastawa:	-	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>459</b>	nr działki: <b>459</b>	G [kg/h]: <b>337,2</b>	Q [W]: <b>5880</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>94</b>	w: <b>0,262</b>	R: <b>63,9</b>	
R*I+Z: <b>241</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>97</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>					
<b>460</b>	nr działki: <b>460</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>52</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	
R*I+Z: <b>65</b>	Regul.:	<b>25020</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>29</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	
<b>461</b>	nr działki: <b>461</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>209</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>	
R*I+Z: <b>234</b>	Regul.:	<b>24270</b>	Nastawa:	<b>5,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>16</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>462</b>	nr działki: <b>462</b>	G [kg/h]: <b>269,8</b>	Q [W]: <b>4704</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>15</b>	w: <b>0,210</b>	R: <b>41,8</b>	
R*I+Z: <b>341</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>327</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>1,0</b>					
<b>463</b>	nr działki: <b>463</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,6</b>	Z: <b>236</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>	

## DZIAŁKI

R*I+Z: <b>461</b>	Regul.:	<b>24080</b>	Nastawa:	<b>5,50</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>142</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>
<b>464</b>	nr działki: <b>-464</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>47</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>60</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>465</b>	nr działki: <b>-465</b>	G [kg/h]: <b>337,2</b>	Q [W]: <b>5880</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>93</b>	w: <b>0,260</b>	R: <b>64,6</b>
R*I+Z: <b>242</b>	Regul.:		Nastawa:	
Zawór:			Q dz.: <b>65</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>466</b>	nr działki: <b>-466</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>189</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>
R*I+Z: <b>215</b>	Regul.:	<b>290</b>	Nastawa:	-
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>
<b>467</b>	nr działki: <b>-467</b>	G [kg/h]: <b>269,8</b>	Q [W]: <b>4704</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,208</b>	R: <b>42,4</b>
R*I+Z: <b>344</b>	Regul.:		Nastawa:	
Zawór:			Q dz.: <b>214</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,7</b>				
<b>468</b>	nr działki: <b>-468</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,0</b>	Z: <b>225</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>
R*I+Z: <b>453</b>	Regul.:	<b>290</b>	Nastawa:	-
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>93</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>
<b>469</b>	nr działki: <b>478</b>	G [kg/h]: <b>337,2</b>	Q [W]: <b>5880</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>94</b>	w: <b>0,262</b>	R: <b>63,9</b>
R*I+Z: <b>241</b>	Regul.:		Nastawa:	
Zawór:			Q dz.: <b>97</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>470</b>	nr działki: <b>477</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>52</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
R*I+Z: <b>62</b>	Regul.:	<b>23700</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>
<b>471</b>	nr działki: <b>476</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>209</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>
R*I+Z: <b>249</b>	Regul.:	<b>22930</b>	Nastawa:	<b>5,50</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>26</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>472</b>	nr działki: <b>475</b>	G [kg/h]: <b>269,8</b>	Q [W]: <b>4704</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>15</b>	w: <b>0,210</b>	R: <b>41,8</b>
R*I+Z: <b>341</b>	Regul.:		Nastawa:	
Zawór:			Q dz.: <b>324</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>1,0</b>				
<b>473</b>	nr działki: <b>474</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,6</b>	Z: <b>236</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,0</b>
R*I+Z: <b>476</b>	Regul.:	<b>22750</b>	Nastawa:	<b>5,50</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>150</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,0</b>
<b>474</b>	nr działki: <b>-473</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>47</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>57</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>



## DZIAŁKI

<b>475</b>	nr działki: <b>-472</b>	G [kg/h]: <b>337,2</b>	Q [W]: <b>5880</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>93</b>	w: <b>0,260</b>	R: <b>64,6</b>	
R*I+Z: <b>242</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>64</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>					
<b>476</b>	nr działki: <b>-471</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>189</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>	
R*I+Z: <b>230</b>	Regul.:	<b>290</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>477</b>	nr działki: <b>-470</b>	G [kg/h]: <b>269,8</b>	Q [W]: <b>4704</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,208</b>	R: <b>42,4</b>	
R*I+Z: <b>344</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>211</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,7</b>					
<b>478</b>	nr działki: <b>-469</b>	G [kg/h]: <b>134,9</b>	Q [W]: <b>2352</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,0</b>	Z: <b>225</b>	w: <b>0,187</b>	R: <b>51,9</b>	
R*I+Z: <b>468</b>	Regul.:	<b>290</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>98</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>		
<b>479</b>	nr działki: <b>492</b>	G [kg/h]: <b>573,2</b>	Q [W]: <b>9996</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,279</b>	R: <b>52,6</b>	
R*I+Z: <b>21</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>480</b>	nr działki: <b>491</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>161</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>262</b>	Regul.:	<b>20090</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>110</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>		
<b>481</b>	nr działki: <b>490</b>	G [kg/h]: <b>472,1</b>	Q [W]: <b>8232</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>57</b>	w: <b>0,230</b>	R: <b>36,3</b>	
R*I+Z: <b>100</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>60</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>482</b>	nr działki: <b>489</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>117</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>138</b>	Regul.:	<b>20380</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>23</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>		
<b>483</b>	nr działki: <b>488</b>	G [kg/h]: <b>370,9</b>	Q [W]: <b>6468</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>93</b>	w: <b>0,289</b>	R: <b>76,7</b>	
R*I+Z: <b>392</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>162</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>					
<b>484</b>	nr działki: <b>487</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>56</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	
R*I+Z: <b>68</b>	Regul.:	<b>20090</b>	Nastawa: <b>3,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>29</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>		
<b>485</b>	nr działki: <b>-486</b>	G [kg/h]: <b>573,2</b>	Q [W]: <b>9996</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,277</b>	R: <b>53,1</b>	
R*I+Z: <b>21</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>486</b>	nr działki: <b>-485</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>197</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>	

## DZIAŁKI

R*I+Z: <b>301</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>73</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>487</b>	nr działki: <b>-484</b>	G [kg/h]: <b>472,1</b>	Q [W]: <b>8232</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>101</b>	w: <b>0,228</b>	R: <b>36,8</b>
R*I+Z: <b>145</b>	Regul.:		Nastawa:	
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>40</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>488</b>	nr działki: <b>-483</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>106</b>	w: <b>0,140</b>	R: <b>30,4</b>
R*I+Z: <b>127</b>	Regul.:	<b>160</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>15</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>489</b>	nr działki: <b>-482</b>	G [kg/h]: <b>370,9</b>	Q [W]: <b>6468</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>70</b>	w: <b>0,286</b>	R: <b>77,4</b>
R*I+Z: <b>372</b>	Regul.:		Nastawa:	
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>107</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>490</b>	nr działki: <b>-481</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>53</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>66</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>491</b>	nr działki: <b>480</b>	G [kg/h]: <b>236,0</b>	Q [W]: <b>4116</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,8</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,184</b>	R: <b>32,4</b>
R*I+Z: <b>140</b>	Regul.:		Nastawa:	
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>160</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>492</b>	nr działki: <b>-479</b>	G [kg/h]: <b>236,0</b>	Q [W]: <b>4116</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,182</b>	R: <b>33,0</b>
R*I+Z: <b>138</b>	Regul.:		Nastawa:	
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>104</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>493</b>	nr działki: <b>493</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>56</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
R*I+Z: <b>68</b>	Regul.:	<b>20090</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>29</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>494</b>	nr działki: <b>-494</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>53</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>66</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>495</b>	nr działki: <b>-495</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,1</b>	Z: <b>74</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>87</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>496</b>	nr działki: <b>-496</b>	G [kg/h]: <b>168,6</b>	Q [W]: <b>2940</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>472</b>	w: <b>0,234</b>	R: <b>78,9</b>
R*I+Z: <b>543</b>	Regul.:	<b>450</b>	Nastawa:	-
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>497</b>	nr działki: <b>497</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,3</b>	Z: <b>58</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>
R*I+Z: <b>70</b>	Regul.:	<b>20050</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>28</b>	Izol.:	<b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				

## DZIAŁKI

<b>498</b>	nr działki: <b>498</b>	G [kg/h]: <b>168,6</b>	Q [W]: <b>2940</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,7</b>	Z: <b>372</b>	w: <b>0,236</b>	R: <b>77,8</b>	
R*I+Z: <b>442</b>	Regul.: <b>18830</b>	Nastawa: <b>6,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>29</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>499</b>	nr działki: <b>518</b>	G [kg/h]: <b>590,1</b>	Q [W]: <b>10290</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,287</b>	R: <b>55,6</b>	
R*I+Z: <b>22</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 20</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,0</b>					
<b>500</b>	nr działki: <b>517</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,3</b>	Z: <b>130</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>151</b>	Regul.: <b>19400</b>	Nastawa: <b>4,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>		
<b>501</b>	nr działki: <b>516</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,7</b>	Z: <b>134</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>155</b>	Regul.: <b>19390</b>	Nastawa: <b>4,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>		
<b>502</b>	nr działki: <b>515</b>	G [kg/h]: <b>202,3</b>	Q [W]: <b>3528</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>63</b>	w: <b>0,157</b>	R: <b>24,3</b>	
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 111</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,5</b>					
<b>503</b>	nr działki: <b>514</b>	G [kg/h]: <b>387,8</b>	Q [W]: <b>6762</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,8</b>	Z: <b>213</b>	w: <b>0,302</b>	R: <b>83,5</b>	
R*I+Z: <b>313</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 50</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,1</b>					
<b>504</b>	nr działki: <b>513</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>125</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>143</b>	Regul.: <b>19200</b>	Nastawa: <b>4,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>		
<b>505</b>	nr działki: <b>512</b>	G [kg/h]: <b>101,2</b>	Q [W]: <b>1764</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>125</b>	w: <b>0,142</b>	R: <b>29,7</b>	
R*I+Z: <b>143</b>	Regul.: <b>19200</b>	Nastawa: <b>4,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>		
<b>506</b>	nr działki: <b>511</b>	G [kg/h]: <b>185,5</b>	Q [W]: <b>3234</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>30</b>	w: <b>0,260</b>	R: <b>93,2</b>	
R*I+Z: <b>393</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 127</b>	Izol.: <b>1</b>		
Dtd: <b>0,6</b>					
<b>507</b>	nr działki: <b>510</b>	G [kg/h]: <b>118,0</b>	Q [W]: <b>2058</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>142</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,7</b>	
R*I+Z: <b>166</b>	Regul.: <b>18530</b>	Nastawa: <b>5,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>		
<b>508</b>	nr działki: <b>509</b>	G [kg/h]: <b>67,4</b>	Q [W]: <b>1176</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>48</b>	w: <b>0,094</b>	R: <b>14,1</b>	
R*I+Z: <b>60</b>	Regul.: <b>18920</b>	Nastawa: <b>3,50</b>			
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>25</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>		
<b>509</b>	nr działki: <b>-508</b>	G [kg/h]: <b>590,1</b>	Q [W]: <b>10290</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,285</b>	R: <b>56,2</b>	

## DZIAŁKI

R\*I+Z: **22** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**510** nr działki: **-507** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
Średnica: **15** dzeta: **17,5** Z: **170** w: **0,140** R: **30,4**  
R\*I+Z: **191** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**511** nr działki: **-506** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
Średnica: **15** dzeta: **17,1** Z: **166** w: **0,140** R: **30,4**  
R\*I+Z: **187** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**512** nr działki: **-505** G [kg/h]: **202,3** Q [W]: **3528**  
Średnica: **20** dzeta: **9,0** Z: **108** w: **0,156** R: **24,8**  
R\*I+Z: **180** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **79** Izol.: **1**  
Dtd: **0,3**

**513** nr działki: **-504** G [kg/h]: **387,8** Q [W]: **6762**  
Średnica: **20** dzeta: **8,6** Z: **380** w: **0,299** R: **84,3**  
R\*I+Z: **481** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **33** Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**514** nr działki: **-503** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **120** w: **0,140** R: **30,4**  
R\*I+Z: **138** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**515** nr działki: **-502** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**  
Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **120** w: **0,140** R: **30,4**  
R\*I+Z: **138** Regul.: **160** Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**516** nr działki: **-501** G [kg/h]: **185,5** Q [W]: **3234**  
Średnica: **15** dzeta: **0,6** Z: **21** w: **0,258** R: **94,4**  
R\*I+Z: **389** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **83** Izol.: **1**  
Dtd: **0,4**

**517** nr działki: **-500** G [kg/h]: **118,0** Q [W]: **2058**  
Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **164** w: **0,164** R: **40,5**  
R\*I+Z: **189** Regul.: **220** Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

**518** nr działki: **-499** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**  
Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **55** w: **0,094** R: **14,5**  
R\*I+Z: **67** Regul.: **70** Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

## ODBIORNIKI

Ip.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
<b>1</b>	SALA	2839	162,8	20	74,7	C33/500/1,4
<b>2</b>	SALA	1764	101,2	20	74,1	C22/500/1,2
<b>3</b>	SALA	1764	101,2	20	73,0	C22/500/1,2
<b>4</b>	SALA	2058	118,0	20	72,7	C22/500/1,4

## ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
5	SALA	1764	101,2	20	73,6	C22/500/1,2
6	SALA GIMN.	4776	273,9	20	71,6	C22/900/2,0
7	KOMUNIKACJA	735	42,2	20	71,9	C22/500/0,5
8	PIEŁĘGNIARKA	1176	67,4	20	71,4	C22/500/0,8
9	SALA ĆWICZ.	1176	67,4	20	72,8	C22/500/0,8
10	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	74,0	C22/500/1,2
11	KOMUNIKACJA	1176	67,4	20	73,1	C22/500/0,8
12	KOMUNIKACJA	1470	84,3	20	71,3	C22/500/1,0
13	NATRYSKI	1176	67,4	24	73,5	C22/500/0,8
14	PRZEBIERALNIA	1176	67,4	24	73,5	C22/500/0,8
15	PRZEBIERALNIA	1176	67,4	24	73,3	C22/500/0,8
16	NATRYSKI	1176	67,4	24	73,3	C22/500/0,8
17	KOMUNIKACJA	1470	84,3	20	71,0	C22/500/1,0
18	MAGAZYN	1029	59,0	20	73,0	C22/500/0,7
19	INSTRUKTOR	1029	59,0	20	73,0	C22/500/0,7
20	SIŁOWNIA	1764	101,2	20	72,7	C22/500/1,2
21	SIŁOWNIA	1764	101,2	20	72,7	C22/500/1,2
22	ARCHIWUM	1029	59,0	20	72,0	C22/500/0,7
23	SALA GIMNAS.	4776	273,9	20	73,1	C22/900/2,0
24	SALA GIMNAS.	4776	273,9	20	73,1	C22/900/2,0
25	SALA GIMNAS.	4776	273,9	20	72,9	C22/900/2,0
26	SALA GIMNAS.	4776	273,9	20	72,9	C22/900/2,0
27	SALA GIMNAS.	4776	273,9	20	72,6	C22/900/2,0
28	SALA GIMNAS.	4776	273,9	20	72,6	C22/900/2,0
29	SALA	1764	101,2	20	71,8	C22/500/1,2
30	SALA	1764	101,2	20	71,2	C22/500/1,2
31	SALA	1764	101,2	20	70,7	C22/500/1,2
32	SALA	1764	101,2	20	74,5	C22/500/1,2
33	BIBLOTEKA	1764	101,2	20	74,1	C22/500/1,2
34	SALA	1764	101,2	20	73,8	C22/500/1,2
35	SALA	1764	101,2	20	74,5	C22/500/1,2
36	BIBLOTEKA	1764	101,2	20	74,1	C22/500/1,2
37	SALA	1764	101,2	20	73,8	C22/500/1,2
38	KOMUNIKACJA	1176	67,4	20	73,8	C22/500/0,8
39	KOMUNIKACJA	1176	67,4	20	73,0	C22/500/0,8
40	KOMUNIKACJA	1176	67,4	20	71,4	C22/500/0,8
41	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,8	C22/500/1,2
42	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,5	C22/500/1,2
43	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,4	C22/500/1,2
44	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,8	C22/500/1,2
45	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,5	C22/500/1,2
46	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,4	C22/500/1,2
47	SALA	2058	118,0	20	72,5	C22/500/1,4
48	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,7	C22/500/1,2

## ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
49	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,3	C22/500/1,2
50	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,4	C22/500/1,2
51	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,7	C22/500/1,2
52	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,3	C22/500/1,2
53	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,4	C22/500/1,2
54	SALA	1176	67,4	20	72,7	C22/500/0,8
55	SALA	2058	118,0	20	72,8	C22/500/1,4
56	KOMUNIKACJA	1176	67,4	20	72,5	C22/500/0,8
57	POM. POMOC.	588	33,7	20	69,9	C22/500/0,4
58	KOMUNIKACJA	1176	67,4	20	71,7	C22/500/0,8
59	KOMUNIKACJA	1176	67,4	20	70,3	C22/500/0,8
60	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	72,5	C22/500/1,2
61	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	71,9	C22/500/1,2
62	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	71,4	C22/500/1,2
63	WC	588	33,7	20	71,5	C22/500/0,4
64	WC	588	33,7	20	70,5	C22/500/0,4
65	WC	1176	67,4	20	71,8	C22/500/0,8
66	WC	1764	101,2	20	71,3	C22/500/1,2
67	WC	1176	67,4	20	70,7	C22/500/0,8
68	SALA	1764	101,2	20	72,6	C22/500/1,2
69	DENTYSTA	1176	67,4	20	71,6	C22/500/0,8
70	SALA	2058	118,0	20	71,7	C22/500/1,4
71	SALA	1764	101,2	20	72,5	C22/500/1,2
72	SALA	1764	101,2	20	72,0	C22/500/1,2
73	SALA	1764	101,2	20	71,4	C22/500/1,2
74	SALA	1764	101,2	20	72,2	C22/500/1,2
75	SALA	1764	101,2	20	71,7	C22/500/1,2
76	SALA	2058	118,0	20	71,3	C22/500/1,4
77	SALA	1764	101,2	20	72,3	C22/500/1,2
78	SZATNIA	1764	101,2	20	71,7	C22/500/1,2
79	SALA	2058	118,0	20	71,9	C22/500/1,4
80	SALA	2940	168,6	20	71,3	C22/500/2,0
81	POM. POMOC.	1176	67,4	20	72,9	C22/500/0,8
82	PEDAGOG	1176	67,4	20	72,1	C22/500/0,8
83	POM. POMOC.	1176	67,4	20	71,3	C22/500/0,8
84	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	74,2	C22/500/1,2
85	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,6	C22/500/1,2
86	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	73,1	C22/500/1,2
87	SALA	2058	118,0	20	73,4	C22/500/1,4
88	POKÓJ	2058	118,0	20	74,0	C22/500/1,4
89	KUCHNIA	2058	118,0	20	73,5	C22/500/1,4
90	SALA	2058	118,0	20	73,4	C22/500/1,4
91	POKÓJ	1764	101,2	20	73,7	C22/500/1,2
92	ŚWIETLICA	1764	101,2	20	73,2	C22/500/1,2

## ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
93	ZAS. DYR.	1176	67,4	20	73,6	C22/500/0,8
94	SEKRETARIAT	1176	67,4	20	73,6	C22/500/0,8
95	ŚWIETLICA	1764	101,2	20	73,2	C22/500/1,2
96	SALA	2058	118,0	20	73,2	C22/500/1,4
97	DYREKTOR	1176	67,4	20	73,6	C22/500/0,8
98	MAGAZYN	588	33,7	20	72,8	C22/500/0,4
99	SALA	2058	118,0	20	73,2	C22/500/1,4
100	KOMUNIKACJA	1176	67,4	20	73,2	C22/500/0,8
101	SALA	2352	134,9	20	72,4	C22/500/1,6
102	SALA	2352	134,9	20	71,6	C22/500/1,6
103	KOMUNIKACJA	1176	67,4	20	73,0	C22/500/0,8
104	SALA	2352	134,9	20	72,1	C22/500/1,6
105	SALA	2352	134,9	20	71,3	C22/500/1,6
106	SALA	1764	101,2	20	72,9	C22/500/1,2
107	SALA	1764	101,2	20	72,3	C22/500/1,2
108	SALA	1176	67,4	20	72,4	C22/500/0,8
109	ARCHIWUM	1176	67,4	20	71,8	C22/500/0,8
110	SALA	1176	67,4	20	72,4	C22/500/0,8
111	SALA	2940	168,6	20	72,0	C22/500/2,0
112	SALA	1764	101,2	20	72,7	C22/500/1,2
113	SALA	1764	101,2	20	72,3	C22/500/1,2
114	KSIĘGOWA	1176	67,4	20	71,9	C22/500/0,8
115	SALA	1764	101,2	20	72,7	C22/500/1,2
116	SZATNIA	1764	101,2	20	72,3	C22/500/1,2
117	SALA	2058	118,0	20	72,1	C22/500/1,4