

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY Z PODŁĄCZENIEM OD DOŁU ZE ŚCIANY:

CV11-60-12 JEDNOPŁYTOWY Z JEDNYM KONWEKTOREM, Z OSŁONAMI
GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA 61 mm, WYS. 60 cm, DŁUG. 1,2 m

CV22-90-12 DWUPŁYTOWY Z DWOMA KONWEKTORAMI I Z OSŁONAMI
GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA 100 mm, WYS. 90 cm, DŁUG. 1,2 m

CV33-90-12 TRZYPŁYTOWY Z TRZEMA KONWEKTORAMI I Z OSŁONAMI
GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA 155 mm, WYS. 90 cm, DŁUG. 1,2 m

ODLEGŁOŚĆ GRZEJNIKA OD ŚCIANY 3,5cm do 5,0 cm,
ZALEŻNIE OD RODZAJU ZAWIESZENIA

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY (NP TYPU SANTORINI FIRMY PURMO)
DŁUGOŚĆxWYSOKOŚĆxSZEROKOŚĆ

SANO7 400 400/500/600/750 x 714 x 78-100 mm
SANI1 700 400/500/600/750 x 1134 x 78-100 mm
SANI8 500 500/600/750/900 x 1764 x 78-100 mm

UWAGI

1. TEMPERATURY WEWNĘTRZNE PRZYJĘTE W POMIESZCZENIACH
24°C - ŁAZIENKI, SZATNIE
20°C - WC, SALA SPORTOWA, KORYTARZE

UWAGI:
-przewody ogrzewania grzejnikowego od rozdzielaczy do grzejników
prowadzić w PEX-u 16x2 w izolacji 6mm, w posadzce
-przewody rozprowadzające w ofercie zawierających oraz pary
z rur polipropylenowych typ. typ 3 RIOR-PLUS PN20,
-przewody rozprowadzające do grzejników zasilanych zagórne
przy pomocy izolacji podłogowej THERMOCOMPACT 5 o grubości ścianki 5mm,
-podejścia do grzejników wykonać jako natynkowe do ściany
za pomocą modułu podłączeniowego typ. VKO-965 firmy Comap,
-zawory trzy przewodowe zwanertyzować,
-wszystkie instalacje poddać próbie szczelności,
-niepisane wiadrica RUCE

- rozprowadzenie do grzejników Pex16/Rurt
- przewody rozprowadzające z pionpłynu
- grzejnik łazienkowy drabinkowy typu
- grzejnik płytowy

GENERALNY PROJEKTANT

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ
03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18

NAZWA OPRACOWANIA
BUDOWA SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem
przy LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. Juliusza Słowackiego
w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Nr ew. Działki 73/2, 73/3

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA

| PROJEKTANT | NR UPR. | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|
| mgr Inż. Bartosz Kowalczyk | MP/PWK/HAZ/0515/POOS/06 | 07. 2008 | |
| SPRAWDZAJĄCY mgr Inż. Jacek Nitkiewicz | MP/PWK/HAZ/0516/POOS/06 | 07. 2008 | |

NAZWA RYS. ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

| | SKALA | DATA | NR RYS. |
|---|---|---|---|
| | 1:100 | 07. 2008 | 8 |