



UWAGA:  
JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE ZASTOSOWAĆ DRUT  
OCYNKOWANY Ø8. ZWODY PIONOWE UMIEŚCIĆ W RURKACH  
WINDUROWYCH Ø28 PROWADZONYCH POD WARSTWĄ OCIEPLENIA.  
CAŁOŚĆ PRAC WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI BUDOWLANymi  
I PRZEPISAMI BHP.

Pracownia Architekcka inż. Jacek Siepien ul. ... Funkcja: ...	Biuro: Architektura	Numer rys.: 4	1:100
Adres: III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ul. ... 26-110 Skarżyszek-Kamienna	Investor: Powiat Skarżyski ul. ... 26-110 Skarżyszek-Kamienna	Nr upr.: KL-38/91	
Projektant: inż. Jacek Siepien Zagajnik Spółka	Podpis:		
Data opracowania projektu: LISTOPAD 2009			
Stanowisko: Projekt Budowlany Termomodernizacji			
Temat: RZUT DACHU + INST. ODGROMOWA			PB