

## DANE OGÓLNE

Nazwa obiektu: **Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych ul. Legionów 119 26 - 110 Skarżysko**  
 Wydajność instalacji: **381,3 [kW]** Łączny przepływ: **21,87 [t/h]**  
 Ciśnienie dyspozycyjne: **49,5 [kPa]**  
 Użyte KATALOGI RUR  
**Opory miejscowe - katalog dodatkowy**  
**Rury stalowe średnie PN-74200**  
 Użyte KATALOGI ZAWORÓW  
**DANFOSS - zawory termostaticzne i podpionowe**  
 Użyte KATALOGI GRZEJNIKÓW  
**<brak>**  
 Sumaryczna pojemność wodna: **2759,6 [dm³]**

## DZIAŁKI

<b>1</b>	nr działki: <b>1</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>	Średnica: <b>20</b>
	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>46</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b> R*I+Z: <b>239</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>246</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,9</b>
<b>2</b>	nr działki: <b>2</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b> R*I+Z: <b>48</b>
	Regul.:	<b>32880</b>	Nastawa:	<b>3,00</b> Zawór:
	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>3</b>	nr działki: <b>3</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b> R*I+Z: <b>48</b>
	Regul.:	<b>32880</b>	Nastawa:	<b>3,00</b> Zawór:
	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>4</b>	nr działki: <b>4</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b> R*I+Z: <b>42</b>
	Regul.:	<b>32830</b>	Nastawa:	<b>3,00</b> Zawór:
	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>5</b>	nr działki: <b>5</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b> R*I+Z: <b>154</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>114</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,8</b>
<b>6</b>	nr działki: <b>6</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b> R*I+Z: <b>41</b>
	Regul.:	<b>32830</b>	Nastawa:	<b>3,00</b> Zawór:
	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>7</b>	nr działki: <b>-7</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>	Średnica: <b>20</b>
	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>45</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b> R*I+Z: <b>242</b>
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>153</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,6</b>
<b>8</b>	nr działki: <b>-8</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b> R*I+Z: <b>46</b>
	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b> Zawór:
	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>9</b>	nr działki: <b>-9</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b> R*I+Z: <b>46</b>
	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b> Zawór:

## DZIAŁKI

<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>10</b> nr działki: -10	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 12,9	Z: 42	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 48
Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór:		
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
<b>11</b> nr działki: -11	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2050	Średnica: 15	
dzeta: 0,6	Z: 9	w: 0,163	R: 40,2	R*I+Z: 153
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 73	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
<b>12</b> nr działki: -12	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 12,5	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 46
Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór:		
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
<b>13</b> nr działki: 13	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 14,1	Z: 47	w: 0,082	R: 11,0	R*I+Z: 70
Regul.: 34180	Nastawa: 3,00	Zawór:		
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: 67	Izol.: 1	Dtd: 1,0	
<b>14</b> nr działki: -14	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 14,1	Z: 46	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 70
Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór:		
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: 44	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
<b>15</b> nr działki: 26	G [kg/h]: 431,3	Q [W]: 7520	Średnica: 20	
dzeta: 3,0	Z: 163	w: 0,336	R: 102,4	R*I+Z: 327
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 67	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
<b>16</b> nr działki: 25	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2051	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 169	w: 0,165	R: 39,4	R*I+Z: 201
Regul.: 33280	Nastawa: 4,50	Zawór:		
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>17</b> nr działki: 24	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 42	w: 0,082	R: 11,0	R*I+Z: 49
Regul.: 33740	Nastawa: 3,00	Zawór:		
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
<b>18</b> nr działki: 23	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2051	Średnica: 15	
dzeta: 11,1	Z: 147	w: 0,165	R: 39,4	R*I+Z: 178
Regul.: 32880	Nastawa: 4,50	Zawór:		
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>19</b> nr działki: 22	G [kg/h]: 176,4	Q [W]: 3076	Średnica: 15	
dzeta: 0,9	Z: 27	w: 0,247	R: 84,8	R*I+Z: 332
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 118	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
<b>20</b> nr działki: 21	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 10,7	Z: 35	w: 0,082	R: 11,0	R*I+Z: 42
Regul.: 33330	Nastawa: 3,00	Zawór:		
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
<b>21</b> nr działki: -20	G [kg/h]: 431,3	Q [W]: 7520	Średnica: 20	
dzeta: 2,9	Z: 159	w: 0,333	R: 103,2	R*I+Z: 325
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 43	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
<b>22</b> nr działki: -19	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	

## DZIAŁKI

dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>47</b>
Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>23</b> nr działki: <b>-18</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>162</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>	R*I+Z: <b>194</b>
Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>		Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>24</b> nr działki: <b>-17</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>169</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>	R*I+Z: <b>201</b>
Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>		Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>25</b> nr działki: <b>-16</b>	G [kg/h]: <b>176,4</b>	Q [W]: <b>3076</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>19</b>	w: <b>0,245</b>	R: <b>85,9</b>	R*I+Z: <b>328</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>77</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,4</b>
<b>26</b> nr działki: <b>-15</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>48</b>
Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>27</b> nr działki: <b>27</b>	G [kg/h]: <b>352,8</b>	Q [W]: <b>6152</b>	Średnica: <b>20</b>	
dzeta: <b>0,8</b>	Z: <b>29</b>	w: <b>0,275</b>	R: <b>69,6</b>	R*I+Z: <b>336</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>184</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,4</b>
<b>28</b> nr działki: <b>28</b>	G [kg/h]: <b>39,2</b>	Q [W]: <b>684</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>19</b>	w: <b>0,055</b>	R: <b>5,3</b>	R*I+Z: <b>23</b>
Regul.: <b>34180</b>	Nastawa: <b>2,00</b>		Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>25</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>	
<b>29</b> nr działki: <b>29</b>	G [kg/h]: <b>39,2</b>	Q [W]: <b>684</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>19</b>	w: <b>0,055</b>	R: <b>5,3</b>	R*I+Z: <b>22</b>
Regul.: <b>34180</b>	Nastawa: <b>2,00</b>		Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	
<b>30</b> nr działki: <b>-30</b>	G [kg/h]: <b>352,8</b>	Q [W]: <b>6152</b>	Średnica: <b>20</b>	
dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>22</b>	w: <b>0,272</b>	R: <b>70,4</b>	R*I+Z: <b>332</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>118</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,3</b>
<b>31</b> nr działki: <b>-31</b>	G [kg/h]: <b>39,2</b>	Q [W]: <b>684</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>18</b>	w: <b>0,054</b>	R: <b>5,6</b>	R*I+Z: <b>21</b>
Regul.: <b>20</b>	Nastawa: <b>-</b>		Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>32</b> nr działki: <b>-32</b>	G [kg/h]: <b>39,2</b>	Q [W]: <b>684</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>18</b>	w: <b>0,054</b>	R: <b>5,6</b>	R*I+Z: <b>22</b>
Regul.: <b>20</b>	Nastawa: <b>-</b>		Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	
<b>33</b> nr działki: <b>50</b>	G [kg/h]: <b>196,0</b>	Q [W]: <b>3417</b>	Średnica: <b>20</b>	
dzeta: <b>4,2</b>	Z: <b>48</b>	w: <b>0,152</b>	R: <b>22,9</b>	R*I+Z: <b>93</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>84</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,4</b>
<b>34</b> nr działki: <b>49</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>33</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>41</b>
Regul.: <b>35490</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		Zawór:	

## DZIAŁKI

15 RTD-N_ps Q dz.: 22 Izol.: 1 Dtd: 0,3					
35	nr działki: 47	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 12,0		Z: 40	w: 0,082	R: 11,0	R*I+Z: 88
Regul.: 35680		Nastawa: 2,50		Zawór:	
15 RTD-N_ps Q dz.: 138 Izol.: 1 Dtd: 2,0					
36	nr działki: -44	G [kg/h]: 196,0	Q [W]: 3417	Średnica: 20	
dzeta: 4,2		Z: 47	w: 0,151	R: 23,3	R*I+Z: 94
Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 48	Izol.: 1 Dtd: 0,2
37	nr działki: -42	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 9,6		Z: 31	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 39
Regul.: 60		Nastawa: -		Zawór:	
15 RLV_p Q dz.: 15 Izol.: 1 Dtd: 0,2					
38	nr działki: -41	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 11,9		Z: 39	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 89
Regul.: 60		Nastawa: -		Zawór:	
15 RLV_p Q dz.: 87 Izol.: 1 Dtd: 1,3					
39	nr działki: 38	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2050	Średnica: 15	
dzeta: 2,3		Z: 30	w: 0,165	R: 39,4	R*I+Z: 204
Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 145	Izol.: 1 Dtd: 1,1
40	nr działki: 37	G [kg/h]: 78,4	Q [W]: 1367	Średnica: 15	
dzeta: 12,0		Z: 70	w: 0,110	R: 18,6	R*I+Z: 82
Regul.: 35450		Nastawa: 3,50		Zawór:	
15 RTD-N_ps Q dz.: 20 Izol.: 1 Dtd: 0,2					
41	nr działki: -35	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2050	Średnica: 15	
dzeta: 1,7		Z: 23	w: 0,163	R: 40,2	R*I+Z: 199
Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 85	Izol.: 1 Dtd: 0,6
42	nr działki: -33	G [kg/h]: 78,4	Q [W]: 1367	Średnica: 15	
dzeta: 10,9		Z: 64	w: 0,109	R: 19,1	R*I+Z: 75
Regul.: 100		Nastawa: -		Zawór:	
15 RLV_p Q dz.: 13 Izol.: - Dtd: 0,1					
43	nr działki: 60	G [kg/h]: 293,9	Q [W]: 5125	Średnica: 20	
dzeta: 2,8		Z: 71	w: 0,229	R: 49,1	R*I+Z: 150
Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 68	Izol.: 1 Dtd: 0,2
44	nr działki: 59	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 12,8		Z: 42	w: 0,082	R: 11,0	R*I+Z: 50
Regul.: 36150		Nastawa: 2,50		Zawór:	
15 RTD-N_ps Q dz.: 22 Izol.: 1 Dtd: 0,3					
45	nr działki: 58	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 12,8		Z: 42	w: 0,082	R: 11,0	R*I+Z: 47
Regul.: 36160		Nastawa: 2,50		Zawór:	
15 RTD-N_ps Q dz.: 13 Izol.: 1 Dtd: 0,2					
46	nr działki: 57	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	Średnica: 15	
dzeta: 11,1		Z: 37	w: 0,082	R: 11,0	R*I+Z: 44
Regul.: 36100		Nastawa: 2,50		Zawór:	
15 RTD-N_ps Q dz.: 22 Izol.: 1 Dtd: 0,3					
47	nr działki: 56	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2050	Średnica: 15	

## DZIAŁKI

dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>	R*I+Z: <b>154</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>118</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,9</b>
<b>48</b> nr działki: <b>55</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>40</b>
Regul.:	<b>36110</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>49</b> nr działki: <b>-54</b>	G [kg/h]: <b>293,9</b>	Q [W]: <b>5125</b>	Średnica: <b>20</b>	
dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>71</b>	w: <b>0,227</b>	R: <b>49,8</b>	R*I+Z: <b>150</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>42</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>
<b>50</b> nr działki: <b>-53</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>45</b>
Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>51</b> nr działki: <b>-52</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>48</b>
Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>52</b> nr działki: <b>-51</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>50</b>
Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>53</b> nr działki: <b>-48</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>	R*I+Z: <b>153</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>77</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,6</b>
<b>54</b> nr działki: <b>-46</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>45</b>
Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>8</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>55</b> nr działki: <b>45</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>	Średnica: <b>20</b>	
dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>11</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>	R*I+Z: <b>153</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>186</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,7</b>
<b>56</b> nr działki: <b>40</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>45</b>
Regul.:	<b>36150</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	Zawór:	
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>16</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>57</b> nr działki: <b>-39</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>	Średnica: <b>20</b>	
dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>	R*I+Z: <b>154</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>118</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,4</b>
<b>58</b> nr działki: <b>-36</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>	
dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>36</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>42</b>
Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:	
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>59</b> nr działki: <b>76</b>	G [kg/h]: <b>391,9</b>	Q [W]: <b>6834</b>	Średnica: <b>20</b>	
dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>127</b>	w: <b>0,305</b>	R: <b>85,2</b>	R*I+Z: <b>263</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>69</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>
<b>60</b> nr działki: <b>75</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>	

## DZIAŁKI

dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>50</b>
Regul.: <b>36810</b>		Nastawa: <b>2,50</b>		Zawór:
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>23</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>61</b> nr działki: <b>74</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>47</b>
Regul.: <b>36810</b>		Nastawa: <b>2,50</b>		Zawór:
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>62</b> nr działki: <b>73</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>43</b>
Regul.: <b>36750</b>		Nastawa: <b>2,50</b>		Zawór:
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>63</b> nr działki: <b>72</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>	R*I+Z: <b>154</b>
Regul.: <b>Nastawa: Zawór:</b>	Q dz.: <b>118</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>	
<b>64</b> nr działki: <b>71</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>40</b>
Regul.: <b>36760</b>		Nastawa: <b>2,50</b>		Zawór:
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>65</b> nr działki: <b>-70</b>	G [kg/h]: <b>391,9</b>	Q [W]: <b>6834</b>		Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>126</b>	w: <b>0,302</b>	R: <b>86,0</b>	R*I+Z: <b>263</b>
Regul.: <b>Nastawa: Zawór:</b>	Q dz.: <b>43</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>66</b> nr działki: <b>-69</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>45</b>
Regul.: <b>60</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>67</b> nr działki: <b>-68</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>48</b>
Regul.: <b>60</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>-</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>68</b> nr działki: <b>-67</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>49</b>
Regul.: <b>60</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>69</b> nr działki: <b>-66</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>	R*I+Z: <b>153</b>
Regul.: <b>Nastawa: Zawór:</b>	Q dz.: <b>77</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>	
<b>70</b> nr działki: <b>-65</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>45</b>
Regul.: <b>60</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>8</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>71</b> nr działki: <b>64</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>0,8</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>	R*I+Z: <b>155</b>
Regul.: <b>Nastawa: Zawór:</b>	Q dz.: <b>186</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,7</b>	
<b>72</b> nr działki: <b>63</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>75</b>	w: <b>0,110</b>	R: <b>18,6</b>	R*I+Z: <b>88</b>
Regul.: <b>36680</b>		Nastawa: <b>3,50</b>		Zawór:

# DZIAŁKI

<b>15 RTD-N_ps</b> Q dz.: <b>23</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,3</b>					
<b>73</b> nr działki: <b>62</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>12,8</b> Z: <b>75</b>	w: <b>0,110</b>	R: <b>18,6</b>	R*I+Z: <b>83</b>		
Regul.: <b>36690</b>	Nastawa: <b>3,50</b>	Zawór:			
<b>15 RTD-N_ps</b> Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>					
<b>74</b> nr działki: <b>-61</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>	Średnica: <b>20</b>		
dzeta: <b>0,6</b> Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>	R*I+Z: <b>154</b>		
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>118</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>
<b>75</b> nr działki: <b>-43</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>12,4</b> Z: <b>72</b>	w: <b>0,109</b>	R: <b>19,1</b>	R*I+Z: <b>80</b>		
Regul.: <b>100</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:			
<b>15 RLV_p</b> Q dz.: <b>9</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>					
<b>76</b> nr działki: <b>-34</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>12,4</b> Z: <b>72</b>	w: <b>0,109</b>	R: <b>19,1</b>	R*I+Z: <b>85</b>		
Regul.: <b>100</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:			
<b>15 RLV_p</b> Q dz.: <b>16</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>					
<b>77</b> nr działki: <b>94</b>	G [kg/h]: <b>313,5</b>	Q [W]: <b>5467</b>	Średnica: <b>20</b>		
dzeta: <b>2,8</b> Z: <b>81</b>	w: <b>0,244</b>	R: <b>55,6</b>	R*I+Z: <b>170</b>		
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>69</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>78</b> nr działki: <b>93</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>12,8</b> Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>49</b>		
Regul.: <b>39100</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	Zawór:			
<b>15 RTD-N_ps</b> Q dz.: <b>19</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,3</b>					
<b>79</b> nr działki: <b>92</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>12,8</b> Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>47</b>		
Regul.: <b>39100</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	Zawór:			
<b>15 RTD-N_ps</b> Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>					
<b>80</b> nr działki: <b>91</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>11,1</b> Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>43</b>		
Regul.: <b>39040</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	Zawór:			
<b>15 RTD-N_ps</b> Q dz.: <b>19</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,3</b>					
<b>81</b> nr działki: <b>90</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>0,9</b> Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>	R*I+Z: <b>154</b>		
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>119</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>
<b>82</b> nr działki: <b>89</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>10,7</b> Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>40</b>		
Regul.: <b>39050</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	Zawór:			
<b>15 RTD-N_ps</b> Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>					
<b>83</b> nr działki: <b>-88</b>	G [kg/h]: <b>313,5</b>	Q [W]: <b>5467</b>	Średnica: <b>20</b>		
dzeta: <b>2,8</b> Z: <b>80</b>	w: <b>0,242</b>	R: <b>56,3</b>	R*I+Z: <b>171</b>		
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>43</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>
<b>84</b> nr działki: <b>-87</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>		
dzeta: <b>12,4</b> Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>45</b>		
Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór:			
<b>15 RLV_p</b> Q dz.: <b>9</b> Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>					
<b>85</b> nr działki: <b>-86</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>		

## DZIAŁKI

dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>47</b>
Regul.: <b>60</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>86</b> nr działki: <b>-85</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>49</b>
Regul.: <b>60</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>87</b> nr działki: <b>-84</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>	R*I+Z: <b>153</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>78</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,6</b>
<b>88</b> nr działki: <b>-83</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>	R*I+Z: <b>45</b>
Regul.: <b>60</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>89</b> nr działki: <b>81</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>70</b>	w: <b>0,110</b>	R: <b>18,6</b>	R*I+Z: <b>78</b>
Regul.: <b>39020</b>		Nastawa: <b>3,50</b>		Zawór:
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>90</b> nr działki: <b>-77</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>64</b>	w: <b>0,109</b>	R: <b>19,1</b>	R*I+Z: <b>71</b>
Regul.: <b>100</b>		Nastawa: <b>-</b>		Zawór:
<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>91</b> nr działki: <b>78</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>11</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>	R*I+Z: <b>127</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>153</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,6</b>
<b>92</b> nr działki: <b>-79</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>	R*I+Z: <b>128</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>98</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,4</b>
<b>93</b> nr działki: <b>108</b>	G [kg/h]: <b>313,5</b>	Q [W]: <b>5467</b>		Średnica: <b>20</b>
dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>81</b>	w: <b>0,244</b>	R: <b>55,6</b>	R*I+Z: <b>170</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>69</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>
<b>94</b> nr działki: <b>107</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>49</b>
Regul.: <b>39710</b>		Nastawa: <b>2,50</b>		Zawór:
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>95</b> nr działki: <b>106</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>47</b>
Regul.: <b>39710</b>		Nastawa: <b>2,50</b>		Zawór:
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>96</b> nr działki: <b>105</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>	R*I+Z: <b>43</b>
Regul.: <b>39660</b>		Nastawa: <b>2,50</b>		Zawór:
<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>97</b> nr działki: <b>104</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		Średnica: <b>15</b>
dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>	R*I+Z: <b>154</b>
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>119</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,9</b>

## DZIAŁKI

<b>98</b>	nr działki: <b>103</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	Średnica: <b>15</b>
	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
	Regul.: <b>39660</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	Zawór:	R*I+Z: <b>40</b>
	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>99</b>	nr działki: <b>-102</b>	G [kg/h]: <b>313,5</b>	Q [W]: <b>5467</b>	Średnica: <b>20</b>
	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>80</b>	w: <b>0,242</b>	R: <b>56,3</b>
	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór:	Q dz.: <b>43</b>	R*I+Z: <b>171</b>
			Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>
<b>100</b>	nr działki: <b>-101</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>
	R*I+Z: <b>45</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	R: <b>11,4</b>
	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>
<b>101</b>	nr działki: <b>-100</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>
	R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	R: <b>11,4</b>
	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>102</b>	nr działki: <b>-99</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>
	R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	R: <b>11,4</b>
	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>103</b>	nr działki: <b>-98</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,163</b>
	R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór:	R: <b>40,2</b>
			Q dz.: <b>78</b>	Izol.: <b>1</b>
	Dtd: <b>0,6</b>			
<b>104</b>	nr działki: <b>-97</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>
	R*I+Z: <b>45</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	R: <b>11,4</b>
	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>
<b>105</b>	nr działki: <b>96</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>70</b>	w: <b>0,110</b>
	R*I+Z: <b>80</b>	Regul.: <b>39630</b>	Nastawa: <b>3,50</b>	R: <b>18,6</b>
	Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>
<b>106</b>	nr działki: <b>-95</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>	
	Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>64</b>	w: <b>0,109</b>
	R*I+Z: <b>73</b>	Regul.: <b>100</b>	Nastawa: <b>-</b>	R: <b>19,1</b>
	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>
<b>107</b>	nr działki: <b>82</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>	
	Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>11</b>	w: <b>0,183</b>
	R*I+Z: <b>127</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór:	R: <b>32,2</b>
			Q dz.: <b>153</b>	Izol.: <b>1</b>
	Dtd: <b>0,6</b>			
<b>108</b>	nr działki: <b>-80</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>	
	Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>
	R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór:	R: <b>32,8</b>
			Q dz.: <b>98</b>	Izol.: <b>1</b>
	Dtd: <b>0,4</b>			
<b>109</b>	nr działki: <b>124</b>	G [kg/h]: <b>176,3</b>	Q [W]: <b>3075</b>	
	Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,4</b>	Z: <b>31</b>	w: <b>0,137</b>
	R*I+Z: <b>61</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór:	R: <b>18,8</b>
			Q dz.: <b>68</b>	Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: **0,3**

<b>110</b>	nr działki: <b>122</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>33</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>38</b>	Regul.: <b>40760</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	

<b>111</b>	nr działki: <b>120</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>84</b>	Regul.: <b>40930</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>129</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,9</b>	

<b>112</b>	nr działki: <b>-118</b>	G [kg/h]: <b>176,3</b>	Q [W]: <b>3075</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,4</b>	Z: <b>22</b>	w: <b>0,136</b>	R: <b>19,2</b>
R*I+Z: <b>53</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>40</b>
Dtd: <b>0,2</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>113</b>	nr działki: <b>-117</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,6</b>	Z: <b>31</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>36</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	

<b>114</b>	nr działki: <b>-114</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,9</b>	Z: <b>39</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>84</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>82</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,2</b>	

<b>115</b>	nr działki: <b>112</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>57</b>	Regul.: <b>40820</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>52</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,8</b>	

<b>116</b>	nr działki: <b>-111</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>36</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>54</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>35</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,5</b>	

<b>117</b>	nr działki: <b>110</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>30</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>172</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>120</b>
Dtd: <b>0,9</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>118</b>	nr działki: <b>-109</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>23</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>167</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>73</b>
Dtd: <b>0,5</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>119</b>	nr działki: <b>134</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>103</b>	w: <b>0,274</b>	R: <b>69,6</b>
R*I+Z: <b>214</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>69</b>
Dtd: <b>0,2</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>120</b>	nr działki: <b>133</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>50</b>	Regul.: <b>42470</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>23</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>121</b>	nr działki: <b>132</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
------------	------------------------	-----------------------	--------------------	--

DZIAŁKI									
Średnica: 15                dzeta: 12,8        Z: 42                w: 0,082                R: 11,0									
R*I+Z: 47                Regul.:                42480                Nastawa: 2,50									
Zawór:                15 RTD-N_ps    Q dz.: 13                Izol.: 1                Dtd: 0,2									
122	nr działki:	131	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:	1025			
Średnica: 15                dzeta: 11,1        Z: 37                w: 0,082                R: 11,0									
R*I+Z: 44                Regul.:                42420                Nastawa: 2,50									
Zawór:                15 RTD-N_ps    Q dz.: 22                Izol.: 1                Dtd: 0,3									
123	nr działki:	130	G [kg/h]:	117,6	Q [W]:	2050			
Średnica: 15                dzeta: 0,9        Z: 12                w: 0,165                R: 39,4									
R*I+Z: 154                Regul.:                Nastawa: Zawór:                Q dz.: 120                Izol.: 1									
Dtd: 0,9									
124	nr działki:	129	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:	1025			
Średnica: 15                dzeta: 10,7        Z: 35                w: 0,082                R: 11,0									
R*I+Z: 40                Regul.:                42420                Nastawa: 2,50									
Zawór:                15 RTD-N_ps    Q dz.: 13                Izol.: 1                Dtd: 0,2									
125	nr działki:	-128	G [kg/h]:	352,7	Q [W]:	6150			
Średnica: 20                dzeta: 2,8        Z: 102                w: 0,272                R: 70,4									
R*I+Z: 214                Regul.:                Nastawa: Zawór:                Q dz.: 44                Izol.: 1									
Dtd: 0,1									
126	nr działki:	-127	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:	1025			
Średnica: 15                dzeta: 12,4        Z: 40                w: 0,082                R: 11,4									
R*I+Z: 45                Regul.:                60                Nastawa: -									
Zawór:                15 RLV_p                Q dz.: 9                Izol.: 1                Dtd: 0,1									
127	nr działki:	-126	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:	1025			
Średnica: 15                dzeta: 12,4        Z: 40                w: 0,082                R: 11,4									
R*I+Z: 48                Regul.:                60                Nastawa: -									
Zawór:                15 RLV_p                Q dz.: 15                Izol.: 1                Dtd: 0,2									
128	nr działki:	-125	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:	1025			
Średnica: 15                dzeta: 12,9        Z: 42                w: 0,082                R: 11,4									
R*I+Z: 50                Regul.:                60                Nastawa: -									
Zawór:                15 RLV_p                Q dz.: 15                Izol.: 1                Dtd: 0,2									
129	nr działki:	-123	G [kg/h]:	117,6	Q [W]:	2050			
Średnica: 15                dzeta: 0,6        Z: 9                w: 0,163                R: 40,2									
R*I+Z: 153                Regul.:                Nastawa: Zawór:                Q dz.: 79                Izol.: 1									
Dtd: 0,6									
130	nr działki:	-121	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:	1025			
Średnica: 15                dzeta: 12,5        Z: 41                w: 0,082                R: 11,4									
R*I+Z: 45                Regul.:                60                Nastawa: -									
Zawór:                15 RLV_p                Q dz.: 9                Izol.: 1                Dtd: 0,1									
131	nr działki:	119	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:	1025			
Średnica: 15                dzeta: 12,8        Z: 42                w: 0,082                R: 11,0									
R*I+Z: 47                Regul.:                42500                Nastawa: 2,50									
Zawór:                15 RTD-N_ps    Q dz.: 13                Izol.: 1                Dtd: 0,2									
132	nr działki:	-116	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:	1025			
Średnica: 15                dzeta: 12,4        Z: 40                w: 0,082                R: 11,4									
R*I+Z: 45                Regul.:                60                Nastawa: -									

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>9</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>133</b>	nr działki: <b>115</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,8</b>	Z:	<b>13</b>	w:	<b>0,183</b>
R*I+Z:	<b>129</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>154</b>
Dtd:	<b>0,6</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>134</b>	nr działki: <b>-113</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>10</b>	w:	<b>0,181</b>
R*I+Z:	<b>128</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>99</b>
Dtd:	<b>0,4</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>135</b>	nr działki: <b>135</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>50</b>	Regul.:	<b>42490</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>23</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>136</b>	nr działki: <b>-136</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>16</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>137</b>	nr działki: <b>154</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>3,5</b>	Z:	<b>57</b>	w:	<b>0,183</b>
R*I+Z:	<b>67</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>12</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>138</b>	nr działki: <b>153</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>32080</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>15</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>139</b>	nr działki: <b>152</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>32080</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>15</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>140</b>	nr działki: <b>151</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>35</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>41</b>	Regul.:	<b>32030</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>15</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>141</b>	nr działki: <b>150</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,9</b>	Z:	<b>12</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>154</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>113</b>
Dtd:	<b>0,8</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>142</b>	nr działki: <b>149</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,1</b>	Z:	<b>37</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>42</b>	Regul.:	<b>32030</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>15</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>143</b>	nr działki: <b>-148</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,5</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,181</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>7</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>144</b>	nr działki: <b>-147</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>46</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>145</b> nr działki: <b>-146</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>46</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>146</b> nr działki: <b>-145</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>46</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>147</b> nr działki: <b>-144</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>73</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>				
<b>148</b> nr działki: <b>-143</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>10</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>149</b> nr działki: <b>142</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>11</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>179</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,7</b>				
<b>150</b> nr działki: <b>141</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>159</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>174</b>	Regul.: <b>31670</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>151</b> nr działki: <b>-139</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>154</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>111</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>152</b> nr działki: <b>-137</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>144</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>160</b>	Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>153</b> nr działki: <b>138</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6151</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>6,5</b>	Z: <b>239</b>	w: <b>0,274</b>	R: <b>69,6</b>
R*I+Z: <b>552</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>186</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>				
<b>154</b> nr działki: <b>140</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>15</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>155</b> nr działki: <b>-155</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6151</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>5,9</b>	Z: <b>216</b>	w: <b>0,272</b>	R: <b>70,4</b>
R*I+Z: <b>532</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>113</b> Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: 0,3

<b>156</b>	nr działki: <b>-156</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>8</b>	w: <b>0,082</b> R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>11</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>6</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,1

<b>157</b>	nr działki: <b>157</b>	G [kg/h]: <b>587,9</b>	Q [W]: <b>10251</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,1</b>	Z: <b>84</b>	w: <b>0,286</b> R: <b>55,2</b>
R*I+Z: <b>548</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>423</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,6

<b>158</b>	nr działki: <b>158</b>	G [kg/h]: <b>431,3</b>	Q [W]: <b>7520</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>75</b>	w: <b>0,210</b> R: <b>30,6</b>
R*I+Z: <b>84</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,0

<b>159</b>	nr działki: <b>159</b>	G [kg/h]: <b>646,7</b>	Q [W]: <b>11276</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>111</b>	w: <b>0,315</b> R: <b>66,3</b>
R*I+Z: <b>330</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>167</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,2

<b>160</b>	nr działki: <b>160</b>	G [kg/h]: <b>196,0</b>	Q [W]: <b>3417</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,152</b> R: <b>22,9</b>
R*I+Z: <b>46</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,1

<b>161</b>	nr działki: <b>161</b>	G [kg/h]: <b>1077,9</b>	Q [W]: <b>18796</b>
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>34</b>	w: <b>0,318</b> R: <b>48,3</b>
R*I+Z: <b>465</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>560</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,4

<b>162</b>	nr działki: <b>162</b>	G [kg/h]: <b>293,9</b>	Q [W]: <b>5125</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>89</b>	w: <b>0,229</b> R: <b>49,1</b>
R*I+Z: <b>104</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,0

<b>163</b>	nr działki: <b>-163</b>	G [kg/h]: <b>587,9</b>	Q [W]: <b>10251</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,0</b>	Z: <b>80</b>	w: <b>0,284</b> R: <b>55,8</b>
R*I+Z: <b>548</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>254</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,4

<b>164</b>	nr działki: <b>-164</b>	G [kg/h]: <b>431,3</b>	Q [W]: <b>7520</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>52</b>	w: <b>0,208</b> R: <b>31,0</b>
R*I+Z: <b>62</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,0

<b>165</b>	nr działki: <b>-165</b>	G [kg/h]: <b>646,7</b>	Q [W]: <b>11276</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>83</b>	w: <b>0,312</b> R: <b>66,9</b>
R*I+Z: <b>304</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>99</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,1

<b>166</b>	nr działki: <b>-166</b>	G [kg/h]: <b>196,0</b>	Q [W]: <b>3417</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>28</b>	w: <b>0,151</b> R: <b>23,3</b>
R*I+Z: <b>35</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: <b>7</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,0

<b>167</b>	nr działki: <b>-167</b>	G [kg/h]: <b>1077,9</b>	Q [W]: <b>18796</b>
------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

## DZIAŁKI

Średnica: **32**      dzeta: **0,6**      Z: **30**      w: **0,315**      R: **48,7**  
 R\*I+Z: **463**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **326**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,3**

**168** nr działki: **-168**      G [kg/h]: **293,9**      Q [W]: **5125**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **62**      w: **0,227**      R: **49,8**  
 R\*I+Z: **77**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**169** nr działki: **169**      G [kg/h]: **1273,9**      Q [W]: **22213**  
 Średnica: **32**      dzeta: **0,7**      Z: **48**      w: **0,375**      R: **66,7**  
 R\*I+Z: **402**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **336**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**170** nr działki: **170**      G [kg/h]: **391,9**      Q [W]: **6834**  
 Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **159**      w: **0,305**      R: **85,2**  
 R\*I+Z: **184**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**171** nr działki: **-171**      G [kg/h]: **1273,9**      Q [W]: **22213**  
 Średnica: **32**      dzeta: **0,6**      Z: **42**      w: **0,372**      R: **67,1**  
 R\*I+Z: **397**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **193**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**172** nr działki: **-172**      G [kg/h]: **391,9**      Q [W]: **6834**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **110**      w: **0,302**      R: **86,0**  
 R\*I+Z: **136**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**173** nr działki: **173**      G [kg/h]: **1567,8**      Q [W]: **27338**  
 Średnica: **32**      dzeta: **2,3**      Z: **239**      w: **0,462**      R: **99,8**  
 R\*I+Z: **538**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **191**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**174** nr działki: **174**      G [kg/h]: **1959,7**      Q [W]: **34172**  
 Średnica: **40**      dzeta: **6,3**      Z: **504**      w: **0,405**      R: **61,4**  
 R\*I+Z: **970**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **585**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,3**

**175** nr działki: **-175**      G [kg/h]: **1567,8**      Q [W]: **27338**  
 Średnica: **32**      dzeta: **1,7**      Z: **178**      w: **0,458**      R: **100,2**  
 R\*I+Z: **479**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **109**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**176** nr działki: **-176**      G [kg/h]: **1959,7**      Q [W]: **34172**  
 Średnica: **40**      dzeta: **6,2**      Z: **493**      w: **0,402**      R: **61,7**  
 R\*I+Z: **961**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **332**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**177** nr działki: **177**      G [kg/h]: **313,5**      Q [W]: **5467**  
 Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **101**      w: **0,244**      R: **55,6**  
 R\*I+Z: **118**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**178** nr działki: **178**      G [kg/h]: **313,5**      Q [W]: **5467**  
 Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **101**      w: **0,244**      R: **55,6**  
 R\*I+Z: **118**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: **0,0**

<b>179</b>	nr działki: <b>179</b>	G [kg/h]: <b>2273,2</b>	Q [W]: <b>39639</b>
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>75</b>	w: <b>0,470</b> R: <b>81,9</b>
R*I+Z: <b>313</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>224</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>180</b>	nr działki: <b>180</b>	G [kg/h]: <b>176,3</b>	Q [W]: <b>3075</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>104</b>	w: <b>0,247</b> R: <b>84,7</b>
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>181</b>	nr działki: <b>181</b>	G [kg/h]: <b>2586,7</b>	Q [W]: <b>45106</b>
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>98</b>	w: <b>0,535</b> R: <b>105,3</b>
R*I+Z: <b>456</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>263</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>182</b>	nr działki: <b>182</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>128</b>	w: <b>0,274</b> R: <b>69,6</b>
R*I+Z: <b>149</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>183</b>	nr działki: <b>-183</b>	G [kg/h]: <b>313,5</b>	Q [W]: <b>5467</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>70</b>	w: <b>0,242</b> R: <b>56,3</b>
R*I+Z: <b>87</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>184</b>	nr działki: <b>-184</b>	G [kg/h]: <b>313,5</b>	Q [W]: <b>5467</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>70</b>	w: <b>0,242</b> R: <b>56,3</b>
R*I+Z: <b>87</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>185</b>	nr działki: <b>-185</b>	G [kg/h]: <b>2273,2</b>	Q [W]: <b>39639</b>
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>65</b>	w: <b>0,466</b> R: <b>82,2</b>
R*I+Z: <b>303</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>126</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>186</b>	nr działki: <b>-186</b>	G [kg/h]: <b>176,3</b>	Q [W]: <b>3075</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>72</b>	w: <b>0,245</b> R: <b>85,8</b>
R*I+Z: <b>98</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>6</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>187</b>	nr działki: <b>-187</b>	G [kg/h]: <b>2586,7</b>	Q [W]: <b>45106</b>
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>84</b>	w: <b>0,530</b> R: <b>105,6</b>
R*I+Z: <b>443</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>148</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>188</b>	nr działki: <b>-188</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>89</b>	w: <b>0,272</b> R: <b>70,4</b>
R*I+Z: <b>110</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>189</b>	rozdz: <b>-189</b>	G [kg/h]: <b>21866,3</b>	Q [W]: <b>381293</b>
Średnica:	dzeta:	Z:	w:      R:
R*I+Z: <b>250</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.:      Izol.: <b>-</b>

Dtd:

<b>190</b>	rozdz: <b>190</b>	G [kg/h]: <b>21866,3</b>	Q [W]: <b>381293</b>
------------	-------------------	--------------------------	----------------------

## DZIAŁKI

Średnica:                      dzeta:                      Z:                      w:                      R:  
 R\*I+Z: **126**                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.:                      Izol.: -  
 Dtd:

**191** nr działki: **191**      G [kg/h]: **21866,3**                      Q [W]: **381293**

Średnica: **100**                      dzeta: **5,6**                      Z: **1409**                      w: **0,719**                      R: **57,6**  
 R\*I+Z: **1582**                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: **507**                      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**192** nr działki: **-192**      G [kg/h]: **21866,3**                      Q [W]: **381293**

Średnica: **100**                      dzeta: **5,6**                      Z: **1397**                      w: **0,713**                      R: **57,6**  
 R\*I+Z: **1570**                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: **284**                      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**193** nr działki: **193**      G [kg/h]: **2763,1**                      Q [W]: **48181**

Średnica: **40**                      dzeta: **2,3**                      Z: **366**                      w: **0,571**                      R: **119,8**  
 R\*I+Z: **1048**                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: **443**                      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**194** nr działki: **194**      G [kg/h]: **7358,3**                      Q [W]: **128310**

Średnica: **65**                      dzeta: **2,5**                      Z: **390**                      w: **0,566**                      R: **62,0**  
 R\*I+Z: **514**                      Regul.:                      **90**                      Nastawa:                      -  
 Zawór:                      **65 Zawór kul.**      Q dz.: **45**                      Izol.: **1**                      Dtd: **0,0**

**195** nr działki: **-195**      G [kg/h]: **2763,1**                      Q [W]: **48181**

Średnica: **40**                      dzeta: **1,7**                      Z: **273**                      w: **0,567**                      R: **120,0**  
 R\*I+Z: **957**                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: **248**                      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**196** nr działki: **-196**      G [kg/h]: **7358,3**                      Q [W]: **128310**

Średnica: **65**                      dzeta: **3,0**                      Z: **464**                      w: **0,561**                      R: **62,1**  
 R\*I+Z: **588**                      Regul.:                      **90**                      Nastawa:                      -  
 Zawór:                      **65 Zawór kul.**      Q dz.: **27**                      Izol.: **1**                      Dtd: **0,0**

**197** nr działki: **197**      G [kg/h]: **3115,8**                      Q [W]: **54331**

Średnica: **50**                      dzeta: **6,2**                      Z: **490**                      w: **0,403**                      R: **44,6**  
 R\*I+Z: **543**                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: **112**                      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**198** nr działki: **198**      G [kg/h]: **4242,5**                      Q [W]: **73979**

Średnica: **50**                      dzeta: **6,2**                      Z: **908**                      w: **0,548**                      R: **81,4**  
 R\*I+Z: **989**                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: **94**                      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**199** nr działki: **-199**      G [kg/h]: **3115,8**                      Q [W]: **54331**

Średnica: **50**                      dzeta: **10,0**                      Z: **786**                      w: **0,399**                      R: **44,9**  
 R\*I+Z: **840**                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: **63**                      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**200** nr działki: **-200**      G [kg/h]: **4242,5**                      Q [W]: **73979**

Średnica: **50**                      dzeta: **10,0**                      Z: **1458**                      w: **0,544**                      R: **81,6**  
 R\*I+Z: **1539**                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: **51**                      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**201** nr działki: **201**      G [kg/h]: **6093,8**                      Q [W]: **106260**

Średnica: **65**                      dzeta: **3,9**                      Z: **417**                      w: **0,469**                      R: **42,9**  
 R\*I+Z: **490**                      Regul.:                      **60**                      Nastawa:                      -

# DZIAŁKI

Zawór:	<b>65 Zawór kul.</b>	Q dz.:	<b>38</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,0</b>
<b>202</b>	nr działki: <b>-202</b>	G [kg/h]:	<b>6093,8</b>	Q [W]:	<b>106260</b>		
Średnica:	<b>65</b>	dzeta:	<b>4,4</b>	Z:	<b>467</b>	w:	<b>0,465</b>
R*I+Z:	<b>540</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>43,1</b>
Zawór:	<b>65 Zawór kul.</b>	Q dz.:	<b>24</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,0</b>
<b>203</b>	nr działki: <b>203</b>	G [kg/h]:	<b>4748,4</b>	Q [W]:	<b>82801</b>		
Średnica:	<b>50</b>	dzeta:	<b>3,9</b>	Z:	<b>715</b>	w:	<b>0,614</b>
R*I+Z:	<b>868</b>	Regul.:	<b>110</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>101,5</b>
Zawór:	<b>50 Zawór kul.</b>	Q dz.:	<b>26</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,0</b>
<b>204</b>	nr działki: <b>-204</b>	G [kg/h]:	<b>4748,4</b>	Q [W]:	<b>82801</b>		
Średnica:	<b>50</b>	dzeta:	<b>4,4</b>	Z:	<b>800</b>	w:	<b>0,609</b>
R*I+Z:	<b>953</b>	Regul.:	<b>110</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>101,6</b>
Zawór:	<b>50 Zawór kul.</b>	Q dz.:	<b>15</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,0</b>
<b>205</b>	nr działki: <b>205</b>	G [kg/h]:	<b>3665,8</b>	Q [W]:	<b>63922</b>		
Średnica:	<b>50</b>	dzeta:	<b>3,9</b>	Z:	<b>426</b>	w:	<b>0,474</b>
R*I+Z:	<b>506</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>61,2</b>
Zawór:	<b>50 Zawór kul.</b>	Q dz.:	<b>22</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,0</b>
<b>206</b>	nr działki: <b>-206</b>	G [kg/h]:	<b>3665,8</b>	Q [W]:	<b>63922</b>		
Średnica:	<b>50</b>	dzeta:	<b>4,4</b>	Z:	<b>477</b>	w:	<b>0,470</b>
R*I+Z:	<b>557</b>	Regul.:	<b>70</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>61,5</b>
Zawór:	<b>50 Zawór kul.</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,0</b>
<b>207</b>	nr działki: <b>207</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>3,5</b>	Z:	<b>128</b>	w:	<b>0,274</b>
R*I+Z:	<b>149</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>13</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>208</b>	nr działki: <b>208</b>	G [kg/h]:	<b>4242,5</b>	Q [W]:	<b>73979</b>		
Średnica:	<b>50</b>	dzeta:	<b>0,0</b>	Z:	<b>0</b>	w:	<b>0,548</b>
R*I+Z:	<b>155</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>178</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>209</b>	nr działki: <b>209</b>	G [kg/h]:	<b>176,3</b>	Q [W]:	<b>3075</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>3,5</b>	Z:	<b>104</b>	w:	<b>0,247</b>
R*I+Z:	<b>129</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>10</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>210</b>	nr działki: <b>210</b>	G [kg/h]:	<b>3889,8</b>	Q [W]:	<b>67829</b>		
Średnica:	<b>50</b>	dzeta:	<b>1,7</b>	Z:	<b>209</b>	w:	<b>0,503</b>
R*I+Z:	<b>608</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>543</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>211</b>	nr działki: <b>211</b>	G [kg/h]:	<b>3713,5</b>	Q [W]:	<b>64754</b>		
Średnica:	<b>50</b>	dzeta:	<b>1,7</b>	Z:	<b>191</b>	w:	<b>0,480</b>
R*I+Z:	<b>398</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>308</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>212</b>	nr działki: <b>-212</b>	G [kg/h]:	<b>4242,5</b>	Q [W]:	<b>73979</b>		
Średnica:	<b>50</b>	dzeta:	<b>0,0</b>	Z:	<b>0</b>	w:	<b>0,544</b>
R*I+Z:	<b>155</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>98</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>213</b>	nr działki: <b>-213</b>	G [kg/h]:	<b>3889,8</b>	Q [W]:	<b>67829</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: **50**      dzeta: **1,6**      Z: **197**      w: **0,498**      R: **69,0**  
 R\*I+Z: **596**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **299**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**214** nr działki: **-214**      G [kg/h]: **352,7**      Q [W]: **6150**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **89**      w: **0,272**      R: **70,4**  
 R\*I+Z: **110**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**215** nr działki: **-215**      G [kg/h]: **3713,5**      Q [W]: **64754**  
 Średnica: **50**      dzeta: **1,6**      Z: **179**      w: **0,476**      R: **63,0**  
 R\*I+Z: **387**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **170**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**216** nr działki: **-216**      G [kg/h]: **176,3**      Q [W]: **3075**  
 Średnica: **15**      dzeta: **2,5**      Z: **72**      w: **0,245**      R: **85,8**  
 R\*I+Z: **98**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **6**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**217** nr działki: **217**      G [kg/h]: **3360,8**      Q [W]: **58604**  
 Średnica: **50**      dzeta: **1,7**      Z: **156**      w: **0,434**      R: **51,7**  
 R\*I+Z: **317**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **289**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**218** nr działki: **218**      G [kg/h]: **352,7**      Q [W]: **6150**  
 Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **128**      w: **0,274**      R: **69,6**  
 R\*I+Z: **149**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**219** nr działki: **-219**      G [kg/h]: **3360,8**      Q [W]: **58604**  
 Średnica: **50**      dzeta: **1,6**      Z: **147**      w: **0,431**      R: **51,9**  
 R\*I+Z: **308**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **160**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**220** nr działki: **-220**      G [kg/h]: **352,7**      Q [W]: **6150**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **89**      w: **0,272**      R: **70,4**  
 R\*I+Z: **110**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**221** nr działki: **221**      G [kg/h]: **3008,1**      Q [W]: **52454**  
 Średnica: **40**      dzeta: **2,3**      Z: **434**      w: **0,622**      R: **141,4**  
 R\*I+Z: **1282**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **464**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**222** nr działki: **222**      G [kg/h]: **352,7**      Q [W]: **6150**  
 Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **128**      w: **0,274**      R: **69,6**  
 R\*I+Z: **149**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**223** nr działki: **-223**      G [kg/h]: **3008,1**      Q [W]: **52454**  
 Średnica: **40**      dzeta: **1,7**      Z: **323**      w: **0,617**      R: **141,6**  
 R\*I+Z: **1173**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **258**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**224** nr działki: **-224**      G [kg/h]: **352,7**      Q [W]: **6150**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **89**      w: **0,272**      R: **70,4**  
 R\*I+Z: **110**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: **0,0**

<b>225</b>	nr działki: <b>225</b>	G [kg/h]: <b>2537,7</b>	Q [W]: <b>44252</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>94</b>	w: <b>0,525</b>	R: <b>101,4</b>
R*I+Z: <b>723</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>477</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,2**

<b>226</b>	nr działki: <b>226</b>	G [kg/h]: <b>470,4</b>	Q [W]: <b>8202</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>90</b>	w: <b>0,229</b>	R: <b>36,0</b>
R*I+Z: <b>100</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>227</b>	nr działki: <b>-227</b>	G [kg/h]: <b>2537,7</b>	Q [W]: <b>44252</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>81</b>	w: <b>0,520</b>	R: <b>101,7</b>
R*I+Z: <b>712</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>267</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>228</b>	nr działki: <b>-228</b>	G [kg/h]: <b>470,4</b>	Q [W]: <b>8202</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>62</b>	w: <b>0,227</b>	R: <b>36,5</b>
R*I+Z: <b>73</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>229</b>	nr działki: <b>-229</b>	G [kg/h]: <b>1949,8</b>	Q [W]: <b>34000</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>48</b>	w: <b>0,400</b>	R: <b>61,1</b>
R*I+Z: <b>427</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>267</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>230</b>	nr działki: <b>-230</b>	G [kg/h]: <b>587,9</b>	Q [W]: <b>10252</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>97</b>	w: <b>0,284</b>	R: <b>55,8</b>
R*I+Z: <b>114</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>231</b>	nr działki: <b>231</b>	G [kg/h]: <b>1949,8</b>	Q [W]: <b>34000</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>55</b>	w: <b>0,403</b>	R: <b>60,8</b>
R*I+Z: <b>432</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>475</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,2**

<b>232</b>	nr działki: <b>232</b>	G [kg/h]: <b>587,9</b>	Q [W]: <b>10252</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>140</b>	w: <b>0,286</b>	R: <b>55,2</b>
R*I+Z: <b>156</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>233</b>	nr działki: <b>-233</b>	G [kg/h]: <b>1597,1</b>	Q [W]: <b>27850</b>	
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>185</b>	w: <b>0,467</b>	R: <b>103,9</b>
R*I+Z: <b>466</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>97</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>234</b>	nr działki: <b>-234</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>89</b>	w: <b>0,272</b>	R: <b>70,4</b>
R*I+Z: <b>110</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>235</b>	nr działki: <b>235</b>	G [kg/h]: <b>1597,1</b>	Q [W]: <b>27850</b>	
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>248</b>	w: <b>0,471</b>	R: <b>103,5</b>
R*I+Z: <b>527</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>171</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>236</b>	nr działki: <b>236</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
------------	------------------------	------------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **128**      w: **0,274**      R: **69,6**  
 R\*I+Z: **149**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**237** nr działki: **-237**      G [kg/h]: **1077,8**      Q [W]: **18795**  
 Średnica: **32**      dzeta: **0,6**      Z: **30**      w: **0,315**      R: **48,7**  
 R\*I+Z: **327**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **219**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**238** nr działki: **-238**      G [kg/h]: **519,3**      Q [W]: **9055**  
 Średnica: **25**      dzeta: **2,5**      Z: **76**      w: **0,251**      R: **44,0**  
 R\*I+Z: **89**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **10**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**239** nr działki: **239**      G [kg/h]: **1077,8**      Q [W]: **18795**  
 Średnica: **32**      dzeta: **0,7**      Z: **34**      w: **0,318**      R: **48,3**  
 R\*I+Z: **329**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **384**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,3**

**240** nr działki: **240**      G [kg/h]: **519,3**      Q [W]: **9055**  
 Średnica: **25**      dzeta: **3,5**      Z: **109**      w: **0,253**      R: **43,5**  
 R\*I+Z: **122**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **15**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**241** nr działki: **241**      G [kg/h]: **489,9**      Q [W]: **8542**  
 Średnica: **25**      dzeta: **3,5**      Z: **97**      w: **0,239**      R: **38,9**  
 R\*I+Z: **109**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **15**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**242** nr działki: **242**      G [kg/h]: **588,0**      Q [W]: **10253**  
 Średnica: **25**      dzeta: **3,7**      Z: **148**      w: **0,286**      R: **55,2**  
 R\*I+Z: **523**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **346**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,5**

**243** nr działki: **243**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,0**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,0**  
 R\*I+Z: **80**      Regul.:      **30850**      Nastawa:      **3,00**  
 Zawór:      **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **118**      Izol.: **1**      Dtd: **1,7**

**244** nr działki: **244**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
 Średnica: **15**      dzeta: **10,1**      Z: **134**      w: **0,165**      R: **39,4**  
 R\*I+Z: **165**      Regul.:      **30640**      Nastawa:      **4,50**  
 Zawór:      **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **26**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**245** nr działki: **245**      G [kg/h]: **176,4**      Q [W]: **3076**  
 Średnica: **15**      dzeta: **5,2**      Z: **155**      w: **0,247**      R: **84,8**  
 R\*I+Z: **222**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **26**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**246** nr działki: **246**      G [kg/h]: **411,6**      Q [W]: **7177**  
 Średnica: **20**      dzeta: **4,8**      Z: **240**      w: **0,320**      R: **93,6**  
 R\*I+Z: **352**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **50**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**247** nr działki: **-247**      G [kg/h]: **489,9**      Q [W]: **8542**  
 Średnica: **25**      dzeta: **2,5**      Z: **67**      w: **0,237**      R: **39,4**  
 R\*I+Z: **79**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **9**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: **0,0**

<b>248</b>	nr działki: <b>-248</b>	G [kg/h]: <b>588,0</b>	Q [W]: <b>10253</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,1</b>	Z: <b>124</b>	w: <b>0,284</b> R: <b>55,8</b>
R*I+Z: <b>503</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>200</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,3**

<b>249</b>	nr działki: <b>249</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b> R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>88</b>	Regul.:	<b>30430</b>	Nastawa: <b>3,00</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>138</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>2,0</b>

<b>250</b>	nr działki: <b>250</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>134</b>	w: <b>0,165</b> R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>149</b>	Regul.:	<b>29980</b>	Nastawa: <b>4,50</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>

<b>251</b>	nr działki: <b>-251</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,9</b>	Z: <b>39</b>	w: <b>0,082</b> R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>89</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>87</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>1,3</b>

<b>252</b>	nr działki: <b>-252</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,6</b>	Z: <b>126</b>	w: <b>0,163</b> R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>142</b>	Regul.:	<b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>

<b>253</b>	nr działki: <b>253</b>	G [kg/h]: <b>176,4</b>	Q [W]: <b>3076</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>68</b>	w: <b>0,247</b> R: <b>84,8</b>
R*I+Z: <b>196</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>49</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,2**

<b>254</b>	nr działki: <b>254</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b> R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>64</b>	Regul.:	<b>30590</b>	Nastawa: <b>3,00</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>69</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>1,0</b>

<b>255</b>	nr działki: <b>-255</b>	G [kg/h]: <b>176,4</b>	Q [W]: <b>3076</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>51</b>	w: <b>0,245</b> R: <b>85,9</b>
R*I+Z: <b>180</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>29</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>256</b>	nr działki: <b>-256</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>36</b>	w: <b>0,082</b> R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>61</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>45</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,7</b>

<b>257</b>	nr działki: <b>257</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4101</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>11</b>	w: <b>0,183</b> R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>82</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>91</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,3**

<b>258</b>	nr działki: <b>258</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>159</b>	w: <b>0,165</b> R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>174</b>	Regul.:	<b>30240</b>	Nastawa: <b>4,50</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>

<b>259</b>	nr działki: <b>-259</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4101</b>
------------	-------------------------	------------------------	--------------------

DZIAŁKI									
Średnica: 20		dzeta: 0,6	Z: 10	w: 0,181	R: 32,8				
R*I+Z: 82		Regul.:	Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 54	Izol.: 1		
Dtd: 0,2									
260	nr działki: -260	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2051						
Średnica: 15		dzeta: 10,9	Z: 144	w: 0,163	R: 40,2				
R*I+Z: 160		Regul.:	220		Nastawa:	-			
Zawór:		15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1				
261	nr działki: 261	G [kg/h]: 352,8	Q [W]: 6152						
Średnica: 20		dzeta: 0,7	Z: 26	w: 0,275	R: 69,6				
R*I+Z: 130		Regul.:	Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 62	Izol.: 1		
Dtd: 0,2									
262	nr działki: 262	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15		dzeta: 12,0	Z: 40	w: 0,082	R: 11,0				
R*I+Z: 64		Regul.:	30770		Nastawa:	3,00			
Zawór:		15 RTD-N_ps	Q dz.: 70	Izol.: 1	Dtd: 1,0				
263	nr działki: -263	G [kg/h]: 352,8	Q [W]: 6152						
Średnica: 20		dzeta: 0,6	Z: 22	w: 0,272	R: 70,4				
R*I+Z: 128		Regul.:	Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 37	Izol.: 1		
Dtd: 0,1									
264	nr działki: -264	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15		dzeta: 10,9	Z: 36	w: 0,082	R: 11,4				
R*I+Z: 61		Regul.:	60		Nastawa:	-			
Zawór:		15 RLV_p	Q dz.: 46	Izol.: 1	Dtd: 0,7				
265	nr działki: -265	G [kg/h]: 411,6	Q [W]: 7177						
Średnica: 20		dzeta: 8,6	Z: 428	w: 0,318	R: 94,4				
R*I+Z: 541		Regul.:	Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 29	Izol.: 1		
Dtd: 0,1									
266	nr działki: -266	G [kg/h]: 176,4	Q [W]: 3076						
Średnica: 15		dzeta: 9,0	Z: 267	w: 0,245	R: 85,9				
R*I+Z: 335		Regul.:	Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 16	Izol.: 1		
Dtd: 0,1									
267	nr działki: -267	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15		dzeta: 11,9	Z: 39	w: 0,082	R: 11,4				
R*I+Z: 81		Regul.:	60		Nastawa:	-			
Zawór:		15 RLV_p	Q dz.: 75	Izol.: 1	Dtd: 1,1				
268	nr działki: -268	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2051						
Średnica: 15		dzeta: 9,6	Z: 126	w: 0,163	R: 40,2				
R*I+Z: 158		Regul.:	220		Nastawa:	-			
Zawór:		15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,1				
269	nr działki: 286	G [kg/h]: 352,7	Q [W]: 6150						
Średnica: 20		dzeta: 2,8	Z: 103	w: 0,274	R: 69,6				
R*I+Z: 214		Regul.:	Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 69	Izol.: 1		
Dtd: 0,2									
270	nr działki: 285	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15		dzeta: 12,8	Z: 42	w: 0,082	R: 11,0				
R*I+Z: 51		Regul.:	41010		Nastawa:	2,50			

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>26</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>271</b>	nr działki: <b>284</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>51</b>	Regul.:	<b>41010</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>26</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>272</b>	nr działki: <b>283</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>35</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>44</b>	Regul.:	<b>40970</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>26</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>273</b>	nr działki: <b>282</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,9</b>	Z:	<b>12</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>154</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>39,4</b>
Dtd:	<b>0,9</b>	Zawór:		Q dz.:	<b>120</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>274</b>	nr działki: <b>281</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,1</b>	Z:	<b>37</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>45</b>	Regul.:	<b>40960</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>26</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>275</b>	nr działki: <b>-280</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,8</b>	Z:	<b>102</b>	w:	<b>0,272</b>
R*I+Z:	<b>214</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>70,4</b>
Dtd:	<b>0,1</b>	Zawór:		Q dz.:	<b>43</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>276</b>	nr działki: <b>-279</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>50</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>18</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>277</b>	nr działki: <b>-278</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>50</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>18</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>278</b>	nr działki: <b>-277</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,5</b>	Z:	<b>41</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>50</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>17</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>279</b>	nr działki: <b>-276</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>9</b>	w:	<b>0,163</b>
R*I+Z:	<b>153</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>40,2</b>
Dtd:	<b>0,6</b>	Zawór:		Q dz.:	<b>78</b>	Izol.:	<b>1</b>
<b>280</b>	nr działki: <b>-275</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,9</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>51</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>17</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>281</b>	nr działki: <b>274</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>51</b>	Regul.:	<b>41040</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>26</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>282</b>	nr działki: <b>-273</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>50</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>283</b> nr działki: <b>272</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,8</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>154</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>284</b> nr działki: <b>-271</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>98</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>285</b> nr działki: <b>270</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>51</b>	Regul.: <b>41040</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>26</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	
<b>286</b> nr działki: <b>-269</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>50</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>287</b> nr działki: <b>304</b>	G [kg/h]: <b>176,3</b>	Q [W]: <b>3075</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,4</b>	Z: <b>31</b>	w: <b>0,137</b>	R: <b>18,8</b>
R*I+Z: <b>61</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>68</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>288</b> nr działki: <b>303</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>33</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>38</b>	Regul.: <b>40100</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>289</b> nr działki: <b>301</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>84</b>	Regul.: <b>40290</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>129</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,9</b>	
<b>290</b> nr działki: <b>-298</b>	G [kg/h]: <b>176,3</b>	Q [W]: <b>3075</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,4</b>	Z: <b>22</b>	w: <b>0,136</b>	R: <b>19,2</b>
R*I+Z: <b>53</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>40</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>291</b> nr działki: <b>-296</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,6</b>	Z: <b>31</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>36</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>292</b> nr działki: <b>-295</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,9</b>	Z: <b>39</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>84</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>82</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,2</b>	
<b>293</b> nr działki: <b>290</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>30</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>172</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>120</b> Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: **0,9**

<b>294</b>	nr działki: <b>-289</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>23</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>167</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>73</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,5**

<b>295</b>	nr działki: <b>288</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>44</b>	Regul.:	<b>40190</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>

<b>296</b>	nr działki: <b>-287</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>36</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>40</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>

<b>297</b>	nr działki: <b>314</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>103</b>	w: <b>0,274</b>	R: <b>69,6</b>
R*I+Z: <b>214</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>69</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,2**

<b>298</b>	nr działki: <b>313</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.:	<b>39030</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>299</b>	nr działki: <b>312</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.:	<b>39030</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>300</b>	nr działki: <b>311</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.:	<b>38980</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>301</b>	nr działki: <b>310</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>154</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>119</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,9**

<b>302</b>	nr działki: <b>309</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.:	<b>38980</b>	Nastawa: <b>2,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>303</b>	nr działki: <b>-308</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>102</b>	w: <b>0,272</b>	R: <b>70,4</b>
R*I+Z: <b>214</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>43</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>304</b>	nr działki: <b>-307</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>

<b>305</b>	nr działki: <b>-306</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>306</b> nr działki: <b>-305</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>307</b> nr działki: <b>-302</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>78</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>308</b> nr działki: <b>-300</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>309</b> nr działki: <b>299</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>39050</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>310</b> nr działki: <b>-297</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>311</b> nr działki: <b>294</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,8</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>154</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>312</b> nr działki: <b>-293</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>98</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>313</b> nr działki: <b>292</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>39050</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>314</b> nr działki: <b>-291</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>315</b> nr działki: <b>332</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>103</b>	w: <b>0,274</b>	R: <b>69,6</b>
R*I+Z: <b>214</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>69</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>316</b> nr działki: <b>331</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>38400</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>317</b>	nr działki: <b>330</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>38400</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>318</b>	nr działki: <b>329</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>35</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>42</b>	Regul.:	<b>38350</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>319</b>	nr działki: <b>328</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,9</b>	Z:	<b>12</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>154</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>39,4</b>
Dtd:	<b>0,9</b>			Zawór:		Q dz.:	<b>119</b>
				Izol.:	<b>1</b>		
<b>320</b>	nr działki: <b>327</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,1</b>	Z:	<b>37</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>43</b>	Regul.:	<b>38350</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>321</b>	nr działki: <b>-326</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,8</b>	Z:	<b>102</b>	w:	<b>0,272</b>
R*I+Z:	<b>214</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>70,4</b>
Dtd:	<b>0,1</b>			Zawór:		Q dz.:	<b>43</b>
				Izol.:	<b>1</b>		
<b>322</b>	nr działki: <b>-325</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>323</b>	nr działki: <b>-324</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>324</b>	nr działki: <b>-323</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,5</b>	Z:	<b>41</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>325</b>	nr działki: <b>-322</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>9</b>	w:	<b>0,163</b>
R*I+Z:	<b>153</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>40,2</b>
Dtd:	<b>0,6</b>			Zawór:		Q dz.:	<b>78</b>
				Izol.:	<b>1</b>		
<b>326</b>	nr działki: <b>-321</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,9</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>327</b>	nr działki: <b>320</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>38430</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>20</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>328</b>	nr działki: <b>-319</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>329</b> nr działki: <b>318</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,8</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>153</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>330</b> nr działki: <b>-317</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>97</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>331</b> nr działki: <b>316</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>38430</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>332</b> nr działki: <b>-315</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>333</b> nr działki: <b>350</b>	G [kg/h]: <b>470,4</b>	Q [W]: <b>8202</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,0</b>	Z: <b>194</b>	w: <b>0,366</b>	R: <b>121,0</b>
R*I+Z: <b>388</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>69</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>334</b> nr działki: <b>349</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>75</b>	w: <b>0,110</b>	R: <b>18,6</b>
R*I+Z: <b>88</b>	Regul.: <b>35380</b>	Nastawa: <b>3,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>23</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>335</b> nr działki: <b>348</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>75</b>	w: <b>0,110</b>	R: <b>18,6</b>
R*I+Z: <b>88</b>	Regul.: <b>35380</b>	Nastawa: <b>3,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>23</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>336</b> nr działki: <b>347</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>63</b>	w: <b>0,110</b>	R: <b>18,6</b>
R*I+Z: <b>76</b>	Regul.: <b>35110</b>	Nastawa: <b>3,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>23</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>337</b> nr działki: <b>346</b>	G [kg/h]: <b>156,8</b>	Q [W]: <b>2734</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>21</b>	w: <b>0,220</b>	R: <b>67,8</b>
R*I+Z: <b>265</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>120</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,7</b>				
<b>338</b> nr działki: <b>345</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>65</b>	w: <b>0,110</b>	R: <b>18,6</b>
R*I+Z: <b>78</b>	Regul.: <b>35110</b>	Nastawa: <b>3,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>23</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>339</b> nr działki: <b>-344</b>	G [kg/h]: <b>470,4</b>	Q [W]: <b>8202</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,9</b>	Z: <b>190</b>	w: <b>0,363</b>	R: <b>121,9</b>
R*I+Z: <b>385</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>44</b> Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: 0,1

<b>340</b>	nr działki: -343	G [kg/h]: 78,4	Q [W]: 1367		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 72	w: 0,109	R: 19,1	
R*I+Z: 85	Regul.: 100	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
<b>341</b>	nr działki: -342	G [kg/h]: 78,4	Q [W]: 1367		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 72	w: 0,109	R: 19,1	
R*I+Z: 85	Regul.: 100	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
<b>342</b>	nr działki: -341	G [kg/h]: 78,4	Q [W]: 1367		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 73	w: 0,109	R: 19,1	
R*I+Z: 86	Regul.: 100	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
<b>343</b>	nr działki: -340	G [kg/h]: 156,8	Q [W]: 2734		
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 15	w: 0,218	R: 68,8	
R*I+Z: 263	Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 79	Izol.: 1	
Dtd: 0,4					
<b>344</b>	nr działki: -339	G [kg/h]: 78,4	Q [W]: 1367		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 75	w: 0,109	R: 19,1	
R*I+Z: 88	Regul.: 100	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
<b>345</b>	nr działki: 338	G [kg/h]: 78,4	Q [W]: 1367		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 75	w: 0,110	R: 18,6	
R*I+Z: 88	Regul.: 35590	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
<b>346</b>	nr działki: -337	G [kg/h]: 78,4	Q [W]: 1367		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 72	w: 0,109	R: 19,1	
R*I+Z: 85	Regul.: 100	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
<b>347</b>	nr działki: 336	G [kg/h]: 313,6	Q [W]: 5468		
Średnica: 20	dzeta: 0,8	Z: 23	w: 0,244	R: 55,6	
R*I+Z: 223	Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 154	Izol.: 1	
Dtd: 0,4					
<b>348</b>	nr działki: -335	G [kg/h]: 313,6	Q [W]: 5468		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 17	w: 0,242	R: 56,3	
R*I+Z: 220	Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 99	Izol.: 1	
Dtd: 0,3					
<b>349</b>	nr działki: 334	G [kg/h]: 78,4	Q [W]: 1367		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 75	w: 0,110	R: 18,6	
R*I+Z: 88	Regul.: 35590	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
<b>350</b>	nr działki: -333	G [kg/h]: 78,4	Q [W]: 1367		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 72	w: 0,109	R: 19,1	
R*I+Z: 85	Regul.: 100	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
<b>351</b>	nr działki: 368	G [kg/h]: 587,9	Q [W]: 10252		

## DZIAŁKI

Średnica: **25**      dzeta: **0,0**      Z: **0**      w: **0,286**      R: **55,2**  
R\*I+Z: **22**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **21**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**352** nr działki: **367**      G [kg/h]: **78,4**      Q [W]: **1367**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,8**      Z: **75**      w: **0,110**      R: **18,6**  
R\*I+Z: **84**      Regul.:      **34340**      Nastawa: **3,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **16**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**353** nr działki: **366**      G [kg/h]: **78,4**      Q [W]: **1367**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,8**      Z: **75**      w: **0,110**      R: **18,6**  
R\*I+Z: **84**      Regul.:      **34340**      Nastawa: **3,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **16**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**354** nr działki: **365**      G [kg/h]: **78,4**      Q [W]: **1367**  
Średnica: **15**      dzeta: **11,1**      Z: **65**      w: **0,110**      R: **18,6**  
R\*I+Z: **74**      Regul.:      **34060**      Nastawa: **3,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **16**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**355** nr działki: **364**      G [kg/h]: **156,8**      Q [W]: **2734**  
Średnica: **15**      dzeta: **0,9**      Z: **21**      w: **0,220**      R: **67,8**  
R\*I+Z: **265**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **119**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,7**

**356** nr działki: **363**      G [kg/h]: **78,4**      Q [W]: **1367**  
Średnica: **15**      dzeta: **10,7**      Z: **63**      w: **0,110**      R: **18,6**  
R\*I+Z: **72**      Regul.:      **34070**      Nastawa: **3,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **16**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**357** nr działki: **-362**      G [kg/h]: **587,9**      Q [W]: **10252**  
Średnica: **25**      dzeta: **0,0**      Z: **0**      w: **0,284**      R: **55,8**  
R\*I+Z: **22**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**358** nr działki: **-361**      G [kg/h]: **78,4**      Q [W]: **1367**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **72**      w: **0,109**      R: **19,1**  
R\*I+Z: **82**      Regul.:      **100**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **11**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**359** nr działki: **-360**      G [kg/h]: **78,4**      Q [W]: **1367**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **72**      w: **0,109**      R: **19,1**  
R\*I+Z: **82**      Regul.:      **100**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **11**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**360** nr działki: **-359**      G [kg/h]: **78,4**      Q [W]: **1367**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,9**      Z: **75**      w: **0,109**      R: **19,1**  
R\*I+Z: **84**      Regul.:      **100**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **11**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**361** nr działki: **-358**      G [kg/h]: **156,8**      Q [W]: **2734**  
Średnica: **15**      dzeta: **0,6**      Z: **15**      w: **0,218**      R: **68,8**  
R\*I+Z: **263**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **79**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,4**

**362** nr działki: **-357**      G [kg/h]: **78,4**      Q [W]: **1367**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,5**      Z: **73**      w: **0,109**      R: **19,1**  
R\*I+Z: **82**      Regul.:      **100**      Nastawa: **-**

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>363</b>	nr działki: <b>356</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>75</b>	w:	<b>0,110</b>
R*I+Z:	<b>84</b>	Regul.:	<b>34550</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>	R:	<b>18,6</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>16</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>364</b>	nr działki: <b>-355</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>72</b>	w:	<b>0,109</b>
R*I+Z:	<b>82</b>	Regul.:	<b>100</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>19,1</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>365</b>	nr działki: <b>354</b>	G [kg/h]:	<b>313,6</b>	Q [W]:	<b>5468</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,9</b>	Z:	<b>26</b>	w:	<b>0,244</b>
R*I+Z:	<b>226</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>55,6</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>153</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>366</b>	nr działki: <b>-353</b>	G [kg/h]:	<b>313,6</b>	Q [W]:	<b>5468</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>19</b>	w:	<b>0,242</b>
R*I+Z:	<b>221</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>56,3</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>99</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>367</b>	nr działki: <b>352</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>75</b>	w:	<b>0,110</b>
R*I+Z:	<b>84</b>	Regul.:	<b>34550</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>	R:	<b>18,6</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>16</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>368</b>	nr działki: <b>-351</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>72</b>	w:	<b>0,109</b>
R*I+Z:	<b>82</b>	Regul.:	<b>100</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>19,1</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>369</b>	nr działki: <b>369</b>	G [kg/h]:	<b>470,4</b>	Q [W]:	<b>8202</b>		
Średnica:	<b>25</b>	dzeta:	<b>2,2</b>	Z:	<b>56</b>	w:	<b>0,229</b>
R*I+Z:	<b>100</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>36,0</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>62</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>370</b>	nr działki: <b>370</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>35</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>44</b>	Regul.:	<b>34340</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>26</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>371</b>	nr działki: <b>371</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>5,2</b>	Z:	<b>69</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>155</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>39,4</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>73</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,5</b>
<b>372</b>	nr działki: <b>372</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,1</b>	Z:	<b>37</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>52</b>	Regul.:	<b>34320</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>45</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,7</b>
<b>373</b>	nr działki: <b>-373</b>	G [kg/h]:	<b>470,4</b>	Q [W]:	<b>8202</b>		
Średnica:	<b>25</b>	dzeta:	<b>4,0</b>	Z:	<b>100</b>	w:	<b>0,227</b>
R*I+Z:	<b>144</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>36,5</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>39</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>374</b>	nr działki: <b>-374</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>50</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>375</b> nr działki: <b>-375</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>118</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>207</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>48</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>376</b> nr działki: <b>-376</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>58</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>30</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	
<b>377</b> nr działki: <b>402</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,274</b>	R: <b>69,6</b>
R*I+Z: <b>28</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>17</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>378</b> nr działki: <b>401</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>33750</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>379</b> nr działki: <b>400</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>33750</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>380</b> nr działki: <b>399</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.: <b>33700</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>381</b> nr działki: <b>398</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>154</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>118</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,9</b>				
<b>382</b> nr działki: <b>397</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.: <b>33700</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>383</b> nr działki: <b>-396</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,272</b>	R: <b>70,4</b>
R*I+Z: <b>28</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>11</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>384</b> nr działki: <b>-395</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>385</b> nr działki: <b>-394</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>386</b>	nr działki: <b>-393</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,9</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>387</b>	nr działki: <b>-392</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>9</b>	w:	<b>0,163</b>
R*I+Z:	<b>153</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>77</b>
Dtd:	<b>0,6</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>388</b>	nr działki: <b>-391</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,5</b>	Z:	<b>41</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>389</b>	nr działki: <b>388</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,7</b>	Z:	<b>11</b>	w:	<b>0,183</b>
R*I+Z:	<b>127</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>152</b>
Dtd:	<b>0,6</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>390</b>	nr działki: <b>-387</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>10</b>	w:	<b>0,181</b>
R*I+Z:	<b>128</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>96</b>
Dtd:	<b>0,4</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>391</b>	nr działki: <b>386</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,0</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>33780</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>23</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>392</b>	nr działki: <b>-385</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,9</b>	Z:	<b>36</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>44</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>15</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>393</b>	nr działki: <b>384</b>	G [kg/h]:	<b>293,9</b>	Q [W]:	<b>5125</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,2</b>	Z:	<b>56</b>	w:	<b>0,229</b>
R*I+Z:	<b>115</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>51</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>394</b>	nr działki: <b>382</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>16,5</b>	Z:	<b>54</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>94</b>	Regul.:	<b>33730</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>117</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>1,7</b>
<b>395</b>	nr działki: <b>-380</b>	G [kg/h]:	<b>293,9</b>	Q [W]:	<b>5125</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>4,0</b>	Z:	<b>100</b>	w:	<b>0,227</b>
R*I+Z:	<b>160</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>32</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>396</b>	nr działki: <b>-378</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>20,3</b>	Z:	<b>67</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>107</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>76</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>1,1</b>
<b>397</b>	nr działki: <b>422</b>	G [kg/h]:	<b>519,3</b>	Q [W]:	<b>9055</b>		

DZIAŁKI									
Średnica: 20      dzeta: 0,2      Z: 14      w: 0,404      R: 146,6									
R*I+Z: 73      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: 17      Izol.: 1									
Dtd: 0,0									
398	nr działki: 421	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15      dzeta: 12,8      Z: 42      w: 0,082      R: 11,0									
R*I+Z: 49      Regul.:      32580      Nastawa: 3,00									
Zawór: 15 RTD-N_ps      Q dz.: 19      Izol.: 1      Dtd: 0,3									
399	nr działki: 420	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15      dzeta: 12,8      Z: 42      w: 0,082      R: 11,0									
R*I+Z: 49      Regul.:      32580      Nastawa: 3,00									
Zawór: 15 RTD-N_ps      Q dz.: 19      Izol.: 1      Dtd: 0,3									
400	nr działki: 419	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15      dzeta: 11,1      Z: 37      w: 0,082      R: 11,0									
R*I+Z: 43      Regul.:      32530      Nastawa: 3,00									
Zawór: 15 RTD-N_ps      Q dz.: 19      Izol.: 1      Dtd: 0,3									
401	nr działki: 418	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2050						
Średnica: 15      dzeta: 0,9      Z: 12      w: 0,165      R: 39,4									
R*I+Z: 154      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: 118      Izol.: 1									
Dtd: 0,9									
402	nr działki: 417	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15      dzeta: 10,7      Z: 35      w: 0,082      R: 11,0									
R*I+Z: 42      Regul.:      32530      Nastawa: 3,00									
Zawór: 15 RTD-N_ps      Q dz.: 19      Izol.: 1      Dtd: 0,3									
403	nr działki: -416	G [kg/h]: 519,3	Q [W]: 9055						
Średnica: 20      dzeta: 0,1      Z: 10      w: 0,401      R: 147,5									
R*I+Z: 69      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: 11      Izol.: 1									
Dtd: 0,0									
404	nr działki: -415	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15      dzeta: 12,4      Z: 40      w: 0,082      R: 11,4									
R*I+Z: 47      Regul.:      60      Nastawa: -									
Zawór: 15 RLV_p      Q dz.: 13      Izol.: 1      Dtd: 0,2									
405	nr działki: -414	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15      dzeta: 12,4      Z: 40      w: 0,082      R: 11,4									
R*I+Z: 47      Regul.:      60      Nastawa: -									
Zawór: 15 RLV_p      Q dz.: 13      Izol.: 1      Dtd: 0,2									
406	nr działki: -413	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15      dzeta: 12,9      Z: 42      w: 0,082      R: 11,4									
R*I+Z: 49      Regul.:      60      Nastawa: -									
Zawór: 15 RLV_p      Q dz.: 13      Izol.: 1      Dtd: 0,2									
407	nr działki: -412	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2050						
Średnica: 15      dzeta: 0,6      Z: 9      w: 0,163      R: 40,2									
R*I+Z: 153      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: 77      Izol.: 1									
Dtd: 0,6									
408	nr działki: -411	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025						
Średnica: 15      dzeta: 12,5      Z: 41      w: 0,082      R: 11,4									
R*I+Z: 48      Regul.:      60      Nastawa: -									

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>409</b>	nr działki: <b>410</b>	G [kg/h]:	<b>68,6</b>	Q [W]:	<b>1196</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>58</b>	w:	<b>0,096</b>
R*I+Z:	<b>63</b>	Regul.:	<b>32550</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>	R:	<b>14,5</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>410</b>	nr działki: <b>-409</b>	G [kg/h]:	<b>68,6</b>	Q [W]:	<b>1196</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>55</b>	w:	<b>0,095</b>
R*I+Z:	<b>61</b>	Regul.:	<b>80</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>15,0</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>9</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>411</b>	nr działki: <b>408</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,8</b>	Z:	<b>13</b>	w:	<b>0,183</b>
R*I+Z:	<b>129</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>32,2</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>151</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,6</b>
<b>412</b>	nr działki: <b>-407</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>10</b>	w:	<b>0,181</b>
R*I+Z:	<b>128</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>32,8</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>96</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>413</b>	nr działki: <b>406</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>50</b>	Regul.:	<b>32600</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>23</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>414</b>	nr działki: <b>-405</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>15</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>415</b>	nr działki: <b>404</b>	G [kg/h]:	<b>362,5</b>	Q [W]:	<b>6321</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,2</b>	Z:	<b>85</b>	w:	<b>0,282</b>
R*I+Z:	<b>173</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>73,3</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>51</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>416</b>	nr działki: <b>403</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>63</b>	w:	<b>0,110</b>
R*I+Z:	<b>80</b>	Regul.:	<b>32070</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>	R:	<b>18,6</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>29</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>417</b>	nr działki: <b>390</b>	G [kg/h]:	<b>156,8</b>	Q [W]:	<b>2734</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>5,2</b>	Z:	<b>122</b>	w:	<b>0,220</b>
R*I+Z:	<b>271</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>67,8</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>73</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>418</b>	nr działki: <b>389</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,1</b>	Z:	<b>65</b>	w:	<b>0,110</b>
R*I+Z:	<b>86</b>	Regul.:	<b>32050</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>	R:	<b>18,6</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>36</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>419</b>	nr działki: <b>-383</b>	G [kg/h]:	<b>362,5</b>	Q [W]:	<b>6321</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>4,0</b>	Z:	<b>152</b>	w:	<b>0,280</b>
R*I+Z:	<b>241</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>74,1</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>32</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>420</b>	nr działki: <b>-381</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>73</b>	w: <b>0,109</b>	R: <b>19,1</b>
R*I+Z: <b>90</b>	Regul.: <b>100</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>421</b> nr działki: <b>-379</b>	G [kg/h]: <b>156,8</b>	Q [W]: <b>2734</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>211</b>	w: <b>0,218</b>	R: <b>68,8</b>
R*I+Z: <b>362</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>49</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>422</b> nr działki: <b>-377</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>75</b>	w: <b>0,109</b>	R: <b>19,1</b>
R*I+Z: <b>96</b>	Regul.: <b>100</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>24</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>423</b> nr działki: <b>448</b>	G [kg/h]: <b>489,9</b>	Q [W]: <b>8542</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,2</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,381</b>	R: <b>130,9</b>
R*I+Z: <b>65</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>17</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>424</b> nr działki: <b>447</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>31940</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>425</b> nr działki: <b>446</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>31940</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>426</b> nr działki: <b>445</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>40</b>	Regul.: <b>31890</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>427</b> nr działki: <b>444</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>154</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>117</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,9</b>				
<b>428</b> nr działki: <b>443</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.: <b>31890</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>429</b> nr działki: <b>-442</b>	G [kg/h]: <b>489,9</b>	Q [W]: <b>8542</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,1</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,378</b>	R: <b>131,8</b>
R*I+Z: <b>62</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>11</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>430</b> nr działki: <b>-441</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>431</b> nr działki: <b>-440</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>45</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		

DZIAŁKI									
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 9		Izol.: 1		Dtd: 0,1	
432	nr działki:	-439	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:		1025		
Średnica: 15		dzeta: 12,5		Z: 41	w: 0,082		R: 11,4		
R*I+Z: 45		Regul.:		60	Nastawa:		-		
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 8		Izol.: 1		Dtd: 0,1	
433	nr działki:	-438	G [kg/h]:	117,6	Q [W]:		2050		
Średnica: 15		dzeta: 0,6		Z: 9	w: 0,163		R: 40,2		
R*I+Z: 153		Regul.:		Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 76	Izol.: 1	
Dtd: 0,6									
434	nr działki:	-437	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:		1025		
Średnica: 15		dzeta: 12,9		Z: 42	w: 0,082		R: 11,4		
R*I+Z: 49		Regul.:		60	Nastawa:		-		
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 12		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
435	nr działki:	436	G [kg/h]:	68,6	Q [W]:		1196		
Średnica: 15		dzeta: 12,8		Z: 58	w: 0,096		R: 14,5		
R*I+Z: 65		Regul.:		31910	Nastawa:		3,50		
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 16		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
436	nr działki:	-435	G [kg/h]:	68,6	Q [W]:		1196		
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 55	w: 0,095		R: 15,0		
R*I+Z: 63		Regul.:		80	Nastawa:		-		
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 11		Izol.: 1		Dtd: 0,1	
437	nr działki:	434	G [kg/h]:	235,1	Q [W]:		4100		
Średnica: 20		dzeta: 0,8		Z: 13	w: 0,183		R: 32,2		
R*I+Z: 129		Regul.:		Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 150	Izol.: 1	
Dtd: 0,6									
438	nr działki:	-433	G [kg/h]:	235,1	Q [W]:		4100		
Średnica: 20		dzeta: 0,6		Z: 10	w: 0,181		R: 32,8		
R*I+Z: 128		Regul.:		Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 95	Izol.: 1	
Dtd: 0,3									
439	nr działki:	432	G [kg/h]:	68,6	Q [W]:		1196		
Średnica: 15		dzeta: 12,8		Z: 58	w: 0,096		R: 14,5		
R*I+Z: 65		Regul.:		31910	Nastawa:		3,50		
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 16		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
440	nr działki:	-431	G [kg/h]:	68,6	Q [W]:		1196		
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 55	w: 0,095		R: 15,0		
R*I+Z: 63		Regul.:		80	Nastawa:		-		
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 11		Izol.: 1		Dtd: 0,1	
441	nr działki:	430	G [kg/h]:	372,3	Q [W]:		6492		
Średnica: 20		dzeta: 2,2		Z: 90	w: 0,290		R: 77,2		
R*I+Z: 183		Regul.:		Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 51	Izol.: 1	
Dtd: 0,1									
442	nr działki:	429	G [kg/h]:	58,8	Q [W]:		1025		
Średnica: 15		dzeta: 10,7		Z: 35	w: 0,082		R: 11,0		
R*I+Z: 46		Regul.:		31830	Nastawa:		3,00		
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 32		Izol.: 1		Dtd: 0,5	
443	nr działki:	428	G [kg/h]:	117,6	Q [W]:		2050		

## DZIAŁKI

Średnica: **15**      dzeta: **5,2**      Z: **69**      w: **0,165**      R: **39,4**  
 R\*I+Z: **155**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **72**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,5**

**444** nr działki: **427**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **11,1**      Z: **37**      w: **0,082**      R: **11,0**  
 R\*I+Z: **49**      Regul.:      **31820**      Nastawa: **3,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **35**      Izol.: **1**      Dtd: **0,5**

**445** nr działki: **-426**      G [kg/h]: **372,3**      Q [W]: **6492**  
 Średnica: **20**      dzeta: **4,0**      Z: **161**      w: **0,287**      R: **78,0**  
 R\*I+Z: **254**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **32**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**446** nr działki: **-425**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,5**      Z: **41**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **52**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **21**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**447** nr działki: **-424**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2050**  
 Średnica: **15**      dzeta: **9,0**      Z: **118**      w: **0,163**      R: **40,2**  
 R\*I+Z: **207**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **47**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,3**

**448** nr działki: **-423**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,9**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **55**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **23**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**449** nr działki: **449**      G [kg/h]: **343,1**      Q [W]: **5982**  
 Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **121**      w: **0,267**      R: **66,0**  
 R\*I+Z: **141**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **12**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**450** nr działki: **-450**      G [kg/h]: **343,1**      Q [W]: **5982**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **84**      w: **0,265**      R: **66,8**  
 R\*I+Z: **104**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**451** nr działki: **451**      G [kg/h]: **3665,8**      Q [W]: **63922**  
 Średnica: **50**      dzeta: **7,0**      Z: **765**      w: **0,474**      R: **61,2**  
 R\*I+Z: **4930**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **6371**      Izol.: **1**  
 Dtd: **1,5**

**452** nr działki: **452**      G [kg/h]: **1734,9**      Q [W]: **30252**  
 Średnica: **40**      dzeta: **3,5**      Z: **219**      w: **0,359**      R: **48,5**  
 R\*I+Z: **234**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **23**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**453** nr działki: **-453**      G [kg/h]: **3665,8**      Q [W]: **63922**  
 Średnica: **50**      dzeta: **7,0**      Z: **759**      w: **0,470**      R: **61,5**  
 R\*I+Z: **4938**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **3519**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,8**

**454** nr działki: **-454**      G [kg/h]: **1734,9**      Q [W]: **30252**  
 Średnica: **40**      dzeta: **2,5**      Z: **152**      w: **0,356**      R: **48,8**  
 R\*I+Z: **167**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: **0,0**

<b>455</b> nr działki: <b>455</b>	G [kg/h]: <b>1930,9</b>	Q [W]: <b>33670</b>
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>179</b> w: <b>0,399</b> R: <b>59,6</b>
R*I+Z: <b>322</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>180</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>456</b> nr działki: <b>456</b>	G [kg/h]: <b>215,6</b>	Q [W]: <b>3760</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>48</b> w: <b>0,168</b> R: <b>27,4</b>
R*I+Z: <b>56</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>12</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>457</b> nr działki: <b>-457</b>	G [kg/h]: <b>1930,9</b>	Q [W]: <b>33670</b>
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>133</b> w: <b>0,396</b> R: <b>59,9</b>
R*I+Z: <b>277</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>103</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>458</b> nr działki: <b>-458</b>	G [kg/h]: <b>215,6</b>	Q [W]: <b>3760</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>33</b> w: <b>0,166</b> R: <b>27,9</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>7</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>459</b> nr działki: <b>459</b>	G [kg/h]: <b>1715,3</b>	Q [W]: <b>29910</b>
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>3,7</b>	Z: <b>460</b> w: <b>0,505</b> R: <b>118,9</b>
R*I+Z: <b>1542</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>567</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,3**

<b>460</b> nr działki: <b>460</b>	G [kg/h]: <b>676,3</b>	Q [W]: <b>11793</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>185</b> w: <b>0,329</b> R: <b>72,3</b>
R*I+Z: <b>207</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>461</b> nr działki: <b>-461</b>	G [kg/h]: <b>1715,3</b>	Q [W]: <b>29910</b>
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>3,1</b>	Z: <b>386</b> w: <b>0,501</b> R: <b>119,3</b>
R*I+Z: <b>1472</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>325</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,2**

<b>462</b> nr działki: <b>-462</b>	G [kg/h]: <b>676,3</b>	Q [W]: <b>11793</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>128</b> w: <b>0,327</b> R: <b>72,9</b>
R*I+Z: <b>150</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>463</b> nr działki: <b>463</b>	G [kg/h]: <b>1039,0</b>	Q [W]: <b>18117</b>
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>32</b> w: <b>0,306</b> R: <b>45,0</b>
R*I+Z: <b>163</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>179</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>464</b> nr działki: <b>464</b>	G [kg/h]: <b>695,9</b>	Q [W]: <b>12135</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>6,5</b>	Z: <b>364</b> w: <b>0,339</b> R: <b>76,4</b>
R*I+Z: <b>914</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>360</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,4**

<b>465</b> nr działki: <b>-465</b>	G [kg/h]: <b>1039,0</b>	Q [W]: <b>18117</b>
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>28</b> w: <b>0,304</b> R: <b>45,4</b>
R*I+Z: <b>159</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>103</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>466</b> nr działki: <b>-466</b>	G [kg/h]: <b>68,6</b>	Q [W]: <b>1196</b>
------------------------------------	-----------------------	--------------------

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,9</b>	Z: <b>53</b>	w: <b>0,095</b>	R: <b>15,0</b>
R*I+Z: <b>114</b>	Regul.: <b>80</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>80</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,0</b>	
<b>467</b> nr działki: <b>467</b>	G [kg/h]: <b>68,6</b>	Q [W]: <b>1196</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>54</b>	w: <b>0,096</b>	R: <b>14,5</b>
R*I+Z: <b>114</b>	Regul.: <b>29120</b>	Nastawa: <b>3,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>127</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,6</b>	
<b>468</b> nr działki: <b>468</b>	G [kg/h]: <b>39,2</b>	Q [W]: <b>684</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>15</b>	w: <b>0,055</b>	R: <b>5,3</b>
R*I+Z: <b>18</b>	Regul.: <b>29110</b>	Nastawa: <b>2,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	
<b>469</b> nr działki: <b>-469</b>	G [kg/h]: <b>107,8</b>	Q [W]: <b>1880</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>1,3</b>	Z: <b>15</b>	w: <b>0,150</b>	R: <b>34,2</b>
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>63</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>				
<b>470</b> nr działki: <b>-470</b>	G [kg/h]: <b>39,2</b>	Q [W]: <b>684</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,6</b>	Z: <b>14</b>	w: <b>0,054</b>	R: <b>5,6</b>
R*I+Z: <b>17</b>	Regul.: <b>20</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>471</b> nr działki: <b>471</b>	G [kg/h]: <b>107,8</b>	Q [W]: <b>1880</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>1,9</b>	Z: <b>21</b>	w: <b>0,151</b>	R: <b>33,5</b>
R*I+Z: <b>145</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>118</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,9</b>				
<b>472</b> nr działki: <b>472</b>	G [kg/h]: <b>588,1</b>	Q [W]: <b>10255</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,0</b>	Z: <b>80</b>	w: <b>0,286</b>	R: <b>55,3</b>
R*I+Z: <b>389</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>277</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>473</b> nr działki: <b>473</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4102</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>57</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>67</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>12</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>474</b> nr działki: <b>474</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4102</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>26</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>36</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>12</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>475</b> nr działki: <b>-475</b>	G [kg/h]: <b>695,9</b>	Q [W]: <b>12135</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>5,9</b>	Z: <b>329</b>	w: <b>0,336</b>	R: <b>77,0</b>
R*I+Z: <b>883</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>211</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>476</b> nr działki: <b>-476</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4102</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,1</b>	Z: <b>18</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>28</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>477</b> nr działki: <b>-477</b>	G [kg/h]: <b>588,1</b>	Q [W]: <b>10255</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>1,5</b>	Z: <b>60</b>	w: <b>0,284</b>	R: <b>55,8</b>
R*I+Z: <b>373</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>165</b> Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: **0,2**

<b>478</b> nr działki: <b>-478</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4102</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>40</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>479</b> nr działki: <b>479</b>	G [kg/h]: <b>352,9</b>	Q [W]: <b>6153</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,7</b>	Z: <b>136</b>
R*I+Z: <b>672</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>313</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,8**

<b>480</b> nr działki: <b>480</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,8</b>	Z: <b>235</b>
R*I+Z: <b>468</b>	Regul.:	Nastawa: <b>4,50</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>184</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>1,3</b>

<b>481</b> nr działki: <b>-481</b>	G [kg/h]: <b>352,9</b>	Q [W]: <b>6153</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,1</b>	Z: <b>114</b>
R*I+Z: <b>656</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>191</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,5**

<b>482</b> nr działki: <b>-482</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,2</b>	Z: <b>226</b>
R*I+Z: <b>463</b>	Regul.:	Nastawa: <b>-</b>
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>117</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,9</b>

<b>483</b> nr działki: <b>483</b>	G [kg/h]: <b>705,7</b>	Q [W]: <b>12306</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>201</b>
R*I+Z: <b>225</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>484</b> nr działki: <b>-484</b>	G [kg/h]: <b>705,7</b>	Q [W]: <b>12306</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>140</b>
R*I+Z: <b>164</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>485</b> nr działki: <b>485</b>	G [kg/h]: <b>1734,9</b>	Q [W]: <b>30252</b>
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>201</b>
R*I+Z: <b>1331</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>581</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,3**

<b>486</b> nr działki: <b>486</b>	G [kg/h]: <b>1029,2</b>	Q [W]: <b>17946</b>
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>2,1</b>	Z: <b>94</b>
R*I+Z: <b>492</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>555</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,5**

<b>487</b> nr działki: <b>487</b>	G [kg/h]: <b>68,6</b>	Q [W]: <b>1196</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,6</b>	Z: <b>61</b>
R*I+Z: <b>125</b>	Regul.:	Nastawa: <b>3,50</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>138</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>1,7</b>

<b>488</b> nr działki: <b>488</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2393</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>216</b>
R*I+Z: <b>253</b>	Regul.:	Nastawa: <b>5,00</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>

<b>489</b> nr działki: <b>489</b>	G [kg/h]: <b>205,8</b>	Q [W]: <b>3589</b>
-----------------------------------	------------------------	--------------------

## DZIAŁKI

Średnica: **20**      dzeta: **0,7**      Z: **9**      w: **0,160**      R: **25,1**  
 R\*I+Z: **99**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **147**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,6**

**490** nr działki: **490**      G [kg/h]: **137,2**      Q [W]: **2393**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,0**      Z: **216**      w: **0,192**      R: **52,7**  
 R\*I+Z: **379**      Regul.:      **29450**      Nastawa: **5,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **100**      Izol.: **1**      Dtd: **0,6**

**491** nr działki: **491**      G [kg/h]: **931,2**      Q [W]: **16237**  
 Średnica: **32**      dzeta: **2,2**      Z: **81**      w: **0,274**      R: **36,5**  
 R\*I+Z: **124**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **73**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**492** nr działki: **492**      G [kg/h]: **98,0**      Q [W]: **1709**  
 Średnica: **15**      dzeta: **16,5**      Z: **151**      w: **0,137**      R: **28,0**  
 R\*I+Z: **224**      Regul.:      **30050**      Nastawa: **4,00**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **83**      Izol.: **1**      Dtd: **0,7**

**493** nr działki: **-493**      G [kg/h]: **1734,9**      Q [W]: **30252**  
 Średnica: **32**      dzeta: **1,5**      Z: **193**      w: **0,507**      R: **121,9**  
 R\*I+Z: **1327**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **337**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**494** nr działki: **-494**      G [kg/h]: **1029,2**      Q [W]: **17946**  
 Średnica: **32**      dzeta: **2,0**      Z: **89**      w: **0,301**      R: **44,6**  
 R\*I+Z: **491**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **327**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,3**

**495** nr działki: **-495**      G [kg/h]: **98,0**      Q [W]: **1709**  
 Średnica: **15**      dzeta: **20,3**      Z: **185**      w: **0,136**      R: **28,7**  
 R\*I+Z: **260**      Regul.:      **150**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **55**      Izol.: **1**      Dtd: **0,5**

**496** nr działki: **-496**      G [kg/h]: **931,2**      Q [W]: **16237**  
 Średnica: **32**      dzeta: **4,0**      Z: **144**      w: **0,272**      R: **36,8**  
 R\*I+Z: **188**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **44**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**497** nr działki: **-497**      G [kg/h]: **68,6**      Q [W]: **1196**  
 Średnica: **15**      dzeta: **13,0**      Z: **58**      w: **0,095**      R: **15,0**  
 R\*I+Z: **124**      Regul.:      **80**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **87**      Izol.: **1**      Dtd: **1,1**

**498** nr działki: **-498**      G [kg/h]: **137,2**      Q [W]: **2393**  
 Średnica: **15**      dzeta: **10,9**      Z: **195**      w: **0,191**      R: **53,6**  
 R\*I+Z: **233**      Regul.:      **300**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **15**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**499** nr działki: **-499**      G [kg/h]: **793,9**      Q [W]: **13844**  
 Średnica: **25**      dzeta: **1,3**      Z: **96**      w: **0,383**      R: **99,1**  
 R\*I+Z: **126**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **9**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**500** nr działki: **-500**      G [kg/h]: **137,2**      Q [W]: **2393**  
 Średnica: **15**      dzeta: **10,9**      Z: **195**      w: **0,191**      R: **53,6**  
 R\*I+Z: **361**      Regul.:      **300**      Nastawa: **-**

# DZIAŁKI

Zawór:	15 RLV_p	Q dz.:	66	Izol.:	1	Dtd:	0,4
<b>501</b>	nr działki: 501	G [kg/h]:	343,1	Q [W]:	5982		
Średnica:	20	dzeta:	1,9	Z:	66	w:	0,267
R*I+Z:	86	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	12
Dtd:	0,0					Izol.:	1
<b>502</b>	nr działki: 502	G [kg/h]:	588,1	Q [W]:	10255		
Średnica:	25	dzeta:	6,7	Z:	268	w:	0,286
R*I+Z:	682	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	372
Dtd:	0,5					Izol.:	1
<b>503</b>	nr działki: 503	G [kg/h]:	352,9	Q [W]:	6153		
Średnica:	20	dzeta:	3,7	Z:	136	w:	0,275
R*I+Z:	672	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	313
Dtd:	0,8					Izol.:	1
<b>504</b>	nr działki: 504	G [kg/h]:	235,2	Q [W]:	4102		
Średnica:	20	dzeta:	3,5	Z:	57	w:	0,183
R*I+Z:	67	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	12
Dtd:	0,0					Izol.:	1
<b>505</b>	nr działki: 505	G [kg/h]:	117,6	Q [W]:	2051		
Średnica:	15	dzeta:	17,8	Z:	235	w:	0,165
R*I+Z:	468	Regul.:	26610	Nastawa:	4,50		
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.:	184	Izol.:	1	Dtd:	1,3
<b>506</b>	nr działki: 506	G [kg/h]:	235,2	Q [W]:	4102		
Średnica:	20	dzeta:	1,6	Z:	26	w:	0,183
R*I+Z:	36	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	12
Dtd:	0,0					Izol.:	1
<b>507</b>	nr działki: -507	G [kg/h]:	205,8	Q [W]:	3589		
Średnica:	20	dzeta:	1,7	Z:	21	w:	0,159
R*I+Z:	113	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	89
Dtd:	0,4					Izol.:	1
<b>508</b>	nr działki: -508	G [kg/h]:	235,2	Q [W]:	4102		
Średnica:	20	dzeta:	2,5	Z:	40	w:	0,181
R*I+Z:	49	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	8
Dtd:	0,0					Izol.:	1
<b>509</b>	nr działki: -509	G [kg/h]:	588,1	Q [W]:	10255		
Średnica:	25	dzeta:	4,3	Z:	171	w:	0,284
R*I+Z:	590	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	221
Dtd:	0,3					Izol.:	1
<b>510</b>	nr działki: -510	G [kg/h]:	235,2	Q [W]:	4102		
Średnica:	20	dzeta:	1,1	Z:	18	w:	0,181
R*I+Z:	28	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	8
Dtd:	0,0					Izol.:	1
<b>511</b>	nr działki: -511	G [kg/h]:	352,9	Q [W]:	6153		
Średnica:	20	dzeta:	3,1	Z:	114	w:	0,272
R*I+Z:	656	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	191
Dtd:	0,5					Izol.:	1
<b>512</b>	nr działki: -512	G [kg/h]:	117,6	Q [W]:	2051		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,2</b>	Z: <b>226</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>463</b>	Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>117</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>	
<b>513</b> nr działki: <b>538</b>	G [kg/h]: <b>705,7</b>	Q [W]: <b>12306</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,344</b>	R: <b>78,5</b>
R*I+Z: <b>31</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>20</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>514</b> nr działki: <b>537</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2393</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>216</b>	w: <b>0,192</b>	R: <b>52,7</b>
R*I+Z: <b>237</b>	Regul.: <b>29890</b>	Nastawa: <b>5,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>515</b> nr działki: <b>535</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,3</b>	Z: <b>176</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>192</b>	Regul.: <b>29970</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>516</b> nr działki: <b>534</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4102</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>11</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>127</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>147</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>				
<b>517</b> nr działki: <b>533</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,7</b>	Z: <b>181</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>197</b>	Regul.: <b>29960</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>518</b> nr działki: <b>-532</b>	G [kg/h]: <b>705,7</b>	Q [W]: <b>12306</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,341</b>	R: <b>79,1</b>
R*I+Z: <b>32</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>519</b> nr działki: <b>-530</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2393</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>195</b>	w: <b>0,191</b>	R: <b>53,6</b>
R*I+Z: <b>217</b>	Regul.: <b>300</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>520</b> nr działki: <b>-529</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,1</b>	Z: <b>225</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>241</b>	Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>521</b> nr działki: <b>-528</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4102</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>97</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>522</b> nr działki: <b>-527</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>230</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>246</b>	Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>523</b> nr działki: <b>524</b>	G [kg/h]: <b>372,5</b>	Q [W]: <b>6495</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>94</b>	w: <b>0,290</b>	R: <b>77,3</b>
R*I+Z: <b>372</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>150</b> Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: **0,3**

<b>524</b>	nr działki: <b>-523</b>	G [kg/h]: <b>372,5</b>	Q [W]: <b>6495</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>70</b>	w: <b>0,287</b>	R: <b>78,1</b>
R*I+Z: <b>351</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>97</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,2**

<b>525</b>	nr działki: <b>522</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2393</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>216</b>	w: <b>0,192</b>	R: <b>52,7</b>
R*I+Z: <b>237</b>	Regul.:	<b>30380</b>	Nastawa: <b>5,00</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>

<b>526</b>	nr działki: <b>-521</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2393</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>195</b>	w: <b>0,191</b>	R: <b>53,6</b>
R*I+Z: <b>217</b>	Regul.:	<b>300</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>

<b>527</b>	nr działki: <b>520</b>	G [kg/h]: <b>509,7</b>	Q [W]: <b>8888</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>66</b>	w: <b>0,248</b>	R: <b>42,0</b>
R*I+Z: <b>116</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>60</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>528</b>	nr działki: <b>519</b>	G [kg/h]: <b>98,0</b>	Q [W]: <b>1709</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,3</b>	Z: <b>122</b>	w: <b>0,137</b>	R: <b>28,0</b>
R*I+Z: <b>150</b>	Regul.:	<b>30470</b>	Nastawa: <b>4,00</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>32</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>529</b>	nr działki: <b>518</b>	G [kg/h]: <b>196,0</b>	Q [W]: <b>3418</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>59</b>	w: <b>0,153</b>	R: <b>22,9</b>
R*I+Z: <b>109</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>91</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,4**

<b>530</b>	nr działki: <b>517</b>	G [kg/h]: <b>98,0</b>	Q [W]: <b>1709</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,7</b>	Z: <b>126</b>	w: <b>0,137</b>	R: <b>28,0</b>
R*I+Z: <b>154</b>	Regul.:	<b>30460</b>	Nastawa: <b>4,00</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>32</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>531</b>	nr działki: <b>-516</b>	G [kg/h]: <b>509,7</b>	Q [W]: <b>8888</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>118</b>	w: <b>0,246</b>	R: <b>42,5</b>
R*I+Z: <b>169</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>39</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>532</b>	nr działki: <b>-515</b>	G [kg/h]: <b>98,0</b>	Q [W]: <b>1709</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,1</b>	Z: <b>156</b>	w: <b>0,136</b>	R: <b>28,7</b>
R*I+Z: <b>185</b>	Regul.:	<b>150</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>21</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>

<b>533</b>	nr działki: <b>-514</b>	G [kg/h]: <b>196,0</b>	Q [W]: <b>3418</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>102</b>	w: <b>0,151</b>	R: <b>23,3</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>60</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,3**

<b>534</b>	nr działki: <b>-513</b>	G [kg/h]: <b>98,0</b>	Q [W]: <b>1709</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>160</b>	w: <b>0,136</b>	R: <b>28,7</b>
R*I+Z: <b>188</b>	Regul.:	<b>150</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>21</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>

<b>535</b>	nr działki: <b>525</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4102</b>	
------------	------------------------	------------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: **20**      dzeta: **2,8**      Z: **46**      w: **0,183**      R: **32,2**  
 R\*I+Z: **126**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **101**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,4**

**536** nr działki: **526**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
 Średnica: **15**      dzeta: **13,3**      Z: **176**      w: **0,165**      R: **39,4**  
 R\*I+Z: **203**      Regul.:      **28050**      Nastawa: **4,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **22**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**537** nr działki: **531**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
 Średnica: **15**      dzeta: **13,7**      Z: **181**      w: **0,165**      R: **39,4**  
 R\*I+Z: **209**      Regul.:      **28030**      Nastawa: **4,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **22**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**538** nr działki: **-536**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
 Średnica: **15**      dzeta: **17,5**      Z: **230**      w: **0,163**      R: **40,2**  
 R\*I+Z: **258**      Regul.:      **220**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **15**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**539** nr działki: **-539**      G [kg/h]: **235,2**      Q [W]: **4102**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,8**      Z: **45**      w: **0,181**      R: **32,8**  
 R\*I+Z: **127**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **66**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**540** nr działki: **-540**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
 Średnica: **15**      dzeta: **17,1**      Z: **225**      w: **0,163**      R: **40,2**  
 R\*I+Z: **253**      Regul.:      **220**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **15**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**541** nr działki: **546**      G [kg/h]: **235,2**      Q [W]: **4102**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,8**      Z: **46**      w: **0,183**      R: **32,2**  
 R\*I+Z: **126**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **99**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,4**

**542** nr działki: **545**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
 Średnica: **15**      dzeta: **13,7**      Z: **181**      w: **0,165**      R: **39,4**  
 R\*I+Z: **209**      Regul.:      **26760**      Nastawa: **4,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **22**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**543** nr działki: **544**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
 Średnica: **15**      dzeta: **13,3**      Z: **176**      w: **0,165**      R: **39,4**  
 R\*I+Z: **203**      Regul.:      **26770**      Nastawa: **4,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **22**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**544** nr działki: **-543**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
 Średnica: **15**      dzeta: **17,1**      Z: **225**      w: **0,163**      R: **40,2**  
 R\*I+Z: **253**      Regul.:      **220**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **14**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**545** nr działki: **-542**      G [kg/h]: **235,2**      Q [W]: **4102**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,8**      Z: **45**      w: **0,181**      R: **32,8**  
 R\*I+Z: **127**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **65**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**546** nr działki: **-541**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
 Średnica: **15**      dzeta: **17,5**      Z: **230**      w: **0,163**      R: **40,2**  
 R\*I+Z: **258**      Regul.:      **220**      Nastawa: **-**

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>14</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>547</b>	nr działki: <b>564</b>	G [kg/h]:	<b>215,6</b>	Q [W]:	<b>3760</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,8</b>	Z:	<b>38</b>	w:	<b>0,168</b>
R*I+Z:	<b>479</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>668</b>
Dtd:	<b>2,7</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>548</b>	nr działki: <b>563</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:		Nastawa:	<b>3,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>15</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>549</b>	nr działki: <b>562</b>	G [kg/h]:	<b>39,2</b>	Q [W]:	<b>684</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>19</b>	w:	<b>0,055</b>
R*I+Z:	<b>24</b>	Regul.:		Nastawa:	<b>2,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>27</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,6</b>
<b>550</b>	nr działki: <b>561</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2051</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,2</b>	Z:	<b>161</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>319</b>	Regul.:		Nastawa:	<b>4,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>123</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,9</b>
<b>551</b>	nr działki: <b>-558</b>	G [kg/h]:	<b>215,6</b>	Q [W]:	<b>3760</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,8</b>	Z:	<b>38</b>	w:	<b>0,166</b>
R*I+Z:	<b>487</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>397</b>
Dtd:	<b>1,6</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>552</b>	nr działki: <b>-557</b>	G [kg/h]:	<b>39,2</b>	Q [W]:	<b>684</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>18</b>	w:	<b>0,054</b>
R*I+Z:	<b>23</b>	Regul.:		Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>17</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>553</b>	nr działki: <b>-556</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>46</b>	Regul.:		Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>10</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>554</b>	nr działki: <b>-555</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2051</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,9</b>	Z:	<b>157</b>	w:	<b>0,163</b>
R*I+Z:	<b>317</b>	Regul.:		Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>79</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,6</b>
<b>555</b>	nr działki: <b>576</b>	G [kg/h]:	<b>676,3</b>	Q [W]:	<b>11793</b>		
Średnica:	<b>25</b>	dzeta:	<b>0,0</b>	Z:	<b>0</b>	w:	<b>0,329</b>
R*I+Z:	<b>29</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>20</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>556</b>	nr działki: <b>575</b>	G [kg/h]:	<b>107,8</b>	Q [W]:	<b>1880</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,0</b>	Z:	<b>133</b>	w:	<b>0,151</b>
R*I+Z:	<b>150</b>	Regul.:		Nastawa:	<b>4,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>16</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>557</b>	nr działki: <b>574</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2051</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>13,3</b>	Z:	<b>176</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>196</b>	Regul.:		Nastawa:	<b>4,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>16</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>558</b>	nr działki: <b>573</b>	G [kg/h]:	<b>235,2</b>	Q [W]:	<b>4102</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: **20**      dzeta: **0,7**      Z: **11**      w: **0,183**      R: **32,2**  
R\*I+Z: **127**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **147**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,5**

**559** nr działki: **572**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
Średnica: **15**      dzeta: **13,7**      Z: **181**      w: **0,165**      R: **39,4**  
R\*I+Z: **201**      Regul.:      **29580**      Nastawa: **4,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **16**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**560** nr działki: **-571**      G [kg/h]: **676,3**      Q [W]: **11793**  
Średnica: **25**      dzeta: **0,0**      Z: **0**      w: **0,327**      R: **72,9**  
R\*I+Z: **29**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**561** nr działki: **-570**      G [kg/h]: **107,8**      Q [W]: **1880**  
Średnica: **15**      dzeta: **10,9**      Z: **121**      w: **0,150**      R: **34,2**  
R\*I+Z: **138**      Regul.:      **190**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **11**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**562** nr działki: **-569**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
Średnica: **15**      dzeta: **17,1**      Z: **225**      w: **0,163**      R: **40,2**  
R\*I+Z: **245**      Regul.:      **220**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **11**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**563** nr działki: **-568**      G [kg/h]: **235,2**      Q [W]: **4102**  
Średnica: **20**      dzeta: **0,6**      Z: **10**      w: **0,181**      R: **32,8**  
R\*I+Z: **128**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **97**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,4**

**564** nr działki: **-567**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2051**  
Średnica: **15**      dzeta: **17,5**      Z: **230**      w: **0,163**      R: **40,2**  
R\*I+Z: **250**      Regul.:      **220**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **11**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**565** nr działki: **566**      G [kg/h]: **343,1**      Q [W]: **5982**  
Średnica: **20**      dzeta: **2,3**      Z: **80**      w: **0,267**      R: **66,0**  
R\*I+Z: **317**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **149**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,4**

**566** nr działki: **-565**      G [kg/h]: **343,1**      Q [W]: **5982**  
Średnica: **20**      dzeta: **1,7**      Z: **60**      w: **0,265**      R: **66,8**  
R\*I+Z: **300**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **97**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,2**

**567** nr działki: **560**      G [kg/h]: **137,2**      Q [W]: **2393**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,0**      Z: **216**      w: **0,192**      R: **52,7**  
R\*I+Z: **242**      Regul.:      **29880**      Nastawa: **5,00**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **16**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**568** nr działki: **-559**      G [kg/h]: **137,2**      Q [W]: **2393**  
Średnica: **15**      dzeta: **10,9**      Z: **195**      w: **0,191**      R: **53,6**  
R\*I+Z: **222**      Regul.:      **300**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **11**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**569** nr działki: **554**      G [kg/h]: **480,3**      Q [W]: **8375**  
Średnica: **25**      dzeta: **2,2**      Z: **59**      w: **0,234**      R: **37,5**  
R\*I+Z: **104**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **60**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: 0,1

<b>570</b>	nr działki: <b>553</b>	G [kg/h]: <b>98,0</b>	Q [W]: <b>1709</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,3</b>	Z: <b>122</b>	w: <b>0,137</b>	R: <b>28,0</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b>29940</b>	Nastawa: <b>4,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>35</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>571</b>	nr działki: <b>552</b>	G [kg/h]: <b>196,0</b>	Q [W]: <b>3418</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>59</b>	w: <b>0,153</b>	R: <b>22,9</b>
R*I+Z: <b>109</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 91</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,4</b>				

<b>572</b>	nr działki: <b>551</b>	G [kg/h]: <b>98,0</b>	Q [W]: <b>1709</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,7</b>	Z: <b>126</b>	w: <b>0,137</b>	R: <b>28,0</b>
R*I+Z: <b>157</b>	Regul.: <b>29940</b>	Nastawa: <b>4,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>35</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>573</b>	nr działki: <b>-550</b>	G [kg/h]: <b>480,3</b>	Q [W]: <b>8375</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>105</b>	w: <b>0,232</b>	R: <b>38,0</b>
R*I+Z: <b>150</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 38</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,1</b>				

<b>574</b>	nr działki: <b>-549</b>	G [kg/h]: <b>98,0</b>	Q [W]: <b>1709</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,1</b>	Z: <b>156</b>	w: <b>0,136</b>	R: <b>28,7</b>
R*I+Z: <b>188</b>	Regul.: <b>150</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>24</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	

<b>575</b>	nr działki: <b>-548</b>	G [kg/h]: <b>196,0</b>	Q [W]: <b>3418</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>102</b>	w: <b>0,151</b>	R: <b>23,3</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 60</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,3</b>				

<b>576</b>	nr działki: <b>-547</b>	G [kg/h]: <b>98,0</b>	Q [W]: <b>1709</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>160</b>	w: <b>0,136</b>	R: <b>28,7</b>
R*I+Z: <b>191</b>	Regul.: <b>150</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>24</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	

<b>577</b>	nr działki: <b>602</b>	G [kg/h]: <b>343,1</b>	Q [W]: <b>5982</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,267</b>	R: <b>66,0</b>
R*I+Z: <b>26</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 17</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,0</b>				

<b>578</b>	nr działki: <b>600</b>	G [kg/h]: <b>107,8</b>	Q [W]: <b>1880</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,6</b>	Z: <b>151</b>	w: <b>0,151</b>	R: <b>33,5</b>
R*I+Z: <b>282</b>	Regul.: <b>30000</b>	Nastawa: <b>4,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>125</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,0</b>	

<b>579</b>	nr działki: <b>-596</b>	G [kg/h]: <b>343,1</b>	Q [W]: <b>5982</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,265</b>	R: <b>66,8</b>
R*I+Z: <b>27</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 11</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,0</b>				

<b>580</b>	nr działki: <b>-595</b>	G [kg/h]: <b>107,8</b>	Q [W]: <b>1880</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,0</b>	Z: <b>143</b>	w: <b>0,150</b>	R: <b>34,2</b>
R*I+Z: <b>277</b>	Regul.: <b>190</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>82</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,7</b>	

<b>581</b>	nr działki: <b>590</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2393</b>	
------------	------------------------	------------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>216</b>	w: <b>0,192</b>	R: <b>52,7</b>
R*I+Z: <b>248</b>	Regul.: <b>29730</b>	Nastawa: <b>5,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>582</b> nr działki: <b>-589</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2393</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,9</b>	Z: <b>195</b>	w: <b>0,191</b>	R: <b>53,6</b>
R*I+Z: <b>228</b>	Regul.: <b>300</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>583</b> nr działki: <b>584</b>	G [kg/h]: <b>245,0</b>	Q [W]: <b>4273</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>39</b>	w: <b>0,191</b>	R: <b>34,8</b>
R*I+Z: <b>81</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>49</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>584</b> nr działki: <b>583</b>	G [kg/h]: <b>98,0</b>	Q [W]: <b>1709</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>151</b>	w: <b>0,137</b>	R: <b>28,0</b>
R*I+Z: <b>238</b>	Regul.: <b>29830</b>	Nastawa: <b>4,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>100</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,9</b>	
<b>585</b> nr działki: <b>-580</b>	G [kg/h]: <b>245,0</b>	Q [W]: <b>4273</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>70</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>35,4</b>
R*I+Z: <b>112</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>32</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>586</b> nr działki: <b>-579</b>	G [kg/h]: <b>98,0</b>	Q [W]: <b>1709</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>185</b>	w: <b>0,136</b>	R: <b>28,7</b>
R*I+Z: <b>274</b>	Regul.: <b>150</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>66</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>	
<b>587</b> nr działki: <b>594</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4102</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>46</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>126</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>101</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>588</b> nr działki: <b>593</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,7</b>	Z: <b>181</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>209</b>	Regul.: <b>27290</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>589</b> nr działki: <b>592</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,3</b>	Z: <b>176</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>203</b>	Regul.: <b>27300</b>	Nastawa: <b>4,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>22</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>590</b> nr działki: <b>-591</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,1</b>	Z: <b>225</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>253</b>	Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>15</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>591</b> nr działki: <b>-588</b>	G [kg/h]: <b>235,2</b>	Q [W]: <b>4102</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>45</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>127</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>66</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>592</b> nr działki: <b>-587</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2051</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>230</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>258</b>	Regul.: <b>220</b>	Nastawa: <b>-</b>		

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>15</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>593</b>	nr działki: <b>586</b>	G [kg/h]:	<b>235,2</b>	Q [W]:	<b>4102</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,8</b>	Z:	<b>46</b>	w:	<b>0,183</b>
R*I+Z:	<b>126</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>99</b>
Dtd:	<b>0,4</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>594</b>	nr działki: <b>585</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2051</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>13,7</b>	Z:	<b>181</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>209</b>	Regul.:	<b>26020</b>	Nastawa:	<b>4,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>22</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>595</b>	nr działki: <b>582</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2051</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>13,3</b>	Z:	<b>176</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>203</b>	Regul.:	<b>26030</b>	Nastawa:	<b>4,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>22</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>596</b>	nr działki: <b>-581</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2051</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>17,1</b>	Z:	<b>225</b>	w:	<b>0,163</b>
R*I+Z:	<b>253</b>	Regul.:	<b>220</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>14</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>597</b>	nr działki: <b>-578</b>	G [kg/h]:	<b>235,2</b>	Q [W]:	<b>4102</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,8</b>	Z:	<b>45</b>	w:	<b>0,181</b>
R*I+Z:	<b>127</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>65</b>
Dtd:	<b>0,2</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>598</b>	nr działki: <b>-577</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2051</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>17,5</b>	Z:	<b>230</b>	w:	<b>0,163</b>
R*I+Z:	<b>258</b>	Regul.:	<b>220</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>14</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>599</b>	nr działki: <b>597</b>	G [kg/h]:	<b>411,5</b>	Q [W]:	<b>7175</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>3,5</b>	Z:	<b>175</b>	w:	<b>0,320</b>
R*I+Z:	<b>203</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>13</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>600</b>	nr działki: <b>-598</b>	G [kg/h]:	<b>411,5</b>	Q [W]:	<b>7175</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,5</b>	Z:	<b>121</b>	w:	<b>0,317</b>
R*I+Z:	<b>150</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>8</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>601</b>	nr działki: <b>599</b>	G [kg/h]:	<b>1371,6</b>	Q [W]:	<b>23917</b>		
Średnica:	<b>32</b>	dzeta:	<b>0,7</b>	Z:	<b>56</b>	w:	<b>0,404</b>
R*I+Z:	<b>541</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>396</b>
Dtd:	<b>0,2</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>602</b>	nr działki: <b>601</b>	G [kg/h]:	<b>489,9</b>	Q [W]:	<b>8542</b>		
Średnica:	<b>25</b>	dzeta:	<b>3,5</b>	Z:	<b>97</b>	w:	<b>0,239</b>
R*I+Z:	<b>109</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>15</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>603</b>	nr działki: <b>603</b>	G [kg/h]:	<b>1802,7</b>	Q [W]:	<b>31434</b>		
Średnica:	<b>32</b>	dzeta:	<b>2,3</b>	Z:	<b>316</b>	w:	<b>0,531</b>
R*I+Z:	<b>670</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>170</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>604</b>	nr działki: <b>604</b>	G [kg/h]:	<b>431,1</b>	Q [W]:	<b>7517</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: **25**      dzeta: **3,5**      Z: **75**      w: **0,210**      R: **30,5**  
 R\*I+Z: **84**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **15**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**605** nr działki: **605**      G [kg/h]: **2292,5**      Q [W]: **39976**  
 Średnica: **40**      dzeta: **0,7**      Z: **77**      w: **0,474**      R: **83,2**  
 R\*I+Z: **601**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **480**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**606** nr działki: **606**      G [kg/h]: **489,9**      Q [W]: **8542**  
 Średnica: **25**      dzeta: **3,5**      Z: **97**      w: **0,239**      R: **38,9**  
 R\*I+Z: **109**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **15**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**607** nr działki: **-607**      G [kg/h]: **2292,5**      Q [W]: **39976**  
 Średnica: **40**      dzeta: **0,6**      Z: **66**      w: **0,470**      R: **83,5**  
 R\*I+Z: **592**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **288**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**608** nr działki: **-608**      G [kg/h]: **489,9**      Q [W]: **8542**  
 Średnica: **25**      dzeta: **2,5**      Z: **67**      w: **0,237**      R: **39,4**  
 R\*I+Z: **79**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **9**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**609** nr działki: **-609**      G [kg/h]: **1802,7**      Q [W]: **31434**  
 Średnica: **32**      dzeta: **1,7**      Z: **236**      w: **0,527**      R: **131,3**  
 R\*I+Z: **590**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **103**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**610** nr działki: **-610**      G [kg/h]: **431,1**      Q [W]: **7517**  
 Średnica: **25**      dzeta: **2,5**      Z: **52**      w: **0,208**      R: **31,0**  
 R\*I+Z: **61**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **9**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**611** nr działki: **-611**      G [kg/h]: **1371,6**      Q [W]: **23917**  
 Średnica: **32**      dzeta: **0,6**      Z: **48**      w: **0,401**      R: **77,4**  
 R\*I+Z: **536**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **240**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**612** nr działki: **-612**      G [kg/h]: **489,9**      Q [W]: **8542**  
 Średnica: **25**      dzeta: **2,5**      Z: **67**      w: **0,237**      R: **39,4**  
 R\*I+Z: **79**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **9**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**613** nr działki: **613**      G [kg/h]: **6093,8**      Q [W]: **106260**  
 Średnica: **65**      dzeta: **7,0**      Z: **749**      w: **0,469**      R: **42,9**  
 R\*I+Z: **1780**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **2805**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,4**

**614** nr działki: **614**      G [kg/h]: **1136,5**      Q [W]: **19817**  
 Średnica: **32**      dzeta: **3,5**      Z: **191**      w: **0,335**      R: **53,5**  
 R\*I+Z: **207**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **19**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**615** nr działki: **-615**      G [kg/h]: **6093,8**      Q [W]: **106260**  
 Średnica: **65**      dzeta: **7,0**      Z: **743**      w: **0,465**      R: **43,1**  
 R\*I+Z: **1777**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **1635**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: **0,2**

<b>616</b>	nr działki: <b>-616</b>	G [kg/h]: <b>1136,5</b>	Q [W]: <b>19817</b>	
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>133</b>	w: <b>0,332</b>	R: <b>53,9</b>
R*I+Z: <b>149</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>11</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>617</b>	nr działki: <b>617</b>	G [kg/h]: <b>4957,3</b>	Q [W]: <b>86443</b>	
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>3,3</b>	Z: <b>660</b>	w: <b>0,641</b>	R: <b>110,4</b>
R*I+Z: <b>704</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>37</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>618</b>	nr działki: <b>618</b>	G [kg/h]: <b>489,9</b>	Q [W]: <b>8542</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>97</b>	w: <b>0,239</b>	R: <b>38,9</b>
R*I+Z: <b>109</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>619</b>	nr działki: <b>619</b>	G [kg/h]: <b>4467,4</b>	Q [W]: <b>77901</b>	
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>276</b>	w: <b>0,577</b>	R: <b>90,1</b>
R*I+Z: <b>564</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>298</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>620</b>	nr działki: <b>620</b>	G [kg/h]: <b>411,5</b>	Q [W]: <b>7175</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>175</b>	w: <b>0,320</b>	R: <b>93,5</b>
R*I+Z: <b>203</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>621</b>	nr działki: <b>-621</b>	G [kg/h]: <b>4957,3</b>	Q [W]: <b>86443</b>	
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>2,7</b>	Z: <b>541</b>	w: <b>0,635</b>	R: <b>110,5</b>
R*I+Z: <b>585</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>22</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>622</b>	nr działki: <b>-622</b>	G [kg/h]: <b>489,9</b>	Q [W]: <b>8542</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>67</b>	w: <b>0,237</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>79</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>623</b>	nr działki: <b>-623</b>	G [kg/h]: <b>4467,4</b>	Q [W]: <b>77901</b>	
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>259</b>	w: <b>0,573</b>	R: <b>90,2</b>
R*I+Z: <b>548</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>175</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>624</b>	nr działki: <b>-624</b>	G [kg/h]: <b>411,5</b>	Q [W]: <b>7175</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>121</b>	w: <b>0,317</b>	R: <b>94,4</b>
R*I+Z: <b>150</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>625</b>	nr działki: <b>625</b>	G [kg/h]: <b>4056,0</b>	Q [W]: <b>70726</b>	
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>228</b>	w: <b>0,524</b>	R: <b>74,6</b>
R*I+Z: <b>690</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>576</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>626</b>	nr działki: <b>626</b>	G [kg/h]: <b>470,3</b>	Q [W]: <b>8200</b>	
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>89</b>	w: <b>0,229</b>	R: <b>36,0</b>
R*I+Z: <b>100</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>627</b>	nr działki: <b>627</b>	G [kg/h]: <b>3585,7</b>	Q [W]: <b>62526</b>	
------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: **50**      dzeta: **1,7**      Z: **178**      w: **0,463**      R: **58,7**  
 R\*I+Z: **336**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **250**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**628** nr działki: **628**      G [kg/h]: **411,5**      Q [W]: **7175**  
 Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **175**      w: **0,320**      R: **93,5**  
 R\*I+Z: **203**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**629** nr działki: **629**      G [kg/h]: **3174,3**      Q [W]: **55351**  
 Średnica: **50**      dzeta: **1,7**      Z: **139**      w: **0,410**      R: **46,3**  
 R\*I+Z: **436**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **591**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**630** nr działki: **630**      G [kg/h]: **470,3**      Q [W]: **8200**  
 Średnica: **25**      dzeta: **3,5**      Z: **89**      w: **0,229**      R: **36,0**  
 R\*I+Z: **100**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **15**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**631** nr działki: **-631**      G [kg/h]: **4056,0**      Q [W]: **70726**  
 Średnica: **50**      dzeta: **1,6**      Z: **214**      w: **0,520**      R: **74,8**  
 R\*I+Z: **677**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **339**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**632** nr działki: **-632**      G [kg/h]: **470,3**      Q [W]: **8200**  
 Średnica: **25**      dzeta: **2,5**      Z: **62**      w: **0,227**      R: **36,5**  
 R\*I+Z: **73**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **10**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**633** nr działki: **-633**      G [kg/h]: **3585,7**      Q [W]: **62526**  
 Średnica: **50**      dzeta: **1,6**      Z: **167**      w: **0,460**      R: **58,9**  
 R\*I+Z: **326**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **148**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**634** nr działki: **-634**      G [kg/h]: **411,5**      Q [W]: **7175**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **121**      w: **0,317**      R: **94,4**  
 R\*I+Z: **150**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**635** nr działki: **-635**      G [kg/h]: **3174,3**      Q [W]: **55351**  
 Średnica: **50**      dzeta: **1,6**      Z: **131**      w: **0,407**      R: **46,5**  
 R\*I+Z: **429**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **351**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**636** nr działki: **-636**      G [kg/h]: **470,3**      Q [W]: **8200**  
 Średnica: **25**      dzeta: **2,5**      Z: **62**      w: **0,227**      R: **36,5**  
 R\*I+Z: **73**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **10**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**637** nr działki: **637**      G [kg/h]: **2704,0**      Q [W]: **47151**  
 Średnica: **40**      dzeta: **2,3**      Z: **350**      w: **0,559**      R: **114,8**  
 R\*I+Z: **660**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **206**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**638** nr działki: **638**      G [kg/h]: **411,5**      Q [W]: **7175**  
 Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **175**      w: **0,320**      R: **93,5**  
 R\*I+Z: **203**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: 0,0

<b>639</b>	nr działki: <b>-639</b>	G [kg/h]: <b>2704,0</b>	Q [W]: <b>47151</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>261</b>	w: <b>0,554</b>	R: <b>115,1</b>
R*I+Z: <b>572</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>123</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,0

<b>640</b>	nr działki: <b>-640</b>	G [kg/h]: <b>411,5</b>	Q [W]: <b>7175</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>121</b>	w: <b>0,317</b>	R: <b>94,4</b>
R*I+Z: <b>150</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: 0,0

<b>641</b>	nr działki: <b>650</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.:	<b>25050</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>642</b>	nr działki: <b>649</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.:	<b>25050</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>643</b>	nr działki: <b>648</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.:	<b>25410</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>644</b>	nr działki: <b>647</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>4,8</b>	Z: <b>63</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>111</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>38</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				

<b>645</b>	nr działki: <b>646</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.:	<b>25410</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>646</b>	nr działki: <b>-645</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>

<b>647</b>	nr działki: <b>-644</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>

<b>648</b>	nr działki: <b>-643</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>

<b>649</b>	nr działki: <b>-642</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>8,6</b>	Z: <b>113</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>161</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>25</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				

<b>650</b>	nr działki: <b>-641</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>651</b> nr działki: <b>651</b>	G [kg/h]: <b>881,7</b>	Q [W]: <b>15375</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>207</b>	w: <b>0,430</b>	R: <b>120,7</b>
R*I+Z: <b>533</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>137</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>652</b> nr działki: <b>652</b>	G [kg/h]: <b>470,3</b>	Q [W]: <b>8200</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>698</b>	w: <b>0,366</b>	R: <b>121,0</b>
R*I+Z: <b>2319</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>564</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>1,0</b>				
<b>653</b> nr działki: <b>653</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>26</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>36</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>12</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>654</b> nr działki: <b>654</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>69</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>179</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>89</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>655</b> nr działki: <b>655</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,1</b>	Z: <b>34</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>137</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>130</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>				
<b>656</b> nr działki: <b>-656</b>	G [kg/h]: <b>881,7</b>	Q [W]: <b>15375</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>154</b>	w: <b>0,426</b>	R: <b>121,3</b>
R*I+Z: <b>482</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>84</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>657</b> nr działki: <b>-657</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>118</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>231</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>57</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>658</b> nr działki: <b>-658</b>	G [kg/h]: <b>470,3</b>	Q [W]: <b>8200</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>655</b>	w: <b>0,363</b>	R: <b>121,9</b>
R*I+Z: <b>2288</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>352</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>659</b> nr działki: <b>-659</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,0</b>	Z: <b>32</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>137</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>84</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>660</b> nr działki: <b>-660</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,1</b>	Z: <b>18</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>28</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>661</b> nr działki: <b>686</b>	G [kg/h]: <b>1136,5</b>	Q [W]: <b>19817</b>		
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,335</b>	R: <b>53,5</b>
R*I+Z: <b>316</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>376</b> Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: 0,3

<b>662</b>	nr działki: <b>684</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>33</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>38</b>	Regul.: <b>38500</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	

<b>663</b>	nr działki: <b>682</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,0</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>84</b>	Regul.: <b>38680</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>126</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,8</b>	

<b>664</b>	nr działki: <b>-680</b>	G [kg/h]: <b>1136,5</b>	Q [W]: <b>19817</b>	
Średnica: <b>32</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,332</b>	R: <b>53,9</b>
R*I+Z: <b>318</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>212</b>
Dtd: <b>0,2</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>665</b>	nr działki: <b>-679</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,6</b>	Z: <b>31</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>36</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>8</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	

<b>666</b>	nr działki: <b>-676</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,9</b>	Z: <b>39</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>84</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>80</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,2</b>	

<b>667</b>	nr działki: <b>674</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,1</b>	Z: <b>33</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>38</b>	Regul.: <b>38570</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	

<b>668</b>	nr działki: <b>-673</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,6</b>	Z: <b>31</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>36</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>9</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	

<b>669</b>	nr działki: <b>672</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,7</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>151</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>118</b>
Dtd: <b>0,9</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>670</b>	nr działki: <b>-671</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>8</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>70</b>
Dtd: <b>0,5</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>671</b>	nr działki: <b>668</b>	G [kg/h]: <b>176,3</b>	Q [W]: <b>3075</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>4,8</b>	Z: <b>143</b>	w: <b>0,247</b>	R: <b>84,7</b>
R*I+Z: <b>244</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>40</b>
Dtd: <b>0,2</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>672</b>	nr działki: <b>667</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>54</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>82</b>	Regul.: <b>38860</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>80</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,2</b>	

<b>673</b>	nr działki: <b>-664</b>	G [kg/h]: <b>176,3</b>	Q [W]: <b>3075</b>	
------------	-------------------------	------------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: **15**      dzeta: **8,6**      Z: **255**      w: **0,245**      R: **85,8**  
 R\*I+Z: **358**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **23**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**674** nr działki: **-663**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **20,3**      Z: **67**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **95**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **53**      Izol.: **1**      Dtd: **0,8**

**675** nr działki: **712**      G [kg/h]: **431,1**      Q [W]: **7517**  
 Średnica: **20**      dzeta: **0,2**      Z: **10**      w: **0,335**      R: **102,3**  
 R\*I+Z: **51**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **17**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**676** nr działki: **711**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,8**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,0**  
 R\*I+Z: **48**      Regul.:      **39490**      Nastawa: **2,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **16**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**677** nr działki: **710**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,8**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,0**  
 R\*I+Z: **48**      Regul.:      **39490**      Nastawa: **2,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **16**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**678** nr działki: **709**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **10,7**      Z: **35**      w: **0,082**      R: **11,0**  
 R\*I+Z: **41**      Regul.:      **39440**      Nastawa: **2,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **16**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**679** nr działki: **708**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2050**  
 Średnica: **15**      dzeta: **0,9**      Z: **12**      w: **0,165**      R: **39,4**  
 R\*I+Z: **154**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **118**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,9**

**680** nr działki: **707**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **11,1**      Z: **37**      w: **0,082**      R: **11,0**  
 R\*I+Z: **42**      Regul.:      **39440**      Nastawa: **2,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **16**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**681** nr działki: **-706**      G [kg/h]: **431,1**      Q [W]: **7517**  
 Średnica: **20**      dzeta: **0,1**      Z: **7**      w: **0,333**      R: **103,2**  
 R\*I+Z: **48**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **11**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**682** nr działki: **-705**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **46**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **11**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**683** nr działki: **-704**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **46**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **11**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**684** nr działki: **-703**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,5**      Z: **41**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **46**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>685</b>	nr działki: <b>-702</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>9</b>	w:	<b>0,163</b>
R*I+Z:	<b>153</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>77</b>
Dtd:	<b>0,6</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>686</b>	nr działki: <b>-701</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,9</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>687</b>	nr działki: <b>700</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>39520</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>16</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>688</b>	nr działki: <b>-699</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>46</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>689</b>	nr działki: <b>698</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,8</b>	Z:	<b>13</b>	w:	<b>0,183</b>
R*I+Z:	<b>129</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>152</b>
Dtd:	<b>0,6</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>690</b>	nr działki: <b>-697</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>10</b>	w:	<b>0,181</b>
R*I+Z:	<b>128</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>97</b>
Dtd:	<b>0,4</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>691</b>	nr działki: <b>696</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>39520</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>16</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>692</b>	nr działki: <b>-695</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>46</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>693</b>	nr działki: <b>694</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,2</b>	Z:	<b>81</b>	w:	<b>0,274</b>
R*I+Z:	<b>164</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>51</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>694</b>	nr działki: <b>693</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>16,5</b>	Z:	<b>97</b>	w:	<b>0,110</b>
R*I+Z:	<b>156</b>	Regul.:	<b>39410</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>106</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>1,2</b>
<b>695</b>	nr działki: <b>-690</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>4,0</b>	Z:	<b>144</b>	w:	<b>0,272</b>
R*I+Z:	<b>228</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>32</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>696</b>	nr działki: <b>-689</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>118</b>	w: <b>0,109</b>	R: <b>19,1</b>
R*I+Z: <b>179</b>	Regul.: <b>100</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>70</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,8</b>	
<b>697</b> nr działki: <b>714</b>	G [kg/h]: <b>431,1</b>	Q [W]: <b>7517</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>75</b>	w: <b>0,210</b>	R: <b>30,5</b>
R*I+Z: <b>84</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>698</b> nr działki: <b>-716</b>	G [kg/h]: <b>431,1</b>	Q [W]: <b>7517</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>52</b>	w: <b>0,208</b>	R: <b>31,0</b>
R*I+Z: <b>61</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>699</b> nr działki: <b>718</b>	G [kg/h]: <b>470,3</b>	Q [W]: <b>8200</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>1,6</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,229</b>	R: <b>36,0</b>
R*I+Z: <b>52</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>700</b> nr działki: <b>-720</b>	G [kg/h]: <b>470,3</b>	Q [W]: <b>8200</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>1,1</b>	Z: <b>28</b>	w: <b>0,227</b>	R: <b>36,5</b>
R*I+Z: <b>39</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>701</b> nr działki: <b>661</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>38</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>160</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>161</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>702</b> nr działki: <b>-662</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>28</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>152</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>93</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>703</b> nr działki: <b>665</b>	G [kg/h]: <b>705,4</b>	Q [W]: <b>12300</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>132</b>	w: <b>0,344</b>	R: <b>78,4</b>
R*I+Z: <b>360</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>149</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>704</b> nr działki: <b>-666</b>	G [kg/h]: <b>705,4</b>	Q [W]: <b>12300</b>		
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>99</b>	w: <b>0,341</b>	R: <b>79,0</b>
R*I+Z: <b>328</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>85</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>705</b> nr działki: <b>734</b>	G [kg/h]: <b>470,3</b>	Q [W]: <b>8200</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,2</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,366</b>	R: <b>121,0</b>
R*I+Z: <b>60</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>17</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>706</b> nr działki: <b>733</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>38840</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>707</b> nr działki: <b>732</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>38840</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>708</b>	nr działki: <b>731</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>35</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>42</b>	Regul.:	<b>38790</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>709</b>	nr działki: <b>730</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,9</b>	Z:	<b>12</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>154</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>39,4</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>118</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,9</b>
<b>710</b>	nr działki: <b>729</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,1</b>	Z:	<b>37</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>43</b>	Regul.:	<b>38790</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>711</b>	nr działki: <b>-728</b>	G [kg/h]:	<b>470,3</b>	Q [W]:	<b>8200</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,1</b>	Z:	<b>8</b>	w:	<b>0,363</b>
R*I+Z:	<b>57</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>121,9</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,0</b>
<b>712</b>	nr działki: <b>-727</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>713</b>	nr działki: <b>-726</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>714</b>	nr działki: <b>-725</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,5</b>	Z:	<b>41</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>715</b>	nr działki: <b>-724</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>9</b>	w:	<b>0,163</b>
R*I+Z:	<b>153</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>40,2</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>77</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,6</b>
<b>716</b>	nr działki: <b>-723</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,9</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>717</b>	nr działki: <b>722</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>38860</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>718</b>	nr działki: <b>-721</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>719</b>	nr działki: <b>719</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: **20**      dzeta: **0,8**      Z: **13**      w: **0,183**      R: **32,2**  
R\*I+Z: **129**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **151**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,6**

**720** nr działki: **-717**      G [kg/h]: **235,1**      Q [W]: **4100**  
Średnica: **20**      dzeta: **0,6**      Z: **10**      w: **0,181**      R: **32,8**  
R\*I+Z: **128**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **96**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,4**

**721** nr działki: **715**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,8**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,0**  
R\*I+Z: **49**      Regul.:      **38860**      Nastawa: **2,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **19**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**722** nr działki: **-713**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **47**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**723** nr działki: **685**      G [kg/h]: **352,7**      Q [W]: **6150**  
Średnica: **20**      dzeta: **2,2**      Z: **81**      w: **0,274**      R: **69,6**  
R\*I+Z: **164**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **51**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**724** nr działki: **683**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **11,1**      Z: **37**      w: **0,082**      R: **11,0**  
R\*I+Z: **50**      Regul.:      **38670**      Nastawa: **2,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **39**      Izol.: **1**      Dtd: **0,6**

**725** nr działki: **681**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2050**  
Średnica: **15**      dzeta: **5,2**      Z: **69**      w: **0,165**      R: **39,4**  
R\*I+Z: **155**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **73**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,5**

**726** nr działki: **678**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **10,7**      Z: **35**      w: **0,082**      R: **11,0**  
R\*I+Z: **48**      Regul.:      **38680**      Nastawa: **2,50**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **39**      Izol.: **1**      Dtd: **0,6**

**727** nr działki: **-677**      G [kg/h]: **352,7**      Q [W]: **6150**  
Średnica: **20**      dzeta: **4,0**      Z: **144**      w: **0,272**      R: **70,4**  
R\*I+Z: **228**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **32**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**728** nr działki: **-675**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,9**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **56**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **26**      Izol.: **1**      Dtd: **0,4**

**729** nr działki: **-670**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2050**  
Średnica: **15**      dzeta: **9,0**      Z: **118**      w: **0,163**      R: **40,2**  
R\*I+Z: **207**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **48**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,3**

**730** nr działki: **-669**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,5**      Z: **41**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **54**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>26</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>731</b>	nr działki: <b>760</b>	G [kg/h]:	<b>489,9</b>	Q [W]:	<b>8542</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,2</b>	Z:	<b>13</b>	w:	<b>0,381</b>
R*I+Z:	<b>65</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>17</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>732</b>	nr działki: <b>759</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>39120</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>733</b>	nr działki: <b>758</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>39120</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>734</b>	nr działki: <b>757</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>35</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>42</b>	Regul.:	<b>39070</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>735</b>	nr działki: <b>756</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,9</b>	Z:	<b>12</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>154</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>119</b>
Dtd:	<b>0,9</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>736</b>	nr działki: <b>755</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,1</b>	Z:	<b>37</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>43</b>	Regul.:	<b>39070</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>737</b>	nr działki: <b>-754</b>	G [kg/h]:	<b>489,9</b>	Q [W]:	<b>8542</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,1</b>	Z:	<b>9</b>	w:	<b>0,378</b>
R*I+Z:	<b>62</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>11</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>738</b>	nr działki: <b>-753</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>739</b>	nr działki: <b>-752</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>740</b>	nr działki: <b>-751</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,5</b>	Z:	<b>41</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>48</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>741</b>	nr działki: <b>-750</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>9</b>	w:	<b>0,163</b>
R*I+Z:	<b>153</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>78</b>
Dtd:	<b>0,6</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>742</b>	nr działki: <b>-749</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>743</b> nr działki: <b>748</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>39140</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>744</b> nr działki: <b>-747</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>745</b> nr działki: <b>746</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,8</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>153</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>746</b> nr działki: <b>-745</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>97</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>747</b> nr działki: <b>744</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>39140</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>748</b> nr działki: <b>-743</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>749</b> nr działki: <b>742</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>81</b>	w: <b>0,274</b>	R: <b>69,6</b>
R*I+Z: <b>164</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>51</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>750</b> nr działki: <b>741</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>51</b>	Regul.: <b>38830</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>42</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>	
<b>751</b> nr działki: <b>740</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2392</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>93</b>	w: <b>0,192</b>	R: <b>52,6</b>
R*I+Z: <b>209</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>74</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>				
<b>752</b> nr działki: <b>739</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>63</b>	w: <b>0,110</b>	R: <b>18,6</b>
R*I+Z: <b>78</b>	Regul.: <b>38730</b>	Nastawa: <b>3,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>26</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>753</b> nr działki: <b>-738</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>144</b>	w: <b>0,272</b>	R: <b>70,4</b>
R*I+Z: <b>228</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>32</b> Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: 0,1

<b>754</b>	nr działki: <b>-737</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>57</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>28</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	

<b>755</b>	nr działki: <b>-736</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2392</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>161</b>	w: <b>0,190</b>	R: <b>53,5</b>
R*I+Z: <b>279</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>48</b>
Dtd: <b>0,3</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>756</b>	nr działki: <b>-735</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>73</b>	w: <b>0,109</b>	R: <b>19,1</b>
R*I+Z: <b>88</b>	Regul.: <b>100</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>18</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	

<b>757</b>	nr działki: <b>786</b>	G [kg/h]: <b>411,5</b>	Q [W]: <b>7175</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,320</b>	R: <b>93,5</b>
R*I+Z: <b>37</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>17</b>
Dtd: <b>0,0</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>758</b>	nr działki: <b>785</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>37900</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>759</b>	nr działki: <b>784</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>37900</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>760</b>	nr działki: <b>783</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.: <b>37850</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>761</b>	nr działki: <b>782</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>154</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>119</b>
Dtd: <b>0,9</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>762</b>	nr działki: <b>781</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.: <b>37850</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>763</b>	nr działki: <b>-780</b>	G [kg/h]: <b>411,5</b>	Q [W]: <b>7175</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,317</b>	R: <b>94,4</b>
R*I+Z: <b>38</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>11</b>
Dtd: <b>0,0</b>	Izol.: <b>1</b>			

<b>764</b>	nr działki: <b>-779</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	

<b>765</b>	nr działki: <b>-778</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	--

# DZIAŁKI

Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 40	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 47	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>766</b>	nr działki: -777	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 48	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>767</b>	nr działki: -776	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2050	
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 9	w: 0,163	R: 40,2
R*I+Z: 153	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: 78	Izol.: 1
Dtd: 0,6				
<b>768</b>	nr działki: -775	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 42	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 49	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>769</b>	nr działki: 774	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 42	w: 0,082	R: 11,0
R*I+Z: 49	Regul.:	37920	Nastawa: 2,50	
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
<b>770</b>	nr działki: -773	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 40	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 47	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>771</b>	nr działki: 772	G [kg/h]: 235,1	Q [W]: 4100	
Średnica: 20	dzeta: 0,8	Z: 13	w: 0,183	R: 32,2
R*I+Z: 129	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: 153	Izol.: 1
Dtd: 0,6				
<b>772</b>	nr działki: -771	G [kg/h]: 235,1	Q [W]: 4100	
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 10	w: 0,181	R: 32,8
R*I+Z: 128	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: 97	Izol.: 1
Dtd: 0,4				
<b>773</b>	nr działki: 770	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 42	w: 0,082	R: 11,0
R*I+Z: 49	Regul.:	37920	Nastawa: 2,50	
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
<b>774</b>	nr działki: -769	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 40	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 47	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>775</b>	nr działki: 768	G [kg/h]: 352,7	Q [W]: 6150	
Średnica: 20	dzeta: 2,2	Z: 81	w: 0,274	R: 69,6
R*I+Z: 164	Regul.:	Nastawa:	Zawór: Q dz.: 51	Izol.: 1
Dtd: 0,1				
<b>776</b>	nr działki: 767	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 16,5	Z: 54	w: 0,082	R: 11,0
R*I+Z: 90	Regul.:	38000	Nastawa: 2,50	

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>105</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>1,5</b>
<b>777</b>	nr działki: <b>-764</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>4,0</b>	Z:	<b>144</b>	w:	<b>0,272</b>
R*I+Z:	<b>228</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>32</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>778</b>	nr działki: <b>-763</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>20,3</b>	Z:	<b>67</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>103</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	-		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>69</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>1,0</b>
<b>779</b>	nr działki: <b>812</b>	G [kg/h]:	<b>470,3</b>	Q [W]:	<b>8200</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,2</b>	Z:	<b>12</b>	w:	<b>0,366</b>
R*I+Z:	<b>60</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>17</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>780</b>	nr działki: <b>811</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>36670</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>781</b>	nr działki: <b>810</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>36670</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>782</b>	nr działki: <b>809</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>35</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>42</b>	Regul.:	<b>36620</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>783</b>	nr działki: <b>808</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,9</b>	Z:	<b>12</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>154</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>118</b>
Dtd:	<b>0,9</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>784</b>	nr działki: <b>807</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,1</b>	Z:	<b>37</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>43</b>	Regul.:	<b>36610</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>785</b>	nr działki: <b>-806</b>	G [kg/h]:	<b>470,3</b>	Q [W]:	<b>8200</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,1</b>	Z:	<b>8</b>	w:	<b>0,363</b>
R*I+Z:	<b>57</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>11</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>786</b>	nr działki: <b>-805</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	-		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>787</b>	nr działki: <b>-804</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	-		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>788</b>	nr działki: <b>-803</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>789</b> nr działki: <b>-802</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>77</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>790</b> nr działki: <b>-801</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>791</b> nr działki: <b>800</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>36690</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>792</b> nr działki: <b>-799</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>793</b> nr działki: <b>798</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,8</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>152</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>794</b> nr działki: <b>-797</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>97</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				
<b>795</b> nr działki: <b>796</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>36690</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>796</b> nr działki: <b>-795</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>797</b> nr działki: <b>794</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>81</b>	w: <b>0,274</b>	R: <b>69,6</b>
R*I+Z: <b>164</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>51</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>798</b> nr działki: <b>793</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>45</b>	Regul.: <b>36510</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>29</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	
<b>799</b> nr działki: <b>792</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>69</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>155</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>73</b> Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: **0,5**

<b>800</b>	nr działki: <b>791</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>51</b>	Regul.: <b>36500</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>42</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>	

<b>801</b>	nr działki: <b>-790</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>144</b>	w: <b>0,272</b>	R: <b>70,4</b>
R*I+Z: <b>228</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>32</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				

<b>802</b>	nr działki: <b>-789</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>51</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>20</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>803</b>	nr działki: <b>-788</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>118</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>207</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>48</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				

<b>804</b>	nr działki: <b>-787</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>57</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>28</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	

<b>805</b>	nr działki: <b>830</b>	G [kg/h]: <b>411,5</b>	Q [W]: <b>7175</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,320</b>	R: <b>93,5</b>
R*I+Z: <b>37</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>17</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				

<b>806</b>	nr działki: <b>829</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>35870</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>807</b>	nr działki: <b>828</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>35870</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>808</b>	nr działki: <b>827</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.: <b>35820</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>809</b>	nr działki: <b>826</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>154</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>118</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,9</b>				

<b>810</b>	nr działki: <b>825</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.: <b>35820</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>811</b>	nr działki: <b>-824</b>	G [kg/h]: <b>411,5</b>	Q [W]: <b>7175</b>	
------------	-------------------------	------------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: **20**      dzeta: **0,0**      Z: **0**      w: **0,317**      R: **94,4**  
 R\*I+Z: **38**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **11**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**812** nr działki: **-823**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **47**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**813** nr działki: **-822**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **47**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**814** nr działki: **-821**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,5**      Z: **41**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **48**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**815** nr działki: **-820**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2050**  
 Średnica: **15**      dzeta: **0,6**      Z: **9**      w: **0,163**      R: **40,2**  
 R\*I+Z: **153**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **77**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,6**

**816** nr działki: **-819**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,9**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **49**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**817** nr działki: **818**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,8**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,0**  
 R\*I+Z: **49**      Regul.:      **35890**      Nastawa: **2,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **20**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**818** nr działki: **-817**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **47**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
 Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**819** nr działki: **816**      G [kg/h]: **235,1**      Q [W]: **4100**  
 Średnica: **20**      dzeta: **0,8**      Z: **13**      w: **0,183**      R: **32,2**  
 R\*I+Z: **129**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **152**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,6**

**820** nr działki: **-815**      G [kg/h]: **235,1**      Q [W]: **4100**  
 Średnica: **20**      dzeta: **0,6**      Z: **10**      w: **0,181**      R: **32,8**  
 R\*I+Z: **128**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **96**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,4**

**821** nr działki: **814**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,8**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,0**  
 R\*I+Z: **49**      Regul.:      **35890**      Nastawa: **2,50**  
 Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **20**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**822** nr działki: **-813**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
 Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
 R\*I+Z: **47**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>823</b>	nr działki: <b>766</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,2</b>	Z:	<b>81</b>	w:	<b>0,274</b>
R*I+Z:	<b>164</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>51</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>824</b>	nr działki: <b>765</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>16,5</b>	Z:	<b>54</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>91</b>	Regul.:	<b>35970</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>108</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>1,6</b>
<b>825</b>	nr działki: <b>-692</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>4,0</b>	Z:	<b>144</b>	w:	<b>0,272</b>
R*I+Z:	<b>228</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>32</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>826</b>	nr działki: <b>-691</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>20,3</b>	Z:	<b>67</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>104</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>70</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>1,0</b>
<b>827</b>	nr działki: <b>856</b>	G [kg/h]:	<b>470,3</b>	Q [W]:	<b>8200</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,2</b>	Z:	<b>12</b>	w:	<b>0,366</b>
R*I+Z:	<b>60</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>17</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>828</b>	nr działki: <b>855</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>35140</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>829</b>	nr działki: <b>854</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>35140</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>830</b>	nr działki: <b>853</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>35</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>42</b>	Regul.:	<b>35090</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>831</b>	nr działki: <b>852</b>	G [kg/h]:	<b>117,6</b>	Q [W]:	<b>2050</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>0,9</b>	Z:	<b>12</b>	w:	<b>0,165</b>
R*I+Z:	<b>154</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>118</b>
Dtd:	<b>0,9</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>832</b>	nr działki: <b>851</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,1</b>	Z:	<b>37</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>43</b>	Regul.:	<b>35090</b>	Nastawa:	<b>2,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>833</b>	nr działki: <b>-850</b>	G [kg/h]:	<b>470,3</b>	Q [W]:	<b>8200</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,1</b>	Z:	<b>8</b>	w:	<b>0,363</b>
R*I+Z:	<b>57</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>11</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>834</b>	nr działki: <b>-849</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		

# DZIAŁKI

Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 40	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 47	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>835</b>	nr działki: -848	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 40	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 47	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>836</b>	nr działki: -847	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 48	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>837</b>	nr działki: -846	G [kg/h]: 117,6	Q [W]: 2050	
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 9	w: 0,163	R: 40,2
R*I+Z: 153	Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór: 77	Izol.: 1
Dtd: 0,6				
<b>838</b>	nr działki: -845	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 42	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 49	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>839</b>	nr działki: 844	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 42	w: 0,082	R: 11,0
R*I+Z: 49	Regul.: 35160	Nastawa: 2,50		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
<b>840</b>	nr działki: -843	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 40	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 47	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>841</b>	nr działki: 842	G [kg/h]: 235,1	Q [W]: 4100	
Średnica: 20	dzeta: 0,8	Z: 13	w: 0,183	R: 32,2
R*I+Z: 129	Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór: 152	Izol.: 1
Dtd: 0,6				
<b>842</b>	nr działki: -841	G [kg/h]: 235,1	Q [W]: 4100	
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 10	w: 0,181	R: 32,8
R*I+Z: 128	Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór: 96	Izol.: 1
Dtd: 0,4				
<b>843</b>	nr działki: 840	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 42	w: 0,082	R: 11,0
R*I+Z: 49	Regul.: 35160	Nastawa: 2,50		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
<b>844</b>	nr działki: -839	G [kg/h]: 58,8	Q [W]: 1025	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 40	w: 0,082	R: 11,4
R*I+Z: 47	Regul.: 60	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
<b>845</b>	nr działki: 838	G [kg/h]: 352,7	Q [W]: 6150	
Średnica: 20	dzeta: 2,2	Z: 81	w: 0,274	R: 69,6
R*I+Z: 164	Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór: 51	Izol.: 1

## DZIAŁKI

Dtd: 0,1

<b>846</b>	nr działki: <b>837</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>45</b>	Regul.: <b>34980</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>29</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	

<b>847</b>	nr działki: <b>836</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>69</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>155</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>73</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,5</b>				

<b>848</b>	nr działki: <b>835</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>51</b>	Regul.: <b>34970</b>	Nastawa: <b>2,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>42</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,6</b>	

<b>849</b>	nr działki: <b>-834</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>144</b>	w: <b>0,272</b>	R: <b>70,4</b>
R*I+Z: <b>228</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>32</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				

<b>850</b>	nr działki: <b>-833</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>51</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>851</b>	nr działki: <b>-832</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>118</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>207</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>48</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,4</b>				

<b>852</b>	nr działki: <b>-831</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>57</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>28</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	

<b>853</b>	nr działki: <b>882</b>	G [kg/h]: <b>411,5</b>	Q [W]: <b>7175</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,320</b>	R: <b>93,5</b>
R*I+Z: <b>37</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>17</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				

<b>854</b>	nr działki: <b>881</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>33770</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>855</b>	nr działki: <b>880</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>33770</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>856</b>	nr działki: <b>879</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.: <b>33720</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>857</b>	nr działki: <b>878</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
------------	------------------------	------------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: **15**      dzeta: **0,9**      Z: **12**      w: **0,165**      R: **39,4**  
R\*I+Z: **154**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **118**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,9**

**858** nr działki: **877**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **11,1**      Z: **37**      w: **0,082**      R: **11,0**  
R\*I+Z: **43**      Regul.:      **33720**      Nastawa: **3,00**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **19**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**859** nr działki: **-876**      G [kg/h]: **411,5**      Q [W]: **7175**  
Średnica: **20**      dzeta: **0,0**      Z: **0**      w: **0,317**      R: **94,4**  
R\*I+Z: **38**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **11**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**860** nr działki: **-875**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **47**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**861** nr działki: **-874**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **47**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**862** nr działki: **-873**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,5**      Z: **41**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **48**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**863** nr działki: **-872**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2050**  
Średnica: **15**      dzeta: **0,6**      Z: **9**      w: **0,163**      R: **40,2**  
R\*I+Z: **153**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **77**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,6**

**864** nr działki: **-871**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,9**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **49**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**865** nr działki: **870**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,8**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,0**  
R\*I+Z: **49**      Regul.:      **33790**      Nastawa: **3,00**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **19**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**866** nr działki: **-869**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **47**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**867** nr działki: **868**      G [kg/h]: **235,1**      Q [W]: **4100**  
Średnica: **20**      dzeta: **0,8**      Z: **13**      w: **0,183**      R: **32,2**  
R\*I+Z: **129**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **152**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,6**

**868** nr działki: **-867**      G [kg/h]: **235,1**      Q [W]: **4100**  
Średnica: **20**      dzeta: **0,6**      Z: **10**      w: **0,181**      R: **32,8**  
R\*I+Z: **128**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **96**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: **0,4**

<b>869</b>	nr działki: <b>866</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>33790</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>870</b>	nr działki: <b>-865</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	

<b>871</b>	nr działki: <b>864</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>81</b>	w: <b>0,274</b>	R: <b>69,6</b>
R*I+Z: <b>164</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>51</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				

<b>872</b>	nr działki: <b>863</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>54</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>92</b>	Regul.: <b>33870</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>111</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,6</b>	

<b>873</b>	nr działki: <b>-860</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>144</b>	w: <b>0,272</b>	R: <b>70,4</b>
R*I+Z: <b>228</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>32</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				

<b>874</b>	nr działki: <b>-859</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>67</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>105</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>72</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,0</b>	

<b>875</b>	nr działki: <b>908</b>	G [kg/h]: <b>489,9</b>	Q [W]: <b>8542</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,2</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,381</b>	R: <b>130,9</b>
R*I+Z: <b>65</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>17</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				

<b>876</b>	nr działki: <b>907</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>32690</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>877</b>	nr działki: <b>906</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>32690</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>878</b>	nr działki: <b>905</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.: <b>32640</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	

<b>879</b>	nr działki: <b>904</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>154</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>117</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,9</b>				

<b>880</b>	nr działki: <b>903</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
------------	------------------------	-----------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.: <b>32640</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>881</b> nr działki: <b>-902</b>	G [kg/h]: <b>489,9</b>	Q [W]: <b>8542</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,1</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,378</b>	R: <b>131,8</b>
R*I+Z: <b>62</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 11</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>882</b> nr działki: <b>-901</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>883</b> nr działki: <b>-900</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>884</b> nr działki: <b>-899</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>885</b> nr działki: <b>-898</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 76</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>886</b> nr działki: <b>-897</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>887</b> nr działki: <b>896</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>51</b>	Regul.: <b>32710</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>26</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	
<b>888</b> nr działki: <b>-895</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>50</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>17</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>889</b> nr działki: <b>894</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,8</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 151</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>890</b> nr działki: <b>-893</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.: <b>Nastawa:</b>	Zawór: <b>Q dz.: 95</b>	Izol.: <b>1</b>	
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>891</b> nr działki: <b>892</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b>32710</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>16</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>892</b>	nr działki: <b>-891</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>46</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>893</b>	nr działki: <b>890</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,2</b>	Z:	<b>81</b>	w:	<b>0,274</b>
R*I+Z:	<b>164</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>51</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>894</b>	nr działki: <b>889</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>63</b>	w:	<b>0,110</b>
R*I+Z:	<b>80</b>	Regul.:	<b>32300</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>	R:	<b>18,6</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>29</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>895</b>	nr działki: <b>888</b>	G [kg/h]:	<b>137,2</b>	Q [W]:	<b>2392</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>5,2</b>	Z:	<b>93</b>	w:	<b>0,192</b>
R*I+Z:	<b>209</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>73</b>
Dtd:	<b>0,5</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>896</b>	nr działki: <b>887</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>11,1</b>	Z:	<b>37</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>50</b>	Regul.:	<b>32400</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>38</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,6</b>
<b>897</b>	nr działki: <b>-886</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>4,0</b>	Z:	<b>144</b>	w:	<b>0,272</b>
R*I+Z:	<b>228</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>32</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>898</b>	nr działki: <b>-885</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,5</b>	Z:	<b>73</b>	w:	<b>0,109</b>
R*I+Z:	<b>90</b>	Regul.:	<b>100</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>19,1</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>20</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>899</b>	nr działki: <b>-884</b>	G [kg/h]:	<b>137,2</b>	Q [W]:	<b>2392</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>9,0</b>	Z:	<b>161</b>	w:	<b>0,190</b>
R*I+Z:	<b>279</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>48</b>
Dtd:	<b>0,3</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>900</b>	nr działki: <b>-883</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,9</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>56</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>26</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>901</b>	nr działki: <b>934</b>	G [kg/h]:	<b>431,1</b>	Q [W]:	<b>7517</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,2</b>	Z:	<b>10</b>	w:	<b>0,335</b>
R*I+Z:	<b>51</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>17</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>902</b>	nr działki: <b>933</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>31500</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>903</b>	nr działki: <b>932</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>31500</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>904</b> nr działki: <b>931</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.: <b>31450</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>905</b> nr działki: <b>930</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>154</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>117</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,9</b>				
<b>906</b> nr działki: <b>929</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.: <b>31450</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>907</b> nr działki: <b>-928</b>	G [kg/h]: <b>431,1</b>	Q [W]: <b>7517</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,1</b>	Z: <b>7</b>	w: <b>0,333</b>	R: <b>103,2</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>11</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>908</b> nr działki: <b>-927</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>909</b> nr działki: <b>-926</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>910</b> nr działki: <b>-925</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>911</b> nr działki: <b>-924</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>76</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>912</b> nr działki: <b>-923</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>913</b> nr działki: <b>922</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b>31520</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>16</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>914</b> nr działki: <b>-921</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>46</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>915</b>	nr działki: <b>920</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,8</b>	Z:	<b>13</b>	w:	<b>0,183</b>
R*I+Z:	<b>129</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>151</b>
Dtd:	<b>0,6</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>916</b>	nr działki: <b>-919</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>10</b>	w:	<b>0,181</b>
R*I+Z:	<b>128</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>95</b>
Dtd:	<b>0,3</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>917</b>	nr działki: <b>918</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>51</b>	Regul.:	<b>31520</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>26</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>918</b>	nr działki: <b>-917</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>50</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>17</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>919</b>	nr działki: <b>916</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,2</b>	Z:	<b>81</b>	w:	<b>0,274</b>
R*I+Z:	<b>164</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>51</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>920</b>	nr działki: <b>915</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>16,5</b>	Z:	<b>97</b>	w:	<b>0,110</b>
R*I+Z:	<b>158</b>	Regul.:	<b>31420</b>	Nastawa:	<b>3,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>108</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>1,2</b>
<b>921</b>	nr działki: <b>-912</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>4,0</b>	Z:	<b>144</b>	w:	<b>0,272</b>
R*I+Z:	<b>228</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>32</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>922</b>	nr działki: <b>-911</b>	G [kg/h]:	<b>78,4</b>	Q [W]:	<b>1367</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>20,3</b>	Z:	<b>118</b>	w:	<b>0,109</b>
R*I+Z:	<b>181</b>	Regul.:	<b>100</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>71</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,8</b>
<b>923</b>	nr działki: <b>960</b>	G [kg/h]:	<b>489,9</b>	Q [W]:	<b>8542</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,2</b>	Z:	<b>13</b>	w:	<b>0,381</b>
R*I+Z:	<b>65</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>17</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>924</b>	nr działki: <b>959</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>30350</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>925</b>	nr działki: <b>958</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>30350</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>926</b>	nr działki: <b>957</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.: <b>30300</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>927</b> nr działki: <b>956</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,9</b>	Z: <b>12</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>154</b>	Regul.: <b>30300</b>	Nastawa: <b>3,00</b>	Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>116</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,9</b>				
<b>928</b> nr działki: <b>955</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.: <b>30300</b>	Nastawa: <b>3,00</b>	Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>929</b> nr działki: <b>-954</b>	G [kg/h]: <b>489,9</b>	Q [W]: <b>8542</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,1</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,378</b>	R: <b>131,8</b>
R*I+Z: <b>62</b>	Regul.: <b>30300</b>	Nastawa: <b>3,00</b>	Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>10</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>930</b> nr działki: <b>-953</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>931</b> nr działki: <b>-952</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>932</b> nr działki: <b>-951</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>933</b> nr działki: <b>-950</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>9</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>153</b>	Regul.: <b>30300</b>	Nastawa: <b>3,00</b>	Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>75</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,6</b>				
<b>934</b> nr działki: <b>-949</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>935</b> nr działki: <b>948</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>30370</b>	Nastawa: <b>3,00</b>	Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>936</b> nr działki: <b>-947</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>937</b> nr działki: <b>946</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,8</b>	Z: <b>13</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>129</b>	Regul.: <b>30300</b>	Nastawa: <b>3,00</b>	Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>150</b> Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: **0,5**

<b>938</b>	nr działki: <b>-945</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,6</b>	Z: <b>10</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>128</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>94</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,3**

<b>939</b>	nr działki: <b>944</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,8</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.:	<b>30370</b>	Nastawa: <b>3,00</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>940</b>	nr działki: <b>-943</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,4</b>	Z: <b>40</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>13</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>

<b>941</b>	nr działki: <b>942</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,2</b>	Z: <b>81</b>	w: <b>0,274</b>	R: <b>69,6</b>
R*I+Z: <b>164</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>50</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>942</b>	nr działki: <b>941</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.:	<b>30060</b>	Nastawa: <b>3,00</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>35</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,5</b>

<b>943</b>	nr działki: <b>940</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2392</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>93</b>	w: <b>0,192</b>	R: <b>52,6</b>
R*I+Z: <b>209</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>72</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,5**

<b>944</b>	nr działki: <b>939</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>63</b>	w: <b>0,110</b>	R: <b>18,6</b>
R*I+Z: <b>83</b>	Regul.:	<b>29950</b>	Nastawa: <b>3,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>35</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>

<b>945</b>	nr działki: <b>-938</b>	G [kg/h]: <b>352,7</b>	Q [W]: <b>6150</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>4,0</b>	Z: <b>144</b>	w: <b>0,272</b>	R: <b>70,4</b>
R*I+Z: <b>228</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>31</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>946</b>	nr działki: <b>-937</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>55</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>23</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>947</b>	nr działki: <b>-936</b>	G [kg/h]: <b>137,2</b>	Q [W]: <b>2392</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>161</b>	w: <b>0,190</b>	R: <b>53,5</b>
R*I+Z: <b>279</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>47</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,3**

<b>948</b>	nr działki: <b>-935</b>	G [kg/h]: <b>78,4</b>	Q [W]: <b>1367</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>73</b>	w: <b>0,109</b>	R: <b>19,1</b>
R*I+Z: <b>94</b>	Regul.:	<b>100</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>24</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>949</b>	nr działki: <b>970</b>	G [kg/h]: <b>411,5</b>	Q [W]: <b>7175</b>	
------------	------------------------	------------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: **20**      dzeta: **0,0**      Z: **0**      w: **0,320**      R: **93,5**  
R\*I+Z: **37**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **17**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**950** nr działki: **969**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,8**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,0**  
R\*I+Z: **49**      Regul.:      **29220**      Nastawa: **3,00**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **19**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**951** nr działki: **968**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,8**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,0**  
R\*I+Z: **49**      Regul.:      **29220**      Nastawa: **3,00**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **19**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**952** nr działki: **967**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **10,7**      Z: **35**      w: **0,082**      R: **11,0**  
R\*I+Z: **42**      Regul.:      **29170**      Nastawa: **3,00**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **19**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**953** nr działki: **966**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2050**  
Średnica: **15**      dzeta: **0,9**      Z: **12**      w: **0,165**      R: **39,4**  
R\*I+Z: **154**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **116**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,8**

**954** nr działki: **965**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **11,1**      Z: **37**      w: **0,082**      R: **11,0**  
R\*I+Z: **43**      Regul.:      **29170**      Nastawa: **3,00**  
Zawór: **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **19**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**955** nr działki: **-964**      G [kg/h]: **411,5**      Q [W]: **7175**  
Średnica: **20**      dzeta: **0,0**      Z: **0**      w: **0,317**      R: **94,4**  
R\*I+Z: **38**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **10**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**956** nr działki: **-963**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **47**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**957** nr działki: **-962**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,4**      Z: **40**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **47**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **13**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**958** nr działki: **-961**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,5**      Z: **41**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **48**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**  
Zawór: **15 RLV\_p**      Q dz.: **12**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**959** nr działki: **-914**      G [kg/h]: **117,6**      Q [W]: **2050**  
Średnica: **15**      dzeta: **0,6**      Z: **9**      w: **0,163**      R: **40,2**  
R\*I+Z: **153**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **75**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,5**

**960** nr działki: **-913**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **12,9**      Z: **42**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **49**      Regul.:      **60**      Nastawa: **-**

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>12</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>961</b>	nr działki: <b>910</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>29250</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>962</b>	nr działki: <b>-909</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>963</b>	nr działki: <b>862</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,8</b>	Z:	<b>13</b>	w:	<b>0,183</b>
R*I+Z:	<b>129</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>149</b>
Dtd:	<b>0,5</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>964</b>	nr działki: <b>-861</b>	G [kg/h]:	<b>235,1</b>	Q [W]:	<b>4100</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,6</b>	Z:	<b>10</b>	w:	<b>0,181</b>
R*I+Z:	<b>128</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>94</b>
Dtd:	<b>0,3</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>965</b>	nr działki: <b>858</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,8</b>	Z:	<b>42</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>49</b>	Regul.:	<b>29250</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>966</b>	nr działki: <b>-857</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>12,4</b>	Z:	<b>40</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>47</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>13</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>967</b>	nr działki: <b>762</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,2</b>	Z:	<b>81</b>	w:	<b>0,274</b>
R*I+Z:	<b>164</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>50</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>968</b>	nr działki: <b>761</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>16,5</b>	Z:	<b>54</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>91</b>	Regul.:	<b>29330</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>106</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>1,5</b>
<b>969</b>	nr działki: <b>-688</b>	G [kg/h]:	<b>352,7</b>	Q [W]:	<b>6150</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>4,0</b>	Z:	<b>144</b>	w:	<b>0,272</b>
R*I+Z:	<b>228</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>31</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>970</b>	nr działki: <b>-687</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>20,3</b>	Z:	<b>67</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>104</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>11,4</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>68</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>1,0</b>
<b>971</b>	nr działki: <b>980</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>10,7</b>	Z:	<b>35</b>	w:	<b>0,082</b>
R*I+Z:	<b>42</b>	Regul.:	<b>25230</b>	Nastawa:	<b>3,00</b>	R:	<b>11,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>19</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>972</b>	nr działki: <b>979</b>	G [kg/h]:	<b>58,8</b>	Q [W]:	<b>1025</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.: <b>25220</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>973</b> nr działki: <b>978</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>10,7</b>	Z: <b>35</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>42</b>	Regul.: <b>25590</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>974</b> nr działki: <b>977</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>4,8</b>	Z: <b>63</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>111</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>38</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>				
<b>975</b> nr działki: <b>976</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>11,1</b>	Z: <b>37</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>43</b>	Regul.: <b>25580</b>	Nastawa: <b>3,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>19</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>976</b> nr działki: <b>-975</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>977</b> nr działki: <b>-974</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>978</b> nr działki: <b>-973</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,5</b>	Z: <b>41</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>48</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>979</b> nr działki: <b>-972</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>8,6</b>	Z: <b>113</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>161</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>25</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>				
<b>980</b> nr działki: <b>-971</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>12,9</b>	Z: <b>42</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>49</b>	Regul.: <b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>12</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>981</b> nr działki: <b>981</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>5,2</b>	Z: <b>69</b>	w: <b>0,165</b>	R: <b>39,4</b>
R*I+Z: <b>179</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>89</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,7</b>				
<b>982</b> nr działki: <b>982</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,183</b>	R: <b>32,2</b>
R*I+Z: <b>13</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>16</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>983</b> nr działki: <b>-983</b>	G [kg/h]: <b>117,6</b>	Q [W]: <b>2050</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>9,0</b>	Z: <b>118</b>	w: <b>0,163</b>	R: <b>40,2</b>
R*I+Z: <b>231</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>58</b> Izol.: <b>1</b>

## DZIAŁKI

Dtd: **0,4**

<b>984</b>	nr działki: <b>-984</b>	G [kg/h]: <b>235,1</b>	Q [W]: <b>4100</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,181</b>	R: <b>32,8</b>
R*I+Z: <b>13</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>11</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>985</b>	nr działki: <b>985</b>	G [kg/h]: <b>4748,4</b>	Q [W]: <b>82801</b>	
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>8,4</b>	Z: <b>1541</b>	w: <b>0,614</b>	R: <b>101,5</b>
R*I+Z: <b>9660</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>7509</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **1,4**

<b>986</b>	nr działki: <b>986</b>	G [kg/h]: <b>2427,9</b>	Q [W]: <b>42337</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>282</b>	w: <b>0,502</b>	R: <b>93,1</b>
R*I+Z: <b>720</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>355</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>987</b>	nr działki: <b>987</b>	G [kg/h]: <b>2320,5</b>	Q [W]: <b>40464</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>393</b>	w: <b>0,480</b>	R: <b>85,2</b>
R*I+Z: <b>418</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>23</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>988</b>	nr działki: <b>-988</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>75</b>	w: <b>0,250</b>	R: <b>60,0</b>
R*I+Z: <b>93</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>989</b>	nr działki: <b>-989</b>	G [kg/h]: <b>4748,4</b>	Q [W]: <b>82801</b>	
Średnica: <b>50</b>	dzeta: <b>8,4</b>	Z: <b>1528</b>	w: <b>0,609</b>	R: <b>101,6</b>
R*I+Z: <b>9658</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>4269</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,8**

<b>990</b>	nr działki: <b>-990</b>	G [kg/h]: <b>2320,5</b>	Q [W]: <b>40464</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>272</b>	w: <b>0,476</b>	R: <b>85,5</b>
R*I+Z: <b>298</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>14</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>991</b>	nr działki: <b>991</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>109</b>	w: <b>0,252</b>	R: <b>59,3</b>
R*I+Z: <b>126</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>992</b>	nr działki: <b>992</b>	G [kg/h]: <b>351,3</b>	Q [W]: <b>6125</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>127</b>	w: <b>0,273</b>	R: <b>69,1</b>
R*I+Z: <b>148</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>12</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>993</b>	nr działki: <b>-993</b>	G [kg/h]: <b>2427,9</b>	Q [W]: <b>42337</b>	
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>211</b>	w: <b>0,498</b>	R: <b>93,4</b>
R*I+Z: <b>649</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>208</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>994</b>	nr działki: <b>-994</b>	G [kg/h]: <b>351,3</b>	Q [W]: <b>6125</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>88</b>	w: <b>0,271</b>	R: <b>69,8</b>
R*I+Z: <b>109</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,0**

<b>995</b>	nr działki: <b>995</b>	G [kg/h]: <b>2103,7</b>	Q [W]: <b>36683</b>	
------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: **40**      dzeta: **2,1**      Z: **194**      w: **0,435**      R: **70,4**  
 R\*I+Z: **771**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **617**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,3**

**996** nr działki: **996**      G [kg/h]: **324,2**      Q [W]: **5654**  
 Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **109**      w: **0,252**      R: **59,3**  
 R\*I+Z: **126**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **13**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**997** nr działki: **-997**      G [kg/h]: **2103,7**      Q [W]: **36683**  
 Średnica: **40**      dzeta: **2,0**      Z: **184**      w: **0,431**      R: **70,7**  
 R\*I+Z: **764**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **364**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**998** nr działki: **-998**      G [kg/h]: **324,2**      Q [W]: **5654**  
 Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **75**      w: **0,250**      R: **60,0**  
 R\*I+Z: **93**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**999** nr działki: **999**      G [kg/h]: **1779,4**      Q [W]: **31029**  
 Średnica: **32**      dzeta: **2,3**      Z: **308**      w: **0,524**      R: **127,7**  
 R\*I+Z: **742**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **211**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**1000** nr działki: **1000**      G [kg/h]: **189,1**      Q [W]: **3298**  
 Średnica: **15**      dzeta: **3,5**      Z: **120**      w: **0,265**      R: **96,8**  
 R\*I+Z: **149**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **10**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**1001** nr działki: **-1001**      G [kg/h]: **1779,4**      Q [W]: **31029**  
 Średnica: **32**      dzeta: **1,7**      Z: **230**      w: **0,520**      R: **128,1**  
 R\*I+Z: **665**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **125**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**1002** nr działki: **-1002**      G [kg/h]: **189,1**      Q [W]: **3298**  
 Średnica: **15**      dzeta: **2,5**      Z: **83**      w: **0,263**      R: **98,0**  
 R\*I+Z: **112**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **7**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**1003** nr działki: **1003**      G [kg/h]: **1085,6**      Q [W]: **18930**  
 Średnica: **32**      dzeta: **0,7**      Z: **35**      w: **0,320**      R: **49,0**  
 R\*I+Z: **118**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **104**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**1004** nr działki: **1004**      G [kg/h]: **148,6**      Q [W]: **2592**  
 Średnica: **15**      dzeta: **3,5**      Z: **74**      w: **0,208**      R: **61,2**  
 R\*I+Z: **92**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **10**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**1005** nr działki: **-1005**      G [kg/h]: **1085,6**      Q [W]: **18930**  
 Średnica: **32**      dzeta: **0,6**      Z: **30**      w: **0,317**      R: **49,4**  
 R\*I+Z: **114**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **63**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,1**

**1006** nr działki: **-1006**      G [kg/h]: **148,6**      Q [W]: **2592**  
 Średnica: **15**      dzeta: **2,5**      Z: **51**      w: **0,206**      R: **62,2**  
 R\*I+Z: **70**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **6**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: **0,0**

**1007** nr działki: **1007** G [kg/h]: **936,9** Q [W]: **16338**

Średnica: **25** dzeta: **2,3** Z: **233** w: **0,456** R: **135,8**

R\*I+Z: **1157** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **338** Izol.: **1**

Dtd: **0,3**

**1008** nr działki: **1008** G [kg/h]: **207,4** Q [W]: **3617**

Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **44** w: **0,161** R: **25,4**

R\*I+Z: **52** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **12** Izol.: **1**

Dtd: **0,1**

**1009** nr działki: **-1009** G [kg/h]: **936,9** Q [W]: **16338**

Średnica: **25** dzeta: **1,7** Z: **174** w: **0,453** R: **136,4**

R\*I+Z: **1102** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **208** Izol.: **1**

Dtd: **0,2**

**1010** nr działki: **-1010** G [kg/h]: **207,4** Q [W]: **3617**

Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **31** w: **0,160** R: **25,9**

R\*I+Z: **39** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

**1011** nr działki: **1011** G [kg/h]: **729,5** Q [W]: **12721**

Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **215** w: **0,355** R: **83,6**

R\*I+Z: **968** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **443** Izol.: **1**

Dtd: **0,5**

**1012** nr działki: **1012** G [kg/h]: **189,1** Q [W]: **3298**

Średnica: **15** dzeta: **3,5** Z: **120** w: **0,265** R: **96,8**

R\*I+Z: **149** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

**1013** nr działki: **-1013** G [kg/h]: **729,5** Q [W]: **12721**

Średnica: **25** dzeta: **3,4** Z: **208** w: **0,352** R: **84,3**

R\*I+Z: **966** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **277** Izol.: **1**

Dtd: **0,3**

**1014** nr działki: **-1014** G [kg/h]: **189,1** Q [W]: **3298**

Średnica: **15** dzeta: **2,5** Z: **83** w: **0,263** R: **98,0**

R\*I+Z: **112** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **6** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

**1015** nr działki: **-1015** G [kg/h]: **1382,9** Q [W]: **24114**

Średnica: **32** dzeta: **0,6** Z: **49** w: **0,404** R: **78,6**

R\*I+Z: **474** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **201** Izol.: **1**

Dtd: **0,1**

**1016** nr działki: **-1016** G [kg/h]: **297,3** Q [W]: **5184**

Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **63** w: **0,229** R: **50,9**

R\*I+Z: **79** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

**1017** nr działki: **1017** G [kg/h]: **1382,9** Q [W]: **24114**

Średnica: **32** dzeta: **0,7** Z: **57** w: **0,408** R: **78,2**

R\*I+Z: **479** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **331** Izol.: **1**

Dtd: **0,2**

**1018** nr działki: **1018** G [kg/h]: **297,3** Q [W]: **5184**

## DZIAŁKI

Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **91**      w: **0,231**      R: **50,2**  
R\*I+Z: **106**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **12**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**1019** nr działki: **-1022**      G [kg/h]: **148,6**      Q [W]: **2592**  
Średnica: **15**      dzeta: **2,5**      Z: **51**      w: **0,206**      R: **62,2**  
R\*I+Z: **70**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **6**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**1020** nr działki: **1020**      G [kg/h]: **148,6**      Q [W]: **2592**  
Średnica: **15**      dzeta: **3,5**      Z: **74**      w: **0,208**      R: **61,2**  
R\*I+Z: **92**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **10**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**1021** nr działki: **1019**      G [kg/h]: **1531,5**      Q [W]: **26706**  
Średnica: **32**      dzeta: **0,7**      Z: **69**      w: **0,451**      R: **95,4**  
R\*I+Z: **222**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **98**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**1022** nr działki: **-1021**      G [kg/h]: **1531,5**      Q [W]: **26706**  
Średnica: **32**      dzeta: **0,6**      Z: **60**      w: **0,447**      R: **95,8**  
R\*I+Z: **213**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **59**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**1023** nr działki: **-1026**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **2,5**      Z: **8**      w: **0,082**      R: **11,4**  
R\*I+Z: **11**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **6**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**1024** nr działki: **1024**      G [kg/h]: **58,8**      Q [W]: **1025**  
Średnica: **15**      dzeta: **3,5**      Z: **12**      w: **0,082**      R: **11,0**  
R\*I+Z: **15**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **9**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**1025** nr działki: **1023**      G [kg/h]: **1590,3**      Q [W]: **27731**  
Średnica: **32**      dzeta: **3,5**      Z: **374**      w: **0,469**      R: **102,6**  
R\*I+Z: **1411**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **625**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,3**

**1026** nr działki: **-1025**      G [kg/h]: **1590,3**      Q [W]: **27731**  
Średnica: **32**      dzeta: **3,4**      Z: **362**      w: **0,465**      R: **103,0**  
R\*I+Z: **1402**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **375**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,2**

**1027** nr działki: **1027**      G [kg/h]: **540,4**      Q [W]: **9423**  
Średnica: **25**      dzeta: **0,7**      Z: **24**      w: **0,263**      R: **47,0**  
R\*I+Z: **179**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **160**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,3**

**1028** nr działki: **1028**      G [kg/h]: **189,1**      Q [W]: **3298**  
Średnica: **15**      dzeta: **17,8**      Z: **608**      w: **0,265**      R: **96,8**  
R\*I+Z: **1121**      Regul.:      **9940**      Nastawa:      **N**  
Zawór:      **15 RTD-N\_ps**      Q dz.: **167**      Izol.: **1**      Dtd: **0,8**

**1029** nr działki: **-1029**      G [kg/h]: **540,4**      Q [W]: **9423**  
Średnica: **25**      dzeta: **0,6**      Z: **20**      w: **0,261**      R: **47,5**  
R\*I+Z: **177**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **102**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: **0,2**

<b>1030</b>	nr działki: <b>-1030</b>	G [kg/h]: <b>189,1</b>	Q [W]: <b>3298</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,2</b>	Z: <b>584</b>	w: <b>0,263</b> R: <b>98,0</b>
R*I+Z: <b>1103</b>	Regul.: <b>570</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>109</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,5</b>

<b>1031</b>	nr działki: <b>1031</b>	G [kg/h]: <b>351,3</b>	Q [W]: <b>6125</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>127</b>	w: <b>0,273</b> R: <b>69,1</b>
R*I+Z: <b>148</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>12</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>			

<b>1032</b>	nr działki: <b>-1032</b>	G [kg/h]: <b>351,3</b>	Q [W]: <b>6125</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>88</b>	w: <b>0,271</b> R: <b>69,8</b>
R*I+Z: <b>109</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>			

<b>1033</b>	nr działki: <b>-1036</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>75</b>	w: <b>0,250</b> R: <b>60,0</b>
R*I+Z: <b>93</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>			

<b>1034</b>	nr działki: <b>1034</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>109</b>	w: <b>0,252</b> R: <b>59,3</b>
R*I+Z: <b>126</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>			

<b>1035</b>	nr działki: <b>1033</b>	G [kg/h]: <b>2320,5</b>	Q [W]: <b>40464</b>
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,480</b> R: <b>85,2</b>
R*I+Z: <b>247</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>219</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>			

<b>1036</b>	nr działki: <b>-1035</b>	G [kg/h]: <b>2320,5</b>	Q [W]: <b>40464</b>
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,476</b> R: <b>85,5</b>
R*I+Z: <b>248</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>132</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>			

<b>1037</b>	nr działki: <b>-1040</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,5</b>	Z: <b>75</b>	w: <b>0,250</b> R: <b>60,0</b>
R*I+Z: <b>93</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>8</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>			

<b>1038</b>	nr działki: <b>1038</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,5</b>	Z: <b>109</b>	w: <b>0,252</b> R: <b>59,3</b>
R*I+Z: <b>126</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>13</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>			

<b>1039</b>	nr działki: <b>1037</b>	G [kg/h]: <b>1996,3</b>	Q [W]: <b>34810</b>
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>2,1</b>	Z: <b>174</b>	w: <b>0,413</b> R: <b>63,6</b>
R*I+Z: <b>696</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>617</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,3</b>			

<b>1040</b>	nr działki: <b>-1039</b>	G [kg/h]: <b>1996,3</b>	Q [W]: <b>34810</b>
Średnica: <b>40</b>	dzeta: <b>2,0</b>	Z: <b>165</b>	w: <b>0,409</b> R: <b>63,9</b>
R*I+Z: <b>690</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:      Q dz.: <b>375</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,2</b>			

<b>1041</b>	nr działki: <b>-1044</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>
-------------	--------------------------	------------------------	--------------------

## DZIAŁKI

Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **75**      w: **0,250**      R: **60,0**  
R\*I+Z: **93**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**1042** nr działki: **1042**      G [kg/h]: **324,2**      Q [W]: **5654**  
Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **109**      w: **0,252**      R: **59,3**  
R\*I+Z: **126**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **12**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**1043** nr działki: **1041**      G [kg/h]: **1672,0**      Q [W]: **29156**  
Średnica: **32**      dzeta: **2,3**      Z: **272**      w: **0,493**      R: **113,1**  
R\*I+Z: **657**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **211**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**1044** nr działki: **-1043**      G [kg/h]: **1672,0**      Q [W]: **29156**  
Średnica: **32**      dzeta: **1,7**      Z: **203**      w: **0,489**      R: **113,5**  
R\*I+Z: **589**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **129**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,1**

**1045** nr działki: **-1048**      G [kg/h]: **294,0**      Q [W]: **5127**  
Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **62**      w: **0,227**      R: **49,9**  
R\*I+Z: **77**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**1046** nr działki: **1046**      G [kg/h]: **294,0**      Q [W]: **5127**  
Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **89**      w: **0,229**      R: **49,2**  
R\*I+Z: **104**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **12**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**1047** nr działki: **1045**      G [kg/h]: **1347,8**      Q [W]: **23502**  
Średnica: **32**      dzeta: **2,1**      Z: **161**      w: **0,397**      R: **74,4**  
R\*I+Z: **1367**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **1002**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,6**

**1048** nr działki: **-1047**      G [kg/h]: **1347,8**      Q [W]: **23502**  
Średnica: **32**      dzeta: **2,0**      Z: **153**      w: **0,394**      R: **74,8**  
R\*I+Z: **1366**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **624**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,4**

**1049** nr działki: **-1052**      G [kg/h]: **351,3**      Q [W]: **6125**  
Średnica: **20**      dzeta: **2,5**      Z: **88**      w: **0,271**      R: **69,8**  
R\*I+Z: **109**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **8**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**1050** nr działki: **1050**      G [kg/h]: **351,3**      Q [W]: **6125**  
Średnica: **20**      dzeta: **3,5**      Z: **127**      w: **0,273**      R: **69,1**  
R\*I+Z: **148**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **12**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,0**

**1051** nr działki: **1049**      G [kg/h]: **1053,8**      Q [W]: **18375**  
Średnica: **32**      dzeta: **2,1**      Z: **99**      w: **0,311**      R: **46,3**  
R\*I+Z: **584**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **639**      Izol.: **1**  
Dtd: **0,5**

**1052** nr działki: **-1051**      G [kg/h]: **1053,8**      Q [W]: **18375**  
Średnica: **32**      dzeta: **2,0**      Z: **94**      w: **0,308**      R: **46,7**  
R\*I+Z: **583**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **408**      Izol.: **1**

## DZIAŁKI

Dtd: **0,3**

<b>1053</b> nr działki: <b>1053</b>	G [kg/h]: <b>702,5</b>	Q [W]: <b>12250</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>2,3</b>	Z: <b>131</b>
R*I+Z: <b>388</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>162</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,2**

<b>1054</b> nr działki: <b>1054</b>	G [kg/h]: <b>162,1</b>	Q [W]: <b>2827</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>414</b>
R*I+Z: <b>559</b>	Regul.:	Nastawa: <b>7,00</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>63</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,3</b>

<b>1055</b> nr działki: <b>1055</b>	G [kg/h]: <b>351,3</b>	Q [W]: <b>6125</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,7</b>	Z: <b>135</b>
R*I+Z: <b>390</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>149</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,4**

<b>1056</b> nr działki: <b>1056</b>	G [kg/h]: <b>189,1</b>	Q [W]: <b>3298</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,1</b>	Z: <b>550</b>
R*I+Z: <b>695</b>	Regul.:	Nastawa: <b>N</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>47</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>

<b>1057</b> nr działki: <b>-1057</b>	G [kg/h]: <b>702,5</b>	Q [W]: <b>12250</b>
Średnica: <b>25</b>	dzeta: <b>1,7</b>	Z: <b>98</b>
R*I+Z: <b>356</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>105</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>1058</b> nr działki: <b>-1058</b>	G [kg/h]: <b>162,1</b>	Q [W]: <b>2827</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>506</b>
R*I+Z: <b>653</b>	Regul.:	Nastawa: <b>-</b>
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>42</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,2</b>

<b>1059</b> nr działki: <b>-1059</b>	G [kg/h]: <b>351,3</b>	Q [W]: <b>6125</b>
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>3,1</b>	Z: <b>113</b>
R*I+Z: <b>371</b>	Regul.:	Nastawa: Zawór: Q dz.: <b>98</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,2**

<b>1060</b> nr działki: <b>-1060</b>	G [kg/h]: <b>189,1</b>	Q [W]: <b>3298</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>19,9</b>	Z: <b>676</b>
R*I+Z: <b>823</b>	Regul.:	Nastawa: <b>-</b>
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>31</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,1</b>

<b>1061</b> nr działki: <b>1064</b>	G [kg/h]: <b>162,1</b>	Q [W]: <b>2827</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>414</b>
R*I+Z: <b>580</b>	Regul.:	Nastawa: <b>6,00</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>76</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,4</b>

<b>1062</b> nr działki: <b>1063</b>	G [kg/h]: <b>162,1</b>	Q [W]: <b>2827</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,1</b>	Z: <b>404</b>
R*I+Z: <b>541</b>	Regul.:	Nastawa: <b>6,00</b>
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>63</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,3</b>

<b>1063</b> nr działki: <b>-1062</b>	G [kg/h]: <b>162,1</b>	Q [W]: <b>2827</b>
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>506</b>
R*I+Z: <b>675</b>	Regul.:	Nastawa: <b>-</b>
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>51</b>	Izol.: <b>1</b> Dtd: <b>0,3</b>

<b>1064</b> nr działki: <b>-1061</b>	G [kg/h]: <b>162,1</b>	Q [W]: <b>2827</b>
--------------------------------------	------------------------	--------------------

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>19,9</b>	Z: <b>497</b>	w: <b>0,225</b>	R: <b>73,2</b>
R*I+Z: <b>636</b>	Regul.: <b>420</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>42</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>1065</b> nr działki: <b>1065</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,4</b>	Z: <b>43</b>	w: <b>0,252</b>	R: <b>59,3</b>
R*I+Z: <b>79</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>25</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,1</b>				
<b>1066</b> nr działki: <b>-1066</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,4</b>	Z: <b>43</b>	w: <b>0,250</b>	R: <b>60,0</b>
R*I+Z: <b>79</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>17</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>1067</b> nr działki: <b>1072</b>	G [kg/h]: <b>135,1</b>	Q [W]: <b>2356</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>288</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,1</b>
R*I+Z: <b>390</b>	Regul.: <b>21830</b>	Nastawa: <b>5,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>65</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	
<b>1068</b> nr działki: <b>1071</b>	G [kg/h]: <b>189,1</b>	Q [W]: <b>3298</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,1</b>	Z: <b>550</b>	w: <b>0,265</b>	R: <b>96,8</b>
R*I+Z: <b>695</b>	Regul.: <b>21050</b>	Nastawa: <b>7,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>49</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>1069</b> nr działki: <b>-1070</b>	G [kg/h]: <b>135,1</b>	Q [W]: <b>2356</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>352</b>	w: <b>0,188</b>	R: <b>52,0</b>
R*I+Z: <b>456</b>	Regul.: <b>290</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>44</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>1070</b> nr działki: <b>-1069</b>	G [kg/h]: <b>189,1</b>	Q [W]: <b>3298</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>19,9</b>	Z: <b>676</b>	w: <b>0,263</b>	R: <b>98,0</b>
R*I+Z: <b>823</b>	Regul.: <b>570</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>33</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>1071</b> nr działki: <b>1068</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,252</b>	R: <b>59,3</b>
R*I+Z: <b>24</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>17</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>1072</b> nr działki: <b>-1067</b>	G [kg/h]: <b>324,2</b>	Q [W]: <b>5654</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,250</b>	R: <b>60,0</b>
R*I+Z: <b>24</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>11</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>1073</b> nr działki: <b>1078</b>	G [kg/h]: <b>135,1</b>	Q [W]: <b>2356</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>288</b>	w: <b>0,189</b>	R: <b>51,1</b>
R*I+Z: <b>390</b>	Regul.: <b>20580</b>	Nastawa: <b>5,50</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>65</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>	
<b>1074</b> nr działki: <b>1077</b>	G [kg/h]: <b>189,1</b>	Q [W]: <b>3298</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,1</b>	Z: <b>550</b>	w: <b>0,265</b>	R: <b>96,8</b>
R*I+Z: <b>695</b>	Regul.: <b>19800</b>	Nastawa: <b>7,00</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>49</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>1075</b> nr działki: <b>-1076</b>	G [kg/h]: <b>135,1</b>	Q [W]: <b>2356</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>352</b>	w: <b>0,188</b>	R: <b>52,0</b>
R*I+Z: <b>456</b>	Regul.: <b>290</b>	Nastawa: <b>-</b>		

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>44</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>1076</b>	nr działki: <b>-1075</b>	G [kg/h]:	<b>189,1</b>	Q [W]:	<b>3298</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>19,9</b>	Z:	<b>676</b>	w:	<b>0,263</b>
R*I+Z:	<b>823</b>	Regul.:	<b>570</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>98,0</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>33</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>1077</b>	nr działki: <b>1074</b>	G [kg/h]:	<b>324,2</b>	Q [W]:	<b>5654</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,0</b>	Z:	<b>0</b>	w:	<b>0,252</b>
R*I+Z:	<b>24</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>59,3</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>17</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,0</b>
<b>1078</b>	nr działki: <b>-1073</b>	G [kg/h]:	<b>324,2</b>	Q [W]:	<b>5654</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,0</b>	Z:	<b>0</b>	w:	<b>0,250</b>
R*I+Z:	<b>24</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>60,0</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>11</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,0</b>
<b>1079</b>	nr działki: <b>1084</b>	G [kg/h]:	<b>98,0</b>	Q [W]:	<b>1709</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>13,3</b>	Z:	<b>122</b>	w:	<b>0,137</b>
R*I+Z:	<b>159</b>	Regul.:	<b>17990</b>	Nastawa:	<b>4,50</b>	R:	<b>28,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>41</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>1080</b>	nr działki: <b>1083</b>	G [kg/h]:	<b>98,0</b>	Q [W]:	<b>1709</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>16,1</b>	Z:	<b>148</b>	w:	<b>0,137</b>
R*I+Z:	<b>226</b>	Regul.:	<b>18180</b>	Nastawa:	<b>4,50</b>	R:	<b>28,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>88</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,8</b>
<b>1081</b>	nr działki: <b>-1082</b>	G [kg/h]:	<b>98,0</b>	Q [W]:	<b>1709</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>17,1</b>	Z:	<b>156</b>	w:	<b>0,136</b>
R*I+Z:	<b>193</b>	Regul.:	<b>150</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>28,7</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>27</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>1082</b>	nr działki: <b>-1081</b>	G [kg/h]:	<b>98,0</b>	Q [W]:	<b>1709</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>19,9</b>	Z:	<b>181</b>	w:	<b>0,136</b>
R*I+Z:	<b>262</b>	Regul.:	<b>150</b>	Nastawa:	<b>-</b>	R:	<b>28,7</b>
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>58</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,5</b>
<b>1083</b>	nr działki: <b>1080</b>	G [kg/h]:	<b>294,0</b>	Q [W]:	<b>5127</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,0</b>	Z:	<b>0</b>	w:	<b>0,229</b>
R*I+Z:	<b>211</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>49,2</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>176</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,5</b>
<b>1084</b>	nr działki: <b>-1079</b>	G [kg/h]:	<b>294,0</b>	Q [W]:	<b>5127</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,0</b>	Z:	<b>0</b>	w:	<b>0,227</b>
R*I+Z:	<b>214</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>49,9</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>112</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>1085</b>	nr działki: <b>1085</b>	G [kg/h]:	<b>196,0</b>	Q [W]:	<b>3418</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>2,6</b>	Z:	<b>29</b>	w:	<b>0,153</b>
R*I+Z:	<b>68</b>	Regul.:		Nastawa:		R:	<b>22,9</b>
Zawór:		Q dz.:	<b>68</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>1086</b>	nr działki: <b>1086</b>	G [kg/h]:	<b>98,0</b>	Q [W]:	<b>1709</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>13,7</b>	Z:	<b>126</b>	w:	<b>0,137</b>
R*I+Z:	<b>176</b>	Regul.:	<b>17950</b>	Nastawa:	<b>4,50</b>	R:	<b>28,0</b>
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>56</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,5</b>
<b>1087</b>	nr działki: <b>-1087</b>	G [kg/h]:	<b>196,0</b>	Q [W]:	<b>3418</b>		

## DZIAŁKI

Średnica: **20**      dzeta: **4,4**      Z: **49**      w: **0,151**      R: **23,3**  
 R\*I+Z: **89**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **44**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,2**

**1088** nr działki: **-1088**    G [kg/h]: **98,0**      Q [W]: **1709**  
 Średnica: **15**      dzeta: **17,5**      Z: **160**      w: **0,136**      R: **28,7**  
 R\*I+Z: **211**      Regul.:      **150**      Nastawa: **-**  
 Zawór:      **15 RLV\_p**      Q dz.: **37**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**1089** nr działki: **1094**    G [kg/h]: **162,1**      Q [W]: **2827**  
 Średnica: **15**      dzeta: **16,5**      Z: **414**      w: **0,227**      R: **72,2**  
 R\*I+Z: **559**      Regul.:      **16140**      Nastawa: **7,00**  
 Zawór:      **15 RTD-N\_ps**    Q dz.: **64**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**1090** nr działki: **1093**    G [kg/h]: **189,1**      Q [W]: **3298**  
 Średnica: **15**      dzeta: **16,1**      Z: **550**      w: **0,265**      R: **96,8**  
 R\*I+Z: **695**      Regul.:      **15860**      Nastawa: **N**  
 Zawór:      **15 RTD-N\_ps**    Q dz.: **48**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**1091** nr działki: **-1092**    G [kg/h]: **162,1**      Q [W]: **2827**  
 Średnica: **15**      dzeta: **20,3**      Z: **506**      w: **0,225**      R: **73,2**  
 R\*I+Z: **653**      Regul.:      **420**      Nastawa: **-**  
 Zawór:      **15 RLV\_p**      Q dz.: **42**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**1092** nr działki: **-1091**    G [kg/h]: **189,1**      Q [W]: **3298**  
 Średnica: **15**      dzeta: **19,9**      Z: **676**      w: **0,263**      R: **98,0**  
 R\*I+Z: **823**      Regul.:      **570**      Nastawa: **-**  
 Zawór:      **15 RLV\_p**      Q dz.: **32**      Izol.: **1**      Dtd: **0,1**

**1093** nr działki: **1090**    G [kg/h]: **351,3**      Q [W]: **6125**  
 Średnica: **20**      dzeta: **0,0**      Z: **0**      w: **0,273**      R: **69,1**  
 R\*I+Z: **28**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **16**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**1094** nr działki: **-1089**    G [kg/h]: **351,3**      Q [W]: **6125**  
 Średnica: **20**      dzeta: **0,0**      Z: **0**      w: **0,271**      R: **69,8**  
 R\*I+Z: **28**      Regul.:      Nastawa:      Zawór:      Q dz.: **11**      Izol.: **1**  
 Dtd: **0,0**

**1095** nr działki: **1100**    G [kg/h]: **162,1**      Q [W]: **2827**  
 Średnica: **15**      dzeta: **16,5**      Z: **414**      w: **0,227**      R: **72,2**  
 R\*I+Z: **559**      Regul.:      **15400**      Nastawa: **7,00**  
 Zawór:      **15 RTD-N\_ps**    Q dz.: **63**      Izol.: **1**      Dtd: **0,3**

**1096** nr działki: **1099**    G [kg/h]: **189,1**      Q [W]: **3298**  
 Średnica: **15**      dzeta: **16,1**      Z: **550**      w: **0,265**      R: **96,8**  
 R\*I+Z: **695**      Regul.:      **15120**      Nastawa: **N**  
 Zawór:      **15 RTD-N\_ps**    Q dz.: **48**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**1097** nr działki: **-1098**    G [kg/h]: **162,1**      Q [W]: **2827**  
 Średnica: **15**      dzeta: **20,3**      Z: **506**      w: **0,225**      R: **73,2**  
 R\*I+Z: **653**      Regul.:      **420**      Nastawa: **-**  
 Zawór:      **15 RLV\_p**      Q dz.: **42**      Izol.: **1**      Dtd: **0,2**

**1098** nr działki: **-1097**    G [kg/h]: **189,1**      Q [W]: **3298**  
 Średnica: **15**      dzeta: **19,9**      Z: **676**      w: **0,263**      R: **98,0**  
 R\*I+Z: **823**      Regul.:      **570**      Nastawa: **-**

## DZIAŁKI

Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>32</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,1</b>
<b>1099</b>	nr działki: <b>1096</b>	G [kg/h]:	<b>351,3</b>	Q [W]:	<b>6125</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,0</b>	Z:	<b>0</b>	w:	<b>0,273</b>
R*I+Z:	<b>28</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>16</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>1100</b>	nr działki: <b>-1095</b>	G [kg/h]:	<b>351,3</b>	Q [W]:	<b>6125</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>0,0</b>	Z:	<b>0</b>	w:	<b>0,271</b>
R*I+Z:	<b>28</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>11</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>1101</b>	nr działki: <b>1106</b>	G [kg/h]:	<b>162,1</b>	Q [W]:	<b>2827</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>16,5</b>	Z:	<b>414</b>	w:	<b>0,227</b>
R*I+Z:	<b>580</b>	Regul.:	<b>22410</b>	Nastawa:	<b>6,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>76</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>1102</b>	nr działki: <b>1105</b>	G [kg/h]:	<b>162,1</b>	Q [W]:	<b>2827</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>16,1</b>	Z:	<b>404</b>	w:	<b>0,227</b>
R*I+Z:	<b>534</b>	Regul.:	<b>22670</b>	Nastawa:	<b>6,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>59</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>1103</b>	nr działki: <b>-1104</b>	G [kg/h]:	<b>162,1</b>	Q [W]:	<b>2827</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>20,3</b>	Z:	<b>506</b>	w:	<b>0,225</b>
R*I+Z:	<b>675</b>	Regul.:	<b>420</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>51</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>1104</b>	nr działki: <b>-1103</b>	G [kg/h]:	<b>162,1</b>	Q [W]:	<b>2827</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>19,9</b>	Z:	<b>497</b>	w:	<b>0,225</b>
R*I+Z:	<b>628</b>	Regul.:	<b>420</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>40</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>1105</b>	nr działki: <b>1102</b>	G [kg/h]:	<b>324,2</b>	Q [W]:	<b>5654</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>1,4</b>	Z:	<b>43</b>	w:	<b>0,252</b>
R*I+Z:	<b>79</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>25</b>
Dtd:	<b>0,1</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>1106</b>	nr działki: <b>-1101</b>	G [kg/h]:	<b>324,2</b>	Q [W]:	<b>5654</b>		
Średnica:	<b>20</b>	dzeta:	<b>1,4</b>	Z:	<b>43</b>	w:	<b>0,250</b>
R*I+Z:	<b>79</b>	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	<b>17</b>
Dtd:	<b>0,0</b>					Izol.:	<b>1</b>
<b>1107</b>	nr działki: <b>1112</b>	G [kg/h]:	<b>135,1</b>	Q [W]:	<b>2356</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>16,5</b>	Z:	<b>288</b>	w:	<b>0,189</b>
R*I+Z:	<b>390</b>	Regul.:	<b>21520</b>	Nastawa:	<b>5,50</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>65</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,4</b>
<b>1108</b>	nr działki: <b>1111</b>	G [kg/h]:	<b>189,1</b>	Q [W]:	<b>3298</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>16,1</b>	Z:	<b>550</b>	w:	<b>0,265</b>
R*I+Z:	<b>695</b>	Regul.:	<b>20740</b>	Nastawa:	<b>7,00</b>		
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.:	<b>49</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,2</b>
<b>1109</b>	nr działki: <b>-1110</b>	G [kg/h]:	<b>135,1</b>	Q [W]:	<b>2356</b>		
Średnica:	<b>15</b>	dzeta:	<b>20,3</b>	Z:	<b>352</b>	w:	<b>0,188</b>
R*I+Z:	<b>456</b>	Regul.:	<b>290</b>	Nastawa:	<b>-</b>		
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.:	<b>44</b>	Izol.:	<b>1</b>	Dtd:	<b>0,3</b>
<b>1110</b>	nr działki: <b>-1109</b>	G [kg/h]:	<b>189,1</b>	Q [W]:	<b>3298</b>		

DZIAŁKI									
Średnica: 15                      dzeta: 19,9                      Z: 676                      w: 0,263                      R: 98,0									
R*I+Z: 823                      Regul.:                      570                      Nastawa:                      -									
Zawór:                      15 RLV_p                      Q dz.: 33                      Izol.: 1                      Dtd: 0,2									
1111	nr działki: 1108                      G [kg/h]: 324,2                      Q [W]: 5654								
Średnica: 20                      dzeta: 0,0                      Z: 0                      w: 0,252                      R: 59,3									
R*I+Z: 24                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: 17                      Izol.: 1									
Dtd: 0,0									
1112	nr działki: -1107                      G [kg/h]: 324,2                      Q [W]: 5654								
Średnica: 20                      dzeta: 0,0                      Z: 0                      w: 0,250                      R: 60,0									
R*I+Z: 24                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: 11                      Izol.: 1									
Dtd: 0,0									
1113	nr działki: 1117                      G [kg/h]: 189,1                      Q [W]: 3298								
Średnica: 15                      dzeta: 15,5                      Z: 530                      w: 0,265                      R: 96,8									
R*I+Z: 714                      Regul.:                      19440                      Nastawa:                      7,00									
Zawór:                      15 RTD-N_ps                      Q dz.: 62                      Izol.: 1                      Dtd: 0,3									
1114	nr działki: -1115                      G [kg/h]: 189,1                      Q [W]: 3298								
Średnica: 15                      dzeta: 15,5                      Z: 525                      w: 0,263                      R: 98,0									
R*I+Z: 711                      Regul.:                      570                      Nastawa:                      -									
Zawór:                      15 RLV_p                      Q dz.: 42                      Izol.: 1                      Dtd: 0,2									
1115	nr działki: 1114                      G [kg/h]: 58,8                      Q [W]: 1025								
Średnica: 15                      dzeta: 15,5                      Z: 51                      w: 0,082                      R: 11,0									
R*I+Z: 82                      Regul.:                      18740                      Nastawa:                      3,50									
Zawór:                      15 RTD-N_ps                      Q dz.: 88                      Izol.: 1                      Dtd: 1,3									
1116	nr działki: -1113                      G [kg/h]: 58,8                      Q [W]: 1025								
Średnica: 15                      dzeta: 15,5                      Z: 51                      w: 0,082                      R: 11,4									
R*I+Z: 83                      Regul.:                      60                      Nastawa:                      -									
Zawór:                      15 RLV_p                      Q dz.: 57                      Izol.: 1                      Dtd: 0,8									
1117	nr działki: 1122                      G [kg/h]: 148,6                      Q [W]: 2592								
Średnica: 15                      dzeta: 14,1                      Z: 298                      w: 0,208                      R: 61,2									
R*I+Z: 445                      Regul.:                      16870                      Nastawa:                      6,50									
Zawór:                      15 RTD-N_ps                      Q dz.: 78                      Izol.: 1                      Dtd: 0,4									
1118	nr działki: -1120                      G [kg/h]: 148,6                      Q [W]: 2592								
Średnica: 15                      dzeta: 14,1                      Z: 295                      w: 0,206                      R: 62,2									
R*I+Z: 444                      Regul.:                      350                      Nastawa:                      -									
Zawór:                      15 RLV_p                      Q dz.: 52                      Izol.: 1                      Dtd: 0,3									
1119	nr działki: 1128                      G [kg/h]: 148,6                      Q [W]: 2592								
Średnica: 15                      dzeta: 13,3                      Z: 281                      w: 0,208                      R: 61,2									
R*I+Z: 299                      Regul.:                      15750                      Nastawa:                      6,50									
Zawór:                      15 RTD-N_ps                      Q dz.: 10                      Izol.: 1                      Dtd: 0,1									
1120	nr działki: -1126                      G [kg/h]: 148,6                      Q [W]: 2592								
Średnica: 15                      dzeta: 17,1                      Z: 359                      w: 0,206                      R: 62,2									
R*I+Z: 377                      Regul.:                      350                      Nastawa:                      -									
Zawór:                      15 RLV_p                      Q dz.: 6                      Izol.: 1                      Dtd: 0,0									
1121	nr działki: 1124                      G [kg/h]: 297,3                      Q [W]: 5184								
Średnica: 20                      dzeta: 2,8                      Z: 73                      w: 0,231                      R: 50,2									
R*I+Z: 178                      Regul.:                      Nastawa:                      Zawór:                      Q dz.: 86                      Izol.: 1									

## DZIAŁKI

Dtd: **0,2**

<b>1122</b>	nr działki: <b>-1123</b>	G [kg/h]: <b>297,3</b>	Q [W]: <b>5184</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>2,8</b>	Z: <b>72</b>	w: <b>0,229</b>	R: <b>50,9</b>
R*I+Z: <b>179</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>57</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,2**

<b>1123</b>	nr działki: <b>1119</b>	G [kg/h]: <b>148,6</b>	Q [W]: <b>2592</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>13,7</b>	Z: <b>289</b>	w: <b>0,208</b>	R: <b>61,2</b>
R*I+Z: <b>320</b>	Regul.:	<b>15710</b>	Nastawa: <b>6,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>16</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>

<b>1124</b>	nr działki: <b>-1116</b>	G [kg/h]: <b>148,6</b>	Q [W]: <b>2592</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>17,5</b>	Z: <b>367</b>	w: <b>0,206</b>	R: <b>62,2</b>
R*I+Z: <b>398</b>	Regul.:	<b>350</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>11</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>

<b>1125</b>	nr działki: <b>1121</b>	G [kg/h]: <b>148,6</b>	Q [W]: <b>2592</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>298</b>	w: <b>0,208</b>	R: <b>61,2</b>
R*I+Z: <b>445</b>	Regul.:	<b>15680</b>	Nastawa: <b>6,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>77</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>

<b>1126</b>	nr działki: <b>-1118</b>	G [kg/h]: <b>148,6</b>	Q [W]: <b>2592</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>295</b>	w: <b>0,206</b>	R: <b>62,2</b>
R*I+Z: <b>444</b>	Regul.:	<b>350</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>51</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>

<b>1127</b>	nr działki: <b>1127</b>	G [kg/h]: <b>207,4</b>	Q [W]: <b>3617</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,4</b>	Z: <b>18</b>	w: <b>0,161</b>	R: <b>25,4</b>
R*I+Z: <b>33</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>24</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>1128</b>	nr działki: <b>-1125</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>19,9</b>	Z: <b>65</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,4</b>
R*I+Z: <b>93</b>	Regul.:	<b>60</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>48</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,7</b>

<b>1129</b>	nr działki: <b>1129</b>	G [kg/h]: <b>58,8</b>	Q [W]: <b>1025</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,1</b>	Z: <b>53</b>	w: <b>0,082</b>	R: <b>11,0</b>
R*I+Z: <b>79</b>	Regul.:	<b>14720</b>	Nastawa: <b>3,50</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>75</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>1,1</b>

<b>1130</b>	nr działki: <b>1130</b>	G [kg/h]: <b>148,6</b>	Q [W]: <b>2592</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>348</b>	w: <b>0,208</b>	R: <b>61,2</b>
R*I+Z: <b>569</b>	Regul.:	<b>13100</b>	Nastawa: <b>7,00</b>	
Zawór:	<b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>115</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,7</b>

<b>1131</b>	nr działki: <b>-1131</b>	G [kg/h]: <b>207,4</b>	Q [W]: <b>3617</b>	
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>1,4</b>	Z: <b>18</b>	w: <b>0,160</b>	R: <b>25,9</b>
R*I+Z: <b>33</b>	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: <b>15</b> Izol.: <b>1</b>

Dtd: **0,1**

<b>1132</b>	nr działki: <b>-1132</b>	G [kg/h]: <b>148,6</b>	Q [W]: <b>2592</b>	
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>426</b>	w: <b>0,206</b>	R: <b>62,2</b>
R*I+Z: <b>650</b>	Regul.:	<b>350</b>	Nastawa: <b>-</b>	
Zawór:	<b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>75</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,4</b>

<b>1133</b>	nr działki: <b>1134</b>	G [kg/h]: <b>189,1</b>	Q [W]: <b>3298</b>	
-------------	-------------------------	------------------------	--------------------	--

## DZIAŁKI

Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>482</b>	w: <b>0,265</b>	R: <b>96,8</b>
R*I+Z: <b>666</b>	Regul.: <b>10900</b>	Nastawa: <b>N</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>60</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>1134</b> nr działki: <b>-1133</b>	G [kg/h]: <b>189,1</b>	Q [W]: <b>3298</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>14,1</b>	Z: <b>478</b>	w: <b>0,263</b>	R: <b>98,0</b>
R*I+Z: <b>664</b>	Regul.: <b>570</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>40</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>1135</b> nr działki: <b>1140</b>	G [kg/h]: <b>162,1</b>	Q [W]: <b>2827</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,5</b>	Z: <b>414</b>	w: <b>0,227</b>	R: <b>72,2</b>
R*I+Z: <b>559</b>	Regul.: <b>10590</b>	Nastawa: <b>N</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>63</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,3</b>	
<b>1136</b> nr działki: <b>1139</b>	G [kg/h]: <b>189,1</b>	Q [W]: <b>3298</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>16,1</b>	Z: <b>550</b>	w: <b>0,265</b>	R: <b>96,8</b>
R*I+Z: <b>695</b>	Regul.: <b>10310</b>	Nastawa: <b>N</b>		
Zawór: <b>15 RTD-N_ps</b>	Q dz.: <b>47</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>1137</b> nr działki: <b>-1138</b>	G [kg/h]: <b>162,1</b>	Q [W]: <b>2827</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>20,3</b>	Z: <b>506</b>	w: <b>0,225</b>	R: <b>73,2</b>
R*I+Z: <b>653</b>	Regul.: <b>420</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>41</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,2</b>	
<b>1138</b> nr działki: <b>-1137</b>	G [kg/h]: <b>189,1</b>	Q [W]: <b>3298</b>		
Średnica: <b>15</b>	dzeta: <b>19,9</b>	Z: <b>676</b>	w: <b>0,263</b>	R: <b>98,0</b>
R*I+Z: <b>823</b>	Regul.: <b>570</b>	Nastawa: <b>-</b>		
Zawór: <b>15 RLV_p</b>	Q dz.: <b>31</b>	Izol.: <b>1</b>	Dtd: <b>0,1</b>	
<b>1139</b> nr działki: <b>1136</b>	G [kg/h]: <b>351,3</b>	Q [W]: <b>6125</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,273</b>	R: <b>69,1</b>
R*I+Z: <b>28</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>16</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				
<b>1140</b> nr działki: <b>-1135</b>	G [kg/h]: <b>351,3</b>	Q [W]: <b>6125</b>		
Średnica: <b>20</b>	dzeta: <b>0,0</b>	Z: <b>0</b>	w: <b>0,271</b>	R: <b>69,8</b>
R*I+Z: <b>28</b>	Regul.: <b></b>	Nastawa: <b></b>	Zawór: <b></b>	Q dz.: <b>11</b> Izol.: <b>1</b>
Dtd: <b>0,0</b>				

## ODBIORNIKI

Ip.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
1	SALA	1025	58,8	20	70,8	C22/600/0,6
2	SALA	1025	58,8	20	70,8	C22/600/0,6
3	SALA	1025	58,8	20	71,6	C22/600/0,6
4	SALA	1025	58,8	20	71,6	C22/600/0,6
5	POM. ADM.	1025	58,8	20	72,3	C22/600/0,6
6	ZAPLECZE	1025	58,8	20	72,1	C22/600/0,6
7	KOMUNIKACJA	2051	117,6	20	72,2	C22/600/1,2
8	ZAPLECZE	1025	58,8	20	72,7	C22/600/0,6
9	KOMUNIKACJA	2051	117,6	20	72,8	C22/600/1,2
10	POM. ADM.	684	39,2	20	73,0	C22/600/0,4
11	POM. ADM.	684	39,2	20	72,9	C22/600/0,4

## ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
12	ZAPLECZE	1025	58,8	20	70,5	C22/600/0,6
13	BIBLOTEKA	1025	58,8	20	72,2	C22/600/0,6
14	WC	1367	78,4	20	73,4	C22/600/0,8
15	SALA	1025	58,8	20	72,3	C22/600/0,6
16	SALA	1025	58,8	20	72,2	C22/600/0,6
17	BIBLOTEKA	1025	58,8	20	73,2	C22/600/0,6
18	BIBLOTEKA	1025	58,8	20	73,0	C22/600/0,6
19	KOMUNIKACJA	1025	58,8	20	73,8	C22/600/0,6
20	SALA	1025	58,8	20	72,5	C22/600/0,6
21	SALA	1025	58,8	20	72,4	C22/600/0,6
22	BIBLOTEKA	1025	58,8	20	73,3	C22/600/0,6
23	BIBLOTEKA	1025	58,8	20	73,2	C22/600/0,6
24	PRACOWNIA	1367	78,4	20	74,1	C22/600/0,8
25	PRACOWNIA	1367	78,4	20	73,9	C22/600/0,8
26	SALA	1025	58,8	20	72,8	C22/600/0,6
27	SALA	1025	58,8	20	72,7	C22/600/0,6
28	BIBLOTEKA	1025	58,8	20	73,7	C22/600/0,6
29	BIBLOTEKA	1025	58,8	20	73,6	C22/600/0,6
30	PRACOWNIA	1367	78,4	20	74,3	C22/600/0,8
31	SALA	1025	58,8	20	72,9	C22/600/0,6
32	SALA	1025	58,8	20	72,8	C22/600/0,6
33	BIBLOTEKA	1025	58,8	20	73,7	C22/600/0,6
34	BIBLOTEKA	1025	58,8	20	73,6	C22/600/0,6
35	PRACOWNIA	1367	78,4	20	74,3	C22/600/0,8
36	ZAPLECZE	1025	58,8	20	71,7	C22/600/0,6
37	ZAPLECZE	1025	58,8	20	73,4	C22/600/0,6
38	GABINET	1025	58,8	20	73,7	C22/600/0,6
39	SALA	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
40	SALA	1025	58,8	20	73,0	C22/600/0,6
41	SALA	1025	58,8	20	74,0	C22/600/0,6
42	SALA	1025	58,8	20	73,8	C22/600/0,6
43	SALA	1025	58,8	20	74,5	C22/600/0,6
44	SALA	1025	58,8	20	74,4	C22/600/0,6
45	SALA	1025	58,8	20	70,6	C22/600/0,6
46	SALA	1025	58,8	20	70,6	C22/600/0,6
47	SALA	1025	58,8	20	71,4	C22/600/0,6
48	SALA	1025	58,8	20	71,4	C22/600/0,6
49	PRACOWNIA	2051	117,6	20	72,2	C22/600/1,2
50	WC	1025	58,8	20	70,4	C22/600/0,6
51	WC	1025	58,8	20	71,6	C22/600/0,6
52	WC	1025	58,8	20	72,1	C22/600/0,6
53	WC	1025	58,8	20	71,4	C22/600/0,6
54	KLATKA	2051	117,6	20	72,9	C22/600/1,2
55	KLATKA	2051	117,6	20	72,9	C22/600/1,2

## ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
56	KLATKA	2051	117,6	20	72,3	C22/600/1,2
57	SALA	1025	58,8	20	72,9	C22/600/0,6
58	SALA	1025	58,8	20	72,9	C22/600/0,6
59	SALA	1025	58,8	20	73,8	C22/600/0,6
60	SALA	1025	58,8	20	73,8	C22/600/0,6
61	SALA	1025	58,8	20	74,3	C22/600/0,6
62	SALA	1025	58,8	20	74,3	C22/600/0,6
63	ZAPLECZE	1025	58,8	20	71,7	C22/600/0,6
64	ZAPLECZE	1025	58,8	20	73,3	C22/600/0,6
65	GABINET	1025	58,8	20	74,2	C22/600/0,6
66	SALA	1025	58,8	20	72,8	C22/600/0,6
67	SALA	1025	58,8	20	72,8	C22/600/0,6
68	SALA	1025	58,8	20	73,7	C22/600/0,6
69	SALA	1025	58,8	20	73,7	C22/600/0,6
70	SALA	1025	58,8	20	74,2	C22/600/0,6
71	SALA	1025	58,8	20	74,2	C22/600/0,6
72	SALA	1025	58,8	20	72,7	C22/600/0,6
73	SALA	1025	58,8	20	72,7	C22/600/0,6
74	SALA	1025	58,8	20	73,6	C22/600/0,6
75	SALA	1025	58,8	20	73,6	C22/600/0,6
76	SALA	1025	58,8	20	74,2	C22/600/0,6
77	SALA	1025	58,8	20	74,2	C22/600/0,6
78	REKREACJA	1367	78,4	20	73,0	C22/600/0,8
79	REKREACJA	1367	78,4	20	73,0	C22/600/0,8
80	REKREACJA	1367	78,4	20	73,7	C22/600/0,8
81	REKREACJA	1367	78,4	20	73,7	C22/600/0,8
82	REKREACJA	1367	78,4	20	74,1	C22/600/0,8
83	REKREACJA	1367	78,4	20	74,1	C22/600/0,8
84	REKREACJA	1367	78,4	20	72,9	C22/600/0,8
85	REKREACJA	1367	78,4	20	72,9	C22/600/0,8
86	REKREACJA	1367	78,4	20	73,6	C22/600/0,8
87	REKREACJA	1367	78,4	20	73,6	C22/600/0,8
88	REKREACJA	1367	78,4	20	74,0	C22/600/0,8
89	REKREACJA	1367	78,4	20	74,0	C22/600/0,8
90	POM. GOSP.	1025	58,8	20	73,4	C22/600/0,6
91	POM. GOSP.	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
92	SALA	1025	58,8	20	72,2	C22/600/0,6
93	SALA	1025	58,8	20	72,2	C22/600/0,6
94	SALA	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
95	SALA	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
96	POM. ADM.	1025	58,8	20	73,6	C22/600/0,6
97	POM. GOSP.	1025	58,8	20	72,4	C22/600/0,6
98	SALA	1025	58,8	20	72,2	C22/600/0,6
99	SALA	1025	58,8	20	72,2	C22/600/0,6

**ODBIORNIKI**

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
100	SALA	1025	58,8	20	73,0	C22/600/0,6
101	SALA	1025	58,8	20	73,0	C22/600/0,6
102	POM. ADM.	1196	68,6	20	73,7	C22/600/0,7
103	POM. ADM.	1025	58,8	20	73,6	C22/600/0,6
104	PRACOWNIA	1367	78,4	20	73,3	C22/600/0,8
105	PRACOWNIA	1367	78,4	20	73,2	C22/600/0,8
106	POM. ADM.	1025	58,8	20	71,9	C22/600/0,6
107	WC	1025	58,8	20	72,0	C22/600/0,6
108	POM. ADM.	1025	58,8	20	72,7	C22/600/0,6
109	WC	1025	58,8	20	72,8	C22/600/0,6
110	POM. ADM.	1196	68,6	20	73,4	C22/600/0,7
111	POM. ADM.	1196	68,6	20	73,4	C22/600/0,7
112	POM. GOSP.	1025	58,8	20	72,7	C22/600/0,6
113	GABINET	1025	58,8	20	72,7	C22/600/0,6
114	ZAPLECZE	1196	68,6	20	70,0	C22/600/0,7
115	Z. DYREKT.	684	39,2	20	71,2	C22/600/0,4
116	SALA	2051	117,6	20	70,0	C22/600/1,2
117	ZAPLECZE	1196	68,6	20	70,3	C22/600/0,7
118	P. NAUCZ.	2393	137,2	20	71,9	C22/600/1,4
119	ROZBIERALNIA	2393	137,2	24	72,0	C22/600/1,4
120	SIŁOWNIA	1709	98,0	20	72,0	C22/600/1,0
121	SALA	2051	117,6	20	70,0	C22/600/1,2
122	SALA	2051	117,6	20	72,1	C22/600/1,2
123	SALA	2051	117,6	20	72,1	C22/600/1,2
124	P. NAUCZ.	2393	137,2	20	72,6	C22/600/1,4
125	UMYWALNIA	2393	137,2	24	73,0	C22/600/1,4
126	SIŁOWNIA	1709	98,0	20	72,5	C22/600/1,0
127	SIŁOWNIA	1709	98,0	20	72,5	C22/600/1,0
128	SALA	2051	117,6	20	71,5	C22/600/1,2
129	SALA	2051	117,6	20	71,5	C22/600/1,2
130	SALA	2051	117,6	20	70,8	C22/600/1,2
131	SALA	2051	117,6	20	70,8	C22/600/1,2
132	HOLL	2051	117,6	20	69,8	C22/600/1,2
133	POM. ADM.	684	39,2	20	70,1	C22/600/0,4
134	Z. DYR.	1025	58,8	20	70,5	C22/600/0,6
135	SALA	2051	117,6	20	71,9	C22/600/1,2
136	SALA	2051	117,6	20	71,9	C22/600/1,2
137	DYREKTOR	1880	107,8	20	72,5	C22/600/1,1
138	UMYWALNIA	2393	137,2	24	72,9	C22/600/1,4
139	TENIS	1709	98,0	20	72,4	C22/600/1,0
140	TENIS	1709	98,0	20	72,4	C22/600/1,0
141	SEKRETARIAT	1880	107,8	20	71,7	C22/600/1,1
142	ROZBIERALNIA	2393	137,2	24	72,6	C22/600/1,4
143	TENIS	1709	98,0	20	72,0	C22/600/1,0

## ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
144	SALA	2051	117,6	20	71,5	C22/600/1,2
145	SALA	2051	117,6	20	71,5	C22/600/1,2
146	SALA	2051	117,6	20	70,8	C22/600/1,2
147	SALA	2051	117,6	20	70,8	C22/600/1,2
148	SALA	1025	58,8	20	71,4	C22/600/0,6
149	SALA	1025	58,8	20	71,4	C22/600/0,6
150	REKREACJA	1025	58,8	20	71,0	C22/600/0,6
151	REKREACJA	1025	58,8	20	71,0	C22/600/0,6
152	WC	1025	58,8	20	70,6	C22/600/0,6
153	WC	1025	58,8	20	72,3	C22/600/0,6
154	WC	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
155	ZAPLECZE	1025	58,8	20	72,3	C22/600/0,6
156	SALA	1025	58,8	20	72,4	C22/600/0,6
157	SALA	1025	58,8	20	72,4	C22/600/0,6
158	SALA	1025	58,8	20	73,3	C22/600/0,6
159	SALA	1025	58,8	20	73,3	C22/600/0,6
160	SALA	1025	58,8	20	73,9	C22/600/0,6
161	SALA	1025	58,8	20	73,9	C22/600/0,6
162	PRACOWNIA	1367	78,4	20	73,1	C22/600/0,8
163	SALA	1025	58,8	20	72,2	C22/600/0,6
164	SALA	1025	58,8	20	72,2	C22/600/0,6
165	SALA	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
166	SALA	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
167	SALA	1025	58,8	20	73,6	C22/600/0,6
168	SALA	1025	58,8	20	73,6	C22/600/0,6
169	PRACOWNIA	1025	58,8	20	72,9	C22/600/0,6
170	PRACOWNIA	1025	58,8	20	72,9	C22/600/0,6
171	SALA	1025	58,8	20	72,7	C22/600/0,6
172	SALA	1025	58,8	20	72,7	C22/600/0,6
173	SALA	1025	58,8	20	73,5	C22/600/0,6
174	SALA	1025	58,8	20	73,5	C22/600/0,6
175	SALA	1025	58,8	20	74,1	C22/600/0,6
176	SALA	1025	58,8	20	74,1	C22/600/0,6
177	ZAPLECZE	1025	58,8	20	73,4	C22/600/0,6
178	PRACOWNIA	1367	78,4	20	73,8	C22/600/0,8
179	SALA	1025	58,8	20	72,6	C22/600/0,6
180	SALA	1025	58,8	20	72,6	C22/600/0,6
181	SALA	1025	58,8	20	73,5	C22/600/0,6
182	SALA	1025	58,8	20	73,5	C22/600/0,6
183	SALA	1025	58,8	20	74,0	C22/600/0,6
184	SALA	1025	58,8	20	74,0	C22/600/0,6
185	PRACOWNIA	1025	58,8	20	72,9	C22/600/0,6
186	SALA	1025	58,8	20	72,5	C22/600/0,6
187	SALA	1025	58,8	20	72,5	C22/600/0,6

## ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
188	SALA	1025	58,8	20	73,4	C22/600/0,6
189	SALA	1025	58,8	20	73,4	C22/600/0,6
190	SALA	1025	58,8	20	73,9	C22/600/0,6
191	SALA	1025	58,8	20	73,9	C22/600/0,6
192	PRACOWNIA	1025	58,8	20	73,4	C22/600/0,6
193	PRACOWNIA	1025	58,8	20	73,2	C22/600/0,6
194	SALA	1025	58,8	20	72,4	C22/600/0,6
195	SALA	1025	58,8	20	72,4	C22/600/0,6
196	SALA	1025	58,8	20	73,3	C22/600/0,6
197	SALA	1025	58,8	20	73,3	C22/600/0,6
198	SALA	1025	58,8	20	73,9	C22/600/0,6
199	SALA	1025	58,8	20	73,9	C22/600/0,6
200	PRACOWNIA	1025	58,8	20	72,7	C22/600/0,6
201	SALA	1025	58,8	20	72,3	C22/600/0,6
202	SALA	1025	58,8	20	72,3	C22/600/0,6
203	SALA	1025	58,8	20	73,2	C22/600/0,6
204	SALA	1025	58,8	20	73,2	C22/600/0,6
205	SALA	1025	58,8	20	73,7	C22/600/0,6
206	SALA	1025	58,8	20	73,7	C22/600/0,6
207	PRACOWNIA	1025	58,8	20	73,2	C22/600/0,6
208	ZAPLECZE	1025	58,8	20	73,0	C22/600/0,6
209	SALA	1025	58,8	20	72,2	C22/600/0,6
210	SALA	1025	58,8	20	72,2	C22/600/0,6
211	SALA	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
212	SALA	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
213	SALA	1025	58,8	20	73,6	C22/600/0,6
214	SALA	1025	58,8	20	73,6	C22/600/0,6
215	PRACOWNIA	1025	58,8	20	72,4	C22/600/0,6
216	SALA	1025	58,8	20	72,1	C22/600/0,6
217	SALA	1025	58,8	20	72,1	C22/600/0,6
218	SALA	1025	58,8	20	72,9	C22/600/0,6
219	SALA	1025	58,8	20	72,9	C22/600/0,6
220	STOMATOLOG	1025	58,8	20	73,4	C22/600/0,6
221	STOMATOLOG	1025	58,8	20	73,5	C22/600/0,6
222	PRACOWNIA	1367	78,4	20	73,1	C22/600/0,8
223	ZAPLECZE	1025	58,8	20	72,8	C22/600/0,6
224	SALA	1025	58,8	20	72,0	C22/600/0,6
225	SALA	1025	58,8	20	72,0	C22/600/0,6
226	SALA	1025	58,8	20	72,8	C22/600/0,6
227	SALA	1025	58,8	20	72,8	C22/600/0,6
228	PEDAGOG	1025	58,8	20	73,4	C22/600/0,6
229	STOMATOLOG	1025	58,8	20	73,3	C22/600/0,6
230	PRACOWNIA	1367	78,4	20	72,6	C22/600/0,8
231	SALA	1025	58,8	20	71,7	C22/600/0,6

## ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
232	SALA	1025	58,8	20	71,7	C22/600/0,6
233	SALA	1025	58,8	20	72,6	C22/600/0,6
234	SALA	1025	58,8	20	72,6	C22/600/0,6
235	LEKARZ	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
236	LEKARZ	1025	58,8	20	73,1	C22/600/0,6
237	PRACOWNIA	1025	58,8	20	72,6	C22/600/0,6
238	PRACOWNIA	1367	78,4	20	72,7	C22/600/0,8
239	SALA	1025	58,8	20	71,6	C22/600/0,6
240	SALA	1025	58,8	20	71,6	C22/600/0,6
241	SALA	1025	58,8	20	72,5	C22/600/0,6
242	SALA	1025	58,8	20	72,5	C22/600/0,6
243	WOŻNY	1025	58,8	20	73,0	C22/600/0,6
244	LEKARZ	1025	58,8	20	73,0	C22/600/0,6
245	PRACOWNIA	1025	58,8	20	71,9	C22/600/0,6
246	SALA	1025	58,8	20	71,8	C22/600/0,6
247	SALA	1025	58,8	20	71,8	C22/600/0,6
248	REKREACJA	1025	58,8	20	71,4	C22/600/0,6
249	REKREACJA	1025	58,8	20	71,4	C22/600/0,6
250	SALA	3298	189,1	20	70,6	C33/600/1,4
251	SALA	3298	189,1	20	71,2	C33/600/1,4
252	SZATNIA	2827	162,1	20	71,1	C33/600/1,2
253	HOLL	2827	162,1	20	73,1	C33/600/1,2
254	HOLL	2827	162,1	20	73,0	C33/600/1,2
255	SALA	3298	189,1	20	73,0	C33/600/1,4
256	BAREK	2356	135,1	20	72,8	C33/600/1,0
257	SALA	3298	189,1	20	72,8	C33/600/1,4
258	BAREK	2356	135,1	20	72,7	C33/600/1,0
259	ZAPLECZE	1709	98,0	20	71,2	C22/600/1,0
260	ZAPLECZE	1709	98,0	16	71,3	C22/600/1,0
261	ZAPLECZE	1709	98,0	16	71,2	C22/600/1,0
262	SALA	3298	189,1	20	71,7	C33/600/1,4
263	SZATNIA	2827	162,1	20	71,6	C33/600/1,2
264	SALA	3298	189,1	20	71,5	C33/600/1,4
265	SZATNIA	2827	162,1	20	71,4	C33/600/1,2
266	HOLL	2827	162,1	20	73,1	C33/600/1,2
267	HOLL	2827	162,1	20	73,0	C33/600/1,2
268	SALA	3298	189,1	20	72,9	C33/600/1,4
269	POM. GOSP.	2356	135,1	20	72,7	C33/600/1,0
270	SALA	3298	189,1	20	72,8	C33/600/1,4
271	ZAPLECZE	1025	58,8	20	71,4	C22/600/0,6
272	ŚWIETLICA	2592	148,6	20	72,2	C33/600/1,1
273	ŚWIETLICA	2592	148,6	20	72,2	C33/600/1,1
274	ŚWIETLICA	2592	148,6	20	72,2	C33/600/1,1
275	ŚWIETLICA	2592	148,6	20	71,9	C33/600/1,1

**ODBIORNIKI**

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
<b>276</b>	ZAPLECZE	1025	58,8	20	70,9	C22/600/0,6
<b>277</b>	ŚWIETLICA	2592	148,6	20	71,3	C33/600/1,1
<b>278</b>	SALA	3298	189,1	20	71,3	C33/600/1,4
<b>279</b>	SALA	3298	189,1	20	71,1	C33/600/1,4
<b>280</b>	KIER. ŚWIET.	2827	162,1	20	71,0	C33/600/1,2