



Skarżysko -Kamienna, dn. 14.02.2012r.

ZP.272.2.2012

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego, tj. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. Czy w związku z ryczałtowym rozliczeniem prac i z faktem, że zamieszczone przedmiary mają tylko charakter pomocniczy, Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne wprowadzanie zmian w podstawach wyceny, ilości przedmiarowych i nakładów RMS.
2. W przedmiarze na roboty budowlane poz. 39 i 49 należy wycenić docieplenie stropodachu o łącznej grubości warstwy 19 cm, natomiast w opisie technicznym do projektu budowlanego pkt 3.7 str. 9 grubość warstwy ma wynieść 17 cm. W związku z tą rozbieżnością proszę o potwierdzenie, która grubość warstwy jest prawidłowa, ta w przedmiarze czy ta w dokumentacji.

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

1. Zamawiający informuje, że przy obliczaniu ceny ofertowej Wykonawca będzie mógł wprowadzać zmiany w ilościach przedmiarowych wyłącznie za zgodą Zamawiającego. W przypadku zauważenia błędów lub pojawienia się wątpliwości dotyczących udostępnionych przedmiarów, Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie tej sprawy do Zamawiającego. Zamawiający określił wynagrodzenie Wykonawcy jako ryczałtowe, co oznacza wynagrodzenie za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej.
2. Prawidłowa grubość warstwy wynosi 19 cm.

WICESTAROSTA

Waldemar Mazur