



Skarżysko -Kamienna, dn. 14.02.2012r.

ZP.272.2.2012

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego,tj. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o „Projekt kolorystyczny” dotyczący kolorystyki elewacji lub podanie gamy kolorystycznej z określeniem konkretnych kolorów tynków. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowej kalkulacji ceny, ponieważ ze względu na dużą rozbieżność w cenie poszczególnych kolorów gotowych tynków.
2. W przedmiarze na roboty budowlane poz. 16 należy wycenić rynny dachowe w ilości 115,40 mb. Wg naszych wyliczeń w pozycji tej ilość przedmiarowa powinna wynosić 197,14 mb. Prosimy o skorygowanie przedmiaru lub potwierdzenie, że ilość przedmiarowa pozostaje bez zmian.
3. W przedmiarze na roboty budowlane poz. 150 brak wartości obmiarowej. Prosimy o uzupełnienie.
4. W projekcie przyjęto grzejniki firmy Radson. Czy jest możliwość zamiany grzejników np. na firmę Purmo.
5. Proszę o podanie sposobu otwierania okien, gdyż nie wynika to z przekazanego nam zestawienia stolarki w wersji elektronicznej.

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

1. Zamawiający informuje, że w projekcie budowlanym - rys. nr 9, określona została kolorystyka elewacji.
2. W przedmiarze robót należy ująć pozycję w wysokości 197,14 mb rynien.
3. W pozycji 150 przedmiar jest taki sam jak poz. 149 i 148 i wynosi 5171,980.
4. Jest możliwe przyjęcie innych grzejników, po uzgodnieniu z Inwestorem oraz dokonaniu stosownych przeliczeń grzejników i hydrauliki.
5. Zestawienie stolarki z naniesionym sposobem otwierania okien stanowi załącznik do niniejszego pisma.

WICESTAROSTA

Waldemar Mazur