

Wszyscy zainteresowani

**Dotyczy postępowania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku
– Kamiennej"**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania:

Pytania Wykonawcy:

Branża budowlana

1. Poz. 15 i 16 Obsadzenie podokienników z aglomarmuru.
Proszę o podanie szerokości podokienników.
2. Poz. 40 Montaż żaluzji antywłamaniowej.
Czy żaluzje mają być wyposażone w automatykę czy w mechanizm ręczny?
3. Na rzucie 3- go piętra zaznaczone są dwie klapy oddymiające, których nie ma w przedmiarze robót. Czy montaż klap oddymiających należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym, czy są poza zakresem robót?
4. Proszę o określenie standardu skrzydeł drzwiowych.
Czy wypełnienie ma stanowić tzw. plaster miodu czy płyta wiórowa otworowa?
Wykończenie skrzydeł: lakierowane czy okleina?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

- Ad 1. Szerokość podokienników z aglomarmuru 30 cm.
Ad 2. Żaluzje antywłamaniowe mają być wyposażone w automatykę.
Ad 3. Klapy oddymiające należy uwzględnić w zakresie robót.
Ad 4. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z płyty wiórowej wykończone okleiną.

STAROSTA
mgr inż. Michał Jędrys