

Skarżysko -Kamienna, dn. 24.10.2011r.

ZP.272.14.2011

### Wszyscy zainteresowani

#### Dotyczy postępowania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku - Kamiennej"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania:

#### Pytania Wykonawcy:

1. Przedmiar robót nie obejmuje okładania płytkami klatek schodowych. Czy powyższe prace są wyłączone z zakresu robót objętych przetargiem?
2. Przedmiar robót nie obejmuje montażu okien oddymiających. Ponadto w projekcie instalacji elektrycznych nie przewidziano zasilania siłowników w/w okien. Brak projektu sterowania oddymianiem. Czy powyższe prace są wyłączone z zakresu robót objętych przetargiem?
3. Projekt instalacji elektrycznych nie przewiduje montażu elektrycznych wentylatorów łazienkowych i zasilania do nich. Konieczność ich montażu wynika z opisu technicznego w projekcie budowlanym. Czy w cenie kontraktu należy przewidzieć rozwiązanie wg projektu budowlanego?

#### Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad 1. Klatki schodowe budynku wyłożyć płytkami terakotowymi. (wykaz pomieszczeń rys. A4)

Ad 2. Okna oddymiające szt. 2 na III kondygnacji. Otwieranie okien - elektryczne.

Ad 3. W pomieszczeniach sanitarnych przewidzieć montaż wentylatorów elektrycznych jak w opisie technicznym projektu budowlanego.

STAROSTA  
mgr inż. Michał Jedrys