

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami

(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

Projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Plac Floriański 1 działka nr ewid. 47/1
26-110 Skarżysko Kamienna

Właściciel budynku: Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej

Autor opracowania: inż. Jacek Stępień
224/PŚk/09

Data opracowania: 2009-12-28

1. Geometria

1.1. Podział powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych	0
Powierzchnia użytkowa mieszkalna	0,00 m ²
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych)	7
Powierzchnia użytkowa niemieszkalna (ogrzewana)	3828,08 m ²
Liczba użytkowników ogrzewanej części budynku	258,0

1.2. Przestrzeń ogrzewana wentylowana

	Użytkowa	Usługowa	Ruchu	Razem
Powierzchnia [m ²]	3828,08	0,00	0,00	3828,08
Kubatura [m ³]	10412,59	0,00	0,00	10412,59

1.3. Zwartość

Powierzchnia przegród zewnętrznych (A)	5683,39 m ²
Kubatura ogrzewana (Ve)	10412,59 m ³
Wskaźnik zwartości (A/Ve)	0,55 1/m

2. Ośłona budynku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 charakterystyka energetyczna stanowi załącznik do opisu.

W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, że poszczególne przegrody należy ocieplić jak niżej:

- Ściana zewnętrzna oznaczona jako SZ-042 – ocieplona styropianem samogasnącym EPS 70-031 gr. 12 cm, o współczynniku $\lambda=0,031$,
- Ściana zewnętrzna oznaczona jako SZ-038 – ocieplona styropianem samogasnącym EPS 70-031 gr. 12 cm, o współczynniku $\lambda=0,031$,
- Ościeża okienne i drzwiowe – ocieplić styropianem samogasnącym EPS 70-031 gr. 2 cm, o współczynniku $\lambda=0,031$,
- Ściana zewnętrzna oznaczona jako SG-051 – ocieplona styropianem samogasnącym XPS300-034 gr. 12 cm, o współczynniku $\lambda=0,034$,
- Ściana zewnętrzna oznaczona jako SG-030 – ocieplona styropianem samogasnącym XPS300-034 gr. 12 cm, o współczynniku $\lambda=0,034$,
- Stropodach niewentylowany ocieplony styropianem EPS200-036 jednostronnie laminowanym papą gr. 14 cm o współczynniku $\lambda=0,036$ (styropapa).
- Stropodach wentylowany ocieplony granulem wełny mineralnej gr. 17 cm.

Budynek dydaktyczny

powierzchnia zabudowy budynku dydaktycznego - 901,19 m²

powierzchnia użytkowa budynku dydaktycznego - 2 822,64 m²

kubatura - 10 408 m³

ilość klatek schodowych - 2

ilość kondygnacji (nadziemnych) - 3 oraz 4

Budynek stołówki

powierzchnia zabudowy stołówki - 452,72 m²

powierzchnia użytkowa stołówki - 665,95 m²

kubatura - 1 979 m³

ilość kondygnacji (nadziemnych) - 1

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody	U [W/m ² K]	A [m ²]	Htr przegrody [W/K]	Htr mostków liniowych [W/K]	Htr łączne [W/K]	fRsi**
dach	0,207	210,75	43,63	0,00	43,63	0,98*
podłoga na gruncie	0,205*	607,02	56,47	0,00	56,47	0,97*
strop przy przepływie ciepła z dołu do góry	0,211	546,43	115,30	0,00	115,30	0,98*
stropodach	0,211	432,12	91,18	0,00	91,18	0,98*
stropodach	1,061	854,40	906,52	0,00	906,52	0,89*

ściana w gruncie	0,729*	345,52	114,12	0,00	114,12	0,91*
ściana zewnętrzna	1,330	1671,23	2222,74	948,02	3170,76	0,83*
ściana zewnętrzna	1,428	416,53	594,80	222,44	817,25	0,81*
RAZEM	0,856*	5084,00	4144,74	1170,47	5315,21	0,89*

* Wartość średnioważona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p.	U [W/m²K]	gc	A [m²]	Htr otworu [W/K]	Htr mostków liniowych [W/K]	Htr łączne [W/K]
1	1,600	0,67	371,27	594,03	0,00	594,03
2	2,000	0,67	9,79	19,58	0,00	19,58
3	3,200	0,70	155,10	496,32	0,00	496,32
4	5,600	0,70	9,01	50,46	0,00	50,46
RAZEM	2,128*	0,68*	545,17	1160,39	0,00	1160,39

* Wartość średnioważona po powierzchni

3. Wentylacja

wentylacja grawitacyjna

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal	Typ(y) wentylacji	Wymagana wymiana powietrza [m³/h]	Hve [W/K]
piwnica 1 - ośrodek	naturalna	235,27	130,70
piwnica 2 - stołówka	naturalna	160,52	89,18
parter - ośrodek	naturalna	1000,00	469,98
parter - stołówka	naturalna	1000,00	418,33
I piętro - ośrodek	naturalna	1000,00	471,12
II piętro - ośrodek	naturalna	1000,00	472,65
III piętro - ośrodek	naturalna	1000,00	440,80
RAZEM	naturalna	5395,78	2492,77

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach

Lokal \ Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
piwnica 1 - ośrodek	31,0	28,0	31,0	30,0	31,0	0,0	0,0	0,0	30,0	31,0	30,0	31,0
piwnica 2 - stołówka	31,0	28,0	31,0	30,0	31,0	0,0	0,0	0,0	30,0	31,0	30,0	31,0
parter - ośrodek	31,0	28,0	31,0	30,0	16,2	0,0	0,0	0,0	23,9	31,0	30,0	31,0
parter - stołówka	31,0	28,0	31,0	30,0	31,0	0,0	0,0	0,0	30,0	31,0	30,0	31,0
I piętro - ośrodek	31,0	28,0	31,0	30,0	17,4	0,0	0,0	0,0	24,6	31,0	30,0	31,0
II piętro - ośrodek	31,0	28,0	31,0	30,0	29,3	0,0	0,0	0,0	30,0	31,0	30,0	31,0
III piętro - ośrodek	31,0	28,0	31,0	30,0	31,0	0,0	0,0	0,0	30,0	31,0	30,0	31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację

Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd	669245,06 kWh/rok
Zyski ciepła od słońca	116243,08 kWh/rok
Zyski ciepła wewnętrzne	121620,18 kWh/rok
Zyski ciepła razem	237863,26 kWh/rok
Straty ciepła przez przenikanie	646044,76 kWh/rok
Straty ciepła na wentylację	247885,96 kWh/rok

Straty ciepła razem	893930,72 kWh/rok
---------------------	-------------------

5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie zdalaczynne, sieć ciepłownicza miejska. Zasilanie poprzez wymiennikownię grupową zasilającą kilka budynków opartej na wymiennikach ciepła typu JAD X5. Zainstalowana automatyka pogodowa. Instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym, obieg wymuszony. Grzejniki żeberkowe typu T-1. Zawory podpionowe starego typu skośne. Brak zaworów termostycznych. Wykonano częściową modernizację.

Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H	733358,16 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H	806693,98 kWh/rok
Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, $\eta_{H,tot}$	0,91
Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie w	1,10

5.2. Projektowe obciążenie cieplne

Lokal	Projektowe obciążenie cieplne [kW]
piwnica 1 - ośrodek	25,61
piwnica 2 - stołówka	15,19
parter - ośrodek	50,16
parter - stołówka	48,84
I piętro - ośrodek	50,36
II piętro - ośrodek	59,13
III piętro - ośrodek	83,06
RAZEM	332,35

6. Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową

Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd	20715,05 kWh/rok
--	------------------

6.1. Instalacja c.w.u.

Punkty poboru ciepłej wody użytkowej przygotowywana centralnie w węźle cieplnym. Stan instalacji dobry.

Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W	33848,11 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W	37232,93 kWh/rok
Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u. $\eta_{W,tot}$	0,61
Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w	1,10

6.2. Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal	Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. [kW]
piwnica 1 - ośrodek	0,37
piwnica 2 - stołówka	1,10
parter - ośrodek	9,17
parter - stołówka	9,17
I piętro - ośrodek	9,17
II piętro - ośrodek	9,17
III piętro - ośrodek	9,17
RAZEM	47,29

7. Urządzenia pomocnicze

Wspomagany system	Moc [W]	Zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/rok]	Zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/rok]
-------------------	---------	--	--

8. Oświetlenie wbudowane

Zamontowano oświetlenie o mocy 4186 W

Lokal	Moc opraw [W/m²]	Czas użytkowania [h/rok]	Zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/rok]	Zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/rok]
piwnica 1 - ośrodek	15,00	2500,00	12730,88	38192,62
piwnica 2 - stołówka	15,00	2500,00	10032,38	30097,12
parter - ośrodek	15,00	2500,00	28468,12	85404,38
parter - stołówka	15,00	2500,00	14940,75	44822,25
I piętro - ośrodek	15,00	2500,00	28495,50	85486,50
II piętro - ośrodek	15,00	2500,00	28394,25	85182,75
III piętro - ośrodek	15,00	2500,00	20491,12	61473,38
RAZEM	-	-	143553,00	430659,00

9. Podział zapotrzebowania na energię**9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową**

	Ogrzewanie i wentylacja	Chłodzenie	Ciepła woda	Urządzenia pomocnicze	Oświetlenie wbudowane	Suma
Wartość [kWh/(m²rok)]	174,83	-	5,41	-	-	180,24
Udział [%]	97,00	-	3,00	-	-	100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową

	Ogrzewanie i wentylacja	Chłodzenie	Ciepła woda	Urządzenia pomocnicze	Oświetlenie wbudowane	Suma
Wartość [kWh/(m²rok)]	191,57	-	8,84	0,00	37,50	237,92
Udział [%]	80,52	-	3,72	0,00	15,76	100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną

	Ogrzewanie i wentylacja	Chłodzenie	Ciepła woda	Urządzenia pomocnicze	Oświetlenie wbudowane	Suma
Wartość [kWh/(m²rok)]	210,73	-	9,73	0,00	112,50	332,96
Udział [%]	63,29	-	2,92	0,00	33,79	100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 332,96 kWh/(m²rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)]

Nośnik energii	Ogrzewanie i wentylacja	Chłodzenie	Ciepła woda	Urządzenia pomocnicze	Oświetlenie wbudowane	Suma
węgiel kamienny (w = 1,1)	191,57	-	8,84	0,00	0,00	200,42
energia elektryczna - produkcja mieszana (w = 3,0)	0,00	-	0,00	0,00	37,50	37,50

10. Sprawdzenie wymagań prawnych

Wskaźnik EP dla budynku projektowanego	332,96 kWh/m²rok
Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT 2008	214,50 kWh/m²rok
Wskaźnik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008	246,68 kWh/m²rok