







Numer	Znaczenie pomieszczenia
1.1	Sala konferencyjna
1.2	Sala konferencyjna
1.3	Placówka
1.4	Kantor
1.5	Pomieszczenie biurowe
1.6	Szafnia
1.7	Zaplecze kuchenne
1.8	Pomieszczenie gospodarcze
1.9	Pomieszczenie magazynowe
1.10	Pomieszczenie magazynowe
1.11	WC damskie
1.12	WC męskie
1.13	Korytarz
1.14	Wiatrołap
1.15	Pomieszczenie magazynowe

Instalację wykonać jako podtylnkową

Stosować przewody o przekroju i typie:

- łączenie czujek ruchu – RJ12 o przekroju 0,5 mm²
- łączenie czujek dymu – YnTKSyekw 1x2x1,05p/t
- zasilanie centrali alarmowej – YDYpzo 3x1,5mm²
- zasilanie centrali syg. pożaru – YDYpzo 3x1,5mm²

Symbol elektr.	Znaczenie symbolu elektr.
	centralna sygnalizacja pożaru POLDN-4200
C/A	centrala alarmowa
	optyczna czujka ruchu PIR
	sygnalizator akustyczno-swiełtlny alarmu
	optyczna czujka dymu DUR-4043
	reczny sygnalizator pożaru RDP-4001M
	adresowalny sygnalizator akustyczny dymu

Nazwa obiektu		Adres inwestycji:	
Budynek Starostwa Powiatowego		Skarżysko—Kamienno; Plac Florjański 1	
Treść		Skala	Nr rysunku
Instalacja alarmowa i syg. pożaru parteru		1:100	21
	Nazwisko	Data	Podpis
Opracował	Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/ 37/85	
Projektował	mgr inż. Bernard Turek	SMK/0112/PWOF/05	
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Dolatowski	KI-54/98	