

Numer	Oznaczenie pomieszczenia
4.1	Komunikacja
4.2	Korytarz
4.3	Komunikacja
4.4	WC męski
4.5	WC damski
4.6	Pomieszczenie biurowe nr 1
4.7	Pomieszczenie biurowe nr 2
4.8	Pomieszczenie biurowe nr 3
4.9	Pomieszczenie biurowe nr 4
4.10	Pomieszczenie biurowe nr 5
4.11	Pomieszczenie biurowe nr 6
4.12	Pomieszczenie biurowe nr 7
4.13	Pomieszczenie biurowe nr 8
4.14	Pomieszczenie biurowe nr 9
4.15	Pomieszczenie biurowe nr 10
4.16	Pomieszczenie biurowe nr 11
4.17	Pomieszczenie biurowe nr 12
4.18	Pomieszczenie biurowe nr 13
4.19	Pomieszczenie biurowe nr 14
4.20	Pomieszczenie biurowe nr 15
4.21	Palarnia
4.22	Pomieszczenie socjalne
4.23	Pomieszczenie biurowe nr 16
4.24	Pomieszczenie biurowe nr 17
4.25	Pomieszczenie biurowe nr 18
4.26	Pomieszczenie biurowe nr 19
4.27	Pomieszczenie biurowe nr 20

Symbol elektr.	Znaczenie symbolu elektr.		
ZK-3	złącze kablowe	awar.	oprawa oś. świetlówkowe 1x36W (z podtrzymaniem awaryjnym)
TR-1,TR-2,TR-3	tablice rozdzielcze	awar.	oprawa oś. świetlówkowe 2x36W (z podtrzymaniem awaryjnym)
	łącznik jednobiegunowy p/t		oprawa oś. żarowa sufitowa
	łącznik świecznikowy p/t		oprawa oś żarowa ścienna
	łącznik schodowy p/t		oprawa sufitowa kierunkowa (z podtrzymaniem awaryjnym)
	opr. oś. rastrowe 2x36W	a,b,c...	obwody oświetleniowe
	opr. oś. świetlówkowa 1x36W		
	opr. oś. świetlówkowa 2x36W		

Instalację wykonać jako podtynkową

Stosować przewody YDYpżo o przekroju 1,5 mm^2

Nazwa obiektu		Adres inwestycji:		
Budynek Starostwa Powiatowego		Skarzysko-Kamienna; Plac Floriański 1		
Treść		Skala	Nr rysunku	
Instalacja oświetleniowa III piętra		1:100	10	
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/37/85		
Projektował	mgr inż. Bernard Turek	SWK/0112/PWOE/05		
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Dolatowski	KI-54/98		