

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

II Wyjaśnienie - Termomodernizacja

2010-07-23

Skarżysko -Kamienna, dn. 23.07.2010r.
GM-3421/7/2010

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, będącego własnością Powiatu Skarżyskiego"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania jednego z Wykonawców:

Przy wykazie stolarki okiennej jest opis, iż „w oknach na parterze oraz miejscach demontażu krat należy zastosować szyby bezpieczne antywłamaniowe”, natomiast z załącznika przedstawiającego elewację budynku wynika, że tylko na parterze zamontowane są kraty.
Czy szyby bezpieczne antywłamaniowe mają być zastosowane tylko w oknach na parterze?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że szyby bezpieczne antywłamaniowe mają być zastosowane tylko w oknach na parterze.

STAROSTA

Jerzy Żmijewski

Data wytworzenia : 2010-07-23 02:00, Autor : Barbara Dygas, Data publikacji : 2010-07-23 02:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Barbara Dygas, Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-07 14:12,

Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski