

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Protokół Nr 55/2011

2011-11-16

Protokół Nr 55/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 13 października 2011 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Michał Jędrys - Starosta
2. Waldemar Mazur - Wicestarosta
3. Stanisław Dymarczyk - Członek Zarządu Powiatu
4. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Michał Jędrys.
Posiedzenie protokołowała: Karina Markiewicz – inspektor w Wydziale OZ.

Streszczenie posiedzenia:

Wicestarosta – Pan Waldemar Mazur poinformował, że tematyką posiedzenia jest rozpatrzenie pisma firmy SPA VOYAGE Sp. z o.o. – Wykonawcy zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych”, dotyczącego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły. Wykonawca w związku z realizacją kompleksowej wymiany centralnego ogrzewania zgodnie z umową nr 55/ZP/2011 zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę otulin rur CO przewidzianych w projekcie na otuliny Thermaflex PE FRZ gr 2 cm. Otuliny te mają takie same parametry jak otuliny projektowane. Powyższa zmiana nie wpłynie na cenę i termin realizacji zadania. Wicestarosta wyjaśnił, że w związku z wnioskiem Wykonawcy zwrócił się do Pracowni Audytorskiej inż. Jacek Stępień Ostrowiec Świętokrzyski (wykonawca projektów budowlanych) oraz Pana Jana Błacha (inspektora nadzoru branży sanitarnej) o wyrażenie opinii oraz zajęcie stanowiska.

W odpowiedzi projektant wyraził zgodę na propozycję Wykonawcy wskazując, iż otuliny Thermaflex PE FRZ gr. 2 cm spełniają wszystkie właściwości izolacyjne. Natomiast inspektor nadzoru stwierdził, że obie izolacje posiadają podobne parametry i mogą być stosowane jako materiał izolacyjny w instalacjach C.O. nisko temperaturowych o czynniku 70/600C. Pisma

w przedmiotowej sprawie stanowią załącznik nr 2.

W świetle powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamianę w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej otulin Stainorm 300 gr. 20 mm przewidzianych w projekcie na otuliny Thermaflex PE FRZ gr. 2 cm.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała
Karina Markiewicz

Przewodniczący Zarządu
Michał Jędryś

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1. W. Mazur
2. S. Dymarczyk
3. K. Bilska

Załączników 2:

Załącznik nr 1 – lista obecności,

Załącznik nr 2 – pisma dot. zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Transportowo –
Mechatronicznych”.

Data wytworzenia : 2011-10-27 02:00, Autor : Zarząd Powiatu, Data publikacji : 2011-11-16 01:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Małgorzata Łakomic, Data ostatniej modyfikacji : 2012-10-22 08:50,

Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski