

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Wyjaśnienie II - Dostawa okien i drzwi

2010-03-29

Skarżysko – Kamienna, dn. 29.03.2010r.
GM - 3421/3/2010

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: „Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców:

1. Drzwi wewnętrzne (rysunek B) mają być ognioodporne EI 30 czy wahadłowe? Aprobata nie dopuszcza drzwi ognioodpornych, wahadłowych.
2. Zgodnie z aprobatą techniczną, drzwi ppoż. nie mogą być zamykane na zamek rolkowy, który występuje przy pochycie. Czy w takim wypadku zastosować klamki?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający rezygnuje z drzwi wahadłowych. Należy przyjąć drzwi jednostronnie uchylne.
2. W drzwiach wewnętrznych w miejsce pochwytyków należy zastosować klamki z zamkami.

Starosta Skarżyski

Jerzy Żmijewski

Data wytworzenia : 2010-03-29 02:00, Autor : Iwona Sitek, Data publikacji : 2010-03-29 02:00, Osoba udostępniająca na stronie : Iwona Sitek, Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-06 11:05, Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski

